

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto definitivo per il “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Ugento (LE) – P1648”

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 364 del 27.01.2021 e prot.n. 724 del 16.02.2021).

VERBALE DEL 09 MARZO 2021

In data 09 marzo 2021 alle ore 10:00, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting (ID 934 4440 9770), si aggiornano i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con nota AIP prot. n. 364 del 27.01.2021 e prot.n. 724 del 16.02.2021, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per il “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Ugento (LE)” (codice AQP: P1648).

Considerato che, nel corso della prima riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 15.02.2021, è emersa la necessità di aggiornare i lavori della CdS, come riportato nel verbale letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi con nota prot. n 724 del 16.02.2021, ha convocato una nuova riunione.

All’odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l’Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Ugento	PRESENTE
Regione Puglia Sezione Risorse Idriche- Servizio Sistema Idrico Integrato	PRESENTE
Regione Puglia Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Lecce, Brindisi e Taranto	ASSENTE
Ministero della Difesa Ispettorato delle infrastrutture dell’Esercito Comando INFRASUD Napoli 10° - Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.	ASSENTE
ASL Lecce	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
Provincia di Lecce	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE
Comune di Alliste	ASSENTE
Comune di Racale	ASSENTE

Il Presidente, alle ore 10:10, apre la seduta della Conferenza di Servizi dando lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità successivamente alla prima seduta di CdS, che si allegano al presente Verbale (Allegato 2 – Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

- nota della **ASL Lecce** prot. n. 724 del 16.02.2021 (registro ufficiale n.36505 del 05.03.2021), acquisita a prot. AIP n. 1095 del 05.03.2021, pervenuta successivamente alla chiusura dei lavori di CdS del 15.02.2021 e già comunque anticipata dal Sindaco del comune di Ugento durante la prima CdS. Con la nota succitata è stato reso un parere di competenza *“favorevole sul progetto in questione fatte salve le valutazioni da parte di A.R.P.A. Puglia e dell’Autorità competente in materia di emissioni odorigene e circa l’eventuale aggiornamento dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera con le procedure di cui all’art. 269, comma 8, del d.lgs. 152/06 e s.m.i., potendo configurare, nel caso in esame, una modifica sostanziale delle emissioni come definita dall’art. 268, comma1, lett. M-bis), primo periodo del decreto”*.
- nota prot. n. 10654 del 17/02/2021, acquisita al prot. AIP n. 740 in pari data e allegata al presente verbale per formarne parte integrante (Allegato 2), con la quale **AQP** ha comunicato l’effettuazione del pagamento oneri per l’Autorizzazione Paesaggistica a favore del comune di Ugento.
- nota prot. n. 7415 del 19/02/2021, acquisita al prot. AIP n. 791 in pari data e allegata al presente verbale per formarne parte integrante (Allegato 2), attraverso la quale la **Provincia di Lecce** ha riscontrato la nota del DAP Lecce – ARPA Puglia (prot.n. 10439 del 11/02/2021) riferendo che la determinazione DD n.1520 del 01/12/2020 assunta dalla Provincia di Lecce di esclusione del procedimento di Verifica di assoggettabilità di Valutazione di Impatto Ambientale è da intendersi ai sensi del comma 9, art.6 del T.U.A. e che *“sono comunque fatte salve le ulteriori prescrizioni che gli Enti interessati intendono porre in essere nell’ambito della Conferenza dei Servizi [...]”*.

Al fine di ottemperare alle richieste dalle Autorità competenti emerse nel corso della prima riunione di CdS, AQP ha effettuato i seguenti riscontri come riportati in Allegato 3:

- nota prot. n. 12179 del 23/02/2021, acquisita al prot. AIP n. 858 in pari data, con la quale **AQP** riscontra la nota della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce (nota prot. 2393 del 15.02.2020), nella quale, con riferimento agli aspetti paesaggistici, si riporta che *“si stanno valutando le evidenze rappresentate sul progetto e che le relative risultanze saranno trasmesse nel più breve tempo possibile”*. Con riguardo agli aspetti di carattere archeologico, si chiedeva un sopralluogo congiunto con il funzionario competente per il territorio al fine di valutare le attività a farsi;
- nota prot. n. 13339 del 01/03/2021, acquisita al prot. AIP n. 951 in pari data, con la quale **AQP** riscontra la richiesta di chiarimenti della Regione Puglia, illustrando le modalità con cui avviene il caricamento del fango disidratato all’interno della serra (a regime il caricamento è automatico e avviene mediante un sistema di coclee sopraelevate che connettono la stazione di disidratazione alla serra, mentre in caso di manutenzione è garantito il caricamento attraverso mezzi gommati) e fornisce chiarimenti circa il destino finale dei fanghi disidratati;
- nota prot. n. 13505 del 01/03/2021, acquisita al prot. AIP n. 965 in pari data, con la quale **AQP** riscontra la richiesta di contributo specialistico relativo al rumore del DAP Lecce – ARPA Puglia (prot. n. 10839 del 12.02.2021), allegando la *“Valutazione previsionale di impatto acustico”*;
- nota prot. n. 13522 del 01/03/2021, acquisita al prot. AIP n. 966 in pari data, con la quale **AQP** riscontra la nota del 10° Reparto Infrastrutture – Ministero della Difesa (prot. n. 1470 del 02.02.2021), comunicando che

sono state inserite nel quadro economico le operazioni relative alla bonifica bellica e che le stesse saranno avviate prima dell'esecuzione dei lavori;

- nota prot. n. 13936 del 02/03/2021, acquisita al prot. AIP n. 997 in pari data, con la quale **AQP** riscontra le osservazioni della Provincia di Lecce (prot. 6054 del 11.02.21), comunicando che: 1) non ritiene che lo scarico necessiti di autorizzazione specifica, 2) attraverso l'inserimento di un filtro è garantito il raggiungimento della tab. 4 All.5 Parte III D.Lgs. 152/06; 3) è stato inserito un pozzetto di campionamento a valle del trattamento delle acque di prima pioggia; 4) non è previsto il riutilizzo delle acque meteoriche e restano confermate le scelte progettuali effettuate, con medesima nota AQP ha richiesto, in ottemperanza alla nota del DAP Lecce – ARPA Puglia (prot. 10439 del 11.02.2021), aggiornamento della D.D.439 del 01/10/2014 relativa all'autorizzazione delle emissioni in atmosfera;
- nota prot.n. 14351 del 03/03/2021, acquisita al prot. AIP n. 1032 in pari data, con la quale **AQP**, per quanto attiene gli aspetti archeologici, ha comunicato di aver effettuato sopralluogo congiunto tra tecnici AQP e Sovrintendenza, di cui allegato apposito verbale di definizione delle attività a farsi. Con riguardo agli aspetti paesaggistici, è stata predisposta la *“Relazione integrativa di recepimento parere MIBACT”*.
- nota prot. n. 14513 del 03/03/2021, acquisita al prot. AIP n. 1045 del 04/03/2021, con la quale AQP riscontra la richiesta di contributo specialistico relativo agli impatti elettromagnetici del DAP Lecce – ARPA Puglia (prot. n. 9714 del 10.02.2021), allegando la *“Relazione tecnica impianti elettrici Rev1_20210302”*.

In merito alla richiesta di AQP di correlare le attività richieste dalla Sovrintendenza inerenti agli scavi preventivi con la chiusura dei lavori della Conferenza di Servizi, il Presidente chiede di procedere con l'urgenza che il caso richiede, in modo che le attività vengano avviate nel più breve tempo possibile.

Su richiesta della Regione Puglia e a maggiore chiarimento di quanto già evidenziato con nota prot. AQP prot. n. 13339 del 01/03/2021, il RUP di AQP mette in evidenza che il sistema di essiccamento nelle serre si caratterizza per la sua estrema duttilità in funzione delle possibili destinazioni finali del fango che possono variare nel tempo, prevedendo prioritariamente forme di riutilizzo, ove possibili o, in ultima ratio, lo smaltimento in discarica.

A maggiore chiarimento di quanto già evidenziato con nota prot. AQP n. 13936 del 02/03/2021, il RUP di AQP evidenzia che il punto di scarico delle acque meteoriche, pur all'interno dello stesso manufatto, si attesta comunque idraulicamente a valle del punto di prelievo e di campionamento (pozzetto fiscale), a differenza di quanto precedentemente **erroneamente** indicato in un elaborato di progetto (all'uscita della clorazione). A questo proposito, il RUP mette a disposizione del tavolo gli elaborati revisionati (allegato 4)

Alla luce di quanto emerso, il Presidente chiede a Regione e Provincia di esprimersi nuovamente.

In merito alla gestione delle acque meteoriche, ad esito di ampia discussione, la Regione Puglia, in considerazione della capacità residua degli impianti e della generale necessità di un coordinamento delle progettazioni, chiede che sia previsto, in via preferenziale e generale, il collettamento delle acque meteoriche in testa all'impianto, ferma restando la disponibilità a valutare forme differenti di gestione ove AQP evidenzi, ad esito di verifiche tecniche di dettaglio, l'insorgenza di criticità legate ai pretrattamenti attualmente non adeguati ai sensi del Regolamento Regionale n. 13/2017. Sul punto, partendo dall'impianto di Ugento, la Regione si riserva di produrre circostanziate riflessioni e eventuali prescrizioni, prima della conclusione dell'attuale conferenza di servizi.

La Regione Puglia chiede inoltre ad AQP di meglio chiarire la verifica della capacità del collettore emissario a ricevere anche le portate delle acque meteoriche di dilavamento rispetto alle portate di progetto dell'impianto di depurazione.

Il Comune insiste perché, nel caso di Ugento, venga salvaguardata l'ipotesi progettuale originariamente prospettata da AQP.

La Regione Puglia prende atto della condivisibile preoccupazione manifestata dall'Amministrazione Comunale, rispetto alla sofferenza dell'impianto dovuta all'arrivo di extra portate in occasione di eventi meteorici di una certa intensità che certamente considererà nell'espressione del proprio parere; ad ogni buon conto ritiene che la soluzione al problema delle immissioni abusive di acque meteoriche di dilavamento, causa delle extraportate, vada affrontata fattivamente dalle Amministrazioni comunali, ponendo in essere tutte le iniziative necessarie all'interdizione di tali forme di scarico abusive.

Dopo approfondita disamina, il Presidente della Conferenza di Servizi AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **07.04.2021**.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **09032021**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con note AIP prot. n. 364 del 27.01.2021 e prot.n. 724 del 16.02.2021.

La seduta odierna è conclusa alle ore 13.20

Bari, 09.03.2021

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

Documento firmato digitalmente

Ing. Roberta Maria Rana

IL PRESIDENTE

Documento firmato digitalmente

Dott. Cosimo Ingrosso

ALLEGATI:

Allegato 1- Foglio presenze

Allegato 2 – Pareri/comunicazioni pervenuti

Allegato 3 – riscontri di AQP alle osservazioni acquisite nella 1° seduta del 15.02.2021

Allegato 4 – elaborati progettuali prodotti da AQP

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 0903.2021 (Il riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	MAIL	FIRMA
Maria Luisa D'Aluiso	AQP	Responsabile del Procedimento	m.daluiso@aqp.it	<i>Maria Luisa D'Aluiso</i> <small>Maria Luisa D'Aluiso (09/Mar/2021 17:21 GMT+1)</small>
Celestino Davide Tria	AQP	Direttore Esecutivo Contratto	c.tria@aqp.it	<i>Celestino Davide Tria</i> <small>Celestino Davide Tria (10/Mar/2021 07:54 GMT+1)</small>
Massimo Lecci	Comune di Ugento	Sindaco	lucacasciaro@hotmail.it	<i>Massimo Lecci</i> <small>Massimo Lecci (10/Mar/2021 07:56 GMT+1)</small>
Emiliano Pierelli	Regione Puglia	Servizio Risorse Idriche	e.pierelli@regione.puglia.it	<i>Pierelli Emiliano</i> <small>Pierelli Emiliano (10/Mar/2021 09:09 GMT+1)</small>
Cosimo Francesco Ingrosso	AIP	Direttore Amministrativo	c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri	a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	<i>Angela Mannarini</i> <small>Angela Mannarini (10/Mar/2021 09:11 GMT+1)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Responsabile Servizio Depurazione e Recapiti Finali	rm.rana@autoritaidrica.puglia.it	
Valentina Caporusso	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali	v.caporusso@autoritaidrica.puglia.it	<i>Valentina Caporusso</i> <small>Valentina Caporusso (10/Mar/2021 09:14 GMT+1)</small>