


CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO : “P 1477 Impianto di sollevamento e opere accessorie a servizio della rete fognaria della marina di Casalabate in via dell’Aguglia nel comune di Squinzano”

VERBALE SEDUTA DEL 09.11.2017

Premesso che

- Con nota prot. n. 115686 del 04/10/2017, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 ter della legge 241/90, sulla progettazione richiamata in epigrafe;
- Nel riscontrare l’assenza dell’elaborato D.12 “Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di Sicurezza”, con successiva comunicazione prot. n. 4533 del 11/10/2017, questa AIP richiedeva ad Acquedotto Pugliese la trasmissione dello stesso.
- Quindi, con nota prot. n. 118525 del 11/10/2017, Acquedotto Pugliese trasmetteva quanto richiesto.
- L’AIP pertanto con nota prot. n. 4644 del 19/10/2017 e successiva nota di rinvio prot. n. 4815 del 02/11/2017, indiceva la conferenza di servizi sul progetto “P 1477 Impianto di sollevamento e opere accessorie a servizio della rete fognaria della marina di Casalabate in via dell’Aguglia nel comune di Squinzano ”, convocando in data odierna, 09/11/2017 i seguenti Enti/Aziende così come indicati da AQP:
 - 1) Comune di Squinzano;
 - 2) Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio foreste;
 - 3) Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche;
 - 4) Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio;
 - 5) Capitaneria di Porto di Otranto;
 - 6) Unione dei Comuni del Nord Salento;
 - 7) Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia;
 - 8) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;
 - 9) Autorità di Bacino;
 - 10) Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M;
 - 11) Enel Distribuzione;
 - 12) Snam;
 - 13) Telecom Italia.



LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Massimiliano Bellomo, Istruttore Tecnico Direttivo Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Comune di Squinzano					
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio foreste					
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio					
Unione dei comuni del Nord Salento					
Capitaneria di Porto di Otranto					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	Nota prot.n. 20929del 08/11/2017
Autorità di Bacino				X	Nota prot. n. 14692 del 09/11/2017
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M					
Enel Distribuzione					
Snam					
Telecom Italia					
Acquedotto Pugliese	X	Onofrio Coccozza			

Il Presidente, alle ore 11.30, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Pertanto, l'AIP provvedeva all'indizione e convocazione dell'odierna Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, trasmettendo la comunicazione di indizione con nota prot. n. 4644 del 19/10/2017 e successiva prot. n. 4815 del 02/11/2017.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

A riguardo, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, così come indicati nella nota prot. n. 115686 del 04/10/2017, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Nel merito, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto definitivo reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 4644 del 19/10/2017.

AQP illustra come la progettazione ha come obiettivo la realizzazione delle infrastrutture necessarie per dotare gli insediamenti costieri di Casalabate (zona nord) e della zona Canuta, di un impianto di sollevamento, denominato "intermedio", e delle relative opere complementari, in maniera da garantire il completamento dello schema dell'agglomerato di Casalabate e consentire l'entrata in esercizio del sistema fognario già realizzato.

L'impianto di sollevamento "intermedio", si inserisce in uno schema generale costituito da una serie di impianti e prementi che convogliano i reflui fognari delle marine e borghi intermedi verso l'impianto depurativo di Lecce:

In particolare, i reflui dell'impianto di sollevamento di progetto (in cui afferiranno i reflui della zona Canuta e nord di Casalabate) confluiranno verso l'impianto di sollevamento terminale di Casalabate (in cui afferiscono i reflui della zona centro/sud di Casalabate) che a sua volta invierà i reflui verso l'impianto di Spiaggiabella, di rilancio verso l'ultimo impianto di sollevamento verso il depuratore di Lecce.

Al fine di rendere funzionale l'impianto di sollevamento, verranno inoltre realizzati :

- il collettore a gravità per l'alimentazione dello stesso lungo via dell'Aguglia, che avrà origine dal pozzetto di confluenza della fognatura esistente a servizio della zona Canuta e della zona nord della Marina di Casalabate, situato su via Lungomare Nord nei pressi dell'incrocio con via dello Spinarello;
- la condotta premente di adduzione dei reflui all'impianto di sollevamento terminale esistente, ubicato sempre sul lungomare Nord, ma in prossimità della confluenza con via del Capodoglio, il cui sbocco è previsto in corrispondenza del pozzetto di confluenza esistente.

Il Presidente dà quindi lettura dei pareri/contributi già pervenuti all'Autorità, così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO (Parere Archeologico)

Con nota prot. n. 20929 del 08/11/2017 comunica l'impossibilità a partecipare alla riunione.

CAPITANERIA DI PORTO DI OTRANTO (Autorizzazione ai sensi dell'art.55 del Codice della Navigazione)

Per le vie brevi la Capitaneria di Porto di Otranto, inizialmente invitata, ha comunicato che la sede di competenza ai fini del rilascio del parere in merito alla progettazione di che trattasi è quella di Gallipoli. Pertanto sarà cura di questa Autorità informare e mettere a disposizione della Capitaneria di Porto di Gallipoli la documentazione necessaria affinché essa possa esprimersi.

AUTORITÀ DI BACINO (Parere di Compatibilità al P.A.I.)

Con nota prot. n. 14692 del 09/11/2017 comunica che, da un esame preliminare della documentazione trasmessa, l'impianto di sollevamento è esterno alle aree classificate sia a vario grado di pericolosità idraulica che geomorfologica vigenti all'interno del P.A.I. e che pertanto, l'Autorità di Bacino non ha competenza nell'espressione del parere di compatibilità allo stesso per l'intervento.

CONCLUSIONI


Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al fine di poter consentire l'espressione del parere della Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio così come richiesto con nota prot. n. 20929 del 08/11/2017, nonché il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.


L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 4644 del 19/10/2017 e successiva prot. n. 4815 del 02/11/2017, provvederà inoltre a nuova convocazione nel rispetto dei termini previsti dalla Legge 241/90 e s.m.i. in cui verrà invitata anche la Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Questa Autorità

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.00.


Il Presidente

Il Segretario verbalizzante



ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Nota Soprintendenza prot. n. 20929 del 08/11/2017;
- Allegato 3: Nota Autorità di Bacino prot. n. 14692 del 09/11/2017 ;



FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
"P 1477 Impianto di sollevamento e opere accessorie a servizio della rete fognaria
della marina di Casalabate in via dell'Aguglia nel comune di Squinzano"

SEDUTA DEL 09/11/2017

Ente / Azienda	Firma
Comune di Squinzano	
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio foreste	
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche	
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio	
Unione dei comuni del Nord Salento	
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia	
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio	
Autorità di Bacino	
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M	
Enel Distribuzione	
Snam	
Telecom Italia	
Capitaneria di Porto di Otranto	
Acquedotto Pugliese	
Autorità Idrica Pugliese	

✓

se

QMACT

se

✓