

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto definitivo per i “Lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio della frazione di Borgata Loconia, agglomerato di Canosa di Puglia (BT)”

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 3297 del 04.09.2020, prot. n. 3671 del 29.09.2020, prot. n. 4041 del 20.10.2020, prot. n. 4810 del 25.11.2020, prot. n. 4902 del 01.12.2020 e prot. n. 5030 del 10.12.2020).

VERBALE DEL 21 DICEMBRE 2020

In data 21 dicembre alle ore 10.00, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si aggiornano i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con nota AIP prot. n. 3297 del 04.09.2020, prot. n. 3671 del 29.09.2020, prot. n. 4041 del 20.10.2020, prot. n. 4810 del 25.11.2020, prot. n. 4902 del 01.12.2020 e prot. n. 5030 del 10.12.2020, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per i “Lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione a servizio della frazione di Borgata Loconia, agglomerato di Canosa di Puglia (BT)”.

Considerato che, nel corso della quinta riunione della Conferenza di Servizi tenutasi in data 09.12.2020 è emersa la necessità di aggiornare nuovamente i lavori della CdS, come riportato nel verbale letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi con nota prot. n. 5030 del 10.12.2020, ha convocato una nuova riunione, da ritenersi conclusiva del procedimento.

All’odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l’Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Canosa di Puglia	PRESENTE
Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia	ASSENTE
Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale	ASSENTE
Regione Puglia Sezione Risorse Idriche- Servizio Sistema Idrico Integrato	PRESENTE
Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio- Servizio Amministrazione Beni del Demanio Armentizio, ONC e Riforma Fondiaria	ASSENTE
Regione Puglia Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Ministero della Difesa Ispettorato delle infrastrutture dell’Esercito	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
ASL BAT	ASSENTE
Consorzio di Bonifica Terre d’Apulia	ASSENTE

ANAS	ASSENTE
Enel distribuzione	ASSENTE
TELECOM ITALIA S.p.A.	ASSENTE
FASTWEB S.p.A	ASSENTE
2iRETEGAS	ASSENTE
Agenzia del Demanio	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Il Presidente, alle ore 10.35, apre la seduta della Conferenza di Servizi richiamando che, nel corso della precedente riunione, con riferimento alle modalità di acquisizione dell'area dell'attuale impianto di depurazione al patrimonio del Comune, aveva espresso il proprio intendimento di chiudere positivamente la Conferenza di Servizi subordinando l'approvazione del Progetto definitivo all'acquisizione dell'area attualmente accatastata al Demanio dello Stato da parte del Comune di Canosa di Puglia. Nel verbale della riunione di CdS del 09.12.2020 è stato infatti riportato che:

- *Resta di competenza del Comune la necessità di assicurare la disponibilità patrimoniale dell'area alla civica Amministrazione, quale condizione propedeutica all'approvazione del progetto e all'avvio dei lavori.*
- *Con riguardo all'aspetto sulla regolarità patrimoniale delle aree, Acquedotto Pugliese fa presente che sarebbe opportuno che il Comune di Canosa valuti la perseguibilità della domanda di concessione ad uso gratuito o a canone agevolato di cui agli articoli n. 9, 10 e 11 del DPR n.296 del 2005, altrimenti trattandosi di un bene irreversibilmente trasformato e non suscettibile di vendita a libero mercato anche se sdemanializzato.*

Nel merito, il rappresentante del Comune di Canosa comunica che provvederà a contattare l'Agenzia del Demanio per formalizzare la cessione dell'area.

Il Presidente comunica infine che, successivamente alla riunione di CdS del 09.12.2020, sono pervenuti i seguenti pareri/comunicazioni, che vengono allegati al presente verbale per formarne parte integrante (Allegato 2- Pareri pervenuti):

- il rappresentante della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia comunica che, con nota prot. n 13268 del 21.12.2020, sarà espresso parere favorevole di compatibilità con il vigente piano di tutela delle acque e di rispondenza al RR n.13/2017, con le seguenti prescrizioni:
 - *Qualora non vengano acquisiti in fase di cds i pareri dell'AdB Puglia e dell'Autorità Idraulica regionale, in merito alla compatibilità del corpo idrico recettore a ricevere le portate effluenti dall'impianto di depurazione, l'AQP, nel successivo passaggio alla progettazione esecutiva, dovrà redigere gli elaborati relazionali e grafici che consentano alle suddette Autorità di esprimersi nell'ambito del procedimento di rilascio dell'autorizzazione provvisoria allo scarico; ciò vale anche al fine dell'espressione del nulla osta ex RR n. 17/2013 da parte del competente Consorzio di Bonifica;*
 - *Unitamente all'elaborazione del progetto esecutivo o in concomitanza alla richiesta di autorizzazione all'attivazione dello scarico dovrà essere trasmesso il Piano di Gestione comprensivo del necessario disciplinare di avviamento ai sensi del RR n. 13/2017;*
 - *Le opere di scarico dovranno essere realizzate in modo tale che il loro regolare esercizio, in assenza di deflussi in alveo, non comporti l'erosione del fondo e/o delle sponde del recettore, garantendo che le portate scaricate siano correttamente inalveate;*

- l'impianto dovrà essere dotato di un autocampionatore fisso e di un misuratore di portata in ingresso ed in uscita;
- in seguito a black-out elettrico segnalato dal sistema di teleallarme, dovrà comunque seguire l'attivazione delle procedure di emergenza per il ripristino della funzionalità delle principali sezioni impiantistiche, ivi inclusa quella di trasporto presso il presidio depurativo del gruppo di continuità, in modo tale che l'attivazione del bypass costituisca l'ultima opzione a cui ricorrere in caso di estrema necessità;
- nel programma di manutenzione dell'impianto, il Gestore dovrà garantire il costante funzionamento degli UPS associati alle pompe dosatrici dell'ipoclorito di sodio;
- il bypass da realizzarsi nel comparto dei pretrattamenti dovrà essere dotato di sensore di livello ad astine e l'impianto di sollevamento al comparto biologico dovrà essere munito di sensore di allarme per fuori servizio, al fine di consentire il costante monitoraggio della corretta alimentazione delle stazioni successive, limitando l'attivazione del bypass ai soli casi emergenziali e/o all'esecuzione delle indispensabili operazioni di manutenzione;
- il gestore dovrà comunque segnalare alla Regione ogni circostanza in cui si ricorra all'attivazione del bypass generale.

Il RUP di AQP prende atto delle prescrizioni della Sezione Risorse Idriche.

Il Presidente chiede poi al RUP di AQP informazioni circa quanto dichiarato nel corso della seduta del 30.11.2020, che, di seguito, viene integralmente riportato dal verbale della quarta riunione di CdS:

- *In merito alla stradina già esistente, il RUP rileva che, avendo appurato che la stradina va mantenuta e parzialmente spostata, ha previsto di inviare l'istanza per l'avvio dell' "accertamento di compatibilità paesaggistica ex art. 91 PPTR". Il RUP mostra a video l'istanza che provvederà a trasmettere alla Regione Puglia e alla Provincia BAT.*

Il RUP di AQP chiarisce che, a seguito di approfondimenti con i funzionari competenti, è emerso che l'iter è di competenza della Provincia BAT e che l'istanza sarà inviata entro i termini di conclusione della Conferenza. Dell'avvenuto invio sarà data adeguata informazione ad AIP.

Dopo approfondita disamina, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di addivenire alla chiusura dei lavori della Conferenza, consentendo l'eventuale rilascio di possibili ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati **entro il termine della Conferenza di Servizi (23.12.2020**, ai sensi dell'art.14-ter della Legge 241/90). Qualora entro detto termine non dovessero sopraggiungere motivi ostativi, il Presidente:

- nel caso in cui nessuna delle amministrazioni esprimesse il proprio motivato dissenso;
- considerato acquisito senza condizioni l'assenso delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni;
- considerato che, ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis della Legge 241/90 e s.m.i., "Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7 [...], sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni"

provvederà a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 e dell'art. 14-quater della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e a predisporre apposita Determina di chiusura positiva della stessa, autorizzando Acquedotto Pugliese al prosieguo delle attività finalizzate alla realizzazione dell'intervento in argomento, nel rispetto di tutte le prescrizioni espresse nell'ambito del presente procedimento, come da verbali della presente Conferenza di Servizi e relativi allegati.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **21122020**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenute con note AIP prot. n. 3297 del 04.09.2020, prot. n. 3671 del 29.09.2020, prot. n. 4041 del 20.10.2020, prot. n. 4810 del 25.11.2020, prot. n. 4902 del 01.12.2020 e prot.n. 5030 del 10.12.2020).

La seduta odierna è conclusa alle ore 11.20.

Bari, 21.12.2020

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

Documento firmato digitalmente

Ing. Roberta Maria Rana

IL PRESIDENTE

Documento firmato digitalmente

Dott. Cosimo Ingrosso

ALLEGATI:

Allegato 1 – Foglio presenze

Allegato 2 – Pareri pervenuti

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 21.12.2020 (VI riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Sabino Germinario	Comune di Canosa	Dirigente Ufficio Tecnico		sabiger@libero.it	<i>Sabino Germinario</i> <small>Sabino Germinario (21/Dec/2020 15:19 GMT+1)</small>
Emiliano Pierelli	Regione Puglia	Servizio Risorse Idriche		e.pierelli@regione.puglia.it	<i>Pierelli Emiliano</i> <small>Pierelli Emiliano (21/Dec/2020 15:31 GMT+1)</small>
Aldo Impagnatiello	AQP	RUP		a.impagnatiello@aqp.it	<i>Aldo Impagnatiello</i> <small>Aldo Impagnatiello (21/Dec/2020 15:47 GMT+1)</small>
Cosimo Francesco Ingrosso	AIP	Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	<i>Angela Mannarini</i> <small>Angela Mannarini (21/Dec/2020 15:48 GMT+1)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Responsabile Servizio Depurazione e Recapiti Finali		rm.rana@autoritaidrica.puglia.it	
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		m.gatti@autoritaidrica.puglia.it	<i>Mariangela Gatti</i> <small>Mariangela Gatti (22/Dec/2020 09:03 GMT+1)</small>