

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**

**“P0497 - Progetto definitivo/esecutivo: “Completamento del raddoppio della condotta premente all'impianto di sollevamento al serbatoio “Pagliara Vecchia” di Torremaggiore e realizzazione della condotta adduttrice dal Serbatoio di Torremaggiore al Serbatoio di San Paolo Civitate”**

**VERBALE DEL 09.02.2022**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 3475 del 20/01/2022, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al progetto definitivo riguardante le opere in oggetto;
- L'Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 354 del 27-01-2022 ha indetto la conferenza di servizi sulla progettazione “Completamento del raddoppio della condotta premente all'impianto di sollevamento al serbatoio “Pagliara Vecchia” di Torremaggiore e realizzazione della condotta adduttrice dal Serbatoio di Torremaggiore al Serbatoio di San Paolo Civitate”, convocando la prima riunione in data 09/02/2022, in modalità telematica in data odierna, invitando i seguenti Enti/Aziende:

<b>Ente / Azienda</b>
Comune di San Paolo di Civitate
Comune di Torremaggiore
Regione Puglia - Settore assetto del territorio (Paesaggio)
Soprintendenza BB.AA.AA.
Soprintendenza BB. Archeologici
Autorità di Bacino Puglia
Provincia di Foggia - Settore Edilizia sismica
Provincia di Foggia - Settore viabilità
Regione Puglia - Settore Foreste
ARPA Agenzia Regionale
Consorzio di Bonifica Capitanata
Regione Puglia – Settore LL.PP. – Ufficio di coordinamento STP BA-FG
SNAM Rete Gas
TERNA Direzione Manutenzione Impianti
Regione Puglia - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali
Regione Puglia - Servizio Autorità Idraulica
Regione Puglia - Sezione Agricoltura Servizio Provinciale dell'Agricoltura
ANAS
Regione Puglia - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG

Ente / Azienda
AQP S.p.A.
Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche
Regione Puglia – Servizio lavori pubblici

## LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti relativi allo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 354 del 27-01-2022.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingresso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail. Contestualmente i partecipanti sono stati riconosciuti per conoscenza personale. All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	Delega	Parere	Estremi parere
Comune di San Paolo di Civitate					
Comune di Torremaggiore					
Regione Puglia - Settore assetto del territorio (Paesaggio)					
Soprintendenza BB.AA.AA.					
Soprintendenza BB. Archeologici					
Autorità di Bacino Puglia					
Provincia di Foggia - Settore Edilizia sismica					
Provincia di Foggia - Settore viabilità					
Regione Puglia - Settore Foreste					
ARPA Agenzia Regionale					
Consorzio di Bonifica Capitanata					
Regione Puglia – Settore LL.PP. – Ufficio di coordinamento STP BA-FG					
SNAM Rete Gas					
TERNA Direzione Manutenzione Impianti					
Regione Puglia - Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali					
Regione Puglia - Servizio Autorità Idraulica					
Regione Puglia - Sezione Agricoltura Servizio Provinciale dell'Agricoltura					
ANAS					

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	Delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia - Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche Provinciali BA/FG					
AQP S.p.A.	X				
Regione Puglia – Sezione Risorse Idriche					
Regione Puglia – Servizio lavori pubblici					

Il Presidente, alle ore 11.30, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l’Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l’odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d’Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell’art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

L’Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce autorità espropriante. Il Gestore è munito di delega all’esercizio dei poteri espropriativi in virtù della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55/2021 e s.m.i..

Preliminarmente, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell’intervento.

Pertanto, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto e l’evoluzione dell’iter tecnico-amministrativo.

AQP, mostrando a schermo gli elaborati progettuali, rappresenta che l’intervento consiste nel completamento del potenziamento (raddoppio) della condotta premente dall’impianto di sollevamento al torrino di Torremaggiore e della condotta a gravità da questo torrino fino al serbatoio di San Paolo Civitate.

In particolare, nel tratto fra l’impianto di sollevamento di San Severo e via A. Moro incrocio Via. Amedeo Gravina e dal Sementificio Greco fino al torrino Pagliara Vecchia viene previsto il completamento del raddoppio con una condotta del Ø 300 in ghisa rivestita per una lunghezza 2,3 km circa. Mentre fra il torrino Pagliara fino al serbatoio di San Paolo Civitate è previsto un raddoppio della condotta con una tubazione del Ø 300 in ghisa rivestita per una lunghezza complessiva di 7,5 km circa.

Con riferimento all’evoluzione dell’iter tecnico-amministrativo, AQP rimette agli atti della Conferenza, relazione che ripercorre sommariamente la cronistoria dell’intervento e, soprattutto, evidenzia le variazioni, seppur modeste, intervenute nel progetto definitivo rispetto a quello già oggetto di valutazione nei pareri degli Enti terzi di cui alla passata CdS tenuta dalla Regione Puglia nel 2012.

Con riferimento al procedimento espropriativo, AQP comunica che è regolarmente avvenuta la comunicazione di avvio del procedimento espropriativo ai sensi degli art. 11 e 16 del DPR 327/01 e s.m.i con affissione sugli Albi Pretori dei Comuni di Torremaggiore e San Paolo di Civitate, su n. 2 testate giornalistiche a diffusione nazionale e regionale e sul Portale Avvisi della Regione Puglia.

A tal proposito comunica che, a termini di Legge, non sono pervenute osservazioni dalle Ditte interessate.

**Prendendo atto che ad oggi non è stata acquisita la conformità urbanistica da parte delle Amministrazioni Comunali interessate (San Paolo di Civitate e Torremaggiore), si sollecita il rilascio delle stesse.**

**Inoltre, con riferimento al procedimento di Autorizzazione Paesaggistica, AQP rappresenta che, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, le opere in progetto sono tutte interrato e comunque al di sotto di 30 cm fuori terra per i pozzetti di ispezione, pertanto ricorrono i presupposti per l'applicazione del suddetto DPR inerenti le semplificazioni delle procedure paesaggistiche ed in particolare il punto A.15 dell'allegato per cui viene derogata la necessità della relazione paesaggistica.**

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza che non sono pervenute ad oggi comunicazioni da parte degli Enti interessati.

### CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **02/03/2022 alle ore 11.30**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 09022022) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.30.

Il Presidente

Dott. Cosimo INGROSSO

*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante

Ing. Cecilia PASSERI

*Documento firmato digitalmente*

### ALLEGATI:

- **Allegato 01**: relazione AQP

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**

**“P0497 - Progetto definitivo/esecutivo: “Completamento del raddoppio della condotta premente all’impianto di sollevamento al serbatoio “Pagliara Vecchia” di Torremaggiore e realizzazione della condotta adduttrice dal Serbatoio di Torremaggiore al Serbatoio di San Paolo Civitate”**

**SEDUTA DEL 09/02/2022**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Tel.	Mail	Firma
Rosario Esposito	AQP RUP	335315232	r.esposito@aqp.it	<i>Rosario Esposito</i> <small>Rosario Esposito (09/Feb/2022 13:13 GMT+1)</small>
Vito Paolo Scarongella	AQP	3386853663	v.scarongella@aqp.it	<i>Vito Paolo Scarongella</i> <small>Vito Paolo Scarongella (09/Feb/2022 16:27 GMT+1)</small>
Vito Cascini	AQP Espropri	3391579344	v.cascini@aqp.it	<i>Vito Cascini</i> <small>Vito Cascini (09/Feb/2022 17:49 GMT+1)</small>
Gianvito Sportelli	AQP Espropri	3312677971	g.sportelli@aqp.it	<i>Gianvito Sportelli</i> <small>Gianvito Sportelli (10/Feb/2022 13:18 GMT+1)</small>
Ingrosso Cosimo	AIP – Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Passeri Cecilia	AIP – Responsabile Servizio III		c.passeri@autoritaidrica.puglia.it	
Mannarini Angela	AIP – Ufficio Espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	<i>Angela Mannarini</i> <small>Angela Mannarini (10/Feb/2022 13:18 GMT+1)</small>
Esposito Guido	AIP – Istruttore		g.esposito@autoritaidrica.puglia.it	<i>Guido Esposito</i> <small>Guido Esposito (10/Feb/2022 16:36 GMT+1)</small>

# P0497\_Torremaggiore San Paolo\_ Verbale Seduta\_09.02

Rapporto di audit finale

2022-02-10

Creato il:	2022-02-09
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAAd5O2RRE1aeq_6U5VD9-hxAG6TDNnGxwT

## Cronologia di "P0497\_Torremaggiore San Paolo\_ Verbale Seduta\_09.02"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2022-02-09 - 11.54.09 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it) per la firma  
2022-02-09 - 12.01.21 GMT
-  E-mail visualizzata da Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it)  
2022-02-09 - 12.02.39 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it) ha immesso una password valida  
2022-02-09 - 12.09.47 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it)  
Data firma: 2022-02-09 - 12.13.01 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it) per la firma  
2022-02-09 - 12.13.03 GMT
-  E-mail visualizzata da Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it)  
2022-02-09 - 15.25.32 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it) ha immesso una password valida  
2022-02-09 - 15.25.55 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it)  
Data firma: 2022-02-09 - 15.27.08 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) per la firma  
2022-02-09 - 15.27.10 GMT

-  E-mail visualizzata da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)  
2022-02-09 - 16.41.00 GMT - Indirizzo IP: 151.47.111.26
-  Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) ha immesso una password valida  
2022-02-09 - 16.41.16 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)  
Data firma: 2022-02-09 - 16.49.32 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.47.111.26
-  Documento inviato per e-mail a Gianvito Sportelli (g.sportelli@aqp.it) per la firma  
2022-02-09 - 16.49.34 GMT
-  E-mail visualizzata da Gianvito Sportelli (g.sportelli@aqp.it)  
2022-02-10 - 12.16.47 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Gianvito Sportelli (g.sportelli@aqp.it) ha immesso una password valida  
2022-02-10 - 12.16.59 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Gianvito Sportelli (g.sportelli@aqp.it)  
Data firma: 2022-02-10 - 12.18.02 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma  
2022-02-10 - 12.18.04 GMT
-  E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)  
2022-02-10 - 12.18.27 GMT - Indirizzo IP: 151.56.197.133
-  Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida  
2022-02-10 - 12.18.34 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)  
Data firma: 2022-02-10 - 12.18.51 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.56.197.133
-  Documento inviato per e-mail a Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) per la firma  
2022-02-10 - 12.18.52 GMT
-  E-mail visualizzata da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)  
2022-02-10 - 15.36.25 GMT - Indirizzo IP: 130.25.174.184
-  Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida  
2022-02-10 - 15.36.36 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)  
Data firma: 2022-02-10 - 15.36.56 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 130.25.174.184
-  Accordo completato.  
2022-02-10 - 15.36.56 GMT