

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

Oggetto: "P 0865 Estensione del S.I.I. agli agglomerati costieri di Defensola, Isola la Chianca, Sfinalicchio, Molinella, Scialmarino, San Lorenzo, Porto Nuovo e Baia dei Campi(Vieste) Opere di Completamento del Sistema Fognario del Litorale Nord dell'abitato"

VERBALE SEDUTA DEL 19.01.2017

Premesso che

- con nota prot. n. 120479 del 17/11/2016, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della Legge 241/90, sulla progettazione definitiva P 0865 richiamata in oggetto.
- L'AIP accogliendo la richiesta, con nota prot. n. 6134 del 28/11/2016, ha indetto la Conferenza di Servizi sul progetto definitivo P0865 "*Estensione del S.I.I. agli agglomerati costieri di Defensola, Isola la Chianca, Sfinalicchio, Molinella, Scialmarino, San Lorenzo, Porto Nuovo e Baia dei Campi(Vieste) Opere di Completamento del Sistema Fognario del Litorale Nord dell'abitato* ", convocando in data odierna, 19/01/2017 i seguenti Enti/Aziende così come indicati da AQP:
 - 1) Comune di Vieste;
 - 2) Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio foreste
 - 3) Autorità di Bacino;
 - 4) Ente Parco Nazionale del Gargano;
 - 5) Ministero Beni e Attività Culturali Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Prov. BA-BAT-FG nonché Soprintendenza per i Beni Archeologici;
 - 6) ANAS;
 - 7) SNAM Rete Gas;
 - 8) TERNA Rete Elettrica Nazionale;
 - 9) Enel Distribuzione;

LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Comune di Vieste	X			X	Nota prot AIP.n.254 del 19/01/2017
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio foreste				X	Nota prot. n. 25227 del 14/12/2016.
Autorità di Bacino				X	Nota prot.n.5429 del 21/04/2016
Ente Parco Nazionale del Gargano				X	Nota prot.AIP n.260 del 19/01/2017
Ministero Beni e Attività Culturali Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Prov. BA-BAT-FG					
ANAS					
SNAM				X	Nota prot n.421 del 05/12/2016.
TERNA Rete Elettrica Nazionale					
Enel Distribuzione				X	Nota prot. n.6742733 del 01/12/2016.
Acquedotto Pugliese	X				

Il Presidente, alle ore 11.30, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP con nota prot. n. 120479 del 17/11/2016, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Pertanto, l'AIP provvedeva all'indizione e convocazione dell'odierna Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, trasmettendo la comunicazione prot. n. 6134 del 28/11/2016.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

A riguardo, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, così come indicate nella nota prot. n. 120479 del 17/11/2016, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessarie per un utile prosieguo

delle attività realizzative dell'intervento, poiché riferiti ad una precedente formulazione del progetto, rivisitato a seguito di rescissione contrattuale.

Nel merito, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto definitivo reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità <http://www.aip.gov.it/images/FTP/P0865ViesteProgDef.zip> indicato nella convocazione prot. n. 6134 del 28/11/2016.

Gli stessi rappresentano che l'intervento in esame deriva dal II Atto integrativo dell'Accordo di Programma Quadro del Novembre 2007, a seguito del quale, l'Acquedotto Pugliese veniva individuato quale soggetto attuatore dell'estensione del servizio fognario alle località costiere di Defensola, Isola Chianca, Sfinalicchio, Molinella, Scialmarino, San Lorenzo, Porto Nuovo e Baia dei Campi del Comune di Vieste per mezzo di un finanziamento di 1.800.000 € a valere sulle risorse di cui alla Delibera CIPE 142/99.

AQP dichiara altresì che le opere in progetto sono state definite in sintonia con le linee guida del finanziamento CIPE 142/99, ovvero sono tese alla realizzazione del collettamento degli agglomerati delle località costiere che risultavano sprovvisti del servizio di fogna nera, fatta eccezione per quelli dislocati nella zona Nord del territorio di Vieste.

Allo stato, risulta in esercizio un collettore di trasporto lungo la strada litoranea sino alla periferia del centro urbano di Vieste e sono in itinere interventi di realizzazione di fogne elementari ed impianti di sollevamento nelle zone "Palude Mezzana", "Molinella", e "San Lorenzo" che hanno la funzione di convogliare i liquami fognari dell'intera area nel collettore su detto.

La progettazione in esame prevede:

- un tronco elementare in gres con DN 200, sul lungomare Europa sino ad un nuovo impianto di sollevamento;
- un collettore in prolungamento a quello esistente di DN400;
- impianto di sollevamento da ubicarsi su un area di proprietà comunale e ubicata sul lungomare Europa prospiciente il villaggio turistico "Camping Baia Turchese";
- una condotta di mandata in Pead PE 100-PN16 di DN 315 di lunghezza complessiva di 3.782,43 ml, con un percorso su strade pubbliche;
- una condotta di DN 200 con funzionamento misto della lunghezza di 385,38 ml fino al presidio depurativo.

Riguardo quest'ultimo tratto, visto che in corrispondenza del picchetto n. 92, dove viene ubicato un pozzetto di calma, la condotta passa da un funzionamento a pressione con DN 315, ad un funzionamento a gravità con un DN 200, l'AIP chiede chiarimenti in merito a tale scelta progettuale.

Nel merito AQP specifica che il diametro adottato così come riveniente dai calcoli idraulici, è connesso al cambio di funzionamento del tratto di DN200 che avrà un iniziale funzionamento a gravità per poi passare in pressione al fine di raggiungere la quota della stazione di grigliatura del presidio depurativo.

L'Amministrazione Comunale di Vieste chiede ad AQP chiarimenti in merito al posizionamento del gruppo elettrogeno di soccorso. A riguardo, AQP specifica che lo stesso è stato previsto in manufatto prefabbricato posto all'esterno delle zone ad alta pericolosità idraulica previste dal PAI,

Inoltre, riguardo le situazioni di emergenza ovvero di avaria delle pompe (2+2 R) AQP rassicura sull'esistenza di un sistema di by-pass.

Il Presidente dà quindi lettura dei pareri/contributi già pervenuti all'Autorità, così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, AMBIENTALE, SERVIZIO FORESTE (Parere idrogeologico)

Con nota prot. n. 25227 del 14/12/2016, viene comunicato che è stato rilasciato parere in merito ai movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico e che lo stesso è stato inviato al Comune di Vieste in data 06/09/2016 con nota prot. 17667.

Con tale nota 17667/2016 si esprime parere favorevole solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n. 3267/1923 e ai sensi del R.R. 11 Marzo 2015 n.9 alla esecuzione dei movimenti di terra, finalizzati alla realizzazione di opere in variante per il completamento del sistema fognario del litorale nord dell'abitato del Comune di Vieste, località Lungomare Europa, su terreno ricadente in zona sottoposta a vincolo idrogeologico.

Nella stessa nota, si specifica che tutti gli interventi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni previste dal R.R. 11 Marzo 2015 n.9.

COMUNE DI VIESTE

Commissione locale per il paesaggio (Parere paesaggistico)

Con comunicazione acquisita al prot. AIP n. 254 del 19/01/2017 l'Amministrazione Comunale trasmette Autorizzazione Paesaggistica n.1 del 13/01/2017 con cui autorizza AQP ad eseguire i lavori oggetto di Conferenza.

Inoltre il Dirigente ing. Chionchio dà atto della conformità del progetto oggetto di Conferenza al vigente strumento urbanistico e che la stessa verrà confermata nei successivi atti di approvazione da parte della Giunta Comunale.

AUTORITA' DI BACINO DELLA PUGLIA (Parere tecnico di compatibilità idraulica)

Con nota prot. n. 5429 del 21/04/2016, esprime parere di compatibilità degli interventi oggetto delle progettazioni con le previsioni del Piano Stralcio di Assetto idrogeologico con le seguenti prescrizioni :

- nei tratti in cui le opere interrato intercettano le aree ad alta pericolosità idraulica, i chiusini di ispezione sono da realizzarsi a tenuta stagna. Analogamente, si deve prevedere che le apparecchiature elettromeccaniche in progetto mantengano la loro funzionalità anche in presenza di acqua;
- si ottemperi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di fronti di scavo;
- sia garantita la sicurezza delle maestranze impegnate nelle lavorazioni.

La verifica dell'ottemperanza delle prescrizioni è demandata al Responsabile del Procedimento Autorizzativo finale, il quale dovrà trasmettere all'Autorità di Bacino copia della avvenuta asseverazione della ottemperanza alle su dette prescrizioni.

PARCO NAZIONALE DEL GARGANO (Autorizzazione specifica Area Parco)

Con nota acquisita al prot. AIP n.260 del 19/01/2017 esprime parere di massima favorevole alla realizzazione dell'intervento.

ANAS (Parere interferenze viabilità Statale 89 Garganica)

Con nota prot. n. 34094 del 13/12/2016, l'ANAS chiedeva a questa AIP ed ad AQP documentazione integrativa al fine di avviare l'istruttoria tecnico amministrativa propedeutica all'eventuale rilascio di autorizzazione.

Quindi, AIP, con nota prot. n. 6506 del 21/12/2016, invitava il Soggetto Gestore alla trasmissione degli elaborati integrativi richiesti dall'ANAS.

In data 18/01/2017, ANAS informava a mezzo mail allegata alla presente, di non aver acquisito la documentazione progettuale integrativa richiesta.

Successivamente, con mail del 18/01/2017 acquisita al prot. AIP n. 249 del 19/01/2017, AQP trasmetteva ad ANAS la documentazione integrativa in questione.

SNAM RETE GAS (Parere interferenze rete gas)

Con nota prot. n. 421 del 05/12/2016, viene che i lavori oggetto della progettazione non interferiscono con gli impianti di proprietà della Società.

ENEL DISTRIBUZIONE (Parere interferenze elettrodotti alta tensione)

Con nota prot. n. 742733 del 01/12/2016, si comunica parere positivo di E-distribuzione in merito alla realizzazione delle opere in progetto. Tale parere è valido sia per le linee elettriche aeree ed interrate esistenti, sia per quelle che sarà necessario realizzare in variante o ex novo in conseguenza dello stesso progetto.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse con i pareri acquisiti, e delle risultanze cui la Conferenza è pervenuta, il Presidente :

- preso atto delle posizioni espresse, dei pareri acquisiti, nonché degli interventi dei presenti;
- visto che nessuna delle amministrazioni presenti ha espresso il proprio motivato dissenso;
- tenuto conto delle risultanze cui la Conferenza è pervenuta;
- considerato che la trasmissione della documentazione integrativa richiesta da ANAS è avvenuta da parte di AQP in data 18/01/2017;


ritiene di aggiornare la Conferenza al fine di acquisire il parere di ANAS, dando un congruo tempo alla stessa per la conclusione della fase istruttoria.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP 6134 del 28/11/2016.


L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.00.

Il Presidente






Il Segretario verbalizzante



ALLEGATI :

- Allegato 1: Parere Regione Puglia Servizio Foreste nota prot. n. 25227 del 14/12/2016;
- Allegato 2: Parere Autorità di Bacino della Puglia nota prot. n.5429 del 21/04/2016;
- Allegato 3: Parere Snam Rete Gas nota prot. n. 421 del 05/12/2016;
- Allegato 4: Parere Enel Distribuzione nota prot. n. 742733 del 01/12/2016;
- Allegato 5 : Parere Ente Parco del Gargano nota prot.AIP n.260 del 19/01/2017;
- Allegato 6 : Foglio firme.
- Allegato 7: Nota AQP prot. n.7079 del 19/01/2017 ad ANAS;
- Allegato 8: Parere Comune di Vieste (Autorizzazione Paesaggistica) prot. AIP n. 254 del 19/01/2017.
- Allegato 10 :Parere ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio prov. BAT-FG prot. n. 2924 del 05/12/2016.

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
"P 0865 Estensione del S.I.I. agli agglomerati costieri di Defensola, Isola la Chianca, Sfinalicchio, Molinella, Scialmarino, San Lorenzino, Porto Nuovo e Baia dei Campi(Vieste) Opere di Completamento del Sistema Fognario del Litorale Nord dell'abitato"
SEDUTA DEL 19/01/2017

Ente / Azienda	Firma
Comune di Vieste	
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio foreste	
Autorità di Bacino	
Ente Parco Nazionale del Gargano	
Ministero Beni e Attività Culturali Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le Prov. BA-BAT-FG	
ANAS	
SNAM	
TERNA Rete Elettrica Nazionale	
Enel Distribuzione	
Regione Puglia Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio - Settore LL.PP	
Acquedotto Pugliese	
Autorità Idrica Pugliese	

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 338 DEL 24-01-2017

