

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto definitivo per il "Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Volturino" (Codice AQP: P1189)

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con note prot. n.3895 del 29.08.2018, prot. n. 4248 del 18.09.2018 e prot. n. 5056 del 31.10.2018).

VERBALE DEL 15 NOVEMBRE 2018

In data 15 Novembre 2018, alle ore 11.30, presso la sede dell'AIP in Bari, alla via Falcone e Borsellino n. 2, si aggiornano i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con nota AIP prot. n. 3895 del 29.08.2018, nota prot. n. 4248 del 18.09.2018 e nota prot. n. 5056 del 31.10.2018, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Volturino (codice intervento AQP: P1189).

Considerato che, alla data della seconda riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona tenutasi il 30.10.2018, non erano stati rilasciati:

- il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio che ha richiesto integrazioni documentali per poter avviare l'iter istruttorio di competenza;
- il parere di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque, in quanto la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha richiesto la trasmissione dei Disciplinari;
- la verifica di compatibilità urbanistica da parte del Comune di Volturino;
- l'accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Provincia di Foggia;
- il parere di ARPA Puglia, a cui AIP ha chiesto l'accertamento della conformità in tema di emissioni odorigene

e che Acquedotto Pugliese aveva prodotto in data 29.10.2018 la documentazione necessaria all'approfondimento di competenza dell'Autorità di Bacino, come riportato nel verbale di Conferenza di Servizi del 30.10.2018 letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della conferenza e, con nota prot. n. 5056 del 31.10.2018, ha convocato una nuova riunione, da ritenersi conclusiva del presente procedimento.

All'odierna Conferenza di Servizi, presieduta dal Dott. Cosimo Ingrosso, Dirigente Amministrativo dell'Autorità Idrica Pugliese¹, sono risultati presenti (Allegato 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati:

Comune di Volturino	ASSENTE
Provincia di Foggia	ASSENTE
Commissione locale per il paesaggio	ASSENTE
Ministero per i beni e le attività culturali	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia	ASSENTE
Autorità di Bacino della Puglia	ASSENTE



¹ rif. Determinazione Dirigenziale AIP n. 64 del 07.04.2016, con la quale il Direttore Generale ha disposto la "Nomina del dirigente responsabile per la convocazione e la tenuta delle conferenze dei servizi di cui al D. Legge 133/2014, convertito in Legge 164/2014"



Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali	
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Risorse Idriche Servizio Sistema Idrico Integrato	
ARPA Puglia	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Il Presidente, alle ore 13.00, apre la seduta della Conferenza di Servizi e dà lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità successivamente al 30.10.2018, che si allegano al presente Verbale (Allegato 2- Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

- nota di Acquedotto Pugliese prot. n. 111420 del 06.11.2018 con cui sono stati trasmessa la relazione geomorfologica e l'inquadramento territoriale con dettaglio degli identificativi catastali;
- nota di Acquedotto Pugliese prot. n. 115096 con cui è stato comunicato che *"il disciplinare di Gestione Provvisoria sarà trasmesso una volta concluse le attività in corso tese a definire il proseguo delle attività di progettazione"*;
- mail di ARPA Puglia acquisita al prot. n. 5346 del 15.11.2018 con cui è stato comunicato che *"A seguito dell'esame della documentazione integrativa si anticipa che le prescrizioni dell'ARPA sono state perseguite dal Gestore [...]. Per quanto concerne l'utilizzo dei letti di essiccamento esistenti (per quanto talun caso ridotti) si ribadisce che attualmente sono vietati ai sensi della normativa vigente e che il loro utilizzo costituisce una procedura di emergenza dettata da situazioni eccezionali e pertanto, si rende necessaria la comunicazione alla Autorità di controllo, ogni qual volta si rende necessaria l'attivazione della stessa. Quanto qui comunicato sarà debitamente trasmesso formalmente in giornata con nota protocollata."*

Con riferimento al dissesto che interessa l'area del depuratore e alla necessità rappresentata dall'Autorità di Bacino di approfondire le conoscenze del versante e comprendere le cinematiche degli eventuali movimenti franosi in atto al fine di valutare la tipologia dei dissesti potenzialmente interessanti le aree dell'impianto, in data 06.11.2018 si è svolto un incontro tecnico presso l'AdB in cui è stato concordato di svolgere un sopralluogo congiunto presso l'impianto per poter definire le successive attività da intraprendere. Nel corso dell'incontro i rappresentanti dell'Autorità di Bacino hanno chiarito che il periodo di monitoraggio di 2 anni indicato nel parere espresso dall'AdB non costituisce un obbligo inderogabile in quanto esso è da intendersi quale durata utile ad avere informazioni oggettive sulla profondità dei movimenti.

Il Presidente invita quindi il Responsabile del procedimento di AQP, ing. Elena Bergamasco, a fornire informazioni circa gli esiti del sopralluogo presso l'impianto di depurazione svolto dai tecnici di AQP e dell'Autorità di Bacino in data 14.10.2018.

Il Responsabile del Procedimento ed il progettista dichiarano che è stato concordato che AQP predisporrà un aggiornamento del piano di monitoraggio (sia superficiale che profondo) secondo quanto condiviso con l'Autorità di Bacino nel corso del sopralluogo. L'aggiornamento sarà preliminarmente trasmesso all'AdB per la condivisione dei contenuti. Nel merito, sottolineano che il piano di monitoraggio prevede l'esecuzione di sondaggi all'interno dell'area di sedime e all'esterno dell'impianto, in aree comunali, per avere un inquadramento di versante unitamente al monitoraggio topografico del sito.

Il RUP fa inoltre presente che alla luce di detti aggiornamenti, il Quadro Economico dell'intervento subirà un incremento in quanto le attività richieste non erano presenti nel QE.

Il Presidente della Conferenza prende atto di tale circostanza sopravvenuta e dichiara che provvederà a comunicare la alla Regione Puglia in qualità di Ente co-finanziatore dell'intervento.

Dopo approfondita disamina, il Presidente della Conferenza di Servizi:

- visti i pareri e gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- udite le dichiarazioni odierne a supporto di quanto già dichiarato per iscritto con note citate nel presente verbale;
- atteso che in data odierna:
 - non è stato rilasciato il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio;
 - non è stato rilasciato l'accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Provincia di Foggia;
 - non è stato rilasciato il parere di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque;
 - non è pervenuta la verifica di compatibilità urbanistica da parte del Comune di Volturino
- considerato che:
 - nel proprio parere e nell'incontro tecnico del 06.11.2018 l'Autorità di Bacino ha rappresentato la necessità di effettuare dei monitoraggi adeguati (sia a monte che a valle dell'impianto) che permettano di caratterizzare gli eventuali movimenti franosi esistenti e che gli stessi siano la base di partenza per la corretta progettazione esecutiva degli interventi strutturali;
 - ad esito del sopralluogo svolto dai tecnici di Acquedotto Pugliese e dell'Autorità di Bacino, AQP predisporrà un aggiornamento del piano di monitoraggio (sia superficiale che profondo) e che l'aggiornamento sarà preliminarmente trasmesso all'AdB per la condivisione dei contenuti

AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi il giorno 30.11.2018. Precisa che la Conferenza sarà aggiornata entro i tempi di conclusione del procedimento previsti dalla normativa vigente e sarà decisoria, al fine di evitare che il protrarsi dei tempi di assunzione delle determinazioni possa tradursi in una perdita dei finanziamenti ad oggi assentiti.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione con nota AIP prot. n. 3895 del 29.08.2018, prot. n. 4248 del 18.09.2018 e prot. n. 5056 del 31.10.2018.

La seduta odierna è conclusa alle ore 13.30.

Bari, 15 Novembre 2018

Letto, approvato e sottoscritto come segue.



I PARTECIPANTI:

Eurofama

.....
.....
.....
.....
.....

IL SEGRETARIO

Ing. Roberta Maria Rana

Roberta Maria Rana

II PRESIDENTE

Dott. Cosimo Ingrosso

Cosimo Ingrosso

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N° 0005397 DEL 16-11-2018