

## CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

**OGGETTO:** Progetto definitivo per il "Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Volturino" (Codice AQP: P1189)

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con note prot. n.3895 del 29.08.2018, prot. n. 4248 del 18.09.2018, prot. n. 5056 del 31.10.2018 e prot. n. 5397 del 16.11.2018).

### VERBALE DEL 30 NOVEMBRE 2018

In data 30 Novembre 2018, alle ore 12.30, presso la sede dell'AIP in Bari, alla via Falcone e Borsellino n. 2, si aggiornano i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con nota AIP prot. n. 3895 del 29.08.2018, nota prot. n. 4248 del 18.09.2018, nota prot. n. 5056 del 31.10.2018 e nota prot. n. 5397 del 16.11.2018, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Volturino (codice intervento AQP: P1189).

Considerato che, alla data della terza riunione della Conferenza di Servizi in modalità sincrona tenutasi il 15.10.2018, non erano stati rilasciati:

- il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio che ha richiesto integrazioni documentali per poter avviare l'iter istruttorio di competenza;
- il parere di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque, in quanto la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha richiesto la trasmissione dei Disciplinari;
- la verifica di compatibilità urbanistica da parte del Comune di Volturino;
- l'accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Provincia di Foggia;
- il parere di ARPA Puglia, a cui AIP ha chiesto l'accertamento della conformità in tema di emissioni odorigene

il Presidente ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della conferenza e, con nota prot. n. 5397 del 16.11.2018, ha convocato una nuova riunione.

All'odierna Conferenza di Servizi, presieduta dal Dott. Cosimo Ingresso, Dirigente Amministrativo dell'Autorità Idrica Pugliese<sup>1</sup>, sono risultati presenti (Allegato 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati:

Comune di Volturino	ASSENTE
Provincia di Foggia	ASSENTE
Commissione locale per il paesaggio	
Ministero per i beni e le attività culturali	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia	ASSENTE
Autorità di Bacino della Puglia	ASSENTE
Regione Puglia	ASSENTE

<sup>1</sup> rif. Determinazione Dirigenziale AIP n. 64 del 07.04.2016, con la quale il Direttore Generale ha disposto la "Nomina del dirigente responsabile per la convocazione e la tenuta delle conferenze dei servizi di cui al D. Legge 133/2014, convertito in Legge 164/2014"

Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali	ASSENTE
Regione Puglia	
Sezione Risorse Idriche Servizio Sistema Idrico Integrato	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Il Presidente, alle ore 12.55, apre la seduta della Conferenza di Servizi e dà lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità successivamente al 15.11.2018, che si allegano al presente Verbale (Allegato 2- Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

- nota del Settore Assetto del Territorio e Paesaggio della Provincia di Foggia prot. n. 66080 del 20.11.2018, acquisita al prot. AIP n. 5501 del 21.11.2018, con cui è stato comunicato che *"la Commissione Paesaggistica valutati gli elaborati progettuali e il contrasto con le NTA del PPTR [...] ritiene non conforme l'intervento con gli Ulteriori Contesti Paesaggistici presenti. Tuttavia trattandosi di un'opera pubblica ed in considerazione della natura dell'intervento (ampliamento di un depuratore già esistente ricadente nella medesima area di intervento) si ritiene che possano sussistere i presupposti per la richiesta in deroga alla Regione Puglia (art. 95 delle NTA del PPTR)"*

\*\*\*\*

Il Presidente ritiene opportuno, in merito a quanto comunicato dalla Provincia di Foggia, assoggettare la successiva approvazione, da parte di AIP, del progetto definitivo in oggetto, al parere in deroga della Regione Puglia (art.95 delle NTA del PPTR). Precisa infatti che il parere espresso dalla Provincia di Foggia risponde alle richieste avanzate con nota AIP prot. n. 3895 del 28.08.2018 e non si configura come motivo ostativo per una eventuale conclusione positiva della presente Conferenza di Servizi.

Il Presidente invita il Responsabile del procedimento di AQP a fornire informazioni circa l'aggiornamento del piano di monitoraggio che, come riportato nel verbale della seduta del 15.11.2018, AQP avrebbe dovuto trasmettere all'Autorità di Bacino. Inoltre, invita il RUP a specificare se, ad esito di detto aggiornamento, è stata definita la variazione di QE.

Il Responsabile del Procedimento di AQP deposita agli atti della Conferenza di Servizi il piano di monitoraggio, come condiviso con i tecnici dell'Autorità di Bacino e i progettisti nel corso del sopralluogo del 14.11.2018. Il QE aggiornato comprensivo dei costi del monitoraggio sarà trasmesso da AQP in data 03.12.2018.

Con riferimento alla trasmissione del disciplinare di Gestione provvisoria, a cui la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia ha subordinato il parere di propria competenza, i rappresentanti di AQP si impegnano a trasmettere l'elaborato alla Sezione Risorse Idriche in tempi celeri (03.12.2018).

\*\*\*\*

Dopo approfondita disamina, il Presidente della Conferenza di Servizi:

- visti i pareri e gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- udite le dichiarazioni odierne a supporto di quanto già dichiarato per iscritto con note citate nel presente verbale;

- atteso che in data odierna:
  - non è stato rilasciato il parere della Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio;
  - non è stato rilasciato il parere di compatibilità al Piano di Tutela delle Acque;
  - non è pervenuta la verifica di compatibilità urbanistica da parte del Comune di Volturino
- considerato che:
  - l'aggiornamento del piano di monitoraggio è stato acquisito agli atti della Conferenza odierna e il Piano di Gestione provvisoria sarà trasmesso alla Regione in data 03.12.2018

AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione, da ritenersi conclusiva del procedimento, da tenersi il giorno 11.12.2018 alle ore 11:30. Precisa che la Conferenza sarà aggiornata entro i tempi di conclusione del procedimento previsti dalla normativa vigente e sarà decisoria, al fine di evitare che il protrarsi dei tempi di assunzione delle determinazioni possa tradursi in una perdita dei finanziamenti ad oggi assentiti.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione con nota AIP prot. n. 3895 del 29.08.2018, prot. n. 4248 del 18.09.2018, prot. n. 5056 del 31.10.2018 e prot. n. 5397 del 16.11.2018.

La seduta odierna è conclusa alle ore 13.15.


Bari, 30 Novembre 2018

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

I PARTECIPANTI:



.....



.....

.....

.....

.....


IL SEGRETARIO

Ing. Roberta Maria Rana



IL PRESIDENTE

Dott. Cosimo Ingresso



AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0005750 DEL 03-12-2018