

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

Oggetto: Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carlantino (FG) – P1191.

Rif. nota AIP prot. n.3903 del 28.08.2018 (INDIZIONE E CONVOCAZIONE 1°SEDUTA).

Rif. nota AIP prot. n.4212 del 14.09.2018 (COMUNICAZIONI E RICHIESTA INTEGRAZIONI).

Rif. nota AIP prot. n.4249 del 18.09.2018 (TRASMISSIONE VERBALE 1°SEDUTA E CONVOCAZIONE 2°SEDUTA)

Rif. nota AIP prot. n.5060 del 31.10.2018 (TRASMISSIONE VERBALE 2°SEDUTA E CONVOCAZIONE 3°SEDUTA)

VERBALE DEL 15/11/2018


In data **15 novembre 2018**, alle ore **11:00**, presso la sede dell'AIP in Bari, alla via Falcone e Borsellino n. 2, si aggiornano i lavori della Conferenza di Servizi, indetta e convocata con nota AIP prot. n.3903 del 28.08.2018, ai sensi dell'art.14-bis, comma 7 e dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carlantino (FG) (codice intervento AQP: P1191).

Considerato che alla data della 2° seduta della Conferenza di servizi:

- non risultava verificata, da parte del Comune di Carlantino, la congruenza dell'opera con la normativa di riferimento e con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti;
- non risultavano acquisiti tutti i pareri/autorizzazioni/permessi/procedure di competenza degli enti partecipanti;

come riportato nel verbale del 30/10/2018, letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi (di seguito: il Presidente) ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della Conferenza e, con nota prot. n.5060 del 31.10.2018, ha convocato una nuova riunione in data 15.11.2018.

All'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da **Allegato 1 – Foglio Presenze**), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati:



Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it

Ente/Amministrazione/Società	Presente	Assente
Comune di Carlintino		X
Provincia di Foggia		X
Ministero Beni e Attività Culturali		X
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale competente per territorio (bacino del Fortore)		X
Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali		X
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche		X
ARPA PUGLIA		X
Acquedotto Pugliese S.p.A.	X	

Il Presidente apre la 3° seduta della Conferenza di servizi e dà lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità successivamente alla chiusura della 2° seduta del 30/10/2018, che si allegano al presente Verbale (**Allegato 2 – Pareri pervenuti/acquisiti**) per formarne parte integrante:

- nota di AQP prot. n.111474 del 06.11.2018, acquisita al protocollo AIP al n.5108 del 06.11.2018, con cui è stata trasmessa la seguente documentazione integrativa:
 - *Elaborato EG.INQ.01 - Inquadramento territoriale - rev.1, con dettaglio degli identificativi catastali.*
- Nota di AQP prot. n.115098 del 14.11.2018, acquisita al protocollo AIP al n.5321 del 14.11.2018, con cui è stata trasmessa la seguente documentazione integrativa:
 - *Elaborato REL 15 - Disciplinare di Gestione Provvisoria;*
 - *Elaborato REL 11 - Relazione sulla Risoluzione delle interferenze - revisionato;*
 - *Elaborato DOC 08 - Cronoprogramma - revisionato.*
- Nota del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia prot. AOO_180/78936 del 12.11.2018, acquisita al protocollo AIP al n.5324 del 14.11.2018, con cui è stato espresso **PARERE FAVOREVOLE** con prescrizioni, "solo ed esclusivamente nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. n.3267/1923 e del R.R. 11 marzo 2015, n.9".
- Comunicazione di ARPA Puglia, acquisita al protocollo AIP al n.5346 del 15.11.2018, con cui è stata comunicata l'assenza dei propri rappresentanti alla terza seduta della Conferenza. Contestualmente è stato anticipato che, dall'esame della documentazione integrativa




trasmessa da AQP, le prescrizioni di ARPA Puglia sono state perseguite dal Gestore e che quanto comunicato via mail sarebbe stato trasmesso formalmente con nota protocollata. La Conferenza prosegue con l'aggiornamento delle attività intraprese da Acquedotto Pugliese S.p.A. a seguito della 2° seduta del 30/10/2018.

Dopo approfondita disamina, il Presidente:

- visti i pareri e gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- udite le dichiarazioni odierne a supporto di quanto già dichiarato per iscritto con note citate nel presente verbale;
- atteso che in data odierna:
 - non risulta verificata, da parte del Comune di Carlintino, la congruenza dell'opera con la normativa di riferimento e con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti;
 - non risultano acquisiti tutti i pareri/autorizzazioni/permessi/procedure di competenza degli enti partecipanti (Comune di Carlintino, Provincia di Foggia, Soprintendenza, Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale competente per territorio (bacino del Fortore), Regione Puglia-Sezione Risorse Idriche);

ritiene opportuno AGGIORNARE I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e si impegna a CONVOCARE una nuova riunione in data 30 novembre 2018 alle ore 11:30. Precisa che la Conferenza sarà aggiornata entro i tempi di conclusione del procedimento previsti dalla normativa vigente e sarà decisoria, al fine di evitare che il protrarsi dei tempi di assunzione delle determinazioni possa tradursi in una perdita dei finanziamenti ad oggi assentiti.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale a tutti i Soggetti convocati e ne darà altresì pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta odierna è conclusa alle ore 12:35.

Bari, 15 novembre 2018.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

I PARTECIPANTI








IL SEGRETARIO

Ing. Roberta Maria Rana



Il Direttore Amministrativo

Dr. Cosimo Ingrosso



AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0005435 DEL 19-11-2018