

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

Oggetto: Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carlantino (FG) – P1191.

Rif. nota AIP prot. n.3903 del 28.08.2018 (INDIZIONE E CONVOCAZIONE 1°SEDUTA).

Rif. nota AIP prot. n.4212 del 14.09.2018 (COMUNICAZIONI E RICHIESTA INTEGRAZIONI).

Rif. nota AIP prot. n.4249 del 18.09.2018 (TRASMISSIONE VERBALE 1°SEDUTA E CONVOCAZIONE 2°SEDUTA)

Rif. nota AIP prot. n.5060 del 31.10.2018 (TRASMISSIONE VERBALE 2°SEDUTA E CONVOCAZIONE 3°SEDUTA)

Rif. nota AIP prot. n.5435 del 19.11.2018 (TRASMISSIONE VERBALE 3°SEDUTA E CONVOCAZIONE 4°SEDUTA)

VERBALE DEL 30/11/2018

In data **30 novembre 2018**, alle ore **11:30**, presso la sede dell'AIP in Bari, alla via Falcone e Borsellino n. 2, si aggiornano i lavori della Conferenza di Servizi, indetta con nota AIP prot. n.3903 del 28.08.2018, ai sensi dell'art.14-bis, comma 7 e dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carlantino (FG) (codice intervento AQP: P1191).

Considerato che alla data della 3° seduta della Conferenza di servizi:

- non risultava verificata, da parte del Comune di Carlantino, la congruenza dell'opera con la normativa di riferimento e con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti;
- non risultavano acquisiti tutti i pareri/autorizzazioni/permessi/procedure di competenza degli enti partecipanti;


come riportato nel verbale del 15/11/2018, letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi (di seguito: il Presidente) ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della Conferenza e, con nota prot. n.5435 del 19.11.2018, ha convocato una nuova riunione in data 30.11.2018.

All'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da **Allegato 1 – Foglio Presenze**), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati:

Ente/Amministrazione/Società	Presente	Assente
Comune di Carlantino		X
Provincia di Foggia		X
Ministero Beni e Attività Culturali		X
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale competente per territorio (bacino del Fortore)		X
Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali		X
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche		X
ARPA PUGLIA		X
Acquedotto Pugliese S.p.A.	X	

Il Presidente apre la 4° seduta della Conferenza di Servizi e dà lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità successivamente alla chiusura della 3° seduta del 15/11/2018, che si allegano al presente Verbale (**Allegato 2 – Pareri pervenuti/acquisiti**) per formarne parte integrante:

- nota della Regione Molise prot. n.109349 del 29/10/2018, acquisita al protocollo AIP al n.5350 del 15.11.2018, con cui è stato comunicato che *"con riferimento alle previsioni del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del fiume Fortore, non si rilevano motivi ostativi al proseguo dell'iter autorizzativo dell'intervento di cui all'oggetto"*.
- Nota della Regione Puglia-Sezione Risorse Idriche prot. n.13198 del 15/11/2018, acquisita al protocollo AIP al n.5356 del 16.11.2018, con cui è stato espresso *"PARERE FAVOREVOLE DI COMPATIBILITA' CON IL VIGENTE PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE E DI RISPONDEZZA AL RR N.13/2017"* con prescrizioni.
- Nota della Provincia di Foggia-Settore Assetto del Territorio e Paesaggio prot. n.66059/2018, acquisita al protocollo AIP al n.5495 del 20.11.2018, con cui è stato comunicato l'esito della valutazione di compatibilità paesaggistica espresso dalla Commissione Paesaggistica provinciale riunitasi nella seduta del 12.11.2018. In particolare, la Commissione Paesaggistica provinciale ha ritenuto l'intervento non conforme con gli Ulteriori Contesti Paesaggistici presenti (UCP-Aree di rispetto dei boschi art.63 co.2 lett. a4), tuttavia *"trattandosi di un'opera pubblica ed in considerazione della natura dell'intervento"* ha ritenuto che *"possano sussistere i presupposti per la richiesta del parere in deroga alla Regione Puglia (art.95 delle NTA del PPTR)"*.



Il Presidente ritiene opportuno, in merito a quanto comunicato dalla Provincia di Foggia, assoggettare la successiva approvazione, da parte di AIP, del progetto definitivo in oggetto, al parere in deroga della Regione Puglia (art.95 delle NTA del PPTR). Precisa infatti che il parere espresso dalla Provincia di Foggia risponde alle richieste avanzate con nota AIP prot. n.3903 del 28.08.2018 e non si configura come un motivo ostativo per un eventuale conclusione positiva della presente Conferenza di Servizi.

La Conferenza prosegue con l'aggiornamento delle attività intraprese da Acquedotto Pugliese S.p.A. a seguito della 3° seduta del 15/11/2018.

In merito al parere reso dalla Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, con specifico riferimento alle prescrizioni inerenti l'adeguamento dell'impianto con l'inserimento di una stazione di affinamento, finalizzata al conseguimento dei limiti previsti dal D.M.185/03, il Responsabile del Procedimento di AQP (di seguito: RUP) ribadisce quanto già dichiarato nella 1° seduta della presente Conferenza, ossia che l'impianto di Carlantino è già dotato di trattamento terziario, comprendente una filtrazione a dischi e sistema di debatterizzazione a raggi UV, di cui era stata richiesta una verifica prestazionale. L'esito di detta verifica era stato già comunicato da AQP con nota prot. AQP n.109349 del 29.10.2018, acquisita al protocollo AIP n.5015 del 30.10.2018.

A seguito di un'ulteriore verifica il RUP deposita una copia dell'elaborato "REL.01: Relazione Generale, N.Rev.04-Nov.2018". Nell'elaborato depositato si considera il potenziamento della stazione di debatterizzazione a raggi UV al fine di garantire il rispetto della concentrazione di Escherichia Coli prevista dal D.M.185/03.

Il Presidente informa i presenti di aver contattato personalmente il Comune di Carlantino e i tecnici delegati, sollecitando la trasmissione del parere di competenza.

Dopo approfondita disamina, il Presidente:

- visti i pareri e gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- udite le dichiarazioni odierne;
- atteso che in data odierna:
 - non risulta verificata, da parte del Comune di Carlantino, la congruenza dell'opera con la normativa di riferimento e con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti;



- o non risultano acquisiti tutti i pareri/autorizzazioni/permessi/procedure di competenza degli enti partecipanti (Comune di Carlintino e Soprintendenza);

ritiene opportuno AGGIORNARE I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e si impegna a CONVOCARE una nuova riunione in data 11 dicembre 2018 alle ore 10:30. Precisa che la Conferenza sarà aggiornata entro i tempi di conclusione del procedimento previsti dalla normativa vigente e sarà decisoria, al fine di evitare che il protrarsi dei tempi di assunzione delle determinazioni possa tradursi in una perdita dei finanziamenti ad oggi assentiti.


L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale a tutti i Soggetti convocati e ne darà altresì pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.


La seduta odierna è conclusa alle ore 12:50.

Bari, 30 novembre 2018.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

I PARTECIPANTI






IL SEGRETARIO

Ing. Roberta Maria Rana



Il Direttore Amministrativo

Dr. Cosimo Ingresso



Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it - e-mail: segreteria@aip.gov.it