

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

Oggetto: Progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carlantino (FG) – P1191.

Rif. nota AIP prot. n.3903 del 28.08.2018 (INDIZIONE E CONVOCAZIONE 1°SEDUTA).

Rif. nota AIP prot. n.4212 del 14.09.2018 (COMUNICAZIONI E RICHIESTA INTEGRAZIONI).

Rif. nota AIP prot. n.4249 del 18.09.2018 (TRASMISSIONE VERBALE 1°SEDUTA E CONVOCAZIONE 2°SEDUTA)

Rif. nota AIP prot. n.5060 del 31.10.2018 (TRASMISSIONE VERBALE 2°SEDUTA E CONVOCAZIONE 3°SEDUTA)

Rif. nota AIP prot. n.5435 del 19.11.2018 (TRASMISSIONE VERBALE 3°SEDUTA E CONVOCAZIONE 4°SEDUTA)

Rif. nota AIP prot. n.5749 del 03.12.2018 (TRASMISSIONE VERBALE 4°SEDUTA E CONVOCAZIONE 5°SEDUTA)

VERBALE DEL 11/12/2018

In data **11 dicembre 2018**, alle ore 11,00, presso la sede dell'Autorità Idrica Pugliese (di seguito: AIP) in Bari, alla via Falcone e Borsellino n. 2, si aggiornano i lavori della Conferenza di Servizi, indetta con nota AIP prot. n.3903 del 28.08.2018, ai sensi dell'art.14-bis, comma 7 e dell'articolo 14-ter della legge 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per il potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carlantino (FG) (codice intervento AQP: P1191).

Considerato che alla data della 4° seduta della Conferenza di servizi:

- non risultava verificata, da parte del Comune di Carlantino, la congruenza dell'opera con la normativa di riferimento e con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti;
- non risultavano acquisiti tutti i pareri/autorizzazioni/permessi/procedure di competenza degli enti partecipanti (Comune di Carlantino e Soprintendenza);

come riportato nel verbale del 30/11/2018, letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi (di seguito: il Presidente) ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della Conferenza e, con nota AIP prot. n.5749 del 03.12.2018, ha convocato una nuova riunione in data 11.12.2018.

All'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da **Allegato 1 – Foglio Presenze**), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati:

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it

Ente/Amministrazione/Società	Presente	Assente
Comune di Carlintino		X
Provincia di Foggia		X
Ministero Beni e Attività Culturali		X
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale competente per territorio (bacino del Fortore)		X
Regione Puglia - Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali		X
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche		X
ARPA PUGLIA		X
Acquedotto Pugliese S.p.A.	X	

Il Presidente apre la 5° seduta della Conferenza di Servizi e dà lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità, successivamente alla chiusura della 4° seduta del 30/11/2018, che si allegano al presente Verbale (**Allegato 2 – Pareri pervenuti/acquisiti**) per formarne parte integrante:

- nota della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia prot. n.10520 del 11.12.2018, acquisita al protocollo AIP al n.5916 del 11.12.2018, con cui è stato comunicato che *"l'intervento in oggetto risulta in contrasto con le NTA del PPTR"*, ma che *"trattandosi di un'opera pubblica e in considerazione della natura dell'intervento, ritiene che possano sussistere i presupposti per la richiesta del parere in deroga alla Regione Puglia (art.95 delle NTA del PPTR)"*.
- nota del Comune di Carlintino, acquisita al protocollo AIP al n.6912 del 11.12.2018, con cui è stato espresso **"PARERE FAVOREVOLE"** ed è stato attestato che *"dall'esame del PRG vigente lo stesso non contrasta con le previsioni dello stesso"*.

Il Presidente ritiene opportuno, in merito a quanto comunicato dalla Soprintendenza, assoggettare la successiva approvazione, da parte di AIP, del progetto definitivo in oggetto, al parere in deroga della Regione Puglia.

Il Presidente evidenzia che nel corso della 2° seduta del 30.10.2018 il Responsabile del Procedimento di AQP (di seguito: RUP) si è impegnato a *"riscontrare le richieste di cui alla nota AIP prot. n.3814 del 10.08.2018 (punto a) dell'indizione) entro la chiusura dei lavori della presente"*

Conferenza.”. Ricorda che detta richiesta consiste nella predisposizione, da parte di AQP, di “una relazione dettagliata sulle motivazioni che hanno determinato l'incremento di QE rispetto a quello riportato nell'aggiornamento del Pdl, approvato in data 28.06.2018”, comprensiva di una dichiarazione asseverata da parte del RUP attestante il superamento delle criticità D1.2 (impianti sottodimensionati rispetto al carico in ingresso), D2.2 (inadeguate condizioni delle opere civili), D2.3 (inadeguate condizioni delle opere elettromeccaniche), D2.6 (scarso controllo delle emissioni odorigene), D2.7 (impianti sottodimensionati rispetto al COG da PRТА), D2.8 (trattamento fanghi incompleto), D2.10 (Scarichi in uscita dagli impianti non coerenti rispetto al PRТА), D5.1 (assenza di misuratori/campionatori in ingresso e in uscita), M3.1 (Criticità nella sicurezza delle condizioni di lavoro).

Il RUP richiama quanto già dichiarato con note AQP prot. n.82905 del 08/08/2018 e n.84893 del 22/08/2018. In merito all'incremento del quadro economico, ribadisce che lo stesso è attribuibile “ad opere non contemplate nel progetto preliminare ed inserite per adeguamento normativo e per ottimizzare il processo e la conduzione dell'impianto su segnalazione della gestione.”. La relazione di dettaglio, richiesta a giustificazione di tale incremento, comprensiva di una dichiarazione asseverata attestante il superamento delle criticità anzidette, saranno presentate ad AIP congiuntamente agli elaborati progettuali aggiornati e adeguati alle prescrizioni ricevute nell'ambito del presente procedimento.

Il Presidente propone quindi la chiusura dei lavori della presente Conferenza di Servizi.

Dopo approfondita disamina, il Presidente:

- visti i pareri e gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale e dei verbali delle precedenti sedute:

1° seduta del 18/09/2018

2° seduta del 30/10/2018

3° seduta del 15/11/2018

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale - Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali - Servizio Territoriale di Foggia;
- ARPA Puglia.

4° seduta del 30/11/2018

- Regione Molise - Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale competente per territorio (bacino del Fortore);

- Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche;
- Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Paesaggio.

5° seduta del 11/12/2018

- Comune di Carlantino;
 - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.
- udite le dichiarazioni odierne;
 - dato atto che nessuna delle amministrazioni invitate ha espresso il proprio motivato dissenso;
 - considerato che, nel corso dei lavori della Conferenza, non sono stati rilevati nuovi vincoli sovracomunali e/o possibili interferenze con le opere previste nel progetto definitivo;
 - considerato che il Comune di Carlantino, territorialmente interessato dall'esecuzione dei lavori previsti nel progetto definitivo, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, confermando la congruenza dell'opera con la normativa di riferimento e con gli strumenti di pianificazione comunali vigenti;
 - esaminate le risultanze cui la Conferenza è pervenuta;
 - considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni, ai sensi dell'art.14-ter comma 7 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.;


DICHIARA CONCLUSA CON ESITO FAVOREVOLE

la Conferenza di Servizi indetta al fine di acquisire, sulla base del progetto definitivo, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta, i permessi o gli assensi comunque denominati di competenza, ai sensi della normativa vigente, necessari per l'avvio della stesura esecutiva del progetto per il "Potenziamento dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Carlantino" (Codice AQP: P1191), ai sensi degli artt. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., intendendosi con ciò che la determinazione motivata di conclusione della Conferenza sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati.

Il proseguo delle attività resta comunque subordinato all'acquisizione dell'Autorizzazione paesaggistica in deroga da parte della Regione Puglia (art. 95 delle NTA del PPTR), cui è assoggettata la successiva approvazione del progetto definitivo da parte di AIP.

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it – e-mail: segreteria@aip.gov.it



La stesura definitiva del progetto in argomento dovrà avvenire nel rispetto di tutte le prescrizioni espresse da parte degli Enti competenti, la cui verifica per il corretto adempimento viene demandata al Responsabile del Procedimento di AQP.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi e Determinazione motivata di conclusione della Conferenza decisoria a tutti i Soggetti invitati e ne darà altresì pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta odierna è conclusa alle ore 13,15.

Bari, 11 dicembre 2018.


Letto, approvato e sottoscritto come segue.

I PARTECIPANTI

Eluopano

IL SEGRETARIO

Ing. Roberta Maria Rana



Il Direttore Amministrativo

Dr. Cosimo Ingrosso

