

## CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO: Progetto definitivo-esecutivo per l'“Adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza, emissioni in atmosfera e disciplina acque meteoriche di dilavamento del depuratore di Taranto Bellavista” – P1241.**

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. AIP n.1476 del 03/03/2023. Con nota prot. AIP n.2157 del 05/04/2023 è stata convocata la seconda riunione per il 20/04/2023).

## VERBALE DEL 20 APRILE 2023

In data 20 aprile 2023, alle ore 11:00, in modalità videoconferenza, su piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della seconda riunione di Conferenza di Servizi, indetta e convocata dall'Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n.1476 del 03/03/2023, ai sensi dell'art.14-bis, comma 7 e dell'articolo 14-ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo-esecutivo per l'“Adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza, emissioni in atmosfera e disciplina acque meteoriche di dilavamento del depuratore di Taranto Bellavista” (codice AQP: P1241).

### CONSIDERATO CHE

- alla data della prima seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi il 04/04/2022, non erano pervenute comunicazioni al protocollo AIP da parte di:
  - **Provincia di Taranto** → autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art. 269 del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
  - **Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia** → nulla osta per il vincolo idrogeologico;
  - **DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** → valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 2, del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..
- Come riportato nel verbale di Conferenza di Servizi del 04/04/2023, letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della conferenza e, con nota prot. n.2157 del 05/04/2023, ha convocato in data odierna la seconda seduta.

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- L'odierna Conferenza di Servizi è presieduta dall' ing. Roberta Maria Rana, Dirigente f.f. del Servizio Depurazione e Recapiti Finali dell'Autorità Idrica Pugliese (Determinazione Dirigenziale AIP n.202 del 04/10/2022), in qualità di Responsabile del Procedimento dell'AIP, ai sensi della nota della Direzione Generale AIP prot. int. n.5368 del 07/10/2022 e della comunicazione del Direttore Generale del 12/10/2022<sup>1</sup>;
- l'Autorità Idrica Pugliese costituisce autorità espropriante. Il Gestore è munito di delega all'esercizio dei poteri espropriativi in virtù delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo n.16 del 22/04/2016, n.25 del 23/06/2016 e n.55 del 04/08/2021;
- ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., *“Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, [...], sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”*.
- All'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da **Allegato n.1 - Foglio Presenze**), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito e-mail:

Comune di Taranto	Pianificazione Urbanistica	ASSENTE
Comune di Taranto	DIREZIONE SVILUPPO ECONOMICO E PRODUTTIVO E IMPRESE	ASSENTE
Comune di Taranto	SUAP	ASSENTE
Comune di Taranto	SUE	ASSENTE
Provincia di Taranto	Settore Pianificazione e Ambiente	PRESENTE
Regione Puglia	Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali	ASSENTE

<sup>1</sup> *“Preg.mi Dirigenti facenti funzione, alla luce di quanto previsto in ragione della necessità di procedere, con efficacia ed efficienza, alle molteplici esigenze operative occorse conseguentemente al recente riassetto degli organi direttivi, si chiede di procedere, in rappresentanza dell'Autorità, alla indizione e convocazione e/o relativo riscontro e/o necessaria partecipazione alle conferenze di servizio necessarie anche al raggiungimento degli obiettivi programmatici posti dal Consiglio Direttivo in sede di deliberazione n. 33 del 08/07/2021, atteso il ruolo assegnato ai Servizi diretti dalle SS.VV e in ragione del necessario rapporto di collaborazione funzionale tra quest'ultimi. Si auspica riscontro operativo alla presente, dato atto delle competenze tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale de quo, anche in riferimento a quanto previsto dall'art.24 del Regolamento generale degli uffici e dei servizi dell'Autorità”*.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Regione Puglia	SERVIZIO TERRITORIALE TA	ASSENTE
Regione Puglia	Area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio LL. PP.	ASSENTE
Regione Puglia	Sezione Risorse Idriche	ASSENTE
Ministero della transizione ecologia	Direzione Generale per il risanamento ambientale	ASSENTE
ARPA Puglia	Dipartimento Ambientale Provinciale - DAP Taranto	ASSENTE
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale	STRUTTURA OPERATIVA TERRITORIALE - SEDE PUGLIA	ASSENTE
ASL Taranto	Dipartimento di Prevenzione Servizio Igiene Sanità Pubblica - Taranto	ASSENTE
	Progettista	ASSENTE
Acquedotto Pugliese S.p.A.	Responsabile Espropri e Sanatorie (ESAPE)	PRESENTE
Acquedotto Pugliese S.p.A.	Responsabile Impianti Depurativi e Recapiti Finali	PRESENTE
Acquedotto Pugliese S.p.A.	Responsabile del Procedimento di AQP	PRESENTE

Il Presidente, alle ore **11:00**, apre la seconda seduta della Conferenza di Servizi, dando lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti al protocollo dell'AIP successivamente alla chiusura della prima riunione del 04/04/2023, i quali vengono allegati al presente Verbale (**Allegato 2 – Pareri pervenuti**) per formarne parte integrante:

- con nota prot. n.10547 del 06/04/2023, acquisita al prot. AIP n.2203 del 06/04/2023, l'**Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale**, *“per quanto di propria competenza”*, ha espresso *“parere favorevole per l'intervento in progetto, con le prescrizioni di seguito indicate, la cui verifica di ottemperanza è demandata al RUP dell'intervento: nel corso dei lavori siano adottati gli opportuni provvedimenti per la protezione dei fronti di scavo, in ragione della particolare costituzione geo-litologica e della presenza della falda, per la tutela della sicurezza delle maestranze impegnate nei lavori, nonché gli opportuni accorgimenti per la tutela della falda”*.
- Con nota prot. n.5942 del 13/04/2023, acquisita al prot. AIP n.2331 del 13/04/2023, la **Regione Puglia - SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA**, nel rappresentare che *“la portata idraulica relativa alle acque di seconda pioggia, raggiunto il canale interno all'area dell'impianto di depurazione, attraverso esso si riversano in un canale esistente che recapita a mare”* ha rappresentato che *“il comma 2 dell'art. 22 della Legge regionale 29 dicembre 2022, n. 32 ha chiarito che “la lettera e), comma 1, dell'articolo 25 della l.r.*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

17/2000 si interpreta nel senso che l'attribuzione alle province delle funzioni e compiti concernenti le attività di polizia idraulica è comprensiva delle funzioni e compiti concernenti l'imposizione di limitazioni e divieti all'esecuzione di qualsiasi opera o intervento anche al di fuori dell'area demaniale idrica, qualora questi siano in grado di influire anche indirettamente sul regime dei corsi d'acqua, così come previsto dall'articolo 89, comma 1, lettera c), del d.lgs. 112/1998. Pertanto, laddove fosse necessario acquisire pareri, nulla osta ed autorizzazioni di cui al R.D. n. 523/1904 - oltre che in ordine alle tutele e ai divieti di cui al medesimo Decreto - si dovrà fare riferimento alla Provincia di Taranto competente”.

- Con nota prot. n.17800 del 18/04/2023, acquisita al prot. AIP n.2407 in pari data, il **Comando Scuole A.M./3a Regione Aerea UFFICIO TERRITORIO E PATRIMONIO - Sezione Servitù e Limitazioni** ha espresso il seguente parere: *“In esito a quanto comunicato da codesta Autorità con il foglio in riferimento, concernente il procedimento autorizzativo in epigrafe, verificato che l'intervento proposto non interferirebbe con le installazioni di questa Forza Armata né con le limitazioni al diritto di proprietà e d'impresa imposte sulle aree circostanti, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 334, comma 1, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.”*
- Con nota prot. n.62585 del 19/04/2023, acquisita al prot. AIP n.2453 del 20/04/2023, il **MASE** ha riferito a questa Autorità che *“ad oggi non risultano pervenuti i pareri richiesti [...] e, pertanto, si rimette alla valutazione dell'Autorità Competente circa la necessità di acquisire il parere della Scrivente nell'ambito del procedimento autorizzativo in corso o prima dell'inizio lavori subordinando l'approvazione del progetto in oggetto alla seguente condizione:*
  - *prima dell'inizio dei lavori dovrà essere rilasciata apposita valutazione da parte della competente Direzione del Ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'art. 242-ter del D.lgs. 152/06.”*
- Con nota prot. n.15029 del 20/04/2023, acquisita al prot. AIP n.2470 in pari data, la **Provincia di Taranto** riferisce quanto segue: *“al fine di procedere ai sensi di quanto richiesto, questo Ufficio dovrà acquisire, nell'ambito del procedimento attivato da codesta AIP, pareri/autorizzazioni/nulla-osta relativi all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell' art. 269 del D.Lgs. n°152/2006 da parte dei seguenti Enti/Agenzie/Amministrazioni:*
  - *Comune di Taranto, anche per quanto attiene ai procedimenti svolti ai sensi del D.P.R. n°380/2001 e del R.D. n°1265/1934 (e ll.mm.ii.). Al riguardo, si prende atto del parere favorevole sotto il profilo*

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

urbanistico espresso dalla Direzione Urbanistica – Demanio Marittimo – Grandi Progetti del Comune di Taranto con nota proprio prot. n°94045 del 28.03.2023 ed acquisita al prot. prov.le n°14802 del 18.04.2023;

- ARPA Puglia;
- S.I.S.P. del Dipartimento di Prevenzione ASL TA;

con riferimento alla documentazione presentata (istanza ed elaborati di cui alla richiamata nota prot. AQP n°42274-U-2022) si chiede ad AQP S.p.A.:

- di attestare l'avvenuto versamento degli oneri istruttori definiti con L.R. n°17/2007. A tal fine, si allega modello di dichiarazione attestante l'importo dei lavori previsti ai sensi del D.P.R. n°445/2000 e schema di calcolo degli oneri istruttori;
- di fornire informazioni in merito al gruppo elettrogeno (potenza termica nominale e combustibile utilizzato), ai fini della verifica del ricorrere delle condizioni di cui all'art. 272 co. 1 del D.Lgs. n°152/2006 (impianti/attività di cui all'elenco in Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D.Lgs. n°152/2006). Si precisa che, in caso di verifica negativa, anche il gruppo elettrogeno dovrà essere oggetto di autorizzazione alle emissioni ai sensi del Titolo I Parte V del D.Lgs. n°152/2006.”.

I **rappresentanti di AQP**, in merito alla richiesta della Provincia di Taranto (nota prot. n.15029 del 20/04/2023), riferiscono che gli oneri istruttori, nella misura di €50,00, sono stati pagati con l'istanza di richiesta dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera effettuata nel 2014, e che effettueranno le opportune verifiche sulla necessità di integrare tale contributo oltre alle verifiche relative alla potenzialità del gruppo elettrogeno, riscontrando quanto prima dette richieste e fornendone notizia all'amministrazione provinciale e alla conferenza di servizi.

Il **rappresentante della Provincia di Taranto**, in riferimento al parere espresso dalla Regione Puglia - SERVIZIO AUTORITÀ IDRAULICA (nota prot. n.5942 del 13/04/2023), evidenzia che la partecipazione all'odierna conferenza è limitata esclusivamente alle competenze in materia di emissioni in atmosfera e che le valutazioni non ricomprendono eventuali aspetti legati alle presunte competenze della provincia in ordine alla polizia idraulica. Inoltre, evidenzia la necessità dell'acquisizione degli ulteriori nulla osta e/o atti di assenso indicati nella nota trasmessa ed allegata al presente verbale, al fine del rilascio dell'autorizzazione di competenza.

I lavori della Conferenza proseguono affrontando i seguenti aspetti:

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- interventi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici

**AQP**, a seguito delle verifiche effettuate circa gli interventi previsti presso l'impianto di depurazione di Taranto Bellavista con la finalità di ridurre i consumi energetici e/o di ottenere la neutralità energetica, trasmette la seguente tabella:

Intervento	Livello progetto	CUP	SAP	RUP AQP
PROGETTO COGENERAZIONE IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMA DI COGENERAZIONE MEDIANTE UTILIZZO DEL BIOGAS PRESSO GLI IMPIANTI DI DEPURAZIONE CON DIGESTIONE ANAEROBICA DEI FANGHI - 2° STRALCIO	PFTE	E81D22000360005	470000002442	Ing. Fiorentino
REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU SITI E IMPIANTI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GESTITO DA ACQUEDOTTO PUGLIESE SPA	PFTE	E32E22000660005	470000001911	Ing. Rizzi

- espropri

Il **RUP di AQP** interviene informando i presenti che non sono state effettuate le interlocuzioni in materia di espropri con il Comune di Taranto.

Dopo approfondita disamina, il Presidente:

- visti i pareri e gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- udite le dichiarazioni odierne;
- atteso che in data odierna:
  - non sono pervenute comunicazioni al protocollo dell'AIP da parte di:
    - ✓ **Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia** → nulla osta per il vincolo idrogeologico;
    - ✓ **DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica** → valutazione di cui all'art. 242-ter, comma 2, del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii..
  - La Provincia di Taranto, con nota prot. n.15029 del 20/04/2023, ha rappresentato l'esigenza di ottenere alcuni chiarimenti da AQP, oltre ai pareri necessari al proprio endoprocedimento, finalizzato all'ottenimento dell'atto autorizzativo.
  - È emersa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti;

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- non è emersa l'esistenza di nuovi vincoli sovracomunali e/o di possibili interferenze con le opere previste nel progetto esecutivo;
- considerato che i lavori della conferenza si concludono non oltre novanta giorni (90 giorni) decorrenti dalla data della prima riunione (03/07/2023);

**AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA** una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **23/05/2023 alle ore 11:00**.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **20042023**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenute con note prot. AIP n.1476 del 03/03/2023 e n.2157 del 05/04/2023.

La seduta odierna è conclusa alle ore 12:10.

Bari, 20/04/2023.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

**II PRESIDENTE**

*Documento firmato digitalmente*

**Ing. Roberta Maria Rana**

**ALLEGATI:** Allegato 1 - Foglio presenze

Allegato 2 - Pareri pervenuti

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi - P1241 (II riunione del **20/04/2023**).

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
<b>Aniello Polignano</b>	<b>Provincia di Taranto</b>	Dirigente Pianificazione e Ambiente		<a href="mailto:aniello.polignano@provincia.ta.it">aniello.polignano@provincia.ta.it</a>	<i>Aniello Polignano</i> <small>Aniello Polignano (20/apr/2023 14:18 GMT+2)</small>
<b>Antonio Carrozzini</b>	<b>Provincia di Taranto</b>	Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art.269 D.Lgs. n.152/2006		<a href="mailto:antonio.carrozzini@provincia.ta.it">antonio.carrozzini@provincia.ta.it</a>	<i>Antonio Carrozzini</i> <small>Antonio Carrozzini (20/apr/2023 14:21 GMT+2)</small>
<b>Massimiliano Baldini</b>	<b>Acquedotto Pugliese</b>	Responsabile Impianti Depurativi e Recapiti Finali di AQP		<a href="mailto:m.baldini@aqp.it">m.baldini@aqp.it</a>	<i>Massimiliano Baldini</i> <small>Massimiliano Baldini (20/apr/2023 15:50 GMT+2)</small>
<b>Nicola Casarola</b>	<b>Acquedotto Pugliese</b>	Responsabile del Procedimento di AQP		<a href="mailto:n.casarola@aqp.it">n.casarola@aqp.it</a>	<i>Nicola Casarola</i> <small>Nicola Casarola (20/apr/2023 15:52 GMT+2)</small>
<b>Sergio Blasi</b>	<b>Acquedotto Pugliese</b>	Ufficio espropri AQP		<a href="mailto:s.blasi@aqp.it">s.blasi@aqp.it</a>	<i>Sergio Blasi</i> <small>Sergio Blasi (20/apr/2023 16:35 GMT+2)</small>
<b>Francesca Stefanelli</b>	<b>Autorità Idrica Pugliese</b>	Funzionario tecnico di AIP		<a href="mailto:f.stefanelli@autoritaidrica.puglia.it">f.stefanelli@autoritaidrica.puglia.it</a>	<i>Francesca Stefanelli</i> <small>Francesca Stefanelli (20/apr/2023 16:37 GMT+2)</small>

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

# P1241\_Verbale\_2

Rapporto di audit finale

2023-04-20

Creato il:	2023-04-20
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAj6QWdKmmzZfG2n2LkIPYekAn4OBzLEQe

## Cronologia di "P1241\_Verbale\_2"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2023-04-20 - 11.42.47 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249
-  Documento inviato per e-mail a aniello.polignano@provincia.ta.it per la firma  
2023-04-20 - 11.44.27 GMT
-  E-mail visualizzata da aniello.polignano@provincia.ta.it  
2023-04-20 - 12.15.34 GMT- Indirizzo IP: 93.57.37.36
-  Il firmatario aniello.polignano@provincia.ta.it ha immesso il nome Aniello Polignano al momento della firma  
2023-04-20 - 12.18.30 GMT- Indirizzo IP: 93.57.37.36
-  Aniello Polignano (aniello.polignano@provincia.ta.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2023-04-20 - 12.15.43 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Aniello Polignano (aniello.polignano@provincia.ta.it)  
Data firma: 2023-04-20 - 12.18.32 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.57.37.36
-  Documento inviato per e-mail a antonio.carrozzini@provincia.ta.it per la firma  
2023-04-20 - 12.18.33 GMT
-  E-mail visualizzata da antonio.carrozzini@provincia.ta.it  
2023-04-20 - 12.20.06 GMT- Indirizzo IP: 93.57.37.36
-  Il firmatario antonio.carrozzini@provincia.ta.it ha immesso il nome Antonio Carrozzini al momento della firma  
2023-04-20 - 12.21.16 GMT- Indirizzo IP: 93.57.37.36
-  Antonio Carrozzini (antonio.carrozzini@provincia.ta.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2023-04-20 - 12.20.36 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Antonio Carrozzini (antonio.carrozzini@provincia.ta.it)  
Data firma: 2023-04-20 - 12.21.18 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.57.37.36

 Documento inviato per e-mail a Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it) per la firma  
2023-04-20 - 12.21.21 GMT

 E-mail visualizzata da Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it)  
2023-04-20 - 13.50.27 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2023-04-20 - 13.50.37 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it)  
Data firma: 2023-04-20 - 13.50.54 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a n.casarola@aqp.it per la firma  
2023-04-20 - 13.50.56 GMT

 E-mail visualizzata da n.casarola@aqp.it  
2023-04-20 - 13.51.14 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Il firmatario n.casarola@aqp.it ha immesso il nome Nicola Casarola al momento della firma  
2023-04-20 - 13.52.08 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Nicola Casarola (n.casarola@aqp.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2023-04-20 - 13.51.24 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Nicola Casarola (n.casarola@aqp.it)  
Data firma: 2023-04-20 - 13.52.10 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a s.blasi@aqp.it per la firma  
2023-04-20 - 13.52.11 GMT

 E-mail visualizzata da s.blasi@aqp.it  
2023-04-20 - 14.33.39 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Il firmatario s.blasi@aqp.it ha immesso il nome Sergio Blasi al momento della firma  
2023-04-20 - 14.35.36 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Sergio Blasi (s.blasi@aqp.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2023-04-20 - 14.33.56 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Sergio Blasi (s.blasi@aqp.it)  
Data firma: 2023-04-20 - 14.35.38 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a f.stefanelli@autoritaidrica.puglia.it per la firma  
2023-04-20 - 14.35.40 GMT

 E-mail visualizzata da f.stefanelli@autoritaidrica.puglia.it  
2023-04-20 - 14.36.11 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249

-  Il firmatario f.stefanelli@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Francesca Stefanelli al momento della firma  
2023-04-20 - 14.37.31 GMT - Indirizzo IP: 93.145.51.249
-  Francesca Stefanelli (f.stefanelli@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2023-04-20 - 14.36.27 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Francesca Stefanelli (f.stefanelli@autoritaidrica.puglia.it)  
Data firma: 2023-04-20 - 14.37.33 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.145.51.249
-  Accordo completato.  
2023-04-20 - 14.37.33 GMT

I nomi e gli indirizzi e-mail vengono inseriti nel servizio Acrobat Sign dagli utenti di Acrobat Sign e non sono verificati, a meno che non sia indicato diversamente.