

## CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO: Progetto definitivo-esecutivo per l'“Adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza, emissioni in atmosfera e disciplina acque meteoriche di dilavamento del depuratore di Taranto Bellavista” – P1241.**

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. AIP n.1476 del 03/03/2023. Con nota prot. AIP n.2157 del 05/04/2023 è stata convocata la seconda riunione per il 20/04/2023. Con nota prot. AIP n.2500 del 21/04/2023 è stata convocata la terza riunione per il 23/05/2023. Con nota prot. AIP n.3393 del 25/05/2023 è stata convocata la quarta riunione per il 15/06/2023).

## VERBALE DEL 15 GIUGNO 2023

In data 15 giugno 2023, alle ore 12:00, in modalità videoconferenza, su piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della quarta riunione di Conferenza di Servizi, indetta e convocata dall'Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n.1476 del 03/03/2023, ai sensi dell'art.14-bis, comma 7 e dell'articolo 14-ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo-esecutivo per l'“Adeguamento alle norme in materia di salute e sicurezza, emissioni in atmosfera e disciplina acque meteoriche di dilavamento del depuratore di Taranto Bellavista” (codice AQP: P1241).

Considerato che, alla data della terza seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi il 23/05/2023:

- non erano pervenute comunicazioni al protocollo AIP da parte della **Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia** → nulla osta per il vincolo idrogeologico;
- La **Provincia di Taranto** era in attesa di ottenere i restanti pareri necessari al proprio endoprocedimento, finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
- era emersa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti;
- era stato evidenziato che i lavori della Conferenza si concludono non oltre novanta giorni (90 giorni) decorrenti dalla data della prima riunione (03/07/2023);

come riportato nel verbale di Conferenza di Servizi del 23/05/2023, letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della conferenza e, con nota prot. n.3393 del 25/05/2023, ha convocato in data odierna la quarta seduta.

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- L'odierna Conferenza di Servizi è presieduta dall' ing. Roberta Maria Rana, Dirigente f.f. del Servizio Depurazione e Recapiti Finali dell'Autorità Idrica Pugliese (Determinazione Dirigenziale AIP n.202 del 04/10/2022), in qualità di Responsabile del Procedimento dell'AIP, ai sensi della nota della Direzione Generale AIP prot. int. n.5368 del 07/10/2022 e della comunicazione del Direttore Generale del 12/10/2022<sup>1</sup>;
- l'Autorità Idrica Pugliese costituisce autorità espropriante. Il Gestore è munito di delega all'esercizio dei poteri espropriativi in virtù delle Deliberazioni del Consiglio Direttivo n.16 del 22/04/2016, n.25 del 23/06/2016 e n.55 del 04/08/2021;
- ai sensi dell'art. 2 comma 8-bis della Legge n.241/1990 e ss.mm.ii., *“Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, [...], sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”*.
- All'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da **Allegato n.1 - Foglio Presenze**), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito e-mail:

<b>Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica</b> DIREZIONE GENERALE USO SOSTENIBILE DEL SUOLO E DELLE RISORSE IDRICHE DIVISIONE VII – BONIFICA DEI SITI DI INTERESSE NAZIONALE	ASSENTE
<b>Comando Scuole A.M. / 3a Regione Aerea UFFICIO TERRITORIO E PATRIMONIO</b> Sezione Servitù e Limitazioni	ASSENTE
<b>Comune di Taranto</b>	ASSENTE

<sup>1</sup> *“Preg.mi Dirigenti facenti funzione, alla luce di quanto previsto in ragione della necessità di procedere, con efficacia ed efficienza, alle molteplici esigenze operative occorse conseguentemente al recente riassetto degli organi direttivi, si chiede di procedere, in rappresentanza dell'Autorità, alla indizione e convocazione e/o relativo riscontro e/o necessaria partecipazione alle conferenze di servizio necessarie anche al raggiungimento degli obiettivi programmatici posti dal Consiglio Direttivo in sede di deliberazione n. 33 del 08/07/2021, atteso il ruolo assegnato ai Servizi diretti dalle SS.VV e in ragione del necessario rapporto di collaborazione funzionale tra quest'ultimi.  
Si auspica riscontro operativo alla presente, dato atto delle competenze tecniche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale de quo, anche in riferimento a quanto previsto dall'art.24 del Regolamento generale degli uffici e dei servizi dell'Autorità”*.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

<b>Provincia di Taranto</b> Settore Pianificazione e Ambiente	ASSENTE
<b>Regione Puglia</b> Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali	ASSENTE
<b>Regione Puglia</b> SERVIZIO TERRITORIALE TA	ASSENTE
<b>Regione Puglia</b> Area di Coordinamento Politiche per la riqualificazione, la tutela e la sicurezza ambientale e per l'attuazione delle opere pubbliche - Servizio LL. PP.	ASSENTE
<b>Regione Puglia</b> Sezione Risorse Idriche	PRESENTE
<b>ARPA Puglia</b>	ASSENTE
<b>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale</b>	ASSENTE
<b>ASL Taranto</b>	ASSENTE
<b>Acquedotto Pugliese S.p.A.</b>	PRESENTE

Il Presidente apre la quarta seduta della Conferenza di Servizi alle ore **12:10**.

Il **Dott. Emiliano Pierelli** rappresenta che, sul tema delle acque meteoriche di dilavamento e sulle modalità di gestione delle stesse all'interno del depuratore di Taranto Bellavista, sia necessario acquisire il parere della Provincia di Taranto, autorità competente ai sensi del RR n. 26/2013.

Sotto il profilo meramente amministrativo, parimenti a quanto accaduto e concordato con la Provincia di Lecce in una fattispecie simile a quella oggetto dell'odierna cds (cfr caso Serre solari dell'impianto di depurazione di Corsano), la Regione farà suo il parere rilasciato dalla Provincia di Taranto nell'atto autorizzativo allo scarico del depuratore, giacché le acque di seconda pioggia saranno convogliate nello stesso collettore emissario che veicola l'effluente dell'impianto di depurazione.

I due sistemi, infatti, restano separati sino al punto di confluenza a valle del punto di monitoraggio della qualità dell'effluente depurato.

Ad ogni buon conto, la scrivente Sezione ritiene di condividere il sistema di gestione delle acque meteoriche di dilavamento proposto da AQP che segue i criteri progettuali già adottati in altri depuratori, anche alla luce degli approfondimenti resi da AQP per riscontrare le osservazioni poste da Arpa Puglia.

In aggiunta, precisa che, in fase di cantiere, le acque di aggotamento inviate in testa all'impianto dovranno rispettare i limiti della Tab.3 (Scarico in rete fognaria) – Allegato V – D.Lgs. n.152/06 e/o eventuali ed ulteriori prescrizioni impartite nell'ambito della procedura ministeriale.

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Pertanto, prima del convogliamento in testa all'impianto, il gestore dovrà verificare la compatibilità di tali acque di aggettamento con il processo depurativo, verificando il rispetto dei predetti limiti e/o eventuali ed ulteriori prescrizioni impartite nell'ambito della procedura ministeriale.

Il Dott. Emiliano Pierelli lascia la riunione alle ore 12:30.

Il Presidente prosegue la riunione dando lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti al protocollo dell'AIP successivamente alla chiusura della terza riunione del 23/05/2023, i quali vengono allegati al presente Verbale (**Allegato 2 – Pareri pervenuti**) per formarne parte integrante:

- con nota prot. n.37062 del 30/05/2023, acquisita al prot. AIP n.3490 in pari data, l'**Acquedotto Pugliese** - Direzione Industriale – Ingegneria ha trasmesso il riscontro alle osservazioni rilevate da ARPA Puglia nel parere reso con prot. n.38145 del 22/05/2023. Per alcune richieste specifiche, il gestore fa presente che provvederà successivamente ad inserire quanto richiesto da ARPA Puglia.
- Con nota prot. n.41868 del 07/06/2023, acquisita al prot. AIP n.3666 dell'08/06/2023, l'**ARPA PUGLIA** ha trasmesso l'integrazione al parere suddetto, contenente la valutazione specialistica degli elaborati "*Piano di Monitoraggio delle emissioni in atmosfera – Elaborato ED.24*" e "*Relazione sul modello di dispersione degli odori in atmosfera – Elaborato ED.25*", che verrà allegata al presente verbale.
- Con nota prot. n.43408 del 14/06/2023, acquisita al prot. AIP n.3799 in pari data, l'**ARPA Puglia** ha ritrasmesso la valutazione specialistica degli elaborati "*Piano di Monitoraggio delle emissioni in atmosfera – Elaborato ED.24*" e "*Relazione sul modello di dispersione degli odori in atmosfera – Elaborato ED.25*", integrandola con la valutazione effettuata al riscontro fornito dal Proponente, con nota prot. n.37062/2023, al parere ARPA prot. n.38145/2023.

I **rappresentanti di Acquedotto Pugliese S.p.A.** provvederanno successivamente a riscontrare le osservazioni trasmesse da ARPA Puglia con prot. n.41868/2023 e prot. n.43408/2023.

Dopo approfondita disamina, il Presidente:

- visti i pareri e gli atti acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- udite le dichiarazioni odierne;
- atteso che in data odierna:
  - non sono pervenute comunicazioni al protocollo dell'AIP da parte di:
    - ✓ **Sezione Gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali della Regione Puglia** → nulla osta per il vincolo idrogeologico;

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- La **Provincia di Taranto** resta in attesa di ottenere i restanti pareri necessari al proprio endoprocedimento, finalizzato all'ottenimento dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.;
  - è emersa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti;
- considerato che i lavori della conferenza si concludono non oltre novanta giorni (90 giorni) decorrenti dalla data della prima riunione (03/07/2023);

**AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA** una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **28/06/2023 alle ore 10:00**.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **15062023**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenute con note prot. AIP n.1476 del 03/03/2023, n.2157 del 05/04/2023, n.2500 del 21/04/2023 e n.3393 del 25/05/2023.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta odierna è conclusa alle ore 12:50.

Bari, 15/06/2023.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

**II SEGRETARIO**

**Ing. Francesca Stefanelli**

*Documento firmato digitalmente*

**II PRESIDENTE**

**Ing. Roberta Maria Rana**

*Documento firmato digitalmente*

**ALLEGATI:** Allegato 1 - Foglio presenze

Allegato 2 - Pareri pervenuti

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi - P1241 (IV riunione del **15/06/2023**).

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
<b>Emiliano Pierelli</b>	<b>Regione Puglia</b>	P.O. Risorse Idriche		<a href="mailto:e.pierelli@regione.puglia.it">e.pierelli@regione.puglia.it</a>	<i>Pierelli Emiliano</i> <small>Pierelli Emiliano (15/giu/2023 16:25 GMT+2)</small>
<b>Massimiliano Baldini</b>	<b>Acquedotto Pugliese</b>	Responsabile Impianti Depurativi e Recapiti Finali		<a href="mailto:m.baldini@aqp.it">m.baldini@aqp.it</a>	<i>Massimiliano Baldini</i> <small>Massimiliano Baldini (15/giu/2023 16:53 GMT+2)</small>
<b>Giovanni Corsini</b>	<b>Acquedotto Pugliese</b>	Gestione impianti di depurazione		<a href="mailto:g.corsini@aqp.it">g.corsini@aqp.it</a>	<i>Giovanni Corsini</i> <small>Giovanni Corsini (16/giu/2023 07:51 GMT+2)</small>
<b>Monica Vicenti</b>	<b>Acquedotto Pugliese</b>	Responsabile depurazione STO Taranto		<a href="mailto:m.vicenti@aqp.it">m.vicenti@aqp.it</a>	<i>Domenica Vicenti</i> <small>Domenica Vicenti (16/giu/2023 08:54 GMT+2)</small>
<b>Nicola Casarola</b>	<b>Acquedotto Pugliese</b>	Responsabile del Procedimento		<a href="mailto:n.casarola@aqp.it">n.casarola@aqp.it</a>	<i>Nicola Casarola</i> <small>Nicola Casarola (16/giu/2023 08:59 GMT+2)</small>
<b>Vito Cascini</b>	<b>Acquedotto Pugliese</b>	Ufficio espropri		<a href="mailto:v.cascini@aqp.it">v.cascini@aqp.it</a>	<i>Vito Cascini</i> <small>Vito Cascini (16/giu/2023 09:39 GMT+2)</small>
<b>Roberta Maria Rana</b>	<b>Autorità Idrica Pugliese</b>	Dirigente f.f. Servizio V		<a href="mailto:rm.rana@autoritaidrica.puglia.it">rm.rana@autoritaidrica.puglia.it</a>	
<b>Francesca Stefanelli</b>	<b>Autorità Idrica Pugliese</b>	Funzionario tecnico Servizio V		<a href="mailto:f.stefanelli@autoritaidrica.puglia.it">f.stefanelli@autoritaidrica.puglia.it</a>	

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.