

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**

*“P1255 – Progetto definitivo - Interventi di completamento del servizio idrico e fognante all'interno dell'abitato del Comune di Botrugno”*

**VERBALE SEDUTA DEL 30.06.2020**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 19438 del 12/03/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Preso atto dell'assenza di indicazioni in merito ai gestori di beni o servizi pubblici con particolare riferimento ai gestori dei servizi elettrici, distribuzione del Gas e distribuzione reti telefoniche e fibra ottica, con nota prot. n. 935 del 16/03/2020, questa Autorità riteneva opportuno chiedere all'Amministrazione Comunale di Botrugno specifiche su tali Enti/Soggetti, in modo da estendere, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 50/2016, la Conferenza agli stessi;
- Con nota prot. n. 2430 del 14/05/2020, il Comune di Botrugno forniva le indicazioni in merito a quanto richiesto e le stesse venivano trasmesse ad Acquedotto Pugliese con nota AIP prot. n. 2121 del 29/05/2020;
- Con successiva nota prot. n. 36669 del 09/06/2020 AQP reinoltrava richiesta di Conferenza comunicando l'elenco completo degli Enti/Soggetti Gestori da interessare
- Pertanto questa Autorità con nota prot. n. 2322 del 16/06/2020 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data odierna, 30/06/2020 la prima riunione, invitando i seguenti Enti/Aziende:

<b>Ente / Azienda</b>
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Comune di Botrugno
Provincia di Lecce
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Unione dei Comuni Terre di Mezzo
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia
Aeronautica Militare
Enel
Telecom Italia
InfratellItalia
AlpitelSpa
2i Rete Gas

## LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti e per ultimo il DPCM del 26/04/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 2322 del 16/06/2020.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto. Partecipa alla Conferenza l'avv. Angela Mannari, in qualità di responsabile dell'Ufficio Espropri dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Il Sindaco del Comune di Botrugno delega il Responsabile dell'Ufficio tecnico a fornire in sede di Conferenza parere di competenza.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Comune di Botrugno					
Provincia di Lecce					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio					
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia				X	Prot. n. 7489 del 30/06/2020
Aeronautica Militare					
Unione Terre di Mezzo				X	Acquisito al prot. AIP n. 2520 del 30/06/2020.
Enel					
Telecom Italia					
InfratelItalia				X	nota prot. n. 21174 del 25/06/2020
AlpitolSpa					

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
2i Rete Gas					
Acquedotto Pugliese	X	Francesca ing. RANIERI			

Il Presidente, alle ore 10.30, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

A riguardo, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 2322 del 16/06/2020.

AQP rappresenta preliminarmente che tali opere rientrano nell'ambito della progettazione degli interventi del Sistema Idrico Integrato, finalizzati al superamento del pre-contenzioso relativo ai 37 agglomerati, tra cui ricadeva l'agglomerato di Maglie che ricomprende l'abitato di Botrugno.

Gli interventi interessati dal presente progetto definitivo sono quelli da realizzare con una previsione temporale a breve termine e riguardano principalmente gli estendimenti e i potenziamenti dei sistemi idrico e fognario, allo scopo di rendere i sistemi in esame funzionanti in maniera ottimale, di assicurare il livello minimo di servizio a tutte le aree dell'abitato e di risolvere criticità segnalate dai Comuni o dalle macro-aree locali (detta dichiarazione viene resa a parziale modifica di quanto riportato nella relazione illustrativa del progetto, che verrà aggiornata).

Con il presente progetto risulta estesa al 100% la rete fognaria in relazione alle utenze e allacci della rete acquedottistica del Comune di Botrugno, (consentendo di collettare al presidio depurativo circa 210 A.E), per lo scopo sono stati utilizzati i contatori utenze acquedotto, tramite shape file (QGIS), riportati su CAD e confrontati con la rete fognaria esistente e di progetto.

Pertanto, viene confermato il conseguimento dell'obiettivo dell'indice di copertura al 100% .

Di seguito, per mezzo delle tavole grafiche più significative, il RUP illustra gli interventi in progetto, quali:

- estendimenti della rete idrica esistente;
- estendimenti della rete fognaria esistente;
- realizzazione di due impianti di sollevamento: *Zona 2* a servizio delle utenze ubicate sulla S.P.63, relative ai tronchi n.47 e n.206 e *Zona 5* a servizio delle utenze ubicate in via Paolo VI, relative ai tronchi n.40 e n.205 e prolungamento della stessa via Paolo VI fino al campo da calcio.

Gli impianti di sollevamento sono completamente interrati, a meno dei quadri elettrici e di contatore ENEL a servizio delle stazioni stesse.

AIP rispetto sia alla Zona 2 che alla Zona 5, essendo reti fognarie in quota parte o anche del tutto fuori la perimetrazione, chiede chiarimenti ad AQP.

Il RUP precisa che il tronco fognario, unitamente al previsto impianto di sollevamento, nella zona 2, sono funzionali a estendere il servizio alla quota parte di abitazioni ricadenti all'interno del perimetro.

Per quanto concerne il tronco fognario previsto nella zona 5, AQP rileva che lo stesso è finalizzato a portare il servizio fognario al campo sportivo, ricadente in area tipizzata come F14 nell'attuale strumento urbanistico e che entrambe le zone presentano già un'esistente infrastrutturazione idrica.

Detta ultima dichiarazione viene altresì confermata dall'Amministrazione comunale.

Di seguito, AIP chiede ad AQP le motivazioni dell'incremento del quadro economico che, risulta essere pari a 2.400.000 €, superiore quindi ai 1.966.789,28, con cui l'intervento è stato inserito nella programmazione di cui alla D.G.R. 999 del 05/06/2019 ed in particolare dall'Allegato 1 alla stessa.

AQP rappresenta che detto incremento è dovuto alla scelta progettuale di inserire impianti di sollevamento di tipo compatto che a fronte di un costo d'investimento superiore, comporteranno costi di gestione inferiore a quelli di tipo tradizionale. Inoltre, AQP ha provveduto altresì all'adeguamento dell'elenco prezzi all'ultimo prezzario regionale del 2019.

A seguito di richiesta AIP sulla titolarità delle aree interessate dall'intervento, l'Amministrazione comunale fornisce una preliminare conferma sulla proprietà pubblica, pur riservandosi una ulteriore verifica con i propri uffici, a seguito della quale nella prossima seduta comunicherà gli esiti.

AQP chiede all'Amministrazione comunale una verifica sulle interferenze con le infrastrutture di propria competenza quali fogna bianca e pubblica illuminazione.

AIP coglie l'occasione per chiedere altresì la compatibilità urbanistica e la Deliberazione di presa d'atto del progetto.

L'Amministrazione comunale si impegna a riscontrare quanto sopra nei termini di chiusura del procedimento di Conferenza.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

✓ **INFRATEL ITALIA**

Con nota prot. n. 21174 del 25/06/2020, allega la procedura per valutare i tracciati dei cavidotti Infratel Italia, verificare eventuali interferenze, con le infrastrutture realizzate e per scaricare autonomamente la loro documentazione di as built.

Inoltre comunica che nel Comune di Botrugno è stata realizzata una rete in fibra ottica, di cui vengono allegate le planimetrie, al fine di evitare danneggiamenti/disservizi e per garantire la manutenzione dell'impianto stesso.

A tal riguardo, questa Autorità, preso atto di quanto riportato nella nota in merito alla disponibilità degli elaborati progettuali, tiene ad evidenziare che gli stessi sono stasi resi consultabili mediante link wetransfer presente nella nota AIP prot. n. 2322 del 16/06/2020.

- ✓ **Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia**, con nota prot. n. 7439 del 30/06/2020, comunica che, nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, l' Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento. Prima di poter ottenere il "parere vincolante" che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il "Soggetto Interessato" (l'Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2020 2^ Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020, emanata dal Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx);
- ✓ **UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO, UNIONE DEI COMUNI TERRE DI MEZZO**, con nota acquisita al prot. AIP n. 2520 del 30/06/2020 comunica che, l'unica opera per cui occorre accertamento di compatibilità paesaggistica è ISF ubicato sulla SP 63; a tal riguardo comunica di non poter rilasciare il parere decisorio specificando l'iter da seguire a tal fine.

A tal riguardo, AQP si impegna a produrre e inoltrare l'istanza richiesta, unitamente alla relazione paesaggistica prevista, entro 15 giorni, informando per conoscenza l'AIP e l'Amministrazione comunale.

## CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo gli elaborati grafici ed il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **04/08/2020 alle ore 10.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **30062020**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.40.

Il Presidente  
dott. Cosimo INGROSSO  
*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante  
ing. Cecilia PASSERI  
*Documento firmato digitalmente*

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Nota Infratel prot. n. 21174 del 25/06/2020;
- Allegato 3: Nota Esercito prot. n. 7439 del 30/06/2020;
- Allegato 4: Nota acquisita al prot. AIP n. 2520 del 30/06/2020, Unione Dei Comuni Terre Di Mezzo, Unione Dei Comuni Terre Di Mezzo;

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**

**“P1255 – Progetto definitivo - Interventi di completamento del servizio idrico e fognante all’interno dell’abitato del Comune di Botrugno (LE) ”**

**SEDUTA DEL 30/06/2020**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Francesca Ranieri	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	<a href="mailto:f.ranieri@agp.it">f.ranieri@agp.it</a>	3346234676	 <small>Francesca Ranieri (03/Jul/2020 13:38 GMT+2)</small>
Riccardo Isola		Progettista	<a href="mailto:isolaboasso@email.it">isolaboasso@email.it</a>	3356472813	 <small>Riccardo Isola (03/Jul/2020 14:39 GMT+2)</small>
Silvano Macculi	Comune di Botrugno	Sindaco	<a href="mailto:studiomacculi@yahoo.it">studiomacculi@yahoo.it</a>	3355307377	 <small>SILVANO MACCULLI SILVANO MACCULLI (03/Jul/2020 16:22 GMT+2)</small>
Maurizio Montagna	Comune di Botrugno	Resp. Ufficio Tecnico	<a href="mailto:ufficiotecnico@comune.botrugno.le.it">ufficiotecnico@comune.botrugno.le.it</a>		 <small>Montagna maur (08/Jul/2020 11:31 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	<a href="mailto:m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it">m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Massimiliano Bellomo Massimiliano Bellomo (08/Jul/2020 11:59 GMT+2)</small>
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	<a href="mailto:c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it">c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it</a>		
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile reti	<a href="mailto:c.passeri@autoritaidrica.puglia.it">c.passeri@autoritaidrica.puglia.it</a>		













# P1255\_Botrugno\_Verbale Seduta 30-06-2020\_CP

Rapporto di audit finale













2020-07-08

Creato il:	2020-07-03
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAA5znyha2GoRZzSnD5MKg94TVj8vBMWkFu

## Cronologia di "P1255\_Botrugno\_Verbale Seduta 30-06-2020\_CP"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2020-07-03 - 11.22.35 GMT- Indirizzo IP: 151.45.65.214
-  Documento inviato per e-mail a Francesca Ranieri (f.ranieri@aqp.it) per la firma  
2020-07-03 - 11.24.17 GMT
-  E-mail visualizzata da Francesca Ranieri (f.ranieri@aqp.it)  
2020-07-03 - 11.37.41 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.250
-  Francesca Ranieri (f.ranieri@aqp.it) ha immesso una password valida  
2020-07-03 - 11.37.54 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Francesca Ranieri (f.ranieri@aqp.it)  
Data firma: 2020-07-03 - 11.38.26 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.250
-  Documento inviato per e-mail a Riccardo Isola (isolaboasso@email.it) per la firma  
2020-07-03 - 11.38.28 GMT
-  E-mail visualizzata da Riccardo Isola (isolaboasso@email.it)  
2020-07-03 - 12.38.13 GMT- Indirizzo IP: 93.54.121.115
-  Riccardo Isola (isolaboasso@email.it) ha immesso una password valida  
2020-07-03 - 12.38.32 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Riccardo Isola (isolaboasso@email.it)  
Data firma: 2020-07-03 - 12.39.36 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.54.121.115
-  Documento inviato per e-mail a SILVANO MACCULI (studiomacculi@yahoo.it) per la firma  
2020-07-03 - 12.39.38 GMT



-  E-mail visualizzata da SILVANO MACCULI (studiomacculi@yahoo.it)  
2020-07-03 - 14.19.57 GMT - Indirizzo IP: 69.147.92.219
  
-  SILVANO MACCULI (studiomacculi@yahoo.it) ha immesso una password valida  
2020-07-03 - 14.21.24 GMT
  
-  Documento firmato elettronicamente da SILVANO MACCULI (studiomacculi@yahoo.it)  
Data firma: 2020-07-03 - 14.22.53 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.40.195.16
  
-  Documento inviato per e-mail a Montagna maurizio (ufficiotecnico@comune.botrugno.le.it) per la firma  
2020-07-03 - 14.22.54 GMT
  
-  E-mail visualizzata da Montagna maurizio (ufficiotecnico@comune.botrugno.le.it)  
2020-07-07 - 11.31.05 GMT - Indirizzo IP: 195.60.144.202
  
-  Montagna maurizio (ufficiotecnico@comune.botrugno.le.it) ha immesso una password valida  
2020-07-08 - 9.30.41 GMT
  
-  Documento firmato elettronicamente da Montagna maurizio (ufficiotecnico@comune.botrugno.le.it)  
Data firma: 2020-07-08 - 9.31.24 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 195.60.144.46
  
-  Documento inviato per e-mail a Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) per la firma  
2020-07-08 - 9.31.26 GMT
  
-  E-mail visualizzata da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)  
2020-07-08 - 9.51.57 GMT - Indirizzo IP: 87.7.18.18
  
-  Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida  
2020-07-08 - 9.58.36 GMT
  
-  Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)  
Data firma: 2020-07-08 - 9.59.02 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 87.7.18.18
  
-  Documento firmato inviato per e-mail a Riccardo Isola (isolaboasso@email.it), Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it), Cosimo Francesco Ingresso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it), Montagna maurizio (ufficiotecnico@comune.botrugno.le.it) e altri 2.  
2020-07-08 - 9.59.02 GMT