

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“Progetto di sostituzione della condotta premente dell’ISF di Leuca in via Gorizia con la realizzazione di due nuovi impianti di rilancio e sostituzione parziale della condotta premente dell’ISF “Paradiso” di Felloniche nel comune di Castrignano del Capo”

VERBALE SEDUTA DEL 03.02.2020

Premesso che


- Con nota prot. n. 94095 del 27/11/2019, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al progetto definitivo in oggetto;
- L’Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 5469 del 03/12/2019 ha indetto la conferenza di servizi sulla progettazione “*Progetto di sostituzione della condotta premente dell’ISF di Leuca in via Gorizia con la realizzazione di due nuovi impianti di rilancio e sostituzione parziale della condotta premente dell’ISF “Paradiso” di Felloniche nel comune di Castrignano del Capo*”, convocando, in data 08/01/2020, la prima seduta;
- Gli esiti della su detta riunione, unitamente al verbale della stessa, venivano trasmessi con nota AIP prot. n. 51 del 10/01/2020, con la medesima si convocava, in data odierna la seconda seduta, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Regione Puglia Ufficio Foreste
Comune di Castrignano del Capo
Provincia di Lecce
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Unione Dei Comuni Terre di Leuca
Parco Costa Otranto S.M. Leuca
Autorità di Bacino
ANAS
Enel

LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto. Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Sezione Coordinamento Servizi Territoriali Servizio Territoriale Lecce				X	Nota prot. 5088 del 30/01/2020
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio				X	Nota prot. n. 74 08/01/2020
Regione Puglia Ufficio Foreste					
Comune di Castrignano del Capo				X	Nota prot. 182 del 08/01/2020
Provincia di Lecce				X	Nota prot. n.3405 del 28/01/2020
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio					
Parco Costa Otranto S.M. Leuca				X	Nota prot. n.45 del 03/02/2020
Unione Dei Comuni Terre di Leuca				X	Nota prot.n. 207 del 31/01/2020 e verbale CLP
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale				X	Nota prot.n. 674 del 14/01/2020
ANAS					
Enel				X	Nota prot. 55438 del 27/01/2020
Acquedotto Pugliese	X	Nicola La Tegola			



Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

Il Presidente, alle ore 11.00, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE

Con nota prot. 674 del 14/01/2020, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole di compatibilità al P.A.I. per gli interventi in progetto, con le prescrizioni di cui alla nota stessa, la cui verifica di ottemperanza è demandata al RUP del procedimento.

Al punto 2) delle stesse, si prescrive di effettuare indagini geognostiche dirette, al fine di definire le condizioni del sottosuolo in corrispondenza delle zone di anomalie elettromagnetiche individuate.

Ciò al fine di valutare la presenza di eventuali cavità oltre che lo spessore e la stabilità della mensola costituente la volta della cavità stessa.

In merito a tale prescrizione, AQP, riferisce che ha già provveduto a commissionare le indagini richieste e che i risultati delle stesse saranno presumibilmente disponibili entro il 05/03/2020 e, verranno trasmessi all'Autorità di Bacino Distrettuale ed all'Autorità Idrica.


PROVINCIA DI LECCE

Con nota prot. 3405 del 28/01/2020, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole con le prescrizioni di cui alla nota stessa, tra le quali l'obbligo del perfezionamento, a carico di AQP, dell'iter di rilascio della relativa Concessione ai sensi del vigente "Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche".

ENEL

Con nota prot.55438 del 27/01/2020 informa che lungo il tracciato dell'area indicata, risultano sicuramente presenti ed in esercizio linee di media tensione in conduttore aereo, esercite a 20.000 Volt.

Con la stessa Enel comunica *"che le cartografie in possesso non sono idonee ad assolvere alla richiesta formulata; sono realizzate per un utilizzo operativo connesso all'esercizio della rete da parte di nostro personale qualificato. Non riportano la profondità di posa dei cavi né le distanze precise dagli edifici (possono risultare utili soltanto per l'individuazione di larga massima della quantità e del tipo di impianti esistenti); anche in considerazione della continua evoluzione dei nostri impianti, del tempo trascorso dalla loro realizzazione, dalla diversa normativa (altezza di posa, protezioni, ecc.) che ha regolamentato il settore negli ultimi decenni e non ultimo dalle modifiche altimetriche che possono essere intanto intervenute sul posto con il trascorrere del tempo; Vi suggeriamo, già da ora, l'utilizzo di idonea apparecchiatura per l'individuazione dei sottoservizi esistenti, ormai largamente utilizzata dalle imprese che eseguono scavi, che unitamente all'esecuzione di saggi e a tutti gli ulteriori particolari accorgimenti che riterrete di adatterete sul posto, potranno evitare il verificarsi degli inconvenienti"*.



Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

**REGIONE PUGLIA DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, SVILUPPO RURALE, AMBIENTALE,
SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI SERVIZIO TERRITORIALE LECCE**

Con nota prot.5088 del 30/01/2020, visti gli elaborati progettuali, comunica che la parte degli interventi sulla strada provinciale 191 non ricadono nei perimetri del vincolo idrogeologico, per la parte di intervento che invece ricade nella tutela del vincolo idrogeologico RDL n.3267/1923RD n.1126/1926, r.r. n.09/2015 "Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico", rilascia parere favorevole.

UNIONE COMUNI TERRE DI LEUCA

Con nota prot. n. 207 del 31/01/2020 viene trasmesso verbale n.2 del 31/01/2020, con cui la Commissione Locale Paesaggio Terre di Leuca, esprime parere favorevole in merito all'aspetto paesaggistico delle opere fuori terra e, dando atto che trattasi di opere di interesse pubblico da realizzare in deroga alle prescrizioni delle NTA del PPTR, compatibili con gli obiettivi di qualità di cui all'art.37 delle NTA del PPTR, non aventi alternative localizzative.

AQP, rappresenta l'opportunità di aggiornare la progettazione tenendo conto delle prescrizioni contenute nella nota prot. 3405 del 28/01/2020 della Provincia di Lecce, ai fini dell'autorizzazione all'istanza di deroga alle prescrizioni delle NTA del PPTR.

Gli elaborati aggiornati, una volta resi disponibili da AQP, verranno trasmessi al competente servizio regionale ai fini dell'istanza di deroga.

PARCO COSTA OTRANTO S.M. LEUCA

Con nota prot. n. 45 del 03/02/2020, esprime parere favorevole con le prescrizioni di cui alla nota stessa.


CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **10/03/2020 alle ore 11.00**, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati e, nello specifico, quelli di competenza dell'Amministrazione comunale e dell'ANAS.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 51 del 10/01/2020.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.00.


Il Presidente


Il Segretario verbalizzante

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Nota Enel prot. 55438 del 27/01/2020;
- Allegato 3: Nota Provincia di Lecce prot. 3405 del 28/01/2020;
- Allegato 4: Nota Adb prot. 674 del 14/01/2020;
- Allegato 5: Regione Puglia Nota prot. 5088 del 30/01/2020;
- Allegato 6: Nota prot. n.207 del 31/01/2020 e verbale n.02 del 31/01/2020 CLP;
- Allegato 7: Nota prot.45 del 03/02/2020, Parco Costa Otranto.

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
“Progetto di sostituzione della condotta premente dell’ISF di Leuca in via Gorizia con la realizzazione di due nuovi impianti di rilancio e sostituzione parziale della condotta premente dell’ISF “Paradiso” di Felloniche nel comune di Castrignano del Capo”
SEDUTA DEL 03/02/2020

Ente / Azienda	Firma
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche	
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, qualità urbana, opere pubbliche e paesaggio, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio	
Regione Puglia Ufficio Foreste	
Comune di Castrignano del Capo	
Provincia di Lecce	
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia	
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio	
Parco Costa Otranto S.M. Leuca	
Unione Dei Comuni Terre di Leuca	
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale	
ANAS	
Enel	
Acquedotto Pugliese	
Autorità Idrica Pugliese	