

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“P1265 Interventi di completamento del servizio idrico e fognante all'interno dell'abitato del comune di Gallipoli, fraz. baia Verde, Lido Conchiglie e, Rivabella agglomerato di Gallipoli)”

PROGETTO DEFINITIVO

VERBALE SEDUTA DEL 20.02.2018

Premesso che

- Con nota prot. n. 9739 del 26/01/2018, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, sulla progettazione richiamata in epigrafe;
- L'AIP pertanto con nota prot. n. 500 del 31/01/2018, indiceva la conferenza di servizi sulla progettazione definitiva *“P1265 Interventi di completamento del servizio idrico e fognante all'interno dell'abitato del comune di Gallipoli, fraz. baia Verde, Lido Conchiglie e, Rivabella agglomerato di Gallipoli)”* convocando in data odierna, 20/02/2018 i seguenti Enti/Aziende così come indicati da AQP:

- 1) Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche;
- 2) Comune di Gallipoli;
- 3) Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia;
- 4) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;
- 5) Autorità di Bacino;
- 6) Consorzio di Bonifica dell'Arneo;
- 7) Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M;
- 8) Enel Distribuzione;
- 9) Snam Rete Gas;
- 10) Telecom Italia;

LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. l'Ing. Massimiliano Bellomo, istruttore tecnico del Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Comune di Gallipoli				X	Nota prot. 8318 del 20/02/2018
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	Nota prot.n. 14020 del 16/12/2015
Autorità di Bacino					
Consorzio di Bonifica Arneo				X	Nota prot.n. 898 del 19/02/2018
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M					
Enel Distribuzione				X	Nota prot. 71020 del 01/02/2018
Snam Rete Gas					
Telecom Italia					
Acquedotto Pugliese	X	Antonio GAI			

Il Presidente, alle ore 11.00, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Pertanto, l'AIP provvedeva all'indizione e convocazione dell'odierna Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, trasmettendo la comunicazione di indizione con nota prot. n. 500 del 31/01/2018.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

A riguardo, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, così come indicati nella nota prot. n. 9739 del 26/01/2018, da cui acquisire

i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 500 del 31/01/2018.

AQP illustra come il progetto prevede la realizzazione di interventi sia sulla rete idrica che su quella fognaria, derivanti dalla necessità di risoluzione di particolari criticità funzionali e di infrastrutturazione di zone già edificate.

Complessivamente i tratti di rete idrica di nuova realizzazione previsti sono 3.115,28 m. mentre i collettori di fogna nera di nuova realizzazione/sostituzione/potenziamento sono di 4.221,23 m.

In aggiunta agli interventi per il collettamento dei reflui precedentemente indicati, al fine di poter convogliare al recapito finale i reflui prodotti in alcune zone dell'abitato di Gallipoli morfologicamente svantaggiate, è prevista l'installazione di n. 2 impianti di sollevamento:

- IS1: Impianto di sollevamento a servizio di Padula Bianca
- IS2: Impianto di sollevamento a servizio di una zona di Rivabella.

Con riferimento alla disponibilità delle aree, AQP, rappresenta che le opere oggetto del presente progetto interessano sedimi già nella pubblica disponibilità, quali pubblica viabilità e/o aree acquisite o in fase di acquisizione tra le opere di urbanizzazione in fase di realizzazione (aree con destinazione a verde, servizi etc.).

Nel dettaglio, relativamente alla realizzazione della rete idrica e di quella fognaria, tutte le particelle interessate sono di proprietà del comune di Gallipoli e, pertanto, trattandosi di opere pubbliche che insistono su particelle intestate al Comune, che a sua volta diventerà proprietario delle opere realizzate, non sono state determinate le indennità espropriative.

Le aree ove sorgerà l'impianto di sollevamento IS1 sono invece già di proprietà comunale mentre, con riferimento all'impianto di sollevamento IS2 risulta necessario procedere all'acquisizione di una porzione della particella 105 del foglio catastale n.6.

AIP a seguito dell'esposizione della progettazione e dell'analisi degli elaborati trasmessi rileva come:

- le dotazioni assunte quali basi di calcolo appaiono sovradimensionate rispetto a quanto previsto dalla tabella 4.7 della Rimodulazione del Piano d'Ambito 2009 in merito alle dotazioni nette, pur tuttavia, il dimensionamento della rete idrica risulta omogeneo alle altre tubazioni già presenti in loco e, le dimensioni della rete fognaria risultano in linea con quanto indicato nel Capitolo II parte E della Circolare Ministero dei Lavori Pubblici 7 gennaio 1974 n. 11633, ovvero che il diametro minimo da adoperare per i collettori fognari deve essere di 200 mm.
- Per i tronchi di rete idrica I6, I 10.1, I10.2, I 11 e I 11.1 di cui alla tavola B2 "*Planimetria interventi di progetto rete idrica*", risulta assente dalla progettazione di cui alla tavola C2 "*Planimetria interventi di progetto fognatura nera*" e dallo stato di fatto di cui alle tavole C1.1 e C2.1 "*Planimetria stato di fatto fognatura nera parte 1-2*" la complementare rete fognaria.

A tal riguardo AQP sottolinea che i tronchi I 10.1, I10.2, I 11 e I 11.1 sono da considerarsi come chiusure ad anello, mentre per il tronco I6 si impegna ad inserire il corrispondente tronco fognario.

Il Presidente dà quindi lettura dei pareri/contributi già pervenuti all'Autorità, così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO

Con nota prot. n. 14020 del 16/12/2015, esprimendosi sul progetto preliminare, comunica che, pur non ravvisando elementi ostativi alla realizzazione degli interventi, ritiene necessario prevedere la sorveglianza archeologica nel corso di tutti gli scavi al fine di evitare possibili interferenze con resti antichi eventualmente celati nel sottosuolo.

ENEL

Con nota prot. n. 71020 del 01/02/2018, comunica la disponibilità di massima ad intervenire sulle infrastrutture di e-distribuzione.

CONSORZIO DI BONIFICA ARNEO

Con nota prot. n. 898 del 19/02/2018, esprime parere favorevole per i lavori di attraversamento del Canale "San Mauro", subordinato al rilascio di autorizzazione definitiva a conclusione dell'istruttoria tecnica, previa formale richiesta di autorizzazione ai sensi del Regolamento Regionale 17/2013, con invio delle tavole esecutive contenenti gli elementi di dettaglio degli attraversamenti.

COMUNE DI GALLIPOLI

Con nota prot. n. 8318 del 20/02/2018 esprime *"parere favorevole condizionato all'inserimento della canalizzazione fognaria del tratto denominato S.P. per Santa Maria al Bagno compreso fra l'incrocio con via Lecce (rotatoria) e località Vecchia Torre (direzione Rivabella) come meglio evidenziato nell'allegata planimetria"*.

A tal riguardo AQP si riserva le proprie valutazioni.

In merito alla procedura espropriativa AIP, riserva le proprie valutazioni a seguito del ricevimento di tutti i pareri sulla progettazione nonché delle valutazioni di AQP in relazione alla richiesta del Comune di Gallipoli.

CONCLUSIONI


Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati con particolare riferimento al parere dell'Autorità di Bacino.


L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 500 del 31/01/2018.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.30.

A7


Il Presidente


Il Segretario verbalizzante

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Nota Soprintendenza prot. n. 14020 del 16/12/2015;
- Allegato 3: Nota Enel n. 71020 del 01/02/2018;
- Allegato 4 : Parere Consorzio di Bonifica dell'Arneo prot. 898 del 19/02/2018;
- Allegato 5 : Parere Comune di Gallipoli prot. n. 8318 del 20/20/2018;



FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

P1265 – Progetto definitivo “Interventi di completamento del servizio idrico e fognante all’interno dell’abitato del comune di Gallipoli, fraz. baia Verde, Lido Conchiglie e, Rivabella aggl. di Gallipoli”

SEDUTA DEL 20/02/2018

Ente / Azienda	Firma
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche	
Comune di Gallipoli	
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia	
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio	
Autorità di Bacino	
Consorzio di Bonifica Arneo	
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell’Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M	
Enel Distribuzione	
Snam Rete Gas	
Telecom Italia	
Acquedotto Pugliese	
Autorità Idrica Pugliese	