

## CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

**OGGETTO: Progetto definitivo per il “Potenziamento dell’impianto di depurazione e relativo recapito finale a servizio dell’agglomerato di Lizzanello - P1386”**

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 4482 del 09.11.2020, prot. n. 4963 del 04.12.2020, prot. n. 152 del 13.01.2021, prot. n. 589 del 09.02.2021, prot. n. 712 del 16.02.2021 e prot. n. 895 del 25.02.2021).

### VERBALE DEL 1° MARZO 2021

In data 1° marzo 2021 alle ore 10:30, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si aggiornano i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con note AIP prot. n. 4482 del 09.11.2020, prot. n. 4963 del 04.12.2020, prot. n. 152 del 13.01.2021, prot. n. 589 del 09.02.2021, prot. n. 712 del 16.02.2021 e prot. n. 895 del 25.02.2021 ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per il “Potenziamento dell’impianto di depurazione e relativo recapito finale a servizio dell’agglomerato di Lizzanello” (codice AQP: P1386).

Nel corso della quarta riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 24.02.2021, il Presidente ha proposto di aggiornare i lavori della Conferenza e, come riportato nel verbale letto e sottoscritto da tutti i convenuti, con nota prot. n. 895 del 25.02.2021, ha convocato la riunione conclusiva del procedimento.

All’odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l’Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Cavallino	PRESENTE
Comune di Lizzanello	ASSENTE
Comune di San Donato di Lecce	PRESENTE
Ministero per i beni e le attività culturali Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Province di Lecce, Brindisi e Taranto	ASSENTE
Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale	ASSENTE
Regione Puglia Sezione Risorse Idriche- Servizio Sistema Idrico Integrato	PRESENTE
Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali	ASSENTE
Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici	ASSENTE
Regione Puglia Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Regione Puglia Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali	ASSENTE
Regione Puglia Servizio Urbanistica	ASSENTE
Regione Puglia Sezione Demanio e Patrimonio	ASSENTE
Regione Puglia Sezione Difesa del Suolo e rischio Sismico	ASSENTE

Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Infrastrutture per la Mobilità	
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche	
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Attuazione dei Programmi Comunitari per l'Agricoltura e la Pesca - Servizio Agricoltura-UPA LE	
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Protezione Civile	
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Vigilanza Ambientale	
ARPA Puglia	ASSENTE
ASL Lecce	ASSENTE
Provincia di Lecce	ASSENTE
Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Il Presidente, alle ore 11:00, apre la seduta della Conferenza di Servizi dando lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità successivamente alla quarta seduta di CdS, che si allegano al presente Verbale (Allegato 2 – Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

- nota del Comune di Cavallino prot. n. 3785 del 26.02.2021, acquisita al prot. AIP n. 939 in pari data;
- nota di AQP prot. 13350 del 01.03.2021, acquisita al prot. AIP n. 952 in pari data.

Il Presidente chiede ai rappresentanti di Comune e di AQP di sintetizzare i contenuti dei contributi trasmessi.

Il rappresentante del Comune di Cavallino specifica che con la nota il Comune ha fatto presente che può essere presa in considerazione una rivisitazione del progetto che contemperi i seguenti aspetti:

- possibilità di ridimensionare l'intervento di ampliamento delle trincee drenanti, riducendo anche la fascia che dovrebbe andare in variante urbanistica, facendo sì che l'ampliamento delle trincee non impatti l'area verso il centro abitato e la zona PIP;
- opere di compensazione tese ad ottimizzare l'inserimento dell'opera nel territorio e nell'ambiente nonché a riequilibrare eventuali scompensi indotti sul territorio e sull'ambiente;
- garanzia che in futuro non vengano eseguiti ulteriori ampliamenti delle trincee drenanti;
- adeguamento del progetto di potenziamento al R.R. 13/2017 e al D.M.185/2003.

Il RUP di AQP, con riferimento al primo punto, fa presente che non è possibile ridurre ulteriormente l'area di infiltrazione che è stata già contenuta al minimo in considerazione delle prescrizioni riportate nel R.R.13/2017, che dunque è pienamente rispettato. Specifica altresì che nell'area si interviene con le seguenti modalità:

- ad ovest si interviene con la realizzazione della trincea coperta;
- nella parte sud sarà realizzata una vasca di compenso;
- nella parte Est, a minore permeabilità, permarranno solo le opere esistenti;
- nella parte nord saranno realizzate le 15 nuove trincee, collegate alle esistenti. È stata individuata la parte a nord in modo da poter collegare idraulicamente le trincee sia in serie sia in parallelo.

L'incremento dell'area da espropriare, richiesto dai proprietari e non inizialmente previsto in progetto, sarà utilizzato non per ulteriori ampliamenti ma per la mitigazione e la riduzione dell'impatto del sistema di recapito. Prosegue specificando che, ad esito dell'intervento P1386, l'impianto di depurazione sarà in grado di restituire un refluo conforme

ai limiti di cui al DM185/03 e quindi idoneo al riutilizzo e pertanto garantisce che l'acqua potrà essere riutilizzata da chiunque ne faccia richiesta (Comune, Consorzio, privati).

L'AQP si rende disponibile a fornire chiarimenti e supporto all'Amministrazione Comunale, anche in fase di presentazione dell'intervento al Consiglio Comunale.

In merito alle opere compensative, garantisce che le stesse saranno realizzate nella maggiore area espropriata che sarà utilizzata per la realizzazione di una fascia di rispetto e che tale maggiore area non sarà interessata in futuro dall'estensione delle opere di recapito.

Il Comune di Cavallino ribadisce il proprio dissenso rispetto al progetto in esame, non ritenendo esaustive le controdeduzioni di AQP.

\*\*\*\*

Il Presidente chiede se sia possibile acquisire da AQP un'integrazione progettuale con una tavola aggiuntiva che espliciti le opere che saranno realizzate nell'area espropriata. Il RUP si dichiara disponibile a produrre l'elaborato con indicazione delle opere di compensazione per il miglioramento dell'inserimento ambientale delle trincee scoperte.

Il rappresentante del Comune di San Donato di Lecce prende la parola e rappresenta che accoglie favorevolmente il fatto che l'acqua potrà essere riutilizzata in agricoltura ma rappresenta perplessità in merito alle emissioni maleodoranti che provengono dall'impianto, anche alla luce del suo potenziamento e chiede se siano previste o meno forme compensative per il maggior carico ambientale previsto sul territorio. Nel merito, il RUP di AQP comunica che il progetto P1386 prevede il completamento delle opere di confinamento delle stazioni dell'impianto con impatto odorigeno nel pieno rispetto della L.R. 32/2018 e che comporterà un miglioramento oggettivo delle prestazioni a livello odorigeno, rispetto al presente.

Rispetto alla richiesta del Comune, il rappresentante di AIP fa presente che ad esito del potenziamento dell'impianto sarà possibile collettare aree attualmente non servite che ad oggi non è possibile "allacciare", in considerazione dell'attuale deficit di trattamento dell'impianto rispetto alle condizioni di esercizio previste a regime dal Piano di Tutela delle Acque.

La Sezione Risorse Idriche della Regione evidenzia che il progetto è finanziato con fondi FSC 2014/2020 – Piano Operativo Ambiente – Delibera CIPE 55/2016 e persegue l'obiettivo di raggiungere le previsioni del PRTA, nonché il rispetto delle norme ambientali in tema di emissioni in atmosfera, gestione acque meteoriche, scarico acque reflue depurate e riutilizzo acque reflue affinate; pertanto, ribadisce che l'eventuale perdita del finanziamento dovuta ad arresti procedurali immotivati, basato su posizioni palesemente irragionevoli ed immotivate anche alla luce di tutte le considerazioni e gli approfondimenti istruttori emersi in sede di CdS Aip - peraltro risultati coerenti con il quadro conoscitivo-istruttorio già cristallizzatosi in ambito di verifica di assoggettabilità a VIA – non potrà che ricadere in capo agli Enti responsabili.

In tal senso si richiama la disciplina di cui all'art. 158 bis del TUA qualora la CdS si dovesse concludere sulla base delle posizioni prevalenti ai sensi dell'art. 14 ter comma 7.

La Sezione Risorse Idriche ribadisce integralmente i contenuti del parere reso in ambito di verifica di assoggettabilità a VIA, prot. 1756 del 14/02/2020, richiamando l'attenzione di AQP al rispetto delle prescrizioni ivi contenute.

Ritiene che l'AQP con le dichiarazioni rese a verbale abbia adeguatamente riscontrato le ulteriori considerazioni contenute nella nota del Comune di Cavallino prot n. 3785 del 26/02/2021.

Per ciò che attiene agli aspetti trattati dal Comune nella nota pocanzi richiamati relativamente all'art. 5 comma 6 del RR n. 13/2017, la Sezione Risorse Idriche evidenzia che il depuratore in esame è già esistente e che il progetto in esame attiene al solo adeguamento/potenziamento dello stesso, unitamente a quello del recapito finale proprio ai sensi dello stesso regolamento. Quindi, non ci si trova di fronte ad un nuovo impianto di depurazione, ma al semplice potenziamento di un impianto la cui localizzazione è stata confermata dall'aggiornamento del PRTA. Inoltre, le valutazioni costi/benefici sono state ampiamente analizzate nell'ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, trovando una loro adeguata determinazione.

\*\*\*\*

Dopo approfondita disamina, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente considerata la complessità delle valutazioni da assumere ed a seguito delle posizioni espresse, da ultimo, anche nella giornata odierna, con l'intento di addivenire al superamento del dissenso, così come espresso dal comune di Cavallino, dichiara chiusi i lavori della Conferenza in oggetto, consentendo l'eventuale rilascio di possibili ulteriori integrazioni da parte del comune stesso, utili al superamento del dissenso già espresso entro i 5 giorni previsti per l'adozione della determinazione motivata conclusiva.

Entro detto termine provvederà a predisporre apposita Determina di chiusura della stessa, sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, ai sensi dell'art. 14 ter, comma 7, l. 241/1990 e considerato acquisito senza condizioni l'assenso delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **01032021**) per garantire una maggiore sicurezza. L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con note AIP prot. n. 4482 del 09.11.2020, prot. n. 4963 del 04.12.2020, prot. n. 152 del 13.01.2021, prot. n. 589 del 09.02.2021, prot. n. 712 del 16.02.2021 e prot. n. 895 del 25.02.2021.

La seduta odierna è conclusa alle ore 12.16.

Bari, 01.03.2021

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

*Documento firmato digitalmente*

Ing. Roberta Maria Rana

IL PRESIDENTE

*Documento firmato digitalmente*

Dott. Cosimo Ingresso

ALLEGATI:

Allegato 1- Foglio presenze

Allegato 2 – Pareri pervenuti

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 01.03.2021 (V riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Giuseppe Ciccarese	Comune di Cavallino	Responsabile del Settore Ambiente	3356377837	<a href="mailto:sett.urbanistica@comune.cavallino.le.it">sett.urbanistica@comune.cavallino.le.it</a>	<i>Giuseppe Ciccarese</i> <small>Giuseppe Ciccarese (01/Mar/2021 15:05 GMT+1)</small>
Carlo De Matteis	Comune di San Donato di Lecce	Responsabile Lavori pubblici	331 6106096	<a href="mailto:ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it">ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it</a>	<i>Carlo De Matteis</i>
Emiliano Pierelli	Regione Puglia	Servizio Risorse Idriche		<a href="mailto:e.pierelli@regione.puglia.it">e.pierelli@regione.puglia.it</a>	<i>Pierelli Emiliano</i> <small>Pierelli Emiliano (02/Mar/2021 11:35 GMT+1)</small>
Massimiliano Baldini	AQP	RUP		<a href="mailto:m.baldini@aqp.it">m.baldini@aqp.it</a>	<i>Massimiliano Baldini</i> <small>Massimiliano Baldini (02/Mar/2021 11:36 GMT+1)</small>
Giuseppe Villonio	AQP	Ufficio espropri		<a href="mailto:g.villonio@aqp.it">g.villonio@aqp.it</a>	<i>Giuseppe Villonio</i> <small>Giuseppe Villonio (02/Mar/2021 12:58 GMT+1)</small>
Maria Rosaria Mola	AQP	Ufficio Legale	333 8713738	<a href="mailto:mr.mola@aqp.it">mr.mola@aqp.it</a>	<i>Maria Rosaria Mola</i> <small>Maria Rosaria Mola (02/Mar/2021 13:56 GMT+1)</small>
Cosimo Francesco Ingrosso	AIP	Direttore Amministrativo		<a href="mailto:c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it">c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it</a>	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri		<a href="mailto:a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it">a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it</a>	<i>Angela Mannarini</i> <small>Angela Mannarini (02/Mar/2021 15:31 GMT+1)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Responsabile Servizio Depurazione e Recapiti Finali		<a href="mailto:rm.rana@autoritaidrica.puglia.it">rm.rana@autoritaidrica.puglia.it</a>	
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		<a href="mailto:m.gatti@autoritaidrica.puglia.it">m.gatti@autoritaidrica.puglia.it</a>	<i>Mariangela Gatti</i> <small>Mariangela Gatti (02/Mar/2021 15:32 GMT+1)</small>











# 2021\_03\_01\_P1386\_verbale\_ultima\_riunione\_CdS






Rapporto di audit finale


2021-03-02

Creato il:	2021-03-01
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAWwg44FznfJivolctTgmJWchDLfDI0XKB

## Cronologia di "2021\_03\_01\_P1386\_verbale\_ultima\_riunione\_CdS"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2021-03-01 - 13.21.28 GMT- Indirizzo IP: 80.181.122.46
-  Documento inviato per e-mail a Giuseppe Ciccarese (sett.urbanistica@comune.cavallino.le.it) per la firma  
2021-03-01 - 13.22.57 GMT
-  E-mail visualizzata da Giuseppe Ciccarese (sett.urbanistica@comune.cavallino.le.it)  
2021-03-01 - 14.00.52 GMT- Indirizzo IP: 85.39.120.26
-  Giuseppe Ciccarese (sett.urbanistica@comune.cavallino.le.it) ha immesso una password valida  
2021-03-01 - 14.01.05 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Giuseppe Ciccarese (sett.urbanistica@comune.cavallino.le.it)  
Data firma: 2021-03-01 - 14.05.00 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 85.39.120.26
-  Documento inviato per e-mail a Carlo De Matteis (ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it) per la firma  
2021-03-01 - 14.05.03 GMT
-  E-mail visualizzata da Carlo De Matteis (ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it)  
2021-03-02 - 8.17.37 GMT- Indirizzo IP: 83.211.11.41
-  Carlo De Matteis (ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it) ha immesso una password valida  
2021-03-02 - 10.13.21 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Carlo De Matteis (ufficiotecnico@comune.sandonatodilecce.le.it)  
Data firma: 2021-03-02 - 10.30.32 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 83.211.11.41
-  Documento inviato per e-mail a Pierelli Emiliano (e.pierelli@regione.puglia.it) per la firma  
2021-03-02 - 10.30.34 GMT

-  E-mail visualizzata da Pierelli Emiliano (e.pierelli@regione.puglia.it)  
2021-03-02 - 10.32.29 GMT - Indirizzo IP: 74.125.208.17
  
-  Pierelli Emiliano (e.pierelli@regione.puglia.it) ha immesso una password valida  
2021-03-02 - 10.32.41 GMT
  
-  Documento firmato elettronicamente da Pierelli Emiliano (e.pierelli@regione.puglia.it)  
Data firma: 2021-03-02 - 10.35.18 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.57.71.166
  
-  Documento inviato per e-mail a Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it) per la firma  
2021-03-02 - 10.35.19 GMT
  
-  E-mail visualizzata da Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it)  
2021-03-02 - 10.35.54 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.251
  
-  Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it) ha immesso una password valida  
2021-03-02 - 10.36.10 GMT
  
-  Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it)  
Data firma: 2021-03-02 - 10.36.29 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.251
  
-  Documento inviato per e-mail a Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it) per la firma  
2021-03-02 - 10.36.31 GMT
  
-  E-mail visualizzata da Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it)  
2021-03-02 - 11.57.10 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.251
  
-  Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it) ha immesso una password valida  
2021-03-02 - 11.57.23 GMT
  
-  Documento firmato elettronicamente da Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it)  
Data firma: 2021-03-02 - 11.58.29 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.251
  
-  Documento inviato per e-mail a Maria Rosaria Mola (mr.mola@aqp.it) per la firma  
2021-03-02 - 11.58.31 GMT
  
-  E-mail visualizzata da Maria Rosaria Mola (mr.mola@aqp.it)  
2021-03-02 - 12.55.11 GMT - Indirizzo IP: 151.50.188.23
  
-  Maria Rosaria Mola (mr.mola@aqp.it) ha immesso una password valida  
2021-03-02 - 12.55.28 GMT
  
-  Documento firmato elettronicamente da Maria Rosaria Mola (mr.mola@aqp.it)  
Data firma: 2021-03-02 - 12.56.40 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.50.188.23
  
-  Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma  
2021-03-02 - 12.56.42 GMT

 E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

2021-03-02 - 14.31.01 GMT - Indirizzo IP: 151.26.5.68

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2021-03-02 - 14.31.07 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2021-03-02 - 14.31.25 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.26.5.68

 Documento inviato per e-mail a Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) per la firma

2021-03-02 - 14.31.27 GMT

 E-mail visualizzata da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)


2021-03-02 - 14.32.07 GMT - Indirizzo IP: 80.181.122.46

 Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2021-03-02 - 14.32.14 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2021-03-02 - 14.32.37 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 80.181.122.46

 Accordo completato.

2021-03-02 - 14.32.37 GMT