

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“P1465 – Progetto Definitivo: “Realizzazione di un sistema di rimozione delle tossine algali mediante ossidazione avanzata (Raggi UV +H2O2) presso l’impianto di potabilizzazione del Fortore.”.

VERBALE DEL 15.09.2020

Premesso che

- Con nota prot. AQP prot. n. 42098 del 30/06/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al progetto definitivo riguardante le opere in oggetto;
- L’Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 2624 del 07-07-2020, ha indetto la conferenza di servizi sul Progetto Definitivo: “Realizzazione di un sistema di rimozione delle tossine algali mediante ossidazione avanzata (Raggi UV +H2O2) presso l’impianto di potabilizzazione del Fortore.”, convocando, in data 03/08/2020, la prima seduta in modalità telematica;
- Con successiva nota prot. AIP n. 3058 del 05.08.2020 è stato trasmesso il verbale della suddetta riunione e con nota AIP prot. n.3368 del 10.09.2020 è stata convocata la seconda riunione di Conferenza in data odierna in modalità telematica, tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Comune di Castelnuovo della Daunia - Ufficio Tecnico
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio - Ufficio del Paesaggio
Ministero Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica della Puglia
ARPA Puglia
ASL Foggia
REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura sviluppo e tutela dell’ambiente - Sezione Risorse Idriche
REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilità, qualità urbana opere pubbliche e paesaggio - Servizio LL.PP.
Autorità di Distretto - Autorità di Bacino
ENEL Distribuzione
E-Distribuzione S.p.A.
Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale
AQP S.p.A.

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti relativi allo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 3368 del 10.09.2020.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto. Partecipa alla Conferenza l'avv. Angela Mannari, in qualità di responsabile dell'Ufficio Espropri dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Comune di Castelnuovo della Daunia - Ufficio Tecnico					
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio - Ufficio del Paesaggio					
Ministero Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica della Puglia				X	prot. n. 5730 del 30.07.2020
ARPA Puglia					
ASL Foggia	X		X		
REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura sviluppo e tutela dell'ambiente - Sezione Risorse Idriche				X	prot. n. 7796 del 03.08.2020
REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilità, qualità urbana opere pubbliche e paesaggio - Servizio LL.PP.					
Autorità di Distretto - Autorità di Bacino					
ENEL Distribuzione					
E-Distribuzione S.p.A.					
Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale					
AQP S.p.A.	X				

Il Presidente, alle ore 10.20, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

Riguardo la prescrizione della Regione Puglia (Servizio Risorse Idriche, nota prot. 7796 del 03.08.2020), *“che il progetto definitivo sia integrato con l'indicazione, in termini di valori assoluti e non percentuali, del massimo valore di microcistine nell'acqua grezza (unità di misura: [ug/L] o [ppb]) che il nuovo assetto impiantistico è in grado di trattare per garantire un valore di microcistine nell'acqua potabilizzata al di sotto del limite fissato dall'OMS (1 ppb).”*, AQP rimette agli atti la nota prot. 56805 del 10.09.2020 con la quale in sintesi evidenzia che, tenuto conto dei fattori variabili e imprevedibili che determinano le condizioni dell'acqua grezza all'impianto, con la nuova configurazione impiantistica comprensiva dei n. 2 interventi (P1465 e P1466) sull'impianto, atteso il valore massimo di ingresso pari a 30 ppb di MC, lo stesso verrà abbattuto fino a 0,3 ppb, al di sotto del valore limite previsto dall'OMS pari a 1 ppb.

La rappresentate delegata dell'ASL FOGGIA (prot. n. 82963 del 03.09.2020), Dott.ssa Bucci, a seguito delle suddette dichiarazioni di AQP, esprime parere favorevole con la prescrizione che comunque venga garantito un valore di Micro Cistine nell'acqua potabilizzata al di sotto del limite fissato dall'OMS, pari a 1 ppb.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **22/10/2020 alle ore 10.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 15092020) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 10.55.

Il Presidente

dott. Cosimo INGROSSO

Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante

ing. Cecilia PASSERI

Documento firmato digitalmente

ALLEGATI :

- Allegato 1: Nota ASL FG prot. n. 82963 del 03.09.2020
- Allegato 2: Nota AQP prot. 56805 del 10.09.2020

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

“P1465 – Progetto Definitivo: “Realizzazione di un sistema di rimozione delle tossine algali mediante ossidazione avanzata (Raggi UV +H2O2) presso l'impianto di potabilizzazione del Fortore.”

SEDUTA DEL 15/09/2020

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Recapito telefonico	Mail	Firma
Enrica BUCCI	ASL FG	331.613.76.79	e.bucci@aslfg.it	 <small>Enrica Bucci (15/Sep/2020 11:44 GMT+2)</small>
Rosario ESPOSITO	RUP AQP	335.315.232	r.esposito@aqp.it	 <small>Rosario Esposito (15/Sep/2020 12:28 GMT+2)</small>
Sandra LIMOSANI	Progettista AQP	334.62.34.644	s.limosani@aqp.it	
Guido ESPOSITO	AIP		g.esposito@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Guido Esposito (15/Sep/2020 12:56 GMT+2)</small>
Cecilia PASSERI	AIP		c.passeri@autoritaidrica.puglia.it	
Cosimo INGROSSO	AIP		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	

P1465 Fortore_ Verbale Seduta_15-09-2020

Rapporto di audit finale

2020-09-15

Creato il:	2020-09-15
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAXMPd3ICLq46f4Wub8Snmn_XCmjgPHiKb

Cronologia di "P1465 Fortore_ Verbale Seduta_15-09-2020"

 Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2020-09-15 - 9.02.24 GMT- Indirizzo IP: 93.150.110.231

 Documento inviato per e-mail a Enrica Bucci (e.bucci@aslfg.it) per la firma
2020-09-15 - 9.03.28 GMT

 E-mail visualizzata da Enrica Bucci (e.bucci@aslfg.it)
2020-09-15 - 9.09.07 GMT- Indirizzo IP: 5.168.210.143

 Enrica Bucci (e.bucci@aslfg.it) ha immesso una password valida
2020-09-15 - 9.41.59 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Enrica Bucci (e.bucci@aslfg.it)
Data firma: 2020-09-15 - 9.44.13 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 5.168.210.143

 Documento inviato per e-mail a Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it) per la firma
2020-09-15 - 9.44.15 GMT

 E-mail visualizzata da Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it)
2020-09-15 - 10.27.00 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.250

 Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it) ha immesso una password valida
2020-09-15 - 10.27.18 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it)
Data firma: 2020-09-15 - 10.28.19 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.250

 Documento inviato per e-mail a Sandra Limosani (s.limosani@aqp.it) per la firma
2020-09-15 - 10.28.21 GMT

 E-mail visualizzata da Sandra Limosani (s.limosani@aqp.it)
2020-09-15 - 10.37.55 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.253

 Sandra Limosani (s.limosani@aqp.it) ha immesso una password valida

2020-09-15 - 10.54.53 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Sandra Limosani (s.limosani@aqp.it)

Data firma: 2020-09-15 - 10.55.27 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.253

 Documento inviato per e-mail a Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) per la firma

2020-09-15 - 10.55.29 GMT

 E-mail visualizzata da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)

2020-09-15 - 10.55.58 GMT - Indirizzo IP: 93.150.110.231

 Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2020-09-15 - 10.56.21 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2020-09-15 - 10.56.55 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.150.110.231

 Documento firmato inviato per e-mail a Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it), Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it), Sandra Limosani (s.limosani@aqp.it), Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) e altri 1.

2020-09-15 - 10.56.55 GMT