

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“P1465 – Progetto Definitivo: “Realizzazione di un sistema di rimozione delle tossine algali mediante ossidazione avanzata (Raggi UV +H₂O₂) presso l’impianto di potabilizzazione del Fortore.”.

VERBALE DEL 22.10.2020

Premesso che

- Con nota prot. AQP prot. n. 42098 del 30/06/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al progetto definitivo riguardante le opere in oggetto;
- L’Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 2624 del 07-07-2020, ha indetto la conferenza di servizi sul Progetto Definitivo: “Realizzazione di un sistema di rimozione delle tossine algali mediante ossidazione avanzata (Raggi UV +H₂O₂) presso l’impianto di potabilizzazione del Fortore.”, convocando, in data 03/08/2020, la prima seduta in modalità telematica;
- Con successiva nota prot. AIP n. 3058 del 05.08.2020 è stato trasmesso il verbale della suddetta riunione e con nota AIP prot. n.3368 del 10.09.2020 è stata convocata la seconda riunione di Conferenza in data 15.09.2020;
- Con successiva nota prot. AIP n. 3501 del 17-09-2020 è stato trasmesso il verbale della suddetta riunione e convocata, in data odierna, la terza seduta in modalità telematica, tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Comune di Castelnuovo della Daunia - Ufficio Tecnico
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio - Ufficio del Paesaggio
Ministero Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica della Puglia
ARPA Puglia
ASL Foggia
REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura sviluppo e tutela dell’ambiente - Sezione Risorse Idriche
REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilità, qualità urbana opere pubbliche e paesaggio - Servizio LL.PP.
Autorità di Distretto - Autorità di Bacino
ENEL Distribuzione
E-Distribuzione S.p.A.
Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale

Ente / Azienda
AQP S.p.A.

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti relativi allo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 3501 del 17-09-2020.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Guido Esposito, Istruttore del Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Comune di Castelnuovo della Daunia - Ufficio Tecnico					
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio - Ufficio del Paesaggio					
Ministero Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica della Puglia				X	prot. n. 5730 del 30.07.2020
ARPA Puglia					
ASL Foggia					
REGIONE PUGLIA - Dipartimento Agricoltura sviluppo e tutela dell'ambiente - Sezione Risorse Idriche				X	prot. n. 7796 del 03.08.2020 prot. 10844 del 21.10.2020
REGIONE PUGLIA - Dipartimento Mobilità, qualità urbana opere pubbliche e paesaggio - Servizio LL.PP.					
Autorità di Distretto - Autorità di Bacino					
ENEL Distribuzione					
E-Distribuzione S.p.A.					
Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale					

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
AQP S.p.A.	X				

Il Presidente, alle ore 10.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le recenti comunicazioni/pareri pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche, nota prot. 10844 del 21.10.2020

“Pertanto si conferma, per quanto di competenza, il parere favorevole in merito al Progetto in oggetto, con la prescrizione che:

- il Piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti del Progetto Esecutivo contenga i protocolli di gestione dell'impianto di potabilizzazione, da attuarsi nella fase intermedia di esercizio dell'impianto fino alla realizzazione della configurazione impiantistica completa prevista (P1465+P1466), che prevedano sulla base di quali valori in ingresso di concentrazione delle MC, debba attivarsi l'utilizzo della sezione di dosaggio di carbone attivo in polvere (PAC) o altri provvedimenti necessari.”.

A riguardo, AQP rappresenta che recepirà nel Progetto Esecutivo le suddette prescrizioni.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di addivenire alla chiusura dei lavori odierni della Conferenza, nelle more di consentire l'eventuale rilascio di possibili ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati, ed in particolare del Comune di Castelnuovo della Daunia in merito alla conformità urbanistica.

Qualora entro il termine di chiusura della Conferenza (02/11/2020), non dovessero sopraggiungere motivi ostativi, il Presidente:

- prendendo atto delle posizioni espresse, dei pareri acquisiti, nonché degli interventi in sede di riunione;
- nel caso in cui nessuna delle amministrazioni esprimesse il proprio motivato dissenso;
- considerato acquisito senza condizioni l'assenso delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni;

provvederà a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 e dell'art. 14-quater e art. 2 comma 8 bis della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. a predisporre apposita Determina di chiusura positiva della stessa, autorizzando Acquedotto Pugliese al prosieguo delle attività finalizzate alla realizzazione

dell'intervento in argomento, nel rispetto di tutte le prescrizioni espresse, come da verbali della presente Conferenza di Servizi e relativi allegati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente in firma digitale e dal Segretario verbalizzate unitamente a tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 22102020) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 10.45.

Il Presidente

dott. Cosimo INGROSSO

Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante

ing. Guido ESPOSITO

Documento firmato elettronicamente

ALLEGATI :

- Allegato 1: Regione Puglia – Servizio Risorse Idriche, nota prot. 10844 del 21.10.2020.

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

“P1465 – Progetto Definitivo: “Realizzazione di un sistema di rimozione delle tossine algali mediante ossidazione avanzata (Raggi UV +H2O2) presso l'impianto di potabilizzazione del Fortore.”

SEDUTA DEL 22/10/2020

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Recapito telefonico	Mail	Firma
Rosario ESPOSITO	RUP AQP	335.315.232	r.esposito@aqp.it	 <small>Rosario Esposito (17/Oct/2020 11:35 GMT+2)</small>
Sandra LIMOSANI	Progettista AQP	334.62.34.644	s.limosani@aqp.it	
Guido ESPOSITO	AIP - Istruttore		g.esposito@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Guido Esposito (12/Oct/2020 12:28 GMT+2)</small>
Angela MANNARINI	AIP – Ufficio Espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Angela Mannarini (23/Oct/2020 09:50 GMT+2)</small>
Cosimo INGROSSO	AIP – Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	

P1465 Fortore_ Verbale Seduta_22-10-2020

Rapporto di audit finale

2020-10-23

Creato il:	2020-10-22
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAqEhB-R3liLyg6Lx6ZK5yAWWrdJdqIMY2

Cronologia di "P1465 Fortore_ Verbale Seduta_22-10-2020"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2020-10-22 - 9.32.04 GMT- Indirizzo IP: 93.150.121.177
-  Documento inviato per e-mail a Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it) per la firma
2020-10-22 - 9.33.17 GMT
-  E-mail visualizzata da Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it)
2020-10-22 - 9.34.53 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.250
-  Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it) ha immesso una password valida
2020-10-22 - 9.35.05 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it)
Data firma: 2020-10-22 - 9.35.32 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.250
-  Documento inviato per e-mail a Sandra Limosani (s.limosani@aqp.it) per la firma
2020-10-22 - 9.35.34 GMT
-  E-mail visualizzata da Sandra Limosani (s.limosani@aqp.it)
2020-10-22 - 10.12.02 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.253
-  Sandra Limosani (s.limosani@aqp.it) ha immesso una password valida
2020-10-22 - 10.12.14 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Sandra Limosani (s.limosani@aqp.it)
Data firma: 2020-10-22 - 10.13.53 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.253
-  Documento inviato per e-mail a Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2020-10-22 - 10.13.55 GMT
-  E-mail visualizzata da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)
2020-10-22 - 10.27.50 GMT- Indirizzo IP: 93.150.121.177

 Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2020-10-22 - 10.28.02 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2020-10-22 - 10.28.20 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.150.121.177

 Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2020-10-22 - 10.28.22 GMT

 E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
2020-10-23 - 7.50.13 GMT- Indirizzo IP: 151.45.162.70

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2020-10-23 - 7.50.27 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2020-10-23 - 7.50.44 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.45.162.70

 Accordo completato.
2020-10-23 - 7.50.44 GMT