

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**

**“P1466 – Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: Realizzazione di un sistema a flottazione di chiarificazione delle Acque Superficiali per la rimozione delle alghe presso il potabilizzatore del Fortore.”**

**VERBALE DEL 07.07.2020**

**Premesso che**

- Con nota prot. AQP prot. n. 22353 del 31/03/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante le opere in oggetto;
- L'Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 1886 del 13/05/2020 ha indetto la conferenza di servizi preliminare sulla progettazione *“Realizzazione di un sistema a flottazione di chiarificazione delle Acque Superficiali per la rimozione delle alghe presso il potabilizzatore del Fortore.”*, convocando, in data 28/05/2020, la prima seduta in modalità telematica, tenuto conto delle disposizioni in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 e con successiva nota prot. AIP n. 1938 del 18/08/2020 è stato comunicato l'indirizzo web corretto da cui prendere visione degli elaborati progettuali;
- In ultimo l'AIP, con nota prot. n. 2225 del 08.06.2020 ha trasmesso il verbale del 28.05 e convocato la seconda riunione di CdS, in modalità telematica in data odierna, invitando i seguenti Enti/Aziende:

<b>Ente / Azienda</b>
Comune di Castelnuovo della Daunia - Ufficio Tecnico
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio - Ufficio del Paesaggio
Provincia di Foggia - Settore Ambiente
Ministero Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica della Puglia
Autorità di Distretto - Autorità di Bacino
ARPA Puglia
Consorzio per la Bonifica della Capitanata – Foggia
ENEL Distribuzione
Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale
AQP S.p.A.
Sezione regionale agricoltura, Servizio Provinciale agricoltura Foggia, (Dipartimento agricoltura sviluppo rurale e tutela dell'Ambiente)
ASL Dipartimento di Foggia

## LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti relativi allo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha convocato la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 2225 del 08.06.2020.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingresso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto. Partecipa alla Conferenza l'avv. Angela Mannarini, in qualità di responsabile dell'Ufficio Espropri dell'AIP.

Contestualmente i partecipanti hanno mostrato a video un documento valido per l'identificazione ovvero sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), il recapito mail e il recapito telefonico.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Comune di Castelnuovo della Daunia - Ufficio Tecnico					
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio - Ufficio del Paesaggio					
Provincia di Foggia - Settore Ambiente					
Ministero Beni e Attività Culturali - Soprintendenza Archeologica della Puglia				X	Prot. n. 4004 del 22/05/2020
Autorità di Distretto - Autorità di Bacino					
ARPA Puglia					
Consorzio per la Bonifica della Capitanata – Foggia					
ENEL Distribuzione					
Terna S.p.A. - Rete Elettrica Nazionale					
Sezione regionale agricoltura, Servizio Provinciale agricoltura Foggia, (Dipartimento agricoltura sviluppo rurale e tutela dell'Ambiente)					
ASL Dipartimento di Foggia					
Acquedotto Pugliese	X				

Il Presidente, alle ore 10.00, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

In seguito, il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

**Autorità di Distretto - Autorità di Bacino – Prot. n. 10651 del 08-06-2020**

*“... al fine dell'espressione del parere di competenza, per il quale resta in attesa del progetto definitivo, ritiene che la progettazione dell'intervento debba essere integrata con lo studio di compatibilità idrologia e idraulica e che valuti preliminarmente la sicurezza idraulica dell'area interessata dall'intervento. Ove le indagini idrologiche e idrauliche individuino condizioni di criticità per il sito interessato dal progetto si dovrà valutare una diversa localizzazione delle opere e, solo in casi di motivata e documentata impossibilità di delocalizzare la nuova parte dell'impianto, dovranno essere valutati gli effetti sul regime idraulico a monte e valle dell'area di intervento nonché individuare le necessarie misure da porre in essere per la mitigazione/gestione del rischio idraulico.”.*

A riguardo, AQP rimette agli atti un parere del progettista, condiviso dal RUP, nel quale:

- considerato che in fase di Progettazione Definitiva potranno essere proposte delle soluzioni tecniche differenti da quella sviluppata in codesto Studio di Fattibilità Tecnica Economica;
- rilevato che detta circostanza potrebbe comportare l'occupazione di aree anche più grandi rispetto a quelle del progetto in esame;
- atteso che l'intervento in questione è soggetto alle disposizioni generali dell'art. 4 e alle prescrizioni dell'art. 6 e 10 delle NTA del PAI;

ritiene che lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica, richiesto nella fattispecie dall'art.6 comma 7 delle N.T.A. del P.A.I. debba essere necessariamente sviluppato in fase di Progettazione Definitiva.

AIP rappresenta l'opportunità che il su detto studio debba comunque essere effettuato anticipatamente all'appalto integrato complesso, con acquisizione di un parere preliminare positivo dall'Autorità di Distretto, al fine di evitare che possibili conseguenti modifiche sulla localizzazione dell'opera, richiedano successivi incrementi di spesa ovvero perizie in variante alla progettazione.

AQP evidenzia che lo studio di compatibilità idrologica ed idraulica richiede una spesa non prevista nell'attuale Quadro Economico.

AIP rassicura che fornirà autorizzazione alla copertura della spesa a carico dei proventi tariffari.

Inoltre, in riscontro alla dichiarazione rilasciata da AQP nella precedente seduta relativa alla rimodulazione del quadro economico, lo stesso rimette agli atti della Conferenza il nuovo Q.E. che annulla e sostituisce il precedente.

AQP riferisce che, rispetto alle particelle (attuali n. 107 e 145) già interessate da una procedura espropriativa nell'ambito di altro intervento (Fortore del I e II lotto), la stessa non fu perfezionata per il subentrare di contenziosi. Medesima criticità potrebbe interessare anche la particella n. 72, per la quale AQP sta effettuando ulteriori approfondimenti.

La proposta del Soggetto Gestore sarebbe quella di invitare la Regione Puglia (Sezione LL.PP., Ufficio Espropriazioni), Autorità espropriante del precedente intervento (Fortore del I e II lotto), e competente al su detto perfezionamento della procedura espropriativa, di attivarsi in tal senso.

L'AQP si impegna a prendere contatti con l'ufficio regionale competente informando l'AIP sugli esiti.

## CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **01/09/2020 alle ore 10.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati, ed in particolare il Comune di Castelnuovo della Daunia per la compatibilità urbanistica e presa d'atto del progetto.

A conclusione della Conferenza il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 07072020) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.10.

Il Presidente

dott. Cosimo INGROSSO

*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante

ing. Cecilia PASSERI

*Documento firmato digitalmente*

### ALLEGATI :

- Allegato 1: Autorità di Distretto - Autorità di Bacino, nota prot. n. 10651 del 08-06-2020;
- Allegato 2: Riscontro AQP alle prescrizioni dell'Autorità di Distretto Meridionale;
- Allegato 3: Quadro Economico Rimodulato;

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**

**“P1466 – Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica: Realizzazione di un sistema a flottazione di chiarificazione delle Acque Superficiali per la rimozione delle alghe presso il potabilizzatore del Fortore.”**

**SEDUTA DEL 07/07/2020**

<b>Nome e Cognome</b>	<b>Ente / Azienda</b>	<b>Recapito telefonico</b>	<b>Mail</b>	<b>Firma</b>
Rosario ESPOSITO	RUP AQP	335315232	r.esposito@aqp.it	 <small>Rosario Esposito (08/Jul/2020 11:36 GMT+2)</small>
Vincenzo SANTORO	Tecnico AQP	3484085102	v.santoro@aqp.it	 <small>Santoro Vincenzo (08/Jul/2020 11:40 GMT+2)</small>
Riccardo ISOLA	Progettista esterno AQP	0161215214	isolaboasso@email.it	 <small>Riccardo Isola (08/Jul/2020 14:41 GMT+2)</small>
Guido ESPOSITO	Funzionario istruttore AIP		g.esposito@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Guido Esposito (08/Jul/2020 14:44 GMT+2)</small>
Cecilia PASSERI	Funzionario P.O. Servizio III AIP		c.passeri@ autoritaidrica.puglia.it	
Cosimo Francesco INGROSSO	Presidente CdS		c.ingrosso@ autoritaidrica.puglia.it	

# P1466 Fortore\_ Verbale Seduta\_07-07-2020\_CP

Rapporto di audit finale

2020-07-08

Creato il:	2020-07-08
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAABVF8zbftgRuUNnTMV_4mJFmLjAcv-tsv

## Cronologia di "P1466 Fortore\_ Verbale Seduta\_07-07-2020\_CP"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2020-07-08 - 9.23.55 GMT - Indirizzo IP: 151.45.65.214
-  Documento inviato per e-mail a Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it) per la firma  
2020-07-08 - 9.25.45 GMT
-  E-mail visualizzata da Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it)  
2020-07-08 - 9.32.56 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.253
-  Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it) ha immesso una password valida  
2020-07-08 - 9.34.56 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it)  
Data firma: 2020-07-08 - 9.36.29 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.251
-  Documento inviato per e-mail a Santoro Vincenzo (v.santoro@aqp.it) per la firma  
2020-07-08 - 9.36.31 GMT
-  E-mail visualizzata da Santoro Vincenzo (v.santoro@aqp.it)  
2020-07-08 - 9.38.37 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.250
-  Santoro Vincenzo (v.santoro@aqp.it) ha immesso una password valida  
2020-07-08 - 9.39.09 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Santoro Vincenzo (v.santoro@aqp.it)  
Data firma: 2020-07-08 - 9.40.12 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.250
-  Documento inviato per e-mail a Riccardo Isola (isolaboasso@email.it) per la firma  
2020-07-08 - 9.40.13 GMT

 E-mail visualizzata da Riccardo Isola (isolaboasso@email.it)

2020-07-08 - 12.40.17 GMT - Indirizzo IP: 93.54.121.115

 Riccardo Isola (isolaboasso@email.it) ha immesso una password valida

2020-07-08 - 12.40.30 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Riccardo Isola (isolaboasso@email.it)

Data firma: 2020-07-08 - 12.41.04 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.54.121.115

 Documento inviato per e-mail a Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) per la firma

2020-07-08 - 12.41.06 GMT

 E-mail visualizzata da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)

2020-07-08 - 12.41.41 GMT - Indirizzo IP: 93.150.120.29

 Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2020-07-08 - 12.42.10 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2020-07-08 - 12.44.16 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.150.120.29

 Documento firmato inviato per e-mail a Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it), Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it), Santoro Vincenzo (v.santoro@aqp.it), Riccardo Isola (isolaboasso@email.it) e altri 1.

2020-07-08 - 12.44.16 GMT