

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO : "P 1469 RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNANTI AFFERENTI  
IL CANALE PICONE NEL COMUNE DI BARI"**

**VERBALE SEDUTA DEL 28.09.2017**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 59713 del 25/05/2017, Acquedotto Pugliese chiedeva alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della legge 241/90, sulla progettazione richiamata in epigrafe;
- Nella stessa, Acquedotto Pugliese invitava l'Amministrazione comunale di Bari alla trasmissione a questa AIP, dell'elenco di tutti i gestori e beni o servizi pubblici insistenti sulle aree oggetto d'intervento, nella prospettiva di un più opportuna verifica delle eventuali interferenze, nonché della risoluzione delle stesse;
- AIP con nota prot. n. 2773 del 30/05/2017 chiedeva al comune di Bari di voler fornire quanto richiesto, al fine di consentire la convocazione della Conferenza di Servizi interessando anche i soggetti gestori di beni o servizi pubblici interessati;
- Con nota prot. n. 211953 del 05/09/2017, l'amministrazione comunale, nel comunicare di non essere in possesso delle planimetrie delle reti dei sottoservizi presenti nelle aree oggetto d'intervento, indicava i nominativi dei gestori degli stessi che abitualmente chiedono la manomissione del suolo pubblico e, pertanto, potenzialmente interessati dal progetto in esame;
- A seguito di tali indicazioni l'AIP, accogliendo la richiesta con nota prot. n. 4145 del 12/09/2017, indiceva la conferenza di servizi sul progetto "P 1469 RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNANTI AFFERENTI IL CANALE PICONE NEL COMUNE DI BARI ", convocando in data odierna, 28/09/2017 i seguenti Enti/Aziende così come indicati da AQP e integrati a seguito delle su dette indicazioni dell'amministrazione comunale:

- 1) Comune di Bari;
- 2) Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche;
- 3) Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio-Sezione Demanio marittimo;
- 4) Capitaneria di Porto di Bari;
- 5) Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia;
- 6) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari;
- 7) Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M;
- 8) Autorità di Bacino;
- 9) FSE – Ferrovie del Sud Est;
- 10) R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana;
- 11) Enel Distribuzione;
- 12) Rete Gas Bari;



- 13) Telecom Italia S.p.A.;
- 14) WIND TRE S.p.A.;
- 15) VODAFONE;
- 16) FASTWEB S.p.A.;
- 17) INFRATEL;
- 18) ENEL Open Fiber S.p.A.;

#### LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Comune di Bari					
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio Sezione Demanio marittimo					
Capitaneria di Porto di Bari					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio Città Metropolitana Bari					
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M					
Autorità di Bacino				X	Nota prot. n. 12712 del 27/09/2017
FSE ferrovie del Sud Est					
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana				X	Nota prot. n. 3389 del 26/09/2017
Enel Distribuzione					
Rete Gas Bari					
Telecom Italia					
WIND TRE S.p.A					
VODAFONE					
FASTWEB				X	Mail prot.AIP n. 4223 del 19/09/2017
INFRATEL					
ENEL Open Fiber S.p.A					
Acquedotto Pugliese	X	Marco D'Innella			

Il Presidente, alle ore 10.20, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Pertanto, l'AIP provvedeva all'indizione e convocazione dell'odierna Conferenza di Servizi in forma simultanea e modalità sincrona, trasmettendo la comunicazione di indizione con nota prot. n. 4145 del 12/09/2017.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.


Nel merito, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto definitivo reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 4145 del 12/09/2017.

AQP illustra come il presente Progetto, in sintesi, prevede la realizzazione di:

1. un nuovo impianto di sollevamento da realizzare su aree di esproprio previste dal progetto delle FSE per la realizzazione del sottovia di ricucitura di via Capruzzi con via Oberdan;
2. condotta premente DN 1000 dal nuovo impianto di sollevamento a Torre del Diavolo, con una lunghezza complessiva di 2.727,00 m, un primo tratto in acciaio della lunghezza di 99,00 ml e un secondo tratto in ghisa sferoidale che comprende 861,00 ml di una condotta in ghisa sferoidale già esistente su via Peucetia;
3. eliminazione del sollevamento di piazza Diaz e realizzazione di un collettore a gravità della lunghezza di circa 683,00 ml, per collegare la rete fognante dei quartieri Murat, San Nicola e Madonnella al nuovo impianto di sollevamento;
4. realizzazione nei quartieri a sud della ferrovia di nuovi collettori fognanti che hanno la funzione di suddividere i vecchi condotti neri, realizzati prima del 1949, in tanti tronchi elementari di più modesta lunghezza. In tal modo il carico idraulico viene ridotto ad una entità compatibile con le dimensioni dei tronchi stessi, per evitare quelle copiose tracimazioni di liquami nella fogna bianca che oggi si verificano non solo in caso di piogge di intense, ma anche in tempo asciutto, per le dimensioni idraulicamente insufficienti a smaltire talvolta anche le sole portate nere;
5. nuovi collettori che avranno una lunghezza complessiva di circa 7.090,00 ml così suddivisi:
  - a. collettore principale su via Capruzzi, parallelo al canale Picone, ml. 1.503,00;
  - b. collettori secondari all'interno dei quartieri Picone, Carrassi e San Pasquale ml. 2.637,00.

Riguardo gli interventi di seguito elencati:

- collettori secondari all'interno dei quartieri Picone, Carrassi e San Pasquale ml. 2.950,00;
- realizzazione di un collettore a gravità della lunghezza di circa 930,00 ml, su via Oberdan per consentire lo scarico nel nuovo impianto di sollevamento delle aree di Madonnella e Japigia che oggi scaricano in testa all'allacciante orientale ramo destro.
- risanamento con relining dell'allacciante orientale, sia ramo sinistro che ramo destro, (lotti di completamento) per una lunghezza complessiva di circa 2.700,00 ml, necessario nella considerazione che le allaccianti furono realizzate nel 1955 (più di 60 anni fa) con tubazioni in c.a. che, molto probabilmente, per vetustà e degrado, hanno perso l'impermeabilità



- dall'interno verso l'esterno, e viceversa, e sono in parte la causa delle rilevanti concentrazioni di cloruri che si riscontrano all'impianto depurativo di Bari Est;
- vasca di accumulo da realizzare in adiacenza all'impianto di sollevamento di Torre del Diavolo, per laminare le maggiori extraportate provenienti dal nuovo impianto di sollevamento. In alternativa alla vasca di accumulo, la progettazione considera anche la possibilità di adeguare l'attuale scarico di troppo pieno a "Torre Carnosa".

AQP chiarisce che dette opere potranno essere oggetto di un ulteriore lotto attuativo e che, in particolare, con riferimento all'ultimo punto la finalità delle stesse sarebbe quella di gestire le eccezionali punte di portata.

Il Presidente dà quindi lettura dei pareri/contributi già pervenuti all'Autorità, così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

### **AUTORITÀ DI BACINO**

Con nota prot. n. 12712 del 27/09/2017 esprime parere di compatibilità al PAI per gli interventi proposti alle condizioni di cui alla nota stessa, demandandone al RUP la verifica dell'ottemperanza.

### **R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana**

Con nota prot. n. 3389 del 26/09/2017, a seguito dell'esame della progettazione, comunica che il progetto comporta nell'ambito della città di Bari l'esecuzione di manufatti in deroga al D.P.R. 753/1980 "Norme in materia di polizia, sicurezza, e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto" e, di attraversamenti ferroviari interferenti con le attuali infrastrutture ferroviarie di R.F.I. e Ferrovie Sud Est, conformemente al D.M. 4 Aprile 2014 n.137 "Norme tecniche per gli attraversamenti ed i parallelismi di condotte e canali convoglianti liquidi e gas con ferrovie ed altre linee di trasporto". La relativa verifica di compatibilità tra la proposta progettuale ed i due progetti in atto : Nodo di Bari - Bari Sud e progetto di soppressione Passaggio a livello su via Oberdan con contestuale realizzazione di sottovia in capo alla società FSE, è in corso di completamento ed il relativo parere, ai fini della Conferenza di servizi, sarà trasmesso in tempi brevi unitamente ad eventuali osservazioni e/o prescrizioni.

### **FASTWEB**

In merito all'oggetto, con mail acquisita in pari data al prot. AIP n. 4223 del 19/09/2017 trasmetteva la planimetria indicante l'ubicazione dei cavi fastweb nelle aree oggetto d'intervento.

A riguardo AQP rappresenta la necessità di acquisire non solo la planimetria dei sottoservizi, da cui si evince l'interferenza degli stessi con le opere in progetto, ma soprattutto le modalità di gestione operativa delle interferenze, corredate di tempi e costi, con particolare riferimento ai by-pass provvisori e/o definitivi in corrispondenza degli scavi da effettuarsi.

Ciò in conformità all'art. 27 co.4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

## CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza a valle dell'acquisizione di ulteriori pareri.

In particolare, l'amministrazione comunale di Bari dovrà attivarsi in tempi ristretti e compatibili con la procedura, in merito al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, al fine di consentire il successivo coinvolgimento della Soprintendenza per il parere di competenza.

Con particolare riferimento agli enti/soggetti gestori dei sottoservizi, si sottolinea la necessità che gli stessi non si limitino alla sola indicazione planimetrica della presenza degli stessi ma dettagliino le modalità di gestione operativa delle interferenze, corredate di tempi e costi, con particolare riferimento ai by-pass provvisori e/o definitivi in corrispondenza degli scavi da effettuarsi.


Ciò in conformità all'art. 27 co.4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Successivamente questa Autorità provvederà a nuova convocazione nel rispetto dei termini previsti dalla Legge 241/90 e s.m.i.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 4145 del 12/09/2017.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.50.


Il Presidente  
  
Il Segretario verbalizzante  


### ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Mail Fastweb e planimetria;
- Allegato 3: Nota RFI prot. n. 3389 del 26/09/2017;
- Allegato 4: Parere Autorità di Bacino nota prot. n. 12712 del 27/09/2017;

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**  
**"P 1469 Rifunionalizzazione delle reti fognanti afferenti il canale Picone nel comune di Bari "**  
**SEDUTA DEL 28/09/2017**

Ente / Azienda	Firma
Comune di Bari	
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche	
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio Sezione Demanio marittimo	
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia	
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio città Bari	
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M	
Autorità di Bacino	
FSE ferrovie del Sud Est	
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana	
Enel Distribuzione	
Rete Gas Bari	
Telecom Italia	
WIND TRE S.p.A	
VODAFONE	
Fastweb	
INFRATEL	
ENEL Open Fiber S.p.A.	
Acquedotto Pugliese	
Autorità Idrica Pugliese	