

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO : "P 1477 Impianto di sollevamento e opere accessorie a servizio della rete fognaria
della marina di Casalabate in via dell'Aguglia nel comune di Squinzano "**

VERBALE SEDUTA DEL 05.03.2019


Premesso che

- Con nota prot. n.11655 del 06/02/2019, ha chiesto di indire Conferenza di Servizi ai sensi dell' ex art. 14 della Legge 241/90, come modificata dal D.Lgs. 127/2016, sulla progettazione in oggetto;
- L'Autorità Idrica Pugliese, con nota prot. n. 667 del 13/02/2019 , indiceva la conferenza di servizi sul progetto definitivo in oggetto convocandone, in data odierna 05/03/2019, la prima seduta invitando i seguenti Enti/Aziende:
 1. Comune di Squinzano
 2. Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio foreste
 3. Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
 4. Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio
 5. Unione dei comuni del Nord Salento
 6. Capitaneria di Porto di Gallipoli
 7. Capitaneria di Porto di Otranto
 8. Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
 9. Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
 10. Autorità di Bacino
 11. Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M
 12. Enel Distribuzione
 13. Snam
 14. 2i Rete Gas
 15. Fastweb
 16. Telecom Italia

LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza nell'ambito della odierna seduta :



Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel.080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Comune di Squinzano	X	Michele ZACCARIA			
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio foreste				X	Prot. n.11659 del 01/03/2019
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio					
Unione dei comuni del Nord Salento					
Capitaneria di Porto di Gallipoli					
Capitaneria di Porto di Otranto					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio					
Autorità di Bacino					
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M				X	Prot. n.2605 del 28/02/2019
Enel Distribuzione					
Snam					
2i Rete Gas					
Fastweb				X	Mail prot. AIP 806 del 21/02/2019
Telecom Italia					
Acquedotto Pugliese	X	Onofrio Coccozza			

Il Presidente, alle ore 10.00, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

A riguardo, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, così come indicati nella nota prot. n. 11655 del 06/02/2019, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 667 del 13/02/2019.

AQP illustra come la progettazione ha come obiettivo la realizzazione delle infrastrutture necessarie per dotare gli insediamenti costieri di Casalabate (zona nord) e della zona Canuta, di un impianto di sollevamento, denominato "intermedio", e delle relative opere complementari, in maniera da garantire il completamento dello schema dell'agglomerato di Casalabate e consentire l'entrata in esercizio del sistema fognario già realizzato.

L'impianto di sollevamento "intermedio", si inserisce in uno schema generale costituito da una serie di impianti e prementi che convogliano i reflui fognari delle marine e borghi intermedi verso l'impianto depurativo di Lecce:

In particolare, i reflui dell'impianto di sollevamento di progetto (in cui afferiranno i reflui della zona Canuta e nord di Casalabate) confluiranno verso l'impianto di sollevamento terminale di Casalabate (in cui afferiscono i reflui della zona centro/sud di Casalabate) che a sua volta invierà i reflui verso l'impianto di Spiaggiabella, di rilancio verso l'ultimo impianto di sollevamento verso il depuratore di Lecce.

Al fine di rendere funzionale l'impianto di sollevamento, verranno inoltre realizzati :

- il collettore a gravità per l'alimentazione dello stesso lungo via dell'Aguglia, che avrà origine dal pozzetto di confluenza della fognatura esistente a servizio della zona Canuta e della zona nord della Marina di Casalabate, situato su via Lungomare Nord nei pressi dell'incrocio con via dello Spinarello;
- la condotta premente di adduzione dei reflui all'impianto di sollevamento terminale esistente, ubicato sempre sul lungomare Nord, ma in prossimità della confluenza con via del Capodoglio, il cui sbocco è previsto in corrispondenza del pozzetto di confluenza esistente.

AQP sottolinea che il progetto ha recepito quanto prescritto nella Determina Dirigenziale AIP n.145 del 28/08/2019 prevedendo l'impianto di sollevamento ubicato nella stessa area ma completamente interrato.

Quindi, il Presidente procede con la lettura dei pareri/contributi già pervenuti all'Autorità, così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

10° REPARTO INFRASTRUTTURE SEZIONE B.C.M.

Con nota prot. n. 2605 del 28/01/2019 comunica che, la bonifica da ordigni bellici non costituisce attività obbligatoria per legge, ma discrezionale ove i soggetti deputati a farlo abbiano valutato l'esistenza di un rischio per la possibile presenza di ordigni bellici interrati. Di contro, la valutazione del rischio bellico costituisce attività obbligatoria in quanto deriva dall'osservanza del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. (Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro, "T.U.").

Comunica inoltre che :

- Nel caso di specie, senza entrare nel merito della necessità ed indifferibilità della bonifica, la cui valutazione rimane di esclusiva competenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), occorre tuttavia tener presente che il rischio di presenza ordigni bellici interrati è inesistente soltanto laddove esiste un verbale di constatazione/validazione dell'Autorità Militare competente per territorio, che attesti la corretta esecuzione del servizio di bonifica bellica sistematica;



Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari



- Prima di poter ottenere il “parere vincolante” che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il “Soggetto Interessato” (l’Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001, edita dal Ministero della Difesa e reperibile al seguente link:
http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx
(allo stesso link è reperibile anche l’Albo aggiornato delle ditte BCM specializzate).

Pertanto, lo scrivente Ufficio non potrà emettere un parere vincolante senza i necessari documenti richiesti dalla Direttiva GEN-BST-001 e senza che sia stata scelta la ditta specializzata che avrà l’onere di redigere il progetto di bonifica da sottoporre all’approvazione

FASTWEB

Con mail acquisita al prot. Prot. AIP n. 806 del 21/02/2019, comunica l’assenza di infrastrutture e/o cavi Fastweb nell’area di lavoro indicata.

REGIONE PUGLIA SEZIONE COORDINAMENTO SERVIZI TERRITORIALI

Con nota prot. n. 11659 del 01/03/2019, visti gli elaborati progettuali, comunica che per la realizzazione di quanto previsto, si ritiene che non possa essere garantita la quota di rispetto dal piano delle falde di 1.5 m. prevista dall’art. 6 del r.r. 09/2015 “Norme per i terreni sottoposti a vincolo idrogeologico”, pertanto preavvisa diniego.

A riguardo la Conferenza chiede ad AQP di formulare le richieste controdeduzioni, ai sensi dell’art. 10 bis della legge 241/90 entro i 10 giorni previsti ai fini dell’inoltro alla sezione regionale per la redazione del provvedimento finale.

Relativamente al su detto preavviso di diniego, il Sindaco di Squinzano, intervenuto in sede di riunione rappresenta che la mancata realizzazione dell’impianto di sollevamento oggetto di conferenza, strumentale all’allontanamento dei reflui di Casalabate, causerebbe problemi igienico sanitari con gravi pregiudizi per la salute pubblica a causa di sicuro inquinamento della falda.

AUTORITA' IDRICA PUGLIESE - PROTOCOLLO N. 0001213 DEL 13-03-2019




CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **21/03/2019 alle ore 12.00** al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 667 del 13/02/2019.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.45.


Il Presidente


Il Segretario verbalizzante

ALLEGATI :

- Allegato 1 : Foglio Firme;
- Allegato 2 : Nota Comando Militare;
- Allegato 3 : Mail fastweb;
- Allegato 4 : Nota Regione Puglia prot. n. 11659 del 01/03/2019



FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
"P 1477 Impianto di sollevamento e opere accessorie a servizio della rete fognaria
della marina di Casalabate in via dell'Aguglia nel comune di Squinzano"
SEDUTA DEL 05/03/2019

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Comune di Squinzano					
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio foreste					
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio					
Unione dei comuni del Nord Salento					
Capitaneria di Porto di Gallipoli					
Capitaneria di Porto di Otranto					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio					
Autorità di Bacino					
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M					
Enel Distribuzione					
Snam					
2i Rete Gas					
Fastweb					
Telecom Italia					
Autorità Idrica Pugliese					
Acquedotto Pugliese					

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it