

**CONFERENZA DI SERVIZI  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)**

**OGGETTO**

**“P1486 – Progetto definitivo “Potenziamento, estensione e completamento della rete idrica e fognaria nell’abitato del comune di Carovigno – Lotto centro abitato”**

**VERBALE SEDUTA DEL 08.01.2021**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 59106 del 21/09/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 3651 del 29/09/2020 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data, 20/10/2020 la prima riunione;
- Con nota prot. n. 4077 del 22/10/2020 veniva trasmesso il verbale della su detta prima riunione e convocata la seconda in data 24/11/2020
- Con nota prot. 4254 del 30/10/2020, si ribadiva la necessità del coinvolgimento dell’ Amministrazione Comunale di Ostuni, stante che, nel corso della prima seduta, si prendeva atto della presenza di opere ricadenti nel comune stesso ed oggetto di procedure espropriative;
- Con nota prot. n. 4829 del 26/11/2020, si trasmetteva il verbale della seconda seduta e si convocava la terza riunione in data odierna invitando gli Enti/Aziende di seguito riportate;

<b>Ente / Azienda</b>
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Regione Puglia Ufficio Foreste
Comune di Carovigno
Comune di Ostuni
Provincia di Brindisi
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia
10° Reparto Infrastrutture
Aeronautica Militare
Enel
Telecom Italia
Zi Rete Gas
Fastweb

## LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti e per ultimo il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n.4077 del 22/10/2020.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Sezione Lavori Pubblici				X	nota prot. n. 16433 del 23/11/2020
Regione Puglia Ufficio Foreste					
Comune di Carovigno	X	Vito Sacchi	X		
Comune di Ostuni					
Provincia di Brindisi				X	Nota prot.2764 del 15/10/2020
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	nota prot. n. 22190 del 21/11/2020
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale				X	nota prot. n. 20839 29/10/2020
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					
Aeronautica Militare 3° Regione Aerea				X	Nota prot. 0035389 02-10-2020
10° Reparto Infrastrutture					
Telecom Italia					

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
2i Rete Gas				<b>X</b>	Note prot. n. 105355 del 01/10/2020, 116972 del 27/10/2020, 118053 del 29/10/2020
Enel distribuzione					
Fastweb					
Acquedotto Pugliese	<b>X</b>	Ing. Domenico Casanova			

Il Presidente, alle ore 10.20, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

Riprendendo quanto già comunicato in prima seduta ovvero che in merito all'acquisizione delle aree con la Delibera di Giunta Comunale n. 144/2020, il Comune di Carovigno, conferiva mandato al Responsabile dell'Area 3 -LL. PP. e Manutenzione per attivare tutte le procedure necessarie all'accorpamento al demanio stradale dell'Ente delle aree interessate dal progetto e ricadenti nelle condizioni di cui all'art. 31, comma 21, Legge n. 448/1998, l'Amministrazione comunale, nella seconda seduta del 24 novembre u.s., nel comunicare che allo stato il procedimento è stato avviato, informava che presuntivamente il suo completamento sarebbe avvenuto con un passaggio in Consiglio Comunale nella prima seduta utile del mese di dicembre.

A tal riguardo, il rappresentante delegato del Comune di Carovigno aggiorna che con Delibera di consiglio comunale n. 67/2020, che viene rimessa agli atti della Conferenza, è stata definita una procedura univoca e dettagliata per stabilire le condizioni e modalità di definizione del procedimento di acquisizione delle aree.

Rispetto alle aree oggetto di procedimento espropriativo, nel corso della precedente seduta del 24 novembre u.s.:

- AQP in merito all'invio delle comunicazioni di avvio del procedimento espropriativo comunicava che le ditte erano superiori a 50, e rilevato che il reperimento degli indirizzi necessita di tempi non compatibili con la data di chiusura della Conferenza, si era deciso di ricorrere alla forma di pubblicità massiva, di cui avrebbe data notizia di adempimento entro la prossima seduta;
- all'A.C. sulla sussistenza della conformità urbanistica rispetto alle aree oggetto di esproprio: il responsabile dell'Ufficio tecnico comunale si impegnava ad esprimersi in merito alle aree indicate negli allegati EA 1.1 ed EA 1.2;

AQP comunica che con nota prot. n. 76016 del 30/11/2020, indirizzata ai Comuni di Carovigno ed Ostuni, ha provveduto all'inoltro degli elaborati di progetto definitivo e dell'avviso di avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., con le modalità indicate nell'art. 16 co. 5 D.P.R. 327/2001) per conservazione e pubblicazione.

Peraltro, con ulteriore nota prot. n. 77105 del 03/12/2020, indirizzata alla Regione Puglia, ufficio comunicazione, AQP ha inoltrato per pubblicazione sul sito regionale l'avviso di avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio (art. 11, D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., con le modalità indicate nell'art. 16 co. 5 D.P.R. 327/2001).

In ultimo, con nota prot. n. 80526 del 21/12/2020, AQP ha comunicato ad AIP che si è dato corso alle attività per la pubblicazione degli avvisi massivi di avvio del procedimento espropriativo sia sui quotidiano a diffusione locale e nazionale che presso il sito della Regione Puglia, nonché presso gli albi pretori dei Comuni di Carovigno che di Ostuni.

Il rappresentante del Comune di Carovigno conferma di aver provveduto alla pubblicazione sull'albo pretorio in data 17/12 u.s.

Per quanto concerne il Comune di Ostuni, AQP comunica che la pubblicazione sull'albo pretorio è avvenuta in data 02/12 u.s., precisando che il procedimento in tal caso afferisce occupazioni di natura temporanea.

Rispetto alla conformità urbanistica rispetto alle aree oggetto di esproprio, il rappresentante delegato del Comune di Carovigno aggiorna che a seguito dell'avvenuta pubblicazione degli avvisi di avvio del procedimento, di cui sopra, si procederà con l'approvazione della variante urbanistica e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. Del tanto, l'Amministrazione comunale si impegna a notificare il provvedimento.

Rispetto alle richieste di autorizzazione paesaggistica semplificata, nel corso della precedente seduta, AQP comunicava di aver inviato sia al Comune di Carovigno che di Ostuni le due richieste rispettivamente prot. n. 68729 del 29/10/2020 e prot. 68760 del 29/10/2020.

A riguardo, AQP informa che con nota prot. n. 165/2020 (rimessa agli atti della Conferenza), l'AREA 4 del Comune di Carovigno esprimeva, per quanto attiene esclusivamente agli aspetti di natura paesaggistica, l'avvenuto accertamento della compatibilità paesaggistica delle opere in argomento.

Rispetto al Comune di Ostuni, AQP con la nota prot. n. 77788 del 09/12/2020, indirizzata al Comune di Ostuni, ha provveduto al reinoltro degli elaborati di progetto definitivo, sollecitando il rilascio di nulla osta ai lavori e di autorizzazione paesaggistica.

**A riguardo, il Comune di Ostuni (ing. Melpignano), contattato vie brevi, si impegna a riscontare a quanto richiesto entro i termini di chiusura del procedimento Conferenza (18 gennaio 2021).**

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

- ✓ **REGIONE PUGLIA Sezione Lavori Pubblici**, con nota prot. n. 16433 del 23/11/2020 comunica che, visti gli elaborati progettuali resi disponibili sul portale di codesta Autorità Idrica mediante web-link e preso atto che non risultano interferenze delle opere a farsi con il reticolo idrografico riportato sulla carta idrogeomorfologica dell'Autorità di Bacino Distrettuale, non si rilevano aspetti di competenza in qualità di Autorità Idraulica;
- ✓ **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO per le Prov. BR-LE-TA**, con nota prot. n. 22190 del 21/11/2020, comunica di non ravvisare motivi ostativi alla realizzazione dell'intervento alle condizioni di cui alla nota stessa;

### CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo gli elaborati grafici ed il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di addivenire alla chiusura dei lavori della Conferenza, nelle more di consentire l'eventuale rilascio di possibili ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati, in particolare da parte del Comune di Ostuni.

Qualora entro il termine della Conferenza (**18 gennaio 2021**) giusta comunicazione nota AIP prot. n. 3651 del 29/09/2020), non dovessero sopraggiungere motivi ostativi, il Presidente:

- prendendo atto delle posizioni espresse, dei pareri acquisiti, nonché degli interventi in sede di riunione;
- nel caso in cui nessuna delle amministrazioni esprimesse il proprio motivato dissenso;
- considerato acquisito senza condizioni l'assenso delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni;

provvederà a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 e dell'art. 14-quater della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e a predisporre apposita Determina di chiusura della stessa, autorizzando Acquedotto Pugliese al prosieguo delle attività finalizzate alla realizzazione dell'intervento in argomento, nel rispetto di tutte le prescrizioni espresse, come da verbali della presente Conferenza di Servizi e relativi allegati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **08012021**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.45.

Il Presidente  
dott. Cosimo INGROSSO  
*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante  
ing. Cecilia PASSERI  
*Documento firmato digitalmente*

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: REGIONE PUGLIA Sezione Lavori Pubblici nota prot. n. 16433 del 23/11/2020;
- Allegato 3: Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le prov. BR-LE-TA, nota prot. n. 22190 del 21/11/2020;
- Allegato 4: Note AQP prot. 76016 del 30/11/2020, n. 77788 del 09/12/2020 e prot. n. 80526 del 21/12/2020;
- Allegato 5: Nota AQP prot. n. 77105 del 03/12/2020;
- Allegato 6: Delibera di consiglio comunale di Carovigno n. 67/2020;
- Allegato 7: Nota Comune di Carovigno prot. n. 165/2020;

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**

**“P1486 –Potenziamento, estensione e completamento della rete idrica e fognaria nell’abitato del comune di Carovigno - Lotto centro abitato”**

**SEDUTA DEL 08/01/2021**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Vito Sacchi	Comune di Carovigno	Lavori Pubblici	<a href="mailto:vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it">vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it</a>	0831997218, 0831997230	 <small>Vito Nicola Sacchi (08/Jan/2021 17:35 GMT+1)</small>
Domenico Casanova	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	<a href="mailto:d.casanova@aqp.it">d.casanova@aqp.it</a>	3386790757	
Giovanni Boscia	RTP Studio RBA	Progettista	<a href="mailto:g.boscia@studiorba.it">g.boscia@studiorba.it</a>	3357307696	
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	<a href="mailto:c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it">c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it</a>		
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Ufficio Espropri	<a href="mailto:a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it">a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Angela Mannarini (11/Jan/2021 10:31 GMT+1)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile reti	<a href="mailto:c.passeri@autoritaidrica.puglia.it">c.passeri@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Cecilia Passeri (11/Jan/2021 13:56 GMT+1)</small>

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it) - Mail: [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)

# P1486\_Carovigno\_Verbale Seduta\_08-01-2021

Rapporto di audit finale

2021-01-11

Creato il:	2021-01-08
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAjMKu3xENICOKVFX_QJu5Huak7ApSA-zu

## Cronologia di "P1486\_Carovigno\_Verbale Seduta\_08-01-2021"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2021-01-08 - 12.15.20 GMT- Indirizzo IP: 87.20.92.20
-  Documento inviato per e-mail a Vito Nicola Sacchi (vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it) per la firma  
2021-01-08 - 12.16.11 GMT
-  E-mail visualizzata da Vito Nicola Sacchi (vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it)  
2021-01-08 - 16.34.56 GMT- Indirizzo IP: 82.185.125.242
-  Vito Nicola Sacchi (vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it) ha immesso una password valida  
2021-01-08 - 16.35.08 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Vito Nicola Sacchi (vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it)  
Data firma: 2021-01-08 - 16.35.39 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 82.185.125.242
-  Documento inviato per e-mail a Ing. Domenico Casanova (d.casanova@aqp.it) per la firma  
2021-01-08 - 16.35.41 GMT
-  E-mail visualizzata da Ing. Domenico Casanova (d.casanova@aqp.it)  
2021-01-11 - 8.03.02 GMT- Indirizzo IP: 95.74.214.191
-  Ing. Domenico Casanova (d.casanova@aqp.it) ha immesso una password valida  
2021-01-11 - 8.16.59 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Ing. Domenico Casanova (d.casanova@aqp.it)  
Data firma: 2021-01-11 - 8.22.17 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.251
-  Documento inviato per e-mail a Giovanni F. Boscia (g.boscia@studiorba.it) per la firma  
2021-01-11 - 8.22.19 GMT
-  E-mail visualizzata da Giovanni F. Boscia (g.boscia@studiorba.it)  
2021-01-11 - 9.09.45 GMT- Indirizzo IP: 79.8.89.36

-  Giovanni F. Boscia (g.boscia@studiorba.it) ha immesso una password valida  
2021-01-11 - 9.09.56 GMT
  
-  Documento firmato elettronicamente da Giovanni F. Boscia (g.boscia@studiorba.it)  
Data firma: 2021-01-11 - 9.13.53 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 79.8.89.36
  
-  Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma  
2021-01-11 - 9.13.55 GMT
  
-  E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)  
2021-01-11 - 9.30.25 GMT- Indirizzo IP: 151.26.91.99
  
-  Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida  
2021-01-11 - 9.30.50 GMT
  
-  Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)  
Data firma: 2021-01-11 - 9.31.12 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.26.91.99
  
-  Documento inviato per e-mail a Cecilia Passeri (c.passeri@autoritaidrica.puglia.it) per la firma  
2021-01-11 - 9.31.14 GMT
  
-  E-mail visualizzata da Cecilia Passeri (c.passeri@autoritaidrica.puglia.it)  
2021-01-11 - 12.55.46 GMT- Indirizzo IP: 95.239.87.75
  
-  Cecilia Passeri (c.passeri@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida  
2021-01-11 - 12.55.59 GMT
  
-  Documento firmato elettronicamente da Cecilia Passeri (c.passeri@autoritaidrica.puglia.it)  
Data firma: 2021-01-11 - 12.56.25 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 95.239.87.75
  
-  Accordo completato.  
2021-01-11 - 12.56.25 GMT