

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“P1487 – Progetto definitivo “Potenziamento, estensione e completamento della rete idrica e fognaria nell’abitato del comune di Carovigno – Lotto marine”

VERBALE SEDUTA DEL 30.03.2021

Premesso che

- Con note AQP prot. n. 77266 del 04/12/2020 e n. 2933 del 18/01/2021, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 312 del 25/01/2021 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data 16/02/2021 la prima riunione;
- Con nota prot. n. 852 del 23/02/2021, veniva trasmesso il verbale della su detta prima seduta e, convocata la seconda, in data 04/03/2021
- Co nota AIP prot. n. 1167 del 10/03/2021, veniva trasmesso il verbale della seconda seduta e, convocata la terza in data odierna, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Regione Puglia Ufficio Foreste
Comune di Carovigno
Provincia di Brindisi
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia
10° Reparto Infrastrutture
Aeronautica Militare
Capitaneria di Porto Brindisi
ANAS
RFI - FERROVIE DELLO STATO
Enel
Telecom Italia
2i Rete Gas
Fastweb

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti e per ultimo il Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n.1167 del 10/03/2021.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingresso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Il Commissario del Comune di Carovigno delega il Responsabile del Settore Lavori Pubblici a fornire in sede di Conferenza parere di competenza.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Servizio Demanio e Patrimonio				X	nota prot. n. 2365 del 04/02/2021
Regione Puglia Ufficio Foreste					
Comune di Carovigno	X	Vito Sacchi			
Provincia di Brindisi				X	nota prot.n. 3478 del 02/02/2021
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	nota prot.n.3485 del 03/03/2021
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale					

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					
Aeronautica Militare 3° Regione Aerea					
10° Reparto Infrastrutture				X	nota prot. n. 1469 del 02/02/2021
Capitaneria di Porto Brindisi				X	nota prot. n. 2828 del 12/02/2021
RFI Ferrovie dello Stato				X	nota prot. n. 622 del 08/02/2021
ANAS				X	nota prot. del 139462 del 08/03/2021
Telecom Italia					
Zi Rete Gas				X	nota prot. n.26607 del 02/03/2021
Fastweb				X	mail del 25/01/2021, acquisita al prot. AIP n. 343 del 26/01/2021
Acquedotto Pugliese	X	Ing. Domenico Casanova			

Il Presidente, alle ore 10.20, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Con riferimento alle procedure espropriative, nel corso della precedente seduta, AIP e AQP avevano concordato la sospensione dell'invio delle comunicazioni ex art.16 del DPR 327/01, al fine di effettuare i dovuti approfondimenti afferenti le criticità emerse ed al fine di valutare una eventuale rivisitazione del Piano particellare espropriativo allegato al progetto oggetto di Conferenza.

A tal riguardo, AQP comunica che, alla data le su dette comunicazioni non sono partite in quanto gli approfondimenti sono ancora in corso.

Con riferimento alle particelle in cui ricadono le complanari della SS 379 che risultano ancora oggi intestate a singoli proprietari diversi dall'ANAS, senza che sia possibile avere certezza del confine fra ANAS e proprietà private, AQP comunicava che erano ancora in corso interlocuzioni con ANAS, anche in merito alle autorizzazioni; la Conferenza conveniva inoltre sulla necessità che ANAS fornisse gli opportuni chiarimenti circa l'effettiva proprietà delle particelle interessate dalla complanare, come già elencate dal geom. Cascini di AQP con pec del 01/03 u.s. prot. AQP n. 13324.

AQP comunica che in riscontro alla su dette pec e, nonostante i solleciti telefonici, alla data non si sono ancora avuti i chiarimenti richiesti.

ANAS, altresì, con nota prot. del 139462 del 08/03/2021, comunicava per quanto di competenza *parere favorevole di massima alla realizzazione dei lavori di rete fognaria, purchè vengano rispettate le prescrizioni contenute nell'art. 25 del C.d.S. e degli artt. 65,66 e 67 del regolamento di esecuzione, relativi agli attraversamenti della sede stradale.*

In merito ai lavori di estendimento e risanamento della rete idrica, sul piano viabile della viabilità di servizio lato Est, esprime parere tecnico negativo, ai sensi dell'art.66 comma 7 del D.P.R. 495/92, in quanto le occupazioni longitudinali sotterranee devono essere realizzate al di fuori della carreggiata stradale alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che non vengano adottati sistemi meccanizzati di posa degli impianti e salvo nei tratti attraversanti centri abitati, e sempre che non siano possibili soluzioni alternative.

Resta inteso che il presente parere non autorizza il richiedente ad eseguire i lavori, infatti prima dell'esecuzione degli stessi, dovrà essere completato tutto l'iter amministrativo per l'ottenimento della concessione per l'intervento di realizzazione della nuova rete idrica e fognaria.

AQP nota prot. n. 21004 del 29/03/2021, ha riscontrato la su detta nota ANAS, comunicando quanto segue:

Premesso che:

- *questa Società ha redatto il progetto definitivo dei lavori in oggetto,*
- *i lavori previsti in progetto, di pubblica utilità, sono urgenti e necessari a seguito di contenzioso comunitario 2014/2059, per violazione dell'art. 3 Direttiva 91/271,*
- *l'Autorità Idrica Pugliese, su richiesta di questa Società, ha convocato per il progetto redatto apposita conferenza di servizi decisoria,*
- *il progettista e l'ufficio espropri di questa Società hanno constatato l'occupazione da parte dell'Anas Spa con opere permanenti (cunette, tombini, alberi, ecc.) delle aree espropriate da AQP (con i decreti nn. 11908-82, 11909-82, 2029-81, 2904-83, ecc.) e riservate alla condotta idrica esistente, da potenziare con il progetto redatto,*

si chiede, con la presente e come già peraltro rappresentato nel corso delle interlocuzioni tenute in questi giorni con le Vostre strutture tecniche, la modifica tempestiva del parere espresso da Codesta struttura e, quindi, il rilascio dell'autorizzazione alla posa di una nuova condotta idrica al di sotto del piano viabile della viabilità di servizio, lato Est - mare, dal km 28+100 al km 31+500 della SS 379, senza alcun onere a carico della scrivente Società.

AQP in sede di riunione rappresenta anche l'incombente pericolo di inquinamento determinato dalla presenza di una condotta ammallorata che per effetto di depressione può assorbire sostanze tossiche contenute nelle acque non trattate di deflusso meteorico provenienti dalla piattaforma stradale.

A tal riguardo si chiede un riscontro urgente a quanto comunicato da AQP, AIP inoltre si farà promotrice di ulteriori azioni in merito a quanto emerso.

Nel corso della seconda seduta, con riferimento alla osservazioni contenute nell'elaborato *EA 1.2 Relazione Generale del Piano Particellare d'esproprio*, relative alla strada comunale Morgicchio n.ri di piano dal 6a al nro 13, AQP comunicava che si era tenuta apposita riunione in data 23/02 u.s. alla presenza del Comune, il quale si era impegnato ad avviare le procedure per l'acquisizione al demanio comunale di tale strada ad integrazione di quelle di cui alla Delibera 193/20, AIP nel merito chiedeva che tale integrazione avvenisse entro l'odierna seduta.

A tal riguardo, l'A.C., comunica che riferirà alla Commissione Straordinaria Antimafia che si insedierà in data odierna in merito all'integrazione della Delibera 193/20 con le particelle dalla 6a al nro 13, nonché in merito al procedimento di vincolo preordinato all'esproprio.

Con riferimento al tratto del collettore in sede propria di cui è prevista la sostituzione, rilevato che lo stesso risulta ancora non volturato, si chiedeva all'amministrazione Comunale, di concerto con AQP, di fornire chiarimenti sullo stato del procedimento entro l'odierna seduta.

A tal riguardo, l'A.C. comunica di aver individuato le ditte interessate dal mancato procedimento di regolarizzazione patrimoniale e che si procederà all'emissione del Decreto di Esproprio e degli atti conseguenti, avendone già interessato l'ufficio competente.

Con riferimento all'autorizzazione paesaggistica, il rappresentante dell'A.C. comunicava che entro l'odierna seduta avrebbe fornito riscontro.

A tal riguardo, l'A.C. comunica che la pratica è stata inviata in Soprintendenza e si è in attesa dell'espressione della stessa.

Con riferimento all'acquisizione di ulteriori pareri, AQP si impegna a contattare l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **27/04/2021 alle ore 9.30**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario in firma digitale e, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, a mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **30032021**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.10.

Il Presidente
dott. Cosimo INGROSSO
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
ing. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

ALLEGATI :

- Allegato 1 : foglio firme
- Allegato 2 : ANAS nota prot. del 139462 del 08/03/2021
- Allegato 3 : AQP nota prot. n. 21004 del 29/03/2021

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

“P1487 –Potenziamento, estendimento e completamento della rete idrica e fognaria nell’abitato del comune di Carovigno – Lotto marine”

SEDUTA DEL 30/03/2021

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Vito Sacchi	Comune di Carovigno	Lavori Pubblici	vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it	0831997218, 0831997230	 Vito Nicola Sacchi (30/Mar/2021 12:27 GMT+2)
Domenico Casanova	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	d.casanova@aqp.it	3386790757	 Ing. Domenico Casanova (30/Mar/2021 15:20 GMT+2)
Vito Cascini	Acquedotto Pugliese	Ufficio espropri	v.cascini@aqp.it	3391579344	 Vito Cascini (30/Mar/2021 16:49 GMT+2)
Giovanni Boscia	RTP Studio RBA	Progettista	g.boscia@studiorba.it	3357307696	 Giovanni Francesco Boscia (30/Mar/2021 18:12 GMT+2)
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio espropri	a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it		 ANGELA MANNARINI (30/Mar/2021 21:05 GMT+2)
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it		 Massimiliano Bellomo (31/Mar/2021 09:01 GMT+2)
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	c.passeri@autoritaidrica.puglia.it		
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it		

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it







P1487_Carovigno_Verbale Seduta_30-03-2021
















Rapporto di audit finale

2021-03-31

Creato il:	2021-03-30
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAARDEj5wIh1bPuBR_I0GxXGndKigl5116k

Cronologia di "P1487_Carovigno_Verbale Seduta_30-03-2021"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2021-03-30 - 10.16.34 GMT- Indirizzo IP: 79.49.72.78
-  Documento inviato per e-mail a Vito Nicola Sacchi (vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it) per la firma
2021-03-30 - 10.17.41 GMT
-  E-mail visualizzata da Vito Nicola Sacchi (vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it)
2021-03-30 - 10.26.55 GMT- Indirizzo IP: 82.185.125.242
-  Vito Nicola Sacchi (vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it) ha immesso una password valida
2021-03-30 - 10.27.09 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Vito Nicola Sacchi (vitonicola.sacchi@comune.carovigno.br.it)
Data firma: 2021-03-30 - 10.27.30 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 82.185.125.242
-  Documento inviato per e-mail a Ing. Domenico Casanova (d.casanova@aqp.it) per la firma
2021-03-30 - 10.27.31 GMT
-  E-mail visualizzata da Ing. Domenico Casanova (d.casanova@aqp.it)
2021-03-30 - 13.18.04 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.250
-  Ing. Domenico Casanova (d.casanova@aqp.it) ha immesso una password valida
2021-03-30 - 13.19.41 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Ing. Domenico Casanova (d.casanova@aqp.it)
Data firma: 2021-03-30 - 13.20.11 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.250
-  Documento inviato per e-mail a Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) per la firma
2021-03-30 - 13.20.13 GMT
-  E-mail visualizzata da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)
2021-03-30 - 14.48.05 GMT- Indirizzo IP: 151.26.2.165

-  Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) ha immesso una password valida
2021-03-30 - 14.48.27 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)
Data firma: 2021-03-30 - 14.49.43 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.26.2.165
-  Documento inviato per e-mail a Giovanni Francesco Boscia (g.boscia@studiorba.it) per la firma
2021-03-30 - 14.49.45 GMT
-  E-mail visualizzata da Giovanni Francesco Boscia (g.boscia@studiorba.it)
2021-03-30 - 16.10.48 GMT- Indirizzo IP: 151.37.48.220
-  Giovanni Francesco Boscia (g.boscia@studiorba.it) ha immesso una password valida
2021-03-30 - 16.11.06 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Giovanni Francesco Boscia (g.boscia@studiorba.it)
Data firma: 2021-03-30 - 16.12.15 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.37.48.220
-  Documento inviato per e-mail a ANGELA MANNARINI (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2021-03-30 - 16.12.17 GMT
-  E-mail visualizzata da ANGELA MANNARINI (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
2021-03-30 - 19.03.55 GMT- Indirizzo IP: 151.26.14.80
-  ANGELA MANNARINI (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2021-03-30 - 19.04.16 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da ANGELA MANNARINI (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2021-03-30 - 19.05.27 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.26.14.80
-  Documento inviato per e-mail a Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2021-03-30 - 19.05.28 GMT
-  E-mail visualizzata da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)
2021-03-31 - 6.59.43 GMT- Indirizzo IP: 79.49.72.78
-  Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2021-03-31 - 7.00.51 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2021-03-31 - 7.01.22 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 79.49.72.78
-  Accordo completato.
2021-03-31 - 7.01.22 GMT