

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“P1488 – Progetto di fattibilità “Opere di collegamento della fognatura dinamica interna del consorzio Monticelli (Ostuni) al collettore Pilone”

VERBALE SEDUTA DEL 31.05.2018

Premesso che

- Con nota prot. n. 44478 del 27/04/2018, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, sulla progettazione richiamata in epigrafe;
- L’AIP pertanto con nota prot. n. 2299 del 07/05/2018 indiceva la conferenza di servizi sulla progettazione ***“P1488 – Progetto di fattibilità “Opere di collegamento della fognatura dinamica interna del consorzio Monticelli (Ostuni) al collettore Pilone”***, convocando in data 18/05/2018 la prima seduta della stessa
- Con nota prot. n. 2560 del 23/05/2018 veniva trasmesso il verbale della prima seduta della conferenza e se ne convocava la seconda in data odierna, invitando i seguenti Enti/Aziende così come indicati da AQP:
 - 1) Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche;
 - 2) Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio;
 - 3) Provincia di Brindisi;
 - 4) Comune di Ostuni;
 - 5) Consorzio Monticelli;
 - 6) Capitaneria di Porto di Brindisi;
 - 7) Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia;
 - 8) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;
 - 9) Enel Distribuzione;
 - 10) Telecom Italia;
 - 11) Anas;
 - 12) Autorità di Bacino.

LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. l'Ing. Cecilia Passeri, responsabile Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio Risorse Idriche					
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio					
Provincia di Brindisi				X	Nota prot. n. 16705 del 25/05/2018
Comune di Ostuni	X	Francesco PALMISANO			
Capitaneria di Porto di Brindisi					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	Nota prot.n. 8929 del 15/05/2018
Autorità di Bacino				X	Nota prot.n. 5256 del 30/05/2018
Consorzio Monticelli	X	Romano CARONE			
Enel Distribuzione				X	Nota prot. n. 281955 del 09/05/2018
Telecom Italia					
Anas				X	Nota prot. n. 260185 del 17/05/2018
Acquedotto Pugliese	X	Domenico CASANOVA			

Il Presidente, alle ore 10.45, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito:

Preliminarmente il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

In riferimento alle richieste di elaborati cartacei della progettazione avanzate da Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio giusta nota prot. n. 8929 del 15/05/2018 e Anas giusta nota prot. n. 260185 del 17/05/2018, Acquedotto Pugliese ha provveduto a trasmettere quanto richiesto e precisamente:

- con nota prot. n. 52496 del 22/05/2018 la copia cartacea della progettazione alla Soprintendenza;
- con nota prot. n. 52502 del 22/05/2018 gli elaborati “B1 Corografia area d’intervento”, “B3 Planimetria interventi di progetto su CTR”, “B4 planimetria interventi di progetto su ortofoto”, “B10 Particolari costruttivi ripristini interventi stradali strada di competenza ANAS”.

Inoltre, con riferimento alla nota prot. n. 3155 del 16/05/2018 della Regione Puglia e alla richiesta nella stessa formulata, AIP con nota prot. n. 2731 del 31/05/2018, ha comunicato la disponibilità al confronto diretto “sulle tematiche trattate”, pur precisando che le stesse risultano già oggetto di espressione in diversi tavoli tecnici e in molteplici note interlocutorie, anche rese dagli uffici regionali.

In particolare, è opportuno rilevare che non pare sussistere nella nota ministeriale richiamata, alcuna indicazione diretta in merito alla richiesta del Sindaco di Ostuni, ma soltanto un riferimento all’ “espressione di un proprio avviso, per quanto di competenza, in merito alla richiesta formulata”.

Pertanto, poiché l’Autorità non aveva presenziato all’incontro svoltosi presso la sede regionale, alcuna espressione in merito poteva essere effettuata, considerato anche che la scrivente aveva già espresso le proprie determinazioni sulla nota sindacale con la pec prot. n. 939 del 26/02/2018.

A ciò è da aggiungersi che la tematica da trattare nella convocata conferenza segue espressa e specifica richiesta dello stesso Sindaco di Ostuni e ha ad oggetto un intervento il cui iter istruttorio cade in capo a soggetti diversi.

Infatti, l’intervento oggetto della problematica ministeriale (nota AIP prot. n. 5131 del 15/11/2017 - depositata presso il Ministero dell’Ambiente) risulta finanziato con fondi Cipe 142/99, il cui iter istruttorio è stato seguito dall’Ente Regionale (conferenza di servizi) che ha approvato il relativo progetto.

Il Presidente, riprende quanto emerso nella seduta del 18/05/2018 ovvero:

- la richiesta del Comune di prevedere infrastrutture di collettamento anche per ulteriori abitazioni poste a nord ed esterne al Consorzio e alla valutazione sulla possibilità di spostamento dell’ubicazione dell’impianto di sollevamento teso a servire dette ulteriori abitazioni;
- la richiesta di AQP al Comune di fornire il dettaglio di quali e quante siano le unità abitative da servire nonché la proprietà delle strade, al fine di individuare la migliore soluzione tecnica anche nel rispetto della presente vincolistica e delle conseguenti procedure espropriative;

Ricordando che Amministrazione Comunale ed Acquedotto in sede di prima seduta, avevano convenuto di incontrarsi sul posto lunedì 21 maggio per un sopralluogo ricognitivo, il Presidente, invita a relazionare nel merito.

AQP quindi illustra come, nel corso del sopralluogo congiunto, tenutosi invece in data 25/05/2018, sono state valutate le altre possibili ubicazioni dell’impianto di sollevamento, indicate oralmente dall’amministrazione comunale, facendo inoltre delle verifiche tecniche sulla fattibilità delle stesse

ipotesi. A tal riguardo AQP rappresenta che le criticità riscontrate rispetto alle ubicazioni alternative, sono :

- profondità di scavo fino a 8 mt sia per la vasca che per le condotte premete e a gravità (con interessamento della falda);
- posizionamento delle condotte a ridosso dell'area destinata a balneazione;
- realizzazione di tratti in cotropendenza per servire le abitazioni;
- problematiche attinenti sia la fase costruttiva che gestionale.

Pertanto AQP conferma ad esito del sopralluogo l'aggravio della sostenibilità delle soluzioni alternative(tecniche in termini costruttivi, manutentivi e gestionali) e, pertanto, come quella originariamente individuata si conferma essere la migliore in relazione alle quote orografiche, nonché agli scavi da eseguire e alle operazioni manutentive.

Il Comune di Ostuni, preso atto di quanto riferito da AQP, chiede di aumentare la distanza del manufatto rispetto alle abitazioni presenti, lasciando il posizionamento dell'impianto di sollevamento nell'ubicazione prevista sfruttando anche la disponibilità di un'area limitrofa incolta e attualmente libera , da acquisire tramite procedura espropriativa, al fine di creare i presupposti per la realizzazione di opportune opere di mitigazione ambientale.

Rispetto a tali opere di mitigazione, AQP produrrà idonea proposta tecnica che possa anche consentire una movimentazione del grigliato non rendendola visibile dalla strada e senza creare intralci alla viabilità comunale.

L'amministrazione comunale inoltre chiede di evitare aree relitte nella procedura espropriativa.

Con riferimento alla richiesta di integrazione dei tronchi fognari, nell'area urbanizzata ubicata a Nord Ovest formulata dall'Amministrazione Comunale, AQP comunica di aver verificato la fattibilità tecnica con la sola realizzazione del tratto indicato come AB, nella stessa area oggetto di esproprio. Pertanto AIP autorizza AQP all'inserimento del solo tronco nel progetto definitivo.


A tal riguardo AQP presenta la planimetria contenente l'indicazione di tale tronco e ipotesi di delocalizzazione dell'impianto di sollevamento che si allega al presente verbale.

Il Presidente dà quindi lettura dei pareri/contributi già pervenuti all'Autorità, così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

PROVINCIA DI BRINDISI Servizio Ambiente e Ecologia

Con nota prot. n. 16705 del 25/05/2018, esaminati gli elaborati comunica parere favorevole in merito agli interventi previsti per la realizzazione delle opere di che trattasi poiché le stesse non ricadono in aree naturali protette o in aree tutelate dalla Rete Natura 2000.

Con riferimento allo scarico nel Mare Adriatico delle acque di falda rinvenienti dagli scavi per la realizzazione dell'impianto di sollevamento, la Società esecutrice prima dell'attivazione dello scarico, dovrà presentare ai sensi di quanto previsto dalla parte terza del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. formale richiesta documentata per il rilasci della relativa autorizzazione allo stesso settore della Provincia.



AUTORITA' DI BACINO

Con nota prot.n. 5256 del 30/05/2018, rilevando che:

- l'intervento consiste nella costruzione di tronchi di fognatura nera all'interno dell'insediamento costiero di monticelli e di un impianto di sollevamento, necessari al collegamento della rete di fogna consortile al collettore Pilone;
- i siti interessati dai lavori di costruzione dei nuovi collettori di fogna e dell'impianto di sollevamento sono esterni alle aree di cui agli art. 6,7,8,9,10,13,14 e 15 delle NTA del PAI;

esprime nulla osta alla realizzazione degli interventi in progetto, con riferimento alle sole opere per cui ha competenza Acquedotto Pugliese.

Il Presidente ribadisce quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in merito all'obbligatorietà dei soggetti gestori dei servizi pubblici a rete a pronunciarsi in merito alle interferenze con il progetto oggetto di Conferenza di servizi di cui all'art. 14 bis della Legge 241/90 e s.m.i.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **19/06/2018 alle ore 12.30**, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati, con particolare riferimento alla compatibilità urbanistica e alla presa d'atto della progettazione da parte dell'Amministrazione Comunale, nonché l'acquisizione dei pareri in merito alle interferenze secondo quanto previsto dall'art. 27 comma 3 del D.Lgs. 50/2016.


Il Comune si riserva di avviare la procedura di variante urbanistica all'esito del ricevimento da parte di AQP di una versione aggiornata del progetto recante il piano particellare di esproprio. AQP si impegna a trasmettere copia aggiornata della progettazione entro il 12/06/2018.


IL Comune si impegna, una volta acquisita detta progettazione, a sottoporla alla presa d'atto della Giunta Comunale.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 2299 del 07/05/2018.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.30.


 Il Presidente


 Il Segretario verbalizzante




ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Parere Provincia di Brindisi prot. n. 16705 del 25/05/2018;
- Allegato 3 : Nota trasmissione AQP prot. n. 52496 del 22/05/2018;
- Allegato 4 : Nota trasmissione AQP prot. n. 52502 del 22/05/2018;
- Allegato 5 : Parere Autorità di Bacino nota prot.n. 5256 del 30/05/2018;
- Allegato 6 : Nota AIP riscontro Regione Puglia prot. n. 2731 del 31/05/2018;
- Allegato 7 : Delega Comune di Ostuni prot. AIP n. 2733 del 31/12/2018;

- Allegato 8 : Planimetria AQP con ipotesi spostamento impianto sollevamento e tronchi.

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
P1488 – Progetto di fattibilità “Progetto di fattibilità “Opere di collegamento della fognatura
dinamica interna del consorzio Monticelli (Ostuni)al collettore Pilone”**



SEDUTA DEL 31/05/2018

Ente / Azienda	Firma	
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio Risorse Idriche		
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio		
Provincia di Brindisi		
Comune di Ostuni		
Capitaneria di Porto di Brindisi		
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia		
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio		
Consorzio Monticelli		
Enel Distribuzione		
Telecom Italia		
Anas		
Acquedotto Pugliese		
Autorità Idrica Pugliese		

48

P1488 Opere collegamento fognatura dinamica consortio Monticelli al collettore Pione
 Convocazione prot. AIP n. 2560 del 23/05/18

31/05/2018

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
FRANCESCO PARMISANO	Comune OSTUNI	ASS. L.L.FP. delegato	328.6557494	ass.fparmisano@comun.ostuni.br.it	
FEDERICO LIBICI	" "	DIREGENTE L.FP.	346/2257697		
MIRKO CASANOVA	AQP	RES. UNICO RACED.	3386790957	d.casanova@aqp.it	
CLAUDIA CASSANO	" "	PROGETTISTA	3316798345	c.cassano@aqp.it	
ROMANO CARONE	CONSORZIO MONTICELLI	PRESIDENTE	835.7794702	villaggio.monticelli@liberco.it	
COSIMO INGRASSO	AIP	DIR. ANCI N. SPR. R.DE OPS		c.ingrasso@cip.gov.it	
CECILIA PASSARI	AIP	RESP. RETI			
MASSIMILIANO BELLOMO	AIP	ISCRIZIONE BIBLIOTECA TECNICA		m.bellomo@cip.gov.it	

