

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**

***“P1488 – Progetto di fattibilità “Opere di collegamento della fognatura dinamica interna del consorzio Monticelli (Ostuni) al collettore Pilone”***

**VERBALE SEDUTA DEL 31.05.2018**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 44478 del 27/04/2018, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, sulla progettazione richiamata in epigrafe;
- L'AIP pertanto con nota prot. n. 2299 del 07/05/2018 indiceva la conferenza di servizi sulla progettazione ***“P1488 – Progetto di fattibilità “Opere di collegamento della fognatura dinamica interna del consorzio Monticelli (Ostuni) al collettore Pilone”***, convocando in data 18/05/2018 la prima seduta della stessa;
- Con nota prot. n. 2560 del 23/05/2018 veniva trasmesso il verbale della prima seduta della conferenza e se ne convocava la seconda in data 31/05/2018;
- Le conclusioni della su detta seduta, venivano trasmesse con nota AIP prot. n. 2773 del 06/04/2018, con la quale si convocava la terza seduta in data odierna, invitando i seguenti Enti/Aziende così come indicati da AQP:
  - 1) Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche;
  - 2) Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio;
  - 3) Provincia di Brindisi;
  - 4) Comune di Ostuni;
  - 5) Consorzio Monticelli;
  - 6) Capitaneria di Porto di Brindisi;
  - 7) Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia;
  - 8) Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio;
  - 9) Enel Distribuzione;
  - 10) Telecom Italia;
  - 11) Anas;



12) Autorità di Bacino.

### LAVORI DELLA SEDUTA

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'Ing. l'Ing. Cecilia Passeri, responsabile Servizio III Reti di distribuzione idriche e reti di fognatura urbane dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze ed i pareri/contributi da parte dei soggetti invitati, così come acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio Risorse Idriche					
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio					
Provincia di Brindisi				X	Nota prot. n. 16705 del 25/05/2018
Comune di Ostuni	X	Francesco PALMISANO			
Capitaneria di Porto di Brindisi					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	Nota prot.n. 8929 del 15/05/2018
Autorità di Bacino				X	Nota prot.n. 5256 del 30/05/2018 e 6134 del 31/05/2018
Consorzio Monticelli	X	Cataldo MANDARA			
Enel Distribuzione				X	Nota prot. n. 281955 del 09/05/2018
Telecom Italia					
Anas				X	Nota prot. n. 260185 del 17/05/2018
Acquedotto Pugliese	X	Domenico			

Pag. 2 di 6

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
		CASANOVA			

Il Presidente, alle ore 12.40, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Preliminarmente il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

Con nota prot. n 27808 del 13/06/2018, acquisita alla prot. AIP n. 2932 del 15/06/2018, il Comune di Ostuni, comunica che, rispetto alle opere di mitigazione previste, l'Amministrazione comunale ritiene di prescrivere la realizzazione di un sistema chiuso e compatto in sostituzione del sistema tradizionale grigliato proposta da AQP, in considerazione delle caratteristiche urbanistiche del sito individuato che impongono di ridurre al minimo il traffico veicolare e gli impatti generati dall'attività di gestione dell'impianto secondo la soluzione proposta da AQP.

In riscontro a quanto richiesto dal Comune di Ostuni, Acquedotto Pugliese, con nota prot. n. 62678 del 15/06/2018, comunica la trasmissione cartacea degli elaborati revisionati a seguito della Conferenza di Servizi del 31/05/2018 e di nota del Comune di Ostuni prot. n. 27808 del 13/06/2018.

Nel merito, la nota specifica che AQP ha provveduto ad apportare al progetto redatto le modifiche/integrazioni prescritte nel corso della seduta del 31/05/2018 della Conferenza di Servizi ovvero estensione di alcuni tronchi fognari, introduzione opere di mitigazione. Con la stessa, AQP, informa di aver tenuto conto di quanto richiesto dall'Amministrazione Comunale, con nota prot. n. 27808 del 13/06/2018 con la quale si prescrive la sostituzione del previsto impianto di sollevamento di tipo tradizionale con uno di tipo "chiuso e compatto".

A riguardo, l'AIP, preso atto della modifica apportata, prescrive ad AQP che, nella redazione della formulazione della progettazione in forma definitiva, venga ridimensionata l'area dell'impianto di sollevamento oggetto di esproprio, considerato che la soluzione di tipo "chiuso e compatto" non necessita di movimentazione del materiale grigliato e, quindi, di aree di manovra degli automezzi dedicati all'allontanamento dei rifiuti.

Su quanto su detto, stante la data di chiusura dei lavori della Conferenza (21/06/2018), l'Amministrazione comunale chiede ad AQP la ritrasmissione a stretto giro degli elaborati modificati in ragione della su detta prescrizione AIP, al fine di poter provvedere alla presa d'atto da parte della Giunta comunale, nonché a trasmettere gli atti all'AIP.






Pag. 3 di 6

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.



Riguardo i riflessi in termini di incremento d'importo progettuale, AQP rappresenta che le prescrizioni dettate in sede di Conferenza tra cui anche la soluzione di tipo "chiuso e compatto", hanno comportato un aumento di quadro economico da 1,07 M€ a 1,48 M€. A riguardo, l'AIP ritiene di poter esprimere un preliminare parere positivo, stante la riduzione dei costi operativi gestionali della tipologia adottata.

Il Presidente dà quindi lettura dei pareri/contributi ultimamente pervenuti all'Autorità, così come allegati al presente verbale per farne parte integrante:

### AUTORITA' DI BACINO

Con nota prot.n. 5256 del 30/05/2018 e nota prot. n. 6134 del 31/05/2018, rilevando che :

- l'intervento consiste nella costruzione di tronchi di fognatura nera all'interno dell'insediamento costiero di monticelli e di un impianto di sollevamento, necessari al collegamento della rete di fogna consortile al collettore Pilone;
- i siti interessati dai lavori di costruzione dei nuovi collettori di fogna e dell'impianto di sollevamento sono esterni alle aree di cui agli art. 6,7,8,9,10,13,14 e 15 delle NTA del PAI;

esprime nulla osta alla realizzazione degli interventi in progetto, con riferimento alle sole opere per cui ha competenza Acquedotto Pugliese.

### ANAS

Con nota prot. n. 324985 del 18/06/2018, l'ANAS comunica di non essere competente ad esprimere parere in merito e che *"in ogni caso, dovendo tale condotta confluire in un pozzetto già esistente facente parte di condotta già presente lungo la viabilità di servizio della SS 379, si coglie l'occasione per ribadire la necessità, nonché l'obbligo di eseguire i ripristini a regola d'arte onde evitare disagi e pericoli per la circolazione stradale"*.

### **CONCLUSIONI**

Dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente, previa acquisizione **entro il termine ultimo del 21/06/2018** della Deliberazione di Giunta comunale in merito alla presa d'atto della progettazione rivisitata, e qualora sempre entro tale data:

- prendendo atto delle posizioni espresse, dei pareri acquisiti, nonché degli interventi in sede di riunione;
- nel caso in cui nessuna delle amministrazioni esprimesse il proprio motivato dissenso;
- considerato acquisito senza condizioni l'assenso delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni;

Pag. 4 di 6

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

provvederà a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 e dell'art. 14-quater della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e a predisporre apposita Determina di chiusura positiva della stessa, autorizzando Acquedotto Pugliese al prosieguo delle attività finalizzate alla realizzazione dell'intervento in argomento, nel rispetto di tutte le prescrizioni espresse, come da verbali della presente Conferenza di Servizi e relativi allegati.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP prot. n. 2773 del 04/06/2018.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 14.00.






Il Presidente  
  
Il Segretario verbalizzante  


ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Nota Comune di Ostuni prot. n. 27808 del 13/06/2018;
- Allegato 3 : Nota trasmissione AQP prot. n. 62678 del 15/06/2018;
- Allegato 4 : Parere Autorità di Bacino nota prot.n. 6134 del 31/05/2018;
- Allegato 5 : Nota ANAS prot. n. 324985 del 18/06/2018;
- Allegato 6 : Delega del Sindaco Coppola all'Assessore Francesco Palmisano;

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO  
P1488 – Progetto di fattibilità “Progetto di fattibilità “Opere di collegamento della fognatura  
dinamica interna del consorzio Monticelli (Ostuni )al collettore Pilone”**

**SEDUTA DEL 19/06/2018**

Ente / Azienda	Firma
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio Risorse Idriche	
Regione Puglia Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali Personale e Organizzazione, Servizio Demanio e Patrimonio	
Provincia di Brindisi	
Comune di Ostuni	
Capitaneria di Porto di Brindisi	
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia	
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio	
Consorzio Monticelli	
Enel Distribuzione	
Telecom Italia	
Anas	
Acquedotto Pugliese	
Autorità Idrica Pugliese	

48

