

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“P1516 – Individuazione di ulteriori risorse – nuovi pozzi sul Canale Principale e sull’Alta Murgia (pozzi pilota). - Progetto di fattibilità tecnica economica”

VERBALE DEL 12.10.2021

Premesso che

- Con nota prot. n. 44978 del 09/07/2021, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante le opere in oggetto;
- L’Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 3563 del 19-07-2021 ha indetto la conferenza di servizi preliminare sulla progettazione “Acquedotto del Sinni Potabile - I lotto - dall’impianto di potabilizzazione Gaudella al serbatoio di linea di Taranto. ”, in forma semplificata e modalità asincrona, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale (ADB)
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale - Servizio territoriale BA-BAT “Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali
Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Città Metropolitana di Bari - Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell’ambiente - Tutela e valorizzazione dell’ambiente
Comune di Bitonto
Comune di Toritto
A.R.I.F. Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali
AQP S.p.A.

- In ultimo, tenuto conto che non sono pervenuti riscontri dagli Enti interessati, e in riferimento all’art. 14 bis co. 7 della Legge 241/1990 e s.m.i., l’AIP con nota prot. n. 4907 del 07-10-2021 ha convocato la conferenza di servizi preliminare in indirizzo ad apposita seduta da tenersi in data odierna.

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti relativi allo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 4907 del 07-10-2021.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail. Contestualmente i partecipanti hanno mostrato a video un documento valido per l'identificazione o sono stati riconosciuti per conoscenza personale.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari					
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ADB)					
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche					
Regione Puglia – Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale - Servizio territoriale BA-BAT "Gestione sostenibile e Tutela delle Risorse forestali e naturali					
Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio					
Città Metropolitana di Bari - Edilizia, Impianti termici, Tutela e valorizzazione dell'ambiente - Tutela e valorizzazione dell'ambiente					
Comune di Bitonto					
Comune di Toritto					
A.R.I.F. Agenzia Regionale per le attività Irrigugie e Forestali					
AQP S.p.A.	X				

Il Presidente, alle ore 11.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

A riguardo si precisa che, secondo quanto previsto dall'art. 14 co. 3, la presente conferenza preliminare è stata indetta al fine di poter acquisire *“prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le*

condizioni per ottenere alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati”.

L’Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell’art. 158bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce autorità espropriante.

Si evidenzia che l’Acquedotto Pugliese è munito di delega amministrativa per l’esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione delle opere (Del. AIP n. 55/2021 e s.m.i.).

Inoltre, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell’intervento.

Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile nella convocazione prot. n. 4907 del 07-10-2021 e n. 3563 del 19-07-2021.

AQP, in sintesi, rappresenta che l’intervento in oggetto si focalizza sulla realizzazione di tre campi pozzi ciascuno costituito da due pozzi pilota, che permetteranno, mediante le necessarie indagini idrogeologiche la valutazione dell’interferenza tra i due pozzi dello stesso campo e consentiranno di stabilire il raggio di influenza di ciascun pozzo, la trasmissività, la potenza e la qualità dell’acquifero interessato.

Le opere in progetto nel presente intervento sono pertanto propedeutiche alla realizzazione di un intervento più ampio con il quale si renderanno disponibili maggior portate per l’alimentazione del Canale Principale. L’ipotesi progettuale consisterebbe nella realizzazione di .n. 3 campi pozzi costituiti ciascuno da un ipotesi di 10 pozzi.

Per quanto riguarda la disponibilità delle aree, AQP evidenzia che, data la profondità di perforazione, è necessario tenere una distanza di sicurezza dal Canale Principale al fine di salvaguardarne l’integrità. Tale distanza di sicurezza impone che si debbano acquisire, tramite procedura espropriativa, le aree necessarie all’esecuzione dei pozzi pilota, incluse le piste di accesso per controlli e manutenzione.

Inoltre, AQP precisa che l’importo da QE è pari € 2 385 000.00, e non pari a € 2.345.000,00 come riportato per mero refuso nella nota prot. AQP n. 44978 del 09/07/2021. L’AIP prende atto della suddetta precisazione rilevando altresì un incremento rispetto alle previsioni del Piano degli Interventi nel quale è riportato un valore di QE pari a € 2.254.500,00.

Il Presidente della Conferenza sollecita AQP ad avere interlocuzioni dirette con le Amministrazioni comunali nella fase di sviluppo della progettazione definitiva.

Con riferimento allo screening VINCA e al parere di assoggettabilità all’accertamento di compatibilità paesaggistica l’AIP rappresenta l’opportunità di avviare le relative istanze preliminarmente alla richiesta di CdS decisoria, così da discutere in seno alla stessa eventuali criticità che potrebbero insorgere,

Analogamente, rispetto agli invii degli avvisi di avvio dell’apposizione del vincolo preordinato all’esproprio nonché della dichiarazione di Pubblica Utilità, si richiamano i contenuti della circolare AIP prot. n. 2312 /2020.

Con riferimento alla verifica preventiva dell’interesse archeologico di cui all’art. 25 del Codice degli Appalti, rilevando la non ricezione di un riscontro da parte della Soprintendenza, la Conferenza addiuvine alla conclusione di non dover richiedere il parere in sede di Conferenza di Servizi Decisoria.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza che non sono pervenute comunicazioni dagli Enti/Amministrazioni invitati.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza e dopo aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, il Presidente ritiene di addivenire alla chiusura dei lavori della Conferenza, entro il termine del 17/10/2021, giusta comunicazione nota AIP prot. n. 3563 del 19-07-2021.

Il Presidente, si riserva di provvedere a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi e, disporre la trasmissione di apposita Determina di chiusura della stessa al richiedente, unitamente alle determinazioni ricevute dalle Amministrazioni e società coinvolte.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 12102021) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.50.

Il Presidente

Dott. Cosimo INGROSSO

Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante

Ing. Cecilia PASSERI

Documento firmato elettronicamente

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

“P1516 – Individuazione di ulteriori risorse – nuovi pozzi sul Canale Principale e sull’Alta Murgia (pozzi pilota). - Progetto di fattibilità tecnica economica.”.

SEDUTA DEL 12/10/2021

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Tel.	Mail	Firma
Gerardo Ventafridda	AQP - RUP	3207410837	g.ventafridda@aqp.it	 <small>Gerardo Ventafridda (12/Oct/2021 13:11 GMT+2)</small>
Marco Domanico	AQP	3371128512	m.domanico@aqp.it	 <small>Marco Domanico (12/Oct/2021 13:14 GMT+2)</small>
Cosimo Ingrosso	AIP – Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Cecilia Passeri	AIP - Funzionario		c.passeri@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP – Ufficio Espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Angela Mannarini (12/Oct/2021 13:15 GMT+2)</small>
Guido Esposito	AIP - Istruttore		g.esposito@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Guido Esposito (12/Oct/2021 13:17 GMT+2)</small>

P1516 Pozzi Pilota_Verbale Seduta_12.10.2021

Rapporto di audit finale

2021-10-12

Creato il:	2021-10-12
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAvu6Salo9fafVfR69AoRTiedLDJtg9MCv

Cronologia di "P1516 Pozzi Pilota_Verbale Seduta_12.10.2021"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2021-10-12 - 9.57.03 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a Gerardo Ventafridda (g.ventafridda@aqp.it) per la firma
2021-10-12 - 9.57.51 GMT
-  E-mail visualizzata da Gerardo Ventafridda (g.ventafridda@aqp.it)
2021-10-12 - 11.08.12 GMT - Indirizzo IP: 80.104.216.56
-  Gerardo Ventafridda (g.ventafridda@aqp.it) ha immesso una password valida
2021-10-12 - 11.08.53 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Gerardo Ventafridda (g.ventafridda@aqp.it)
Data firma: 2021-10-12 - 11.11.18 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 80.104.216.56
-  Documento inviato per e-mail a Marco Domanico (m.domanico@aqp.it) per la firma
2021-10-12 - 11.11.20 GMT
-  E-mail visualizzata da Marco Domanico (m.domanico@aqp.it)
2021-10-12 - 11.13.13 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.253
-  Marco Domanico (m.domanico@aqp.it) ha immesso una password valida
2021-10-12 - 11.13.46 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Marco Domanico (m.domanico@aqp.it)
Data firma: 2021-10-12 - 11.14.47 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.251
-  Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2021-10-12 - 11.14.49 GMT
-  E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
2021-10-12 - 11.15.20 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2021-10-12 - 11.15.27 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2021-10-12 - 11.15.44 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento inviato per e-mail a Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2021-10-12 - 11.15.46 GMT

 E-mail visualizzata da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)
2021-10-12 - 11.16.52 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2021-10-12 - 11.17.05 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2021-10-12 - 11.17.23 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.
2021-10-12 - 11.17.23 GMT