

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**

***“P1540 – Progetto definitivo - Interventi di completamento della rete idrica e fognante all’interno dell’abitato del Comune di Lizzano”***

**VERBALE SEDUTA DEL 06.10.2020**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 54718 del 01/09/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 3331 del 08/09/2020 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data odierna, 06/10/2020 la prima riunione, invitando i seguenti Enti/Aziende:

<b>Ente / Azienda</b>
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Regione Puglia Ufficio Foreste
Comune di Lizzano
Provincia di Taranto
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia
Aeronautica Militare
Enel
Telecom Italia
2i Rete Gas
Snam Rete Gas
Fastweb

**LAVORI DELLA SEDUTA**

L’Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti e per ultimo il DPCM del 26/04/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n.3331 del 08/09/2020

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingresso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto. Partecipa alla Conferenza l'avv. Angela Mannari, in qualità di responsabile dell'Ufficio Espropri dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Il Sindaco del Comune di Lizzano delega il Responsabile dell'Ufficio edilizia e patrimonio a fornire in sede di Conferenza parere di competenza.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Ufficio Foreste					
Comune di Lizzano			X	X	Nota prot.11743 del 05/10/2020
Provincia di Taranto					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio					
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale					
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					
Aeronautica Militare					
10 <sup>o</sup> Reparto Infrastrutture				X	Nota prot.11559 29/09/2020
Telecom Italia					
2i Rete Gas					
Snam Rete Gas					
Fastweb					
Acquedotto Pugliese	X	Ing. Tommaso Di Lernia			

Il Presidente, alle ore 10.20, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

A riguardo, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 3331 del 08/09/2020.

AQP rappresenta preliminarmente che tali opere rientrano nell'ambito della progettazione degli interventi del Sistema Idrico Integrato, finalizzati al superamento del pre-contenzioso relativo ai 37 agglomerati, tra cui ricadeva l'agglomerato di Lizzano.

Per la rete idrica sono previsti:

- Interventi di completamento del servizio idrico in zone attualmente urbanizzate e non servite e chiusure ad anello 14.976 m
- Interventi di distrettualizzazione della rete di distribuzione in due distretti (distretto rete alta e distretto rete bassa) e nuova suburbana a servizio del distretto rete alta n. 1 nuova origine di distribuzione urbana n. 17 valvole di sezionamento 255 m potenziamento suburbana. DN40 967 m suburbana. DN250 Distretto Nord
- Potenziamento di condotte insufficienti e/o necessarie a strutturare il funzionamento della rete secondo maglie principali 3.347 m

Per la rete fognaria sono previsti estendimenti del servizio a zone urbanizzate attualmente sprovviste anche di rete idrica o dove è presente solo la rete idrica.

- Completamento della rete fognaria mediante condotte a gravità in zone attualmente urbanizzate e non servite 6.733 m
- Nuovi impianti di sollevamento fognario a servizio di strade in cui non è possibile collettare a gravità i reflui urbani 1
- Condotte prementi 44 m

Al fine di garantire il servizio fognario sulle strade in cui non è possibile realizzare canalizzazioni a gravità verso la rete fognaria esistente, è stato necessario prevedere la realizzazione di una stazione di sollevamento del tipo interrato.

Nello specifico si tratta di n°1 impianto di sollevamento del tipo compatto sotto sede stradale con alloggiamento delle apparecchiature in pozzetti prefabbricati, in corrispondenza dell'incrocio tra via Sardegna e via d'Annunzio, a servizio delle zone residenziali prospicienti e già urbanizzate.

Di seguito, AIP prende atto dei chiarimenti, trasmessi da AQP con nota prot. n. 39889 del 22/06/2020 in merito all'incremento del quadro economico che, risulta essere pari a 10.700.000 € superiore quindi ai 9.500.000 comunicati con nota AQP n. 55306 del 02/07/2019 e assentiti da questa Autorità con nota prot.n.3676 del 24/07/2019, *“innanzitutto all'aggiornamento dei prezzi di progetto al Prezziario Ufficiale della Regione Puglia 2019. Un'altra motivazione fondamentale del suddetto incremento è rappresentata invece dalla ridefinizione delle percentuali relative alle consistenze del terreno di scavo rispetto a quanto previsto nel Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (nel quale si è proceduto ad una stima sommaria e parametrica, propria di quel livello di progettazione, non supportata però da alcuna indagine geognostica). In sede di progettazione definitiva, alla luce delle indagini geognostiche effettuate e della redazione di un computo metrico estimativo di maggior dettaglio e precisione, si è quindi effettuata una stima differente che ha comportato dei costi maggiori per le lavorazioni di scavo.”*

In merito alle previsioni progettuali AIP prende atto di quanto comunicato nelle su detta nota 39889/2020 da AQP in merito all'assenza o la parziale presenza della complementare rete fognaria per i seguenti tronchi idrici IDR 3-9-10-116-128-147-149-155-159.

- IDR 3: trattasi di porzione di condotta idrica suburbana per la quale non è necessario prevedere una contestuale infrastrutturazione fognaria.
- IDR 9: sul tronco idrico in questione sussiste una parziale non complementarietà della rete fognaria in quanto esso rappresenta una chiusura ad anello, finalizzata solo all'ottimizzazione e all'efficientamento della rete idrica di progetto e per la quale non è necessario prevedere infrastrutturazione fognaria non essendoci utenze dirette servibili.
- IDR 10: contestualmente al tronco idrico in questione, non è possibile effettuare il collettamento fognario a gravità, ma è necessario un impianto di sollevamento fognario. Quest'ultimo è stato valutato economicamente sostenibile solo in previsione di un'urbanizzazione della zona di espansione adiacente che, oltre a interessare aree esterne alla perimetrazione individuata nel PTA, non è ancora in realtà avvenuta. Quando si procederà effettivamente alla citata urbanizzazione, si valuterà l'opportunità di realizzare un impianto di sollevamento al suo servizio.
- IDR 116: sul tronco idrico in questione sussiste una parziale non complementarietà della rete fognaria in quanto le utenze interessate sono comunque tutte servibili con la rete prevista in progetto su altre strade sulle quali le stesse utenze hanno un affaccio diretto.
- IDR 128: sul tronco idrico in questione sussiste una parziale non complementarietà della rete fognaria in quanto le utenze interessate sono comunque tutte servibili con la rete prevista in progetto su altre strade sulle quali le stesse utenze hanno un affaccio diretto.
- IDR 147: sul tronco idrico in questione sussiste una parziale non complementarietà della rete fognaria in quanto esso rappresenta una chiusura ad anello, finalizzata solo all'ottimizzazione e all'efficientamento della rete idrica di progetto e per la quale non è necessario prevedere infrastrutturazione fognaria non essendoci utenze dirette servibili.
- IDR 149: contestualmente al tronco idrico in questione, non è possibile effettuare il collettamento fognario a gravità, ma è necessario un impianto di sollevamento fognario. Quest'ultimo è stato valutato economicamente sostenibile solo in previsione di un'urbanizzazione della zona di espansione adiacente che, oltre a interessare aree esterne alla perimetrazione individuata nel PTA, non è ancora in realtà avvenuta. Quando si procederà effettivamente alla citata urbanizzazione, si valuterà l'opportunità di realizzare un impianto di sollevamento al suo servizio.

- IDR 155: sul tronco idrico in questione sussiste una parziale non complementarietà della rete fognaria in quanto esso rappresenta una chiusura ad anello, finalizzata solo all'ottimizzazione e all'efficientamento della rete idrica di progetto e per la quale non è necessario prevedere infrastrutturazione fognaria. Tuttavia le utenze coinvolte sono comunque tutte servite da altri tronchi esistenti o previsti in progetto.
- IDR 159: sul tronco idrico in questione sussiste una parziale non complementarietà della rete fognaria in quanto esso rappresenta una chiusura ad anello, finalizzata solo all'ottimizzazione e all'efficientamento della rete idrica di progetto e per la quale non è necessario prevedere infrastrutturazione fognaria non essendoci utenze dirette servibili.

Chiede tuttavia ad AQP di effettuare le medesime valutazioni per i tronchi idrici IDR 3-3a-7-11-14-17-34.

AQP si impegna a riscontrare a quanto richiesto entro la prossima seduta.

AIP chiede inoltre quale sia il valore dell'indice di copertura del servizio idrico integrato rispetto alla configurazione attuale di infrastrutturazione, che il Soggetto Gestore conta di raggiungere a seguito della realizzazione delle opere in progetto. AQP si impegna a riscontrare entro la prossima seduta.

In merito alla titolarità delle strade AIP, stante la circostanza per la quale, per la realizzazione di una porzione di tronco idrico RI-03, il cui sedime risulta la strada di previsione di PRG ad oggi solo in parte realizzata, è necessario avviare una procedura espropriativa, si prende atto:

- dalla nota AQP prot. n. 54718 del 01/09/2020, che;
  - con nota prot. n. 40876 del 25/06/2020, era stata inoltrata, a mezzo A/R, la comunicazione di avvio del procedimento di definizione della variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto e dichiarazione di pubblica utilità.
  - con successiva raccomandata A/R veniva inviata al Comune di Lizzano la nota prot. n. 40844 del 25/06/2020 con la quale si chiedeva allo stesso di procedere alla pubblicazione presso il proprio albo pretorio, relativamente alle ditte interessate dall'esproprio definitivo e, risultate irreperibili, della comunicazione di avvio del procedimento su detto.
  - con nota prot. n. 10257 del 01/09/2020, il Comune di Lizzano trasmetteva ad AQP l'attestazione di avvenuta pubblicazione presso il proprio albo pretorio per il periodo dal 25/06/2020 al 10/07/2020 della comunicazione su detta.Allo stato, prende atto in sede di riunione, che non risultano essere pervenute osservazioni. Pertanto l'Amministrazione Comunale, provvederà a deliberare in sede di Consiglio Comunale la variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, dandone opportuna comunicazione alla Conferenza.
- dalla nota del Comune di Lizzano prot. n. 9855 del 17/08/2020 con cui lo stesso comunicava che, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 145 del 24/07/2020 veniva dato l'indirizzo politico-amministrativo al Responsabile del Servizio Tecnico – Settore Patrimonio di porre in essere tutti gli atti consequenziali, ai sensi della legge 23.12.1998, n.448/98, per armonizzare la situazione giuridica e quella di fatto di numerose porzioni di aree private destinate da oltre venti anni alla pubblica fruizione, in particolare per la viabilità cittadina, al fine di realizzare l'acquisizione gratuita delle medesime e l'accorpamento al demanio stradale comunale.  
A tal riguardo l'Amministrazione Comunale comunica che con Delibera di Consiglio n. 40 del 27/08/2020, è stata avviata l'attuazione dell'indirizzo politico di cui alla delibera 145/2020 e che lo stesso si concluderà con ulteriori Delibere.



Si conferma che l'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce autorità espropriante. Il Gestore è munito di delega all'esercizio dei poteri espropriativi in virtù della deliberazione del Consiglio Direttivo n.16 del 22.4.2016 e n. 25 del 23.6.2016.”

A tal riguardo si chiede all'Amministrazione Comunale quale sia lo stato del procedimento

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

- ✓ **10<sup>o</sup> REPARTO INFRASTRUTTURE**, con nota prot. n. 11559 del 29/09/2020, comunica che, nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, l'Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento. Prima di poter ottenere il “parere vincolante” che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il “Soggetto Interessato” (l'Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2020 2<sup>a</sup> Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020, emanata dal Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile al seguente link: [http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx);
- ✓ **COMUNE DI LIZZANO**, con nota prot.11743 del 05/10/2020 esprime parere favorevole, ai soli fini della conformità urbanistica, con le seguenti prescrizioni:
  1. Venga preliminarmente acquisito l'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R.;
  2. Venga preliminarmente acquisito il parere sul vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e del R.R. n. 9/2015;
  3. Venga preliminarmente acquisito il parere di compatibilità dell'Autorità di Bacino sul Piano di Assetto, ai sensi delle norme tecniche di attuazione del Piano di Bacino Stralcio Assetto Idrogeologico (PAI);
  4. Circa l'esecuzione successiva dei lavori, venga preliminarmente acquisita l'autorizzazione da parte dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Lizzano.

L'ing. Brancone, intervenuta in sede di riunione, in merito all'area oggetto d'esproprio, ad integrazione e rettifica del parere favorevole su detto, precisa che sarà oggetto di variante urbanistica.

In merito all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle N.T.A. del P.P.T.R., AQP si impegna ad inviare la modulistica prevista dalla normativa all'ufficio tecnico comunale che provvederà alla trasmissione alla struttura paesaggio del Comune.

### CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo gli elaborati grafici ed il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **03/11/2020 alle ore 10.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **06102020**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.15.

Il Presidente  
dott. Cosimo INGROSSO  
*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante  
ing. Cecilia PASSERI  
*Documento firmato digitalmente*

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Nota prot. n. 11559 del 29/09/2020 10<sup>0</sup> Reparto Infrastrutture;
- Allegato 3: Nota AQP prot. n. 39889 del 22/06/2020;
- Allegato 4: Nota Comune di Lizzano prot.11743 del 05/10/2020
- Allegato 5: Delibera Consiglio Comunale n. 40 del 27/08/2020
- Allegato 6: Ricevuta AR Notifica protocollo 0040884/2020\_P1540\_Lavori per il completamento della rete idrica e fognante nell'abitato di Lizzano (TA) – Pubblicazione all'Albo Pretorio per le Ditte non reperibili."

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**

**“P1540 – Progetto definitivo - Interventi di completamento della rete idrica e fognante all’interno dell’abitato del Comune di Lizzano ”**

**SEDUTA DEL 06/10/2020**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Valentina Brancone	Comune di Lizzano	Resp. Edilizia privata Urbanistica	<a href="mailto:valentina.brancone86@gmail.com">valentina.brancone86@gmail.com</a>	3393630918	
Tommaso Di Lernia	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	<a href="mailto:t.dilernia@agp.it">t.dilernia@agp.it</a>	3386853667	
Francesca Lanfrancotti	Acquedotto Pugliese	Ufficio espropri	<a href="mailto:f.lanfrancotti@agp.it">f.lanfrancotti@agp.it</a>		 <small>Francesca Lanfrancotti (07/Oct/2020 08:49 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	<a href="mailto:m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it">m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Massimiliano Bellomo (07/Oct/2020 10:46 GMT+2)</small>
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio	<a href="mailto:a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it">a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Angela Mannarini (07/Oct/2020 10:33 GMT+2)</small>
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	<a href="mailto:c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it">c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it</a>		
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile reti	<a href="mailto:c.passeri@autoritaidrica.puglia.it">c.passeri@autoritaidrica.puglia.it</a>		

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it) - Mail: [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)