

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“P1540 – Progetto definitivo - Interventi di completamento della rete idrica e fognante all’interno dell’abitato del Comune di Lizzano”

VERBALE SEDUTA DEL 03.11.2020

Premesso che

- Con nota prot. n. 54718 del 01/09/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 3331 del 08/09/2020 indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data ,06/10/2020 la prima riunione;
- Con nota AIP prot. n.3847 del 08/10/2020 e successiva nota di posticipo dell’orario prot. n. 4234 del 29/1/2020, veniva trasmesso il verbale della prima riunione e convocata la seconda in data 03/11/2020, invitando i seguenti Enti/Aziende;

Ente / Azienda
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Regione Puglia Ufficio Foreste
Comune di Lizzano
Provincia di Taranto
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia
Aeronautica Militare
Enel
Telecom Italia
2i Rete Gas
Snam Rete Gas
Fastweb

LAVORI DELLA SEDUTA

L’Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti e per ultimo il DPCM del 26/04/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it

conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo prot. n.3847 del 08/10/2020.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingresso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Massimiliano Bellomo, Funzionario del Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

Il Sindaco del Comune di Lizzano ha precedentemente delegato il Responsabile dell'Ufficio edilizia e patrimonio a fornire in sede di Conferenza parere di competenza.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche					
Regione Puglia Ufficio Foreste					
Comune di Lizzano	X		X	X	Nota prot.11743 del 05/10/2020
Provincia di Taranto					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio					
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale				X	Nota prot.n. 20836 del 29/0/2020
Ministero Della Difesa Comando Militare Esercito Puglia					
Aeronautica Militare				X	Nota prot. 37709 del 16/10/2020
10° Reparto Infrastrutture				X	Nota prot.11559 29/09/2020
Marina Militare				X	Nota prot. n.30619 del 30/10/2020
Telecom Italia					
2i Rete Gas					
Snam Rete Gas					
Fastweb					
Acquedotto Pugliese	X	Ing. Tommaso Di Lernia			Nota prot. n. 39889 del 22/06/2020 e prot.

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
					n. 68718 del 29/10/2020

Il Presidente, alle ore 12.40, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

In merito alle previsioni progettuali AIP prende atto e condivide quanto comunicato nella nota AQP prot. n. 68718 del 29/10/2020 in cui, con riferimento all'assenza o la parziale presenza (rispetto alle previsioni progettuali) della complementare rete fognaria per i tronchi idrici IDR 3-3a -7-11-14-17-34, si riscontra che:

- IDR 3: trattasi di porzione di condotta idrica suburbana per la quale non è necessario prevedere una contestuale infrastrutturazione fognaria;
- IDR 3a: trattasi di porzione di condotta idrica suburbana sul quale sussiste anche una parziale non complementarietà della rete fognaria in quanto esso rappresenta una chiusura ad anello, finalizzata solo all'ottimizzazione e all'efficientamento della rete idrica di progetto, e per la quale non è necessario prevedere infrastrutturazione fognaria non essendoci utenze dirette servibili;
- IDR 7: in corrispondenza del tronco idrico in questione, è previsto il tronco fognario di progetto ID33;
- IDR 11: in corrispondenza del tronco idrico in questione, è previsto il tronco fognario di progetto ID35;
- IDR 14: in corrispondenza del tronco idrico in questione, sono previsti i tronchi fognario di progetto ID20, ID27 e ID28;
- IDR 17: in corrispondenza del tronco idrico in questione, sono previsti i tronchi fognario di progetto ID37 e ID38;
- IDR 34: in corrispondenza del tronco idrico in questione, è previsto il tronco fognario di progetto ID17.

Per quanto riguarda invece l'Indice di copertura del servizio idrico integrato, rispetto alla configurazione attuale di infrastrutturazione, che AQP conta di raggiungere a seguito della realizzazione delle opere in progetto, si precisa che gli interventi in oggetto permettono di raggiungere un grado di copertura pari al 98,3%, inteso come numero di utenze che verranno servite sia da rete idrica che da rete fognaria, rispetto al totale delle utenze potenzialmente comprese nei limiti del PTA, e ciò sarà raggiunto in virtù della realizzazione di:

- rete idrica in zone dove attualmente è presente solo la rete di fognatura nera;
- rete fognaria in zone dove attualmente è presente solo la rete idrica;
- rete idrica e rete fognaria in zone attualmente sprovviste.

Occorre specificare che sarà possibile raggiungere un grado di copertura del servizio fognario pari al 100% nel momento in cui saranno realizzate le opere di completamento delle urbanizzazioni delle zone di espansione previste da PRG riconducibili alle zone a ovest di via Segni e a sud di via di via Fontanelle, per le quali, risulta antieconomico realizzare espropri ed un impianto di sollevamento per ciascuna strada con poche utenze.

Diversamente, le opere di urbanizzazione future daranno la possibilità di realizzare un sistema di collettamento a gravità.

In merito all'accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'art. 91 delle NTA del PPTR, AQP comunica di aver già inoltrato via PEC in data 23/10/2020 l'apposita istanza all'ufficio tecnico comunale competente.

A tale riguardo il rappresentante dell'amministrazione comunale si riserva di riscontrare entro la prossima seduta.

Con riferimento alla variante urbanistica, necessaria alla realizzazione di una porzione di tronco idrico RI-03 per la quale il Comune, nel corso della precedente riunione aveva comunicato che avrebbe provveduto a deliberare in sede di Consiglio Comunale la variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

In merito al procedimento di armonizzazione della situazione giuridica delle numerose porzioni di aree private destinate da oltre venti anni alla pubblica fruizione, in particolare per la viabilità cittadina, al fine di realizzare l'acquisizione gratuita delle medesime e l'accorpamento al demanio stradale comunale e, per la quale nel corso della precedente riunione il Comune aveva informato che era stata avviata l'attuazione dell'indirizzo politico di cui alla delibera 145/2020.

Per i su detti due ultimi procedimenti il rappresentante dell'Amministrazione Comunale comunica che entro il 30 novembre p.v. verranno portati all'attenzione del Consiglio Comunale.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

- ✓ **AEREONAUTICA MILITARE COMANDO SCUOLE 3^a REGIONE AEREA**, con nota prot. n. 37709 16/10/2020, comunica di aver trasmesso, al Comando Marittimo quanto necessario al procedimento autorizzatorio per l'impianto indicato in oggetto. Ciò al fine di procedere alla redazione del Parere Interforze di cui all'art. 334 de D.Lgs. 15/03/2010 la cui competenza è demandata al Comando Territoriale quale titolare della Presidenza del Comitato Misto Paritetico della Regione Puglia.
- ✓ **AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE**, con nota prot. n. 20836 del 29/10/2020, esprime il proprio nulla osta alla realizzazione dell'intervento con le prescrizioni di cui alla nota stessa, la cui ottemperanza è posta a carico del RUP.
- ✓ **MARINA MILITARE COMANDO MARITTIMO SUD**, con nota prot. n. 30619 del 30/10/2020, comunica che visionata la pertinente documentazione progettuale, per quanto di competenza ed in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non sussistono motivi ostativi alla realizzazione del progetto in argomento.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **03/12/2020 alle ore 10.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **03112020**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 13.00.

Il Presidente
dott. Cosimo INGROSSO
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
ing. Massimiliano BELLOMO

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Nota Aeronautica Militare prot. n.37709 del 16/10/2020;
- Allegato 3: Nota AQP prot. n.68718 del 29/10/2020;
- Allegato 4: Nota prot. n. 20836 del 29/0/2020 Autorità di Bacino Distrettuale
- Allegato 5: Nota prot. n. 30619 del 30/10/2020 Marina Militare.

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

“P1540 – Progetto definitivo - Interventi di completamento della rete idrica e fognante all’interno dell’abitato del Comune di Lizzano ”

SEDUTA DEL 03/11/2020

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Valentina Brancone	Comune di Lizzano	Resp. Edilizia privata Urbanistica	valentina.brancone86@gmail.com	3393630918	 <small>Valentina Brancone (03/Nov/2020 18:06 GMT+1)</small>
Tommaso Di Lernia	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	t.dilernia@agp.it	3386853667	
Francesca Lanfrancotti	Acquedotto Pugliese	Ufficio espropri	f.lanfrancotti@agp.it		 <small>Francesca Lanfrancotti (04/Nov/2020 09:34 GMT+1)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Massimiliano Bellomo (04/Nov/2020 10:06 GMT+1)</small>
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio	a.mannarini@autoritaidricqa.puglia.it		 <small>Angela Mannarini (04/Nov/2020 10:03 GMT+1)</small>
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it		

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it