

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“P1550 - Progetto definitivo: Risanamento dei tratti sifonati della Diramazione della Capitanata - I Lotto 3° stralcio - Intervento di sostituzione della condotta del DN 700 del III tronco, nella tratta compresa tra la presa di Castelluccio dei Sauri e Ponte Albanito, in agro di Castelluccio dei Sauri (FG).”

VERBALE DEL 05.05.2022

Premesso che

- Con nota prot. n. 21561 del 04/04/2022, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al progetto definitivo riguardante le opere in oggetto;
- L'Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 1804 del 12-04-2022 ha indetto la conferenza di servizi sulla progettazione *“Risanamento dei tratti sifonati della Diramazione della Capitanata - I Lotto 3° stralcio - Intervento di sostituzione della condotta del DN 700 del III tronco, nella tratta compresa tra la presa di Castelluccio dei Sauri e Ponte Albanito, in agro di Castelluccio dei Sauri (FG).”*, convocando la prima riunione in data odierna, in modalità telematica, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Comune di Ascoli Satriano
Comune di Castelluccio dei Sauri
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente
Provincia di Foggia - Settore Viabilità
Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Comuni Associati di Troia, Castelluccio dei Sauri, Celle di San Vito, Orsara di Puglia e Castelluccio Valmaggiore
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli - 10° Reparto Infrastrutture - Sezione B.C.M.
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
Consorzio per la bonifica della Capitanata
AQP S.p.A.

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto anche dei vari provvedimenti relativi allo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 1804 del 12-04-2022.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingresso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri,

Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail. Contestualmente i partecipanti sono stati riconosciuti per conoscenza personale. All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	Delega	Parere	Estremi parere
Comune di Ascoli Satriano				x	Prot. n. 4499 del 12-04-2022 e
Comune di Castelluccio dei Sauri				x	Prot. n. 1215 del 11/03/2022
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale					
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente					
Provincia di Foggia - Settore Viabilità					
Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio					
Comuni Associati di Troia, Castelluccio dei Sauri, Celle di San Vito, Orsara di Puglia e Castelluccio Valmaggiore					
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli - 10° Reparto Infrastrutture - Sezione B.C.M.				x	Prot. n. 6527 del 20-04-2022
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia				x	Prot. n. 4796 del 02/05/2022
Consorzio per la bonifica della Capitanata					
AQP S.p.A.	X				

Il Presidente, alle ore 11.00, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

L'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce autorità espropriante. Il Gestore è munito di delega all'esercizio dei poteri espropriativi in virtù della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 55/2021 e s.m.i..

Preliminarmente, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Pertanto, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto.

AQP, mostrando a schermo gli elaborati progettuali, rappresenta che l'intervento consiste nella posa in opera di una nuova condotta idrica DN700, in sostituzione ad una esistente ed ammalorata, nell'ambito degli interventi di risanamento dei tratti sifonati della diramazione della Capitanata, all'interno del territorio dei Comuni di Castelluccio dei Sauri (FG) e Ascoli Satriano (FG) per una lunghezza di circa 1,9 km. posata in parallelo alla condotta esistente e ad una distanza media di 3,5 m e con un ricoprimento medio di circa 1,5 m. Inoltre verranno realizzate n. 2 camere di collegamento fra la condotta esistente da sostituire e la nuova condotta in progetto.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

Comune di Ascoli Satriano, con nota prot. n. 4499 del 12-04-2022 ha rappresentato quanto segue:

"...esprime parere di conformità urbanistica, per le opere da realizzarsi di cui all'oggetto, con il PUG vigente e dichiara che non vi sono motivi ostativi alla realizzazione dell'opera"

Comune di Castelluccio dei Sauri, con nota prot. n. 1215 del 11/03/2022 ha rappresentato quanto segue:

"...si esprime il proprio parere favorevole sulla conformità urbanistica sul progetto definitivo depositato"

Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli - 10° Reparto Infrastrutture - Sezione B.C.M., con nota prot. n. 6527 del 20-04-2022 ha rappresentato quanto segue:

"...questo Ufficio BCM non può emettere un parere vincolante senza i necessari documenti richiesti dalla Direttiva GEN-BST-001..."

Alla luce delle considerazioni sopra espresse e considerato che codesto Ente necessita comunque di ricevere quantomeno dei parametri indicativi al fine di proseguire l'iter autorizzativo dell'intervento in oggetto, si riportano di seguito una serie di informazioni generali che consentiranno di effettuare le necessarie valutazioni tecnico economiche inerenti gli aspetti della bonifica bellica."

A riguardo, AQP rappresenta che le indicazioni ricevute saranno prese in considerazione nell'attività di progettazione esecutiva.

Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota prot. n. 4796 del 02/05/2022 ha rappresentato quanto segue:

...questa Soprintendenza, per quanto di sua stretta competenza, conferma il parere favorevole nel merito degli aspetti archeologici delle opere sopra citate, rilasciato ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 con nota prot. n. 9290 del 07/10/2021, nelle more dell'esecuzione dei saggi archeologici preventivi come da piano di indagini condiviso, e rilascia parere favorevole nel merito della compatibilità paesaggistica delle opere sopra citate, subordinatamente alla piena osservanza della prescrizione sotto indicata, necessaria a migliorare la compatibilità delle opere ai valori paesaggistici tutelati:

• I lavori dovranno adottare tutti gli opportuni accorgimenti per evitare danni al sito storico culturale ai sensi del PPTR "FONTANA DI MAGGIO". A tal proposito si precisa che l'allestimento del cantiere e del deposito materiale dovrà avvenire al di fuori del perimetro del citato UCP e della sua area di rispetto.

A riguardo AQP rappresenta che sono in corso di affidamento le attività di esecuzione dei saggi archeologici preventivi.

La Conferenza condivide la necessità di acquisire parere espresso della Provincia di Foggia in merito all'istanza presentata relativamente al procedimento di VInCA.

Inoltre, con riferimento alla procedura espropriativa, la Conferenza condivide la necessità che le Amministrazioni Comunali provvedano con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **05/07/2022 alle ore 11.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 05052022) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.45.

Il Presidente

Dott. Cosimo INGROSSO

Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante

Ing. Cecilia PASSERI

Documento firmato digitalmente

ALLEGATI:

- **Allegato 01**: Comune di Ascoli Satriano, nota prot. n. 4499 del 12-04-2022
- **Allegato 02**: Comune di Castelluccio dei Sauri, nota prot. n. 1215 del 11/03/2022
- **Allegato 03**: Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli - 10° Reparto Infrastrutture - Sezione B.C.M., nota prot. n. 6527 del 20-04-2022
- **Allegato 04**: Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, nota prot. n. 4796 del 02/05/2022

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

“P1550 - Progetto definitivo: Risanamento dei tratti sifonati della Diramazione della Capitanata - I Lotto 3° stralcio - Intervento di sostituzione della condotta del DN 700 del III tronco, nella tratta compresa tra la presa di Castelluccio dei Sauri e Ponte Albanito, in agro di Castelluccio dei Sauri (FG).”

SEDUTA DEL 05/05/2022

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Tel.	Mail	Firma
Luciano Venditti	AQP RUP	3204387856	l.venditti@aqp.it	 <small>Luciano Venditti (05/mag/2022 12:40 GMT+2)</small>
Marco Domanico	AQP - Progettista	3371128512	m.domanico@aqp.it	 <small>Marco Domanico (05/mag/2022 13:30 GMT+2)</small>
Lanfrancotti Francesca	AQP - Espropri		f.lanfrancotti@aqp.it	 <small>Francesca Lanfrancotti (05/mag/2022 14:47 GMT+2)</small>
Ingrosso Cosimo	AIP – Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Passeri Cecilia	AIP – Responsabile Servizio III		c.passeri@autoritaidrica.puglia.it	
Mannarini Angela	AIP – Ufficio Espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Angela Mannarini (05/mag/2022 15:37 GMT+2)</small>
Esposito Guido	AIP – Istruttore		g.esposito@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Guido Esposito (05/mag/2022 15:55 GMT+2)</small>












P1550_Diramazione_Verbale Seduta_05.05

Rapporto di audit finale

2022-05-05

Creato il:	2022-05-05
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAru-lrU8aFmJ4cdKhBBvsFsQVuLcDQV06

Cronologia di "P1550_Diramazione_Verbale Seduta_05.05"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2022-05-05 - 10.37.52 GMT- Indirizzo IP: 5.90.230.76
-  Documento inviato per e-mail a Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it) per la firma
2022-05-05 - 10.39.25 GMT
-  E-mail visualizzata da Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it)
2022-05-05 - 10.39.56 GMT- Indirizzo IP: 101.56.85.118
-  Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-05-05 - 10.40.05 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it)
Data firma: 2022-05-05 - 10.40.44 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 101.56.85.118
-  Documento inviato per e-mail a Marco Domanico (m.domanico@aqp.it) per la firma
2022-05-05 - 10.40.45 GMT
-  E-mail visualizzata da Marco Domanico (m.domanico@aqp.it)
2022-05-05 - 11.29.33 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Marco Domanico (m.domanico@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-05-05 - 11.29.50 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Marco Domanico (m.domanico@aqp.it)
Data firma: 2022-05-05 - 11.30.46 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it) per la firma
2022-05-05 - 11.30.47 GMT
-  E-mail visualizzata da Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it)
2022-05-05 - 12.46.48 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it) ha immesso una password valida


2022-05-05 - 12.47.08 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it)

Data firma: 2022-05-05 - 12.47.39 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma

2022-05-05 - 12.47.41 GMT

 E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

2022-05-05 - 13.36.53 GMT- Indirizzo IP: 101.56.95.250

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-05-05 - 13.36.59 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-05-05 - 13.37.17 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 101.56.95.250

 Documento inviato per e-mail a Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) per la firma

2022-05-05 - 13.37.20 GMT

 E-mail visualizzata da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)


2022-05-05 - 13.55.17 GMT- Indirizzo IP: 5.90.230.76

 Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-05-05 - 13.55.24 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-05-05 - 13.55.40 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 5.90.230.76

 Accordo completato.

2022-05-05 - 13.55.40 GMT