

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“P1550 - Progetto definitivo: Risanamento dei tratti sifonati della Diramazione della Capitanata - I Lotto 3° stralcio - Intervento di sostituzione della condotta del DN 700 del III tronco, nella tratta compresa tra la presa di Castelluccio dei Sauri e Ponte Albanito, in agro di Castelluccio dei Sauri (FG).”

VERBALE DEL 05.07.2022

Premesso che

- Con nota prot. n. 21561 del 04/04/2022, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al progetto definitivo riguardante le opere in oggetto;
- L'Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 1804 del 12-04-2022 ha indetto la conferenza di servizi sulla progettazione *“Risanamento dei tratti sifonati della Diramazione della Capitanata - I Lotto 3° stralcio - Intervento di sostituzione della condotta del DN 700 del III tronco, nella tratta compresa tra la presa di Castelluccio dei Sauri e Ponte Albanito, in agro di Castelluccio dei Sauri (FG).”*, convocando la prima riunione in data 05.05;
- Quindi, con nota prot. n. 2802 del 24-05-2022, l'Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso il verbale della riunione del 05.05.2022, ed ha convocato la seconda riunione, in modalità telematica in data odierna, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Comune di Ascoli Satriano
Comune di Castelluccio dei Sauri
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente
Provincia di Foggia - Settore Viabilità
Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Comuni Associati di Troia, Castelluccio dei Sauri, Celle di San Vito, Orsara di Puglia e Castelluccio Valmaggiore
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli - 10° Reparto Infrastrutture - Sezione B.C.M.
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
Consorzio per la bonifica della Capitanata
AQP S.p.A.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

1/5

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto anche dei vari provvedimenti relativi allo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 2802 del 24-05-2022.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingresso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Guido Esposito, Istruttore Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail. Contestualmente i partecipanti sono stati riconosciuti per conoscenza personale. All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	Delega	Parere	Estremi parere
Comune di Ascoli Satriano				x	Prot. n. 4499 del 12-04-2022 e
Comune di Castelluccio dei Sauri				x	Prot. n. 1215 del 11/03/2022
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale					Prot. n. 14215 del 23-05-2022
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente					
Provincia di Foggia - Settore Viabilità					
Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio					
Comuni Associati di Troia, Castelluccio dei Sauri, Celle di San Vito, Orsara di Puglia e Castelluccio Valmaggiore					Prot. n. 7874 del 10/05/2022
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli - 10° Reparto Infrastrutture - Sezione B.C.M.				x	Prot. n. 6527 del 20-04-2022
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia				x	Prot. n. 4796 del 02/05/2022
Consorzio per la bonifica della Capitanata					
AQP S.p.A.	X				

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

2/5

Il Presidente, alle ore 11.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Con riferimento a quanto emerso nel corso della prima seduta, ovvero alla necessità di acquisire parere espresso della Provincia di Foggia in merito all'istanza presentata relativamente al procedimento di VInCA e, con riferimento alla procedura espropriativa e alla necessità che le Amministrazioni Comunali provvedano con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, si rappresenta che non sono pervenuti riscontri in merito.

Con riferimento al procedimento di VInCA, AQP rimette agli atti comunicazione della Provincia di Foggia prot. n. 4234 del 25/01/2022 con cui è stata trasmesso atto dirigenziale n.85 del 25/01/2022 con cui è stato espresso il parere di merito.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

Comune di Troia, con nota prot. n. 7874 del 10/05/2022 con cui è stata trasmessa l'Autorizzazione Paesaggistica n. 18 del 06/05/2022.

Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale, con nota prot. n. 14215 del 23-05-2022 ha rappresentato quanto segue:

“, per quanto valutato e per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole di compatibilità dell'intervento in progetto con le previsioni e prescrizioni della Pianificazione di Distretto e di Bacino, con le seguenti prescrizioni:

✓ nel corso dei lavori siano garantite adeguate condizioni di stabilità dell' area di versante, adottando opportuni eventuali sistemi di sostegno e di protezione dei fronti di scavo, evitando l' accumulo di materiali sul ciglio, vibrazioni e/o scuotimenti;

✓ nelle aree di versante, il ripristino degli scavi sia effettuato con materiale e modalità atti a garantire la stabilità degli stessi in rapporto alla azione erosiva esercitabile dalle acque di ruscellamento superficiale;

✓ in corrispondenza delle aree soggette al passaggio delle piene, il ripristino degli scavi sia eseguito a regola d' arte con materiali adeguati e opportunamente compattati per resistere alle azioni erosive delle correnti idriche. Durante la permanenza dei cantieri mobili, siano garantite condizioni adeguate di sicurezza, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;

✓ tutti gli interventi siano realizzati senza determinare alterazioni morfologiche significative dello stato dei luoghi, garantendo il ripristino della situazione originaria;

✓ nel corso dei lavori siano adottati gli opportuni accorgimenti per la tutela della falda.”

AQP, con nota prot. n. 38915 del 17/06/2022 ha chiesto al Comune di Ascoli Satriano, *“ai sensi e per gli effetti dell' art. 10 co. 2 DPR n. 327/2001 l'approvazione del progetto definitivo di cui all'oggetto, la definizione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 co. 2 e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le particelle catastali oggetto di esproprio definitivo ricadenti nel comune di Ascoli Satriano ed individuate nell'elaborato P1550-PD-01-RE-*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

3/5

08_B Piano particellare d'esproprio e nelle planimetrie catastali P1550-PD-06-PC-01_B, P1550-PD-06-PC-02_B e P1550-PD-06-PC-03_B.”.

Inoltre, AQP con comunicazione del 21-06-2022 ha trasmesso alla scrivente Autorità per opportuna conoscenza le “Comunicazioni di avvio dei procedimenti di definizione della variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità”, ad integrazione di quelli già trasmessi e datati 17/09/2021.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **28/07/2022 alle ore 13.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **05072022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.45.

Il Presidente

Dott. Cosimo INGROSSO

Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante

Ing. Guido ESPOSITO

Documento firmato elettronicamente

ALLEGATI:

- **Allegato 01**: Comune di Troia prot. n. 7874 del 10/05/2022
- **Allegato 02**: Autorità di Distretto dell'Appennino Meridionale prot. n. 14215 del 23-05-2022
- **Allegato 03**: AQP prot. n. 38915 del 17/06/2022
- **Allegato 04**: Provincia di Foggia prot. n. 4234 del 25/01/2022

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

4/5

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

“P1550 - Progetto definitivo: Risanamento dei tratti sifonati della Diramazione della Capitanata - I Lotto 3° stralcio - Intervento di sostituzione della condotta del DN 700 del III tronco, nella tratta compresa tra la presa di Castelluccio dei Sauri e Ponte Albanito, in agro di Castelluccio dei Sauri (FG).”

SEDUTA DEL 05/07/2022

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Tel.	Mail	Firma
Luciano Venditti	AQP RUP	3204387856	l.venditti@aqp.it	 <small>Luciano Venditti (05/lug/2022 12:54 GMT+2)</small>
Blasi Sergio	AQP - Espropri		s.blasi@aqp.it	 <small>Sergio Blasi (05/lug/2022 12:58 GMT+2)</small>
Ingrosso Cosimo	AIP – Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Mannarini Angela	AIP – Ufficio Espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Angela Mannarini (05/lug/2022 14:36 GMT+2)</small>
Esposito Guido	AIP – Istruttore		g.esposito@autoritaidrica.puglia.it	 <small>Guido Esposito (05/lug/2022 15:50 GMT+2)</small>

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

P1550_Diramazione_ Verbale Seduta_05.07

Rapporto di audit finale

2022-07-05

Creato il:	2022-07-05
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAA18qBH5RLi2RweVV7euHIG_PcGEqibno0

Cronologia di "P1550_Diramazione_ Verbale Seduta_05.07"

 Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)

2022-07-05 - 10.42.13 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento inviato per e-mail a l.venditti@aqp.it per la firma

2022-07-05 - 10.44.15 GMT

 E-mail visualizzata da l.venditti@aqp.it


2022-07-05 - 10.53.50 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it) ha immesso una password valida

2022-07-05 - 10.54.21 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it)


Data firma: 2022-07-05 - 10.54.55 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a s.blasi@aqp.it per la firma

2022-07-05 - 10.54.57 GMT

 E-mail visualizzata da s.blasi@aqp.it

2022-07-05 - 10.56.17 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Sergio Blasi (s.blasi@aqp.it) ha immesso una password valida

2022-07-05 - 10.56.36 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Sergio Blasi (s.blasi@aqp.it)


Data firma: 2022-07-05 - 10.58.43 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229


 Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma


2022-07-05 - 10.58.44 GMT


 E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it


2022-07-05 - 12.35.47 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74


 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2022-07-05 - 12.35.52 GMT


 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2022-07-05 - 12.36.12 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento inviato per e-mail a g.esposito@autoritaidrica.puglia.it per la firma
2022-07-05 - 12.36.14 GMT

 E-mail visualizzata da g.esposito@autoritaidrica.puglia.it
2022-07-05 - 13.48.08 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2022-07-05 - 13.49.54 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2022-07-05 - 13.50.31 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.
2022-07-05 - 13.50.31 GMT