

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“P1550 - Progetto definitivo: Risanamento dei tratti sifonati della Diramazione della Capitanata - I Lotto 3° stralcio - Intervento di sostituzione della condotta del DN 700 del III tronco, nella tratta compresa tra la presa di Castelluccio dei Sauri e Ponte Albanito, in agro di Castelluccio dei Sauri (FG).”

VERBALE DEL 28.07.2022

Premesso che

- Con nota prot. n. 21561 del 04/04/2022, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al progetto definitivo riguardante le opere in oggetto;
- L'Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 1804 del 12-04-2022 ha indetto la conferenza di servizi sulla progettazione *“Risanamento dei tratti sifonati della Diramazione della Capitanata - I Lotto 3° stralcio - Intervento di sostituzione della condotta del DN 700 del III tronco, nella tratta compresa tra la presa di Castelluccio dei Sauri e Ponte Albanito, in agro di Castelluccio dei Sauri (FG).”*, convocando la prima riunione in data 05.05;
- Quindi, con nota prot. n. 2802 del 24-05-2022, l'Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso il verbale della riunione del 05.05.2022, ed ha convocato la seconda riunione in modalità telematica in data 05.07;
- In ultimo, con nota prot. n. 3985 del 12-07-2022, l'Autorità Idrica Pugliese ha trasmesso il verbale della riunione del 05.07.2022, ed ha convocato la terza riunione, in modalità telematica in data odierna, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Comune di Ascoli Satriano
Comune di Castelluccio dei Sauri
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente
Provincia di Foggia - Settore Viabilità
Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio
Comuni Associati di Troia, Castelluccio dei Sauri, Celle di San Vito, Orsara di Puglia e Castelluccio Valmaggiore
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli - 10° Reparto Infrastrutture - Sezione B.C.M.
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia
Consorzio per la bonifica della Capitanata
AQP S.p.A.

LAVORI DELLA SEDUTA

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

1/5

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto anche dei vari provvedimenti relativi allo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 3985 del 12-07-2022.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrassio in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail. Contestualmente i partecipanti sono stati riconosciuti per conoscenza personale. All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	Delega	Parere	Estremi parere
Comune di Ascoli Satriano				x	Prot. n. 4499 del 12-04-2022 e
Comune di Castelluccio dei Sauri				x	Prot. n. 1215 del 11/03/2022
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale				X	Prot. n. 14215 del 23-05-2022
Provincia di Foggia - Settore Assetto del Territorio e Ambiente				X	Prot. n. 4234 del 25/01/2022
Provincia di Foggia - Settore Viabilità					
Regione Puglia - Dipartimento mobilità, qualità urbana, opere pubbliche, ecologia e paesaggio - Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio					
Comuni Associati di Troia, Castelluccio dei Sauri, Celle di San Vito, Orsara di Puglia e Castelluccio Valmaggiore				X	Prot. n. 7874 del 10/05/2022
Ministero della Difesa Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli - 10° Reparto Infrastrutture - Sezione B.C.M.				x	Prot. n. 6527 del 20-04-2022
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia				x	Prot. n. 4796 del 02/05/2022
Consorzio per la bonifica della Capitanata				X	Prot. n. 15482 del 05.07.2022
AQP S.p.A.	X				

Il Presidente, alle ore 13.00, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

2/5

Con riferimento alla procedura espropriativa e alla necessità che le Amministrazioni Comunali provvedano con l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, si rappresenta che non sono pervenuti riscontri in merito.

Contattati vie brevi, i rappresentanti del Comune di Ascoli Satriano hanno fornito rassicurazioni circa l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio entro la prossima settimana; i rappresentanti del Comune di Castelluccio dei Sauri non sono riusciti a fornire opportuno riscontro circa la richiesta di apposizione del vincolo.

A riguardo, AQP con comunicazione prot. n. 46982 del 26/07/2022 ha chiesto al Comune di Castelluccio dei Sauri, *ai sensi e per gli effetti dell' art. 10 co. 2 DPR n. 327/2001 l'approvazione del progetto definitivo di cui all'oggetto, la definizione della variante urbanistica ai sensi dell'art. 19 co. 2 e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per le particelle catastali oggetto di esproprio definitivo ricadenti nel comune di Castelluccio dei Sauri ed individuate nell'elaborato P1550-PD-01-RE-08_B Piano particellare d'esproprio e nelle planimetrie catastali P1550-PD-06-PC-01_B, P1550-PD-06-PC-02_B e P1550-PD-06-PC-03_B.*

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

Consorzio per la bonifica della Capitanata, con nota prot. n. 15482 del 05.07.2022, con cui ha comunicato che *“è stata individuata una sola possibile interferenza tra la condotta da installare ed una tubazione consortile dell'acquedotto rurale denominato Pozzo Spagnuolo; come si evince dalla planimetria catastale allegata si tratta di una tubazione in pead dn 63 posata alla profondità di circa 1,30 mt, attualmente fuori servizio.*

L'interferenza potrà essere risolta assicurando un adeguato franco nella posa della condotta da installare, di almeno 50 cm; laddove dovesse essere necessario potrà prevedersi anche lo spostamento della condotta consortile, a cura e con oneri a carico di codesta Spett.le Società, previa definizione delle relative modalità con i tecnici di questo Consorzio.”

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente, ritiene di addivenire alla chiusura dei lavori della Conferenza, nelle more di consentire l'eventuale rilascio di possibili ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Qualora entro il termine della Conferenza (03/08/2022), non dovessero sopraggiungere motivi ostativi, il Presidente:

- prendendo atto delle posizioni espresse, dei pareri acquisiti, nonché degli interventi in sede di riunione;
- nel caso in cui nessuna delle amministrazioni esprimesse il proprio motivato dissenso;
- considerato acquisito senza condizioni l'assenso delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni;

provvederà a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14-ter comma 7 e dell'art. 14quater della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. e a predisporre apposita Determina di chiusura della stessa, autorizzando Acquedotto Pugliese al prosieguo delle attività finalizzate alla realizzazione dell'intervento in argomento, nel rispetto di tutte le prescrizioni espresse, come da verbali della presente Conferenza di Servizi e relativi allegati.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

3/5

, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 28072022) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 13.25.

Il Presidente

Dott. Cosimo INGROSSO

Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante

Ing. Cecilia PASSERI

Documento firmato digitalmente

ALLEGATI:

Allegato 01: Consorzio per la bonifica della Capitanata, nota prot. n. 15482 del 05.07.2022

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

4/5

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

“P1550 - Progetto definitivo: Risanamento dei tratti sifonati della Diramazione della Capitanata - I Lotto 3° stralcio - Intervento di sostituzione della condotta del DN 700 del III tronco, nella tratta compresa tra la presa di Castelluccio dei Sauri e Ponte Albanito, in agro di Castelluccio dei Sauri (FG).”

SEDUTA DEL 28/07/2022

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Tel.	Mail	Firma
Luciano Venditti	AQP - RUP	3204387856	l.venditti@aqp.it	<u>Luciano Venditti</u> <small>Luciano Venditti (28/lug/2022 19:02 GMT+2)</small>
Marco Domanico	AQP - Progettista	3371128512	m.domanico@aqp.it	<u>Marco Domanico</u> <small>Marco Domanico (28/lug/2022 21:29 GMT+2)</small>
Francesca Lanfrancotti	AQP - Espropri	3283678838	f.lanfrancotti@aqp.it	<u>Francesca Lanfrancotti</u> <small>Francesca Lanfrancotti (29/lug/2022 07:27 GMT+2)</small>
Ingrosso Cosimo	AIP – Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Passeri Cecilia	AIP - Funzionario		c.passeri@autoritaidrica.puglia.it	
Mannarini Angela	AIP – Espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	<u>Angela Mannarini</u> <small>Angela Mannarini (29/lug/2022 07:28 GMT+2)</small>
Esposito Guido	AIP – Istruttore		g.esposito@autoritaidrica.puglia.it	<u>Guido Esposito</u> <small>Guido Esposito (29/lug/2022 08:42 GMT+2)</small>

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

P1550_Diramazione_ Verbale Seduta_28.07

Rapporto di audit finale

2022-07-29

Creato il:	2022-07-28
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAA8-SkEkfFW1d8f5UEaY7inwkTuZBknsqA

Cronologia di "P1550_Diramazione_ Verbale Seduta_28.07"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2022-07-28 - 11.29.46 GMT- Indirizzo IP: 5.90.227.48
-  Documento inviato per e-mail a l.venditti@aqp.it per la firma
2022-07-28 - 11.32.48 GMT
-  E-mail visualizzata da l.venditti@aqp.it
2022-07-28 - 17.01.35 GMT- Indirizzo IP: 101.56.92.239
-  Il firmatario l.venditti@aqp.it ha immesso il nome Luciano Venditti al momento della firma
2022-07-28 - 17.02.38 GMT- Indirizzo IP: 101.56.92.239
-  Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-07-28 - 17.02.06 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Luciano Venditti (l.venditti@aqp.it)
Data firma: 2022-07-28 - 17.02.40 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 101.56.92.239
-  Documento inviato per e-mail a m.domanico@aqp.it per la firma
2022-07-28 - 17.02.42 GMT
-  E-mail visualizzata da m.domanico@aqp.it
2022-07-28 - 19.28.44 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Il firmatario m.domanico@aqp.it ha immesso il nome Marco Domanico al momento della firma
2022-07-28 - 19.29.41 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Marco Domanico (m.domanico@aqp.it) ha immesso una password valida
2022-07-28 - 19.28.57 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Marco Domanico (m.domanico@aqp.it)
Data firma: 2022-07-28 - 19.29.43 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a f.lanfrancotti@aqp.it per la firma

2022-07-28 - 19.29.45 GMT

 E-mail visualizzata da f.lanfrancotti@aqp.it

2022-07-29 - 5.26.31 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Il firmatario f.lanfrancotti@aqp.it ha immesso il nome Francesca Lanfrancotti al momento della firma

2022-07-29 - 5.27.07 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it) ha immesso una password valida

2022-07-29 - 5.26.42 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it)

Data firma: 2022-07-29 - 5.27.09 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-07-29 - 5.27.11 GMT

 E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it

2022-07-29 - 5.27.42 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Angela Mannarini al momento della firma

2022-07-29 - 5.28.07 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-07-29 - 5.27.51 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-07-29 - 5.28.09 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento inviato per e-mail a g.esposito@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-07-29 - 5.28.11 GMT

 E-mail visualizzata da g.esposito@autoritaidrica.puglia.it

2022-07-29 - 6.38.44 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Il firmatario g.esposito@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Guido Esposito al momento della firma

2022-07-29 - 6.42.08 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-07-29 - 6.40.43 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Guido Esposito (g.esposito@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-07-29 - 6.42.10 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.

2022-07-29 - 6.42.10 GMT