



**CONSORZIO  
PER LA BONIFICA  
DELLA CAPITANATA**



Consorzio per la Bonifica della Capitanata



Prot. **Uscita Nr. 0015482/2022**  
del **05/07/2022** ore: 12:48:06

Area  
Ingegneria

Settore  
Direzione/RF

Spett. le  
**AQP SPA**  
Area Grandi Vettori, Serbatoi e Impianti  
Direzione Approvvigionamento Idrico

**grandi.vettori@pec.aqp.it**

c.a. Ing. Luciano Venditti

**l.venditti@aqp.it**

**OGGETTO :** P1550 Risanamento dei tratti sifonati della Diramazione della Capitanata - I Lotto 3° Stralcio - Intervento di sostituzione della condotta del DN 700 del III tronco, nella tratta compresa tra la presa di Castelluccio dei Sauri e Ponte Albanito, in agro di Castelluccio dei Sauri (FG).

Spett.le  
**AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE**  
Viale Falcone e Borsellino, n.° 2  
70125 – **BARI** (BA)

**protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it**

Con riferimento ai lavori sopra indicati, esaminata la documentazione tecnica depositata sul link indicato nella nota n°0021561 - U del 04.04.2022, è stata individuata una sola possibile interferenza tra la condotta da installare ed una tubazione consortile dell'acquedotto rurale denominato Pozzo Spagnuolo; come si evince dalla planimetria catastale allegata si tratta di una tubazione in pead dn 63 posata alla profondità di circa 1.30 mt., attualmente fuori servizio.

L'interferenza potrà essere risolta assicurando un adeguato franco nella posa della condotta da installare, di almeno 50 cm.; laddove dovesse essere necessario potrà prevedersi anche lo spostamento della condotta consortile, a cura e con oneri a carico di codesta Spett.le Società, previa definizione delle relative modalità con i tecnici di questo Consorzio (Ing. Fattibene R. 0881 785257 - Ing. Scattarelli N. 0881 785279).

Distinti Saluti.

Il Direttore Generale

(**dot. Francesco Santoro**)

COMUNE

