

CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto definitivo per il “Potenziamento e ampliamento delle trincee drenanti dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Torre Santa Susanna - P1605”

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 4212 del 04.07.2023, prot. n. 4620 del 24.07.2023 e prot. n. 5475 del 06.09.2023).

VERBALE DEL 14 SETTEMBRE 2023

In data 14 settembre 2023 alle ore 11.00, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con nota AIP prot. n. 4212 del 04.07.2023, prot. n. 4620 del 24.07.2023 e prot. n. 5475 del 06.09.2023, ai sensi dell'art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per il “Potenziamento e ampliamento delle trincee drenanti dell'Impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Torre Santa Susanna” (codice AQP: P1605). I lavori di CdS saranno conclusi entro il 22.10.2023.

Considerato che, nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 05.09.2023, è emersa la necessità di aggiornare i lavori della CdS, come riportato nel verbale letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi con nota prot. n. 5475 del 06.09.2023, ha convocato una nuova riunione.

All'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Torre Santa Susanna	
Ministero per i beni e le attività culturali	PRESENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Province di Lecce, Brindisi e Taranto	
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale	ASSENTE
Regione Puglia	PRESENTE
Sezione Risorse Idriche- Servizio Sistema Idrico Integrato	
Regione Puglia	ASSENTE
Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio	
ARPA Puglia	ASSENTE
ASL Brindisi	ASSENTE
Provincia di Brindisi	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Il Presidente, alle ore 11.10, apre la seduta della Conferenza di Servizi, dando lettura dei pareri di Enti Terzi pervenuti all'Autorità successivamente alla prima seduta di CdS del 05.09.2023:

- nota della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce e Brindisi** prot. n. 14135 del 07.09.2023, acquisita al prot. AIP n. 5502 in pari data, con cui, a seguito delle integrazioni fornite dal Proponente con nota prot. n. 49964 del 21.07.2023, la Soprintendenza **“relativamente agli interventi progettati esprime parere favorevole alle seguenti prescrizioni:**

*tutte le attività che interessano il sottosuolo dovranno essere eseguite con la **sorveglianza archeologica continuativa** in corso d'opera", di cui nel parere vengono specificate le prescrizioni di carattere generale con cui la sorveglianza dovrà essere svolta. La Soprintendenza ha inoltre specificato che "il presente parere è reso con esclusivo riferimento agli artt. 28 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. e 41 c. 4 del D.Lgs. 36/2023 all. 18. e che, pertanto, resta demandata ai competenti uffici comunali la verifica della ricorrenza o meno dell'attivazione di procedimenti ai sensi della Parte Seconda (art. 21 del D.Lgs. 42/2004) e Terza del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i."*

Il Presidente chiede al Comune di Torre Santa Susanna di verificare quanto riportato nel parere della Soprintendenza in merito ai procedimenti di propria competenza. Il rappresentante del Comune comunica che l'area non è interessata da vincoli che richiedano l'attivazione dei procedimenti ministeriali riportati nel parere della Soprintendenza.

I lavori di CdS proseguono con le questioni emerse nel corso delle precedenti riunioni:

- parere della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, a cui la Provincia di Brindisi ha demandato *"la verifica dell'ottemperanza da parte di AQP alle prescrizioni di cui ai propri pareri confluiti nella [...] Determinazione Dirigenziale n. 112/2021"*.

Il rappresentante della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia, dalla disamina della documentazione progettuale trasmessa da AQP ed in ragione del coefficiente di sicurezza pari a 1,3 assunto nella definizione delle portate influenti sul sistema di trincee attuali e di progetto, chiede ad AQP di approfondire le ipotesi progettuali attraverso uno studio idrologico e idraulico finalizzato a definire il range di portate massime in ingresso all'impianto atteso in condizioni di pioggia con i relativi tempi di ritorno e nell'ipotesi di raggiungimento del carico organico previsto dal PTA. Ciò al fine di corroborare le condizioni di sicurezza idraulica definite dai progettisti con il contributo dei bacini di laminazione esistenti.

- considerazioni tecniche da parte di AIP, in quanto a differenza di *"quanto riportato sia nell'elaborato RT19- Quadro Autorizzativo sia nella Relazione sintetica del RUP"*, *"AIP non ha fornito il proprio contributo dell'ambito del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA svolto dalla Provincia di Brindisi in quanto l'avvio del procedimento non è mai stato comunicato (dalla consultazione di pag. 8 dell'elaborato TD19 emerge infatti un errore nell'indirizzo dell'Autorità)"*.

Il Presidente rappresenta che, con riferimento agli aspetti di dimensionamento e rispetto del regolamento regionale n.13/2017, varrà quanto riportato nel parere della competente Sezione Risorse Idriche.

Chiede inoltre al RUP di fornire chiarimenti in merito alla *"realizzazione di cordoli perimetrali in c.a. sormontati da parapetti formati da pali di castagno"* prevista con il presente intervento, atteso che nel corso del succitato sopralluogo, i tecnici di AQP hanno comunicato che, mediante l'accordo quadro delle opere civili, stava per essere realizzata la staccionata attorno all'area del recapito. Qualora si tratti della stessa opera, la stessa andrebbe stralciata. Il RUP dichiara che provvederà a verificare che non vi siano sovrapposizione dei n. 2 interventi, in quanto la recinzione prevista in progetto riguarda esclusivamente le nuove opere.

Rappresenta infine che, prima dell'invio ad AIP del progetto definitivo adeguato alle prescrizioni della presente CdS, verificato e validato, dovranno essere corretti i refusi presenti nelle mascherine degli elaborati (es: elaborato RT01) Contestualmente alla richiesta di approvazione del progetto definitivo da parte di questa Autorità, qualora vi sia un incremento di Quadro Economico rispetto a quanto riportato nel Pdl approvato (€ 3.100.000), AQP dovrà inoltre trasmettere ad AIP una dettagliata relazione giustificativa dell'incremento.

- motivazioni per cui l'elaborato RT19-Quadro Autorizzativo non riporta tutti i pareri acquisiti nell'ambito di quel procedimento (es: parere Autorità di Bacino Distrettuale, nulla osta urbanistico del Comune di Torre Santa Susanna).

Il RUP dichiara che non sono stati inseriti in quanto detti pareri, acquisiti dalla Provincia, non sono stati trasmessi ad AQP.

- Con riferimento agli aspetti espropriativi, si attende da AQP conferma dell'avvenuta comunicazione "dell'avvio del procedimento di definizione della variante urbanistica con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e approvazione del progetto definitivo con dichiarazione di pubblica utilità" al privato interessato".

AQP dichiara che le comunicazioni non sono ancora state effettuate e che, a seguito della condivisione della nota con il Comune, provvederà a trasmetterle.

Anche in considerazione dell'assenza del Proponente alla riunione odierna, il Presidente della Conferenza di Servizi AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **09.10.2023 alle ore 10:00**.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **14092023**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con nota AIP prot. n. 4212 del 04.07.2023, prot. n. 4620 del 24.07.2023 e prot. n. 5475 del 06.09.2023.

La seduta odierna è conclusa alle ore 12:20.

Bari, 14.09.2023

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

Documento firmato digitalmente

Ing. Mariangela Gatti

IL PRESIDENTE

Documento firmato digitalmente

Ing. Roberta Maria Rana

ALLEGATI:

Allegato 1- Foglio presenze

Allegato 2 – Pareri pervenuti

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 14.09.2023 (III riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	MAIL	FIRMA
Dionino Giangrande	Comune di Torre Santa Susanna		architettodioninogiangrande@gmail.com	<i>dionino giangrande</i> <small>dionino giangrande (14/set/2023 16:28 GMT+2)</small>
Alfredo De Giovanni	AQP	Responsabile del Procedimento	a.degiovanni@aqp.it	<i>Alfredo De Giovanni</i> <small>Alfredo De Giovanni (14/set/2023 16:47 GMT+2)</small>
Emiliano Pierelli	Regione Puglia	Sezione Risorse Idriche	e.pierelli@regione.puglia.it	<i>Pierelli Emiliano</i> <small>Pierelli Emiliano (14/set/2023 19:02 GMT+2)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali	rm.rana@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri	a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	<i>Am</i> <small>ANGELA MANNARINI (14/set/2023 19:14 GMT+2)</small>
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali	m.gatti@autoritaidrica.puglia.it	