

## CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e ss.mm.ii.)

**Oggetto: Progetto definitivo per l'“Adeguamento del recapito finale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Salice Salentino” (LE) – (codice intervento da Pdl: P1626).**

*Rif. nota AIP prot. n.3854 del 16/06/2023 (trasmissione verbale 1° seduta e convocazione 2° seduta)*

*Rif. nota AIP prot. n.3034 del 18/05/2023 (indizione e convocazione)*

### VERBALE SEDUTA DEL 27/06/2023

In data **27 giugno 2023, alle ore 15:00**, in modalità “videoconferenza”, su piattaforma “Zoom”, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi, indetta e convocata dall'Autorità Idrica Pugliese (di seguito: AIP) con nota prot. n.3034 del 18/05/2023, ai sensi dell'art.14-bis, comma 7 e dell'articolo 14-ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per l'“Adeguamento del recapito finale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Salice Salentino”.

Considerato che, alla chiusura della prima seduta della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 15/06/2023:

- non erano pervenute comunicazioni al protocollo dell'AIP da parte di: Comune di Salice Salentino, Comune di Campi Salentina, Comune di Guagnano, Provincia di Lecce, ARPA Puglia, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Ministero Beni e Attività Culturali (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce), Regione Puglia (Sezione Autorizzazioni Ambientali, Sezione Risorse Idriche, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio);
- era emersa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti;
- non era emersa l'esistenza di nuovi vincoli sovracomunali e/o di possibili interferenze con le opere previste nel progetto definitivo;
- si era evidenziato che i lavori della Conferenza si concludono non oltre novanta giorni (90 giorni) decorrenti dalla data della prima riunione (13/09/2023);

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

come riportato nel “VERBALE SEDUTA DEL 15/06/2023”, letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi (di seguito: il Presidente) ha ritenuto opportuno aggiornare i lavori della Conferenza e, con nota prot. n.3854 del 16/06/2023, ha convocato una nuova riunione.

\*\*\*

All'odierna Conferenza di Servizi sono risultati presenti (come da **Allegato 1 – Foglio presenze**), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati.

<b>Comune di Salice Salentino</b>	<b>PRESENTE</b>
<b>Comune di Campi Salentina</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>Comune di Guagnano</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>Provincia di Lecce</b> SERVIZIO POLITICHE DI TUTELA AMBIENTALE E TRANSIZIONE ECOLOGICA	<b>ASSENTE</b>
<b>ARPA Puglia</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>Ministero Beni e Attività Culturali</b> Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce	<b>ASSENTE</b>
<b>Regione Puglia</b> SEZIONE AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI	<b>ASSENTE</b>
<b>Regione Puglia</b> SEZIONE RISORSE IDRICHE	<b>ASSENTE</b>
<b>Regione Puglia</b> SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO	<b>ASSENTE</b>
<b>Acquedotto Pugliese S.p.A.</b>	<b>PRESENTE</b>

Si procede quindi con la verifica delle presenze, chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail. Contestualmente i partecipanti mostrano a video un documento valido per l'identificazione o vengono riconosciuti per conoscenza personale.

Il Presidente comunica inoltre di aver acquisito:

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- copia del modello attestante l'assenza di conflitto di interessi debitamente sottoscritta dal RUP di AQP;
- copia del modello attestante l'assenza di conflitto di interessi debitamente sottoscritta dal rappresentante del Comune di Salice Salentino.

\*\*\*

Il Presidente, **alle ore 15:30**, apre la seconda seduta della Conferenza di Servizi, comunicando ai presenti che, a seguito della prima seduta del 15/06/2023, non sono stati acquisiti al protocollo dell'AIP pareri/comunicazioni da parte degli Enti e delle Amministrazioni convocati.

Il **Presidente** cede quindi la parola ai presenti.

Il **rappresentante del Comune di Salice Salentino** chiede al RUP di AQP di fornire un chiarimento in merito ad eventuali interferenze tra le opere previste nel progetto definitivo dell'intervento in argomento (P1626) e l'edificio residenziale posizionato sul lato ovest delle nuove trincee drenanti.

Il **RUP di AQP** precisa che non sussistono interferenze tra le opere previste nel progetto definitivo dell'intervento in argomento (P1626) e l'anzidetta residenza indicata dal rappresentante del Comune di Salice Salentino, in quanto le opere realizzate consentiranno esclusivamente il deflusso delle acque depurate negli strati superficiali del sottosuolo. In particolare, il RUP di AQP precisa che la trincea "VC1", posizionata in prossimità dell'anzidetta residenza, riceverà esclusivamente acque meteoriche e pertanto risulterà in esercizio per un breve intervallo temporale, oltre a costituire un ulteriore presidio di difesa idraulica, conformemente a quanto richiesto dall'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale in sede di ottemperanza alle condizioni ambientali. Il RUP di AQP aggiunge inoltre che con un ulteriore intervento (P1383), recentemente appaltato, si procederà al potenziamento e all'adeguamento dell'impianto di depurazione di Salice Salentino, prevedendo, tra l'altro, la realizzazione di opere per il contenimento delle emissioni odorigene. Inoltre, ad esito dell'anzidetto intervento di potenziamento (P1383), le acque in uscita dall'impianto di depurazione risulteranno conformi ai limiti previsti per il riutilizzo agricolo/ambientale/civile.

Il **rappresentante del Comune di Salice Salentino** informa i presenti che saranno rispettati i tempi previsti per l'approvazione definitiva della variante urbanistica.

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Il **rappresentante dell'ufficio espropri dell'AIP** evidenzia che i tempi per l'approvazione della variante urbanistica potrebbero essere ridotti applicando quanto previsto dall'art.12 della L.R. n.03/05.

Il **rappresentante del Comune di Salice Salentino** si impegna a predisporre apposita proposta di Delibera di Consiglio Comunale per presa d'atto del progetto definitivo in argomento (P1626), adozione della variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

\*\*\*

Dopo approfondita disamina, il Presidente:

- visti i pareri acquisiti nell'ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- udite le dichiarazioni odierne;
- atteso che in data odierna:
  - o non sono pervenute comunicazioni al protocollo AIP da parte di: Comune di Campi Salentina, Comune di Guagnano, Provincia di Lecce, ARPA Puglia, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Ministero Beni e Attività Culturali (Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Brindisi e Lecce), Regione Puglia (Sezione Autorizzazioni Ambientali, Sezione Risorse Idriche, Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio);
  - o è emersa la necessità di effettuare ulteriori approfondimenti;
  - o non è emersa l'esistenza di nuovi vincoli sovracomunali e/o di possibili interferenze con le opere previste nel progetto definitivo;
- considerato che i lavori della Conferenza si concludono non oltre novanta giorni (90 giorni) decorrenti dalla data della prima riunione (**13/09/2023**);
- considerato che, ai sensi dell'art.14-ter, comma 7, della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., *"si considera acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non abbia partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non abbia espresso ai sensi del comma 3 la propria posizione, ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della conferenza"*;

**AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione** da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **20 luglio 2023 alle ore 10:00**.

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità "videoconferenza", viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **27062023**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con nota prot. AIP n.3034 del 18/05/2023.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta odierna è conclusa alle ore 16:11.

Bari, 27/06/2023.

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

**Il Segretario**  
**Ing. Luca Levantaci**  
*Documento firmato digitalmente*

**Il Presidente**  
**Ing. Roberta Maria Rana**  
*Documento firmato digitalmente*

(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)

**Allegati:**

- **Allegato 1 – Foglio presenze**
- **Allegato 2 – Pareri pervenuti**

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

## ALLEGATO 1 – FOGLIO PRESENZE

Progetto definitivo per l'“Adeguamento del recapito finale dell'impianto di depurazione a servizio dell'agglomerato di Salice Salentino” (LE) - codice intervento da Pdl: P1626  
CONFERENZA DI SERVIZI  
SEDUTA DEL 27/06/2023

<b>Nome Cognome</b>	<b>Ente</b>	<b>Funzione</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>Mail</b>	<b>Firma</b>
Massimiliano Baldini	AQP	RUP		<a href="mailto:m.baldini@agp.it">m.baldini@agp.it</a>	 Massimiliano Baldini (27/giu/2023 17:06 GMT+2)
Vito Cascini	AQP	Ufficio Espropri		<a href="mailto:v.cascini@agp.it">v.cascini@agp.it</a>	 Vito Cascini (27/giu/2023 17:09 GMT+2)
Marco Patruno	Comune di Salice Salentino	Responsabile SETTORE TECNICO		<a href="mailto:ma.patruno@gmail.com">ma.patruno@gmail.com</a>	
Roberta Maria Rana	AIP	Dirigente f.f. SERVIZIO V		<a href="mailto:rm.rana@autoritaidrica.puglia.it">rm.rana@autoritaidrica.puglia.it</a>	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio Espropri		<a href="mailto:a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it">a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it</a>	 ANGELA MANNARINI (27/giu/2023 18:13 GMT+2)
Luca Levantaci	AIP	Funzionario Tecnico SERVIZIO V		<a href="mailto:l.levantaci@autoritaidrica.puglia.it">l.levantaci@autoritaidrica.puglia.it</a>	

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

# 27\_06\_2023\_Salice\_P1626\_CdS\_verbale\_2\_seduta


Rapporto di audit finale

2023-06-27


Creato il:	2023-06-27
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAA05_1E4Gk8oZP1I2w0vWP1HgbKlxiwLo6

## Cronologia di "27\_06\_2023\_Salice\_P1626\_CdS\_verbale\_2\_seduta"


-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2023-06-27 - 14.50.09 GMT - Indirizzo IP: 93.145.51.250
-  Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it) ha protetto con password il documento firmato  
2023-06-27 - 14.50.09 GMT
-  Documento inviato per e-mail a Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it) per la firma  
2023-06-27 - 14.51.07 GMT
-  E-mail visualizzata da Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it)  
2023-06-27 - 15.06.11 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Baldini (m.baldini@aqp.it)  
Data firma: 2023-06-27 - 15.06.33 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a v.cascini@aqp.it per la firma  
2023-06-27 - 15.06.34 GMT
-  E-mail visualizzata da v.cascini@aqp.it  
2023-06-27 - 15.07.17 GMT - Indirizzo IP: 151.50.103.109
-  Il firmatario v.cascini@aqp.it ha immesso il nome Vito Cascini al momento della firma  
2023-06-27 - 15.09.16 GMT - Indirizzo IP: 151.50.103.109
-  Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)  
Data firma: 2023-06-27 - 15.09.18 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.50.103.109
-  Documento inviato per e-mail a marco patruno (ma.patruno@gmail.com) per la firma  
2023-06-27 - 15.09.19 GMT

 E-mail visualizzata da marco patruno (ma.patruno@gmail.com)


2023-06-27 - 16.10.30 GMT - Indirizzo IP: 188.217.231.227

 Documento firmato elettronicamente da marco patruno (ma.patruno@gmail.com)


Data firma: 2023-06-27 - 16.12.22 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 188.217.231.227

 Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2023-06-27 - 16.12.23 GMT

 E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it


2023-06-27 - 16.12.50 GMT - Indirizzo IP: 101.56.84.151

 Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome ANGELA MANNARINI al momento della firma

2023-06-27 - 16.13.08 GMT - Indirizzo IP: 101.56.84.151

 Documento firmato elettronicamente da ANGELA MANNARINI (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2023-06-27 - 16.13.10 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 101.56.84.151

 Accordo completato.

2023-06-27 - 16.13.10 GMT