

CONFERENZA DI SERVIZI PRELIMINARE

(artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

OGGETTO: Progetto di fattibilità tecnico-economica per la “Delocalizzazione degli impianti di depurazione a servizio dei Comuni di Rodi e Ischitella a nuovo impianto di depurazione consortile e realizzazione condotta sottomarina” - P1635

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi preliminare in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 983 del 02.03.2021).

VERBALE DEL 23 MARZO 2021

In data 23 marzo 2021 alle ore 11.00, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi preliminare indetta e convocata con nota AIP prot. n. 983 del 02.03.2021, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e s.m.i., relativa al progetto di fattibilità tecnico-economica per la “Delocalizzazione degli impianti di depurazione a servizio dei Comuni di Rodi e Ischitella a nuovo impianto di depurazione consortile e realizzazione condotta sottomarina” (codice AQP: P1635).

PREMESSO CHE:

- Acquedotto Pugliese, con nota prot n. 8433 del 09.02.2021, acquisita al protocollo AIP n. 582 in pari data, ha trasmesso il progetto di Fattibilità Tecnico-Economica dell'intervento in oggetto e, stante la particolare complessità ed importanza delle opere contemplate, ha chiesto ad AIP *“di indire una conferenza preliminare, ai sensi dell'art.14 e seguenti della Legge 241/1990, così come modificato dal D.lgs n. 127/2016, finalizzata ad acquisire indicazioni in merito alle condizioni per ottenere, con la presentazione del successivo livello di progetto definitivo, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati”*. In allegato alla medesima nota, AQP ha indicato l'elenco degli Enti/Amministrazioni da coinvolgere nel procedimento;
- l'AIP ha indetto, ai sensi dell'art. 14, comma 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i., Conferenza di Servizi preliminare in forma simultanea e in modalità sincrona, e ne ha dato comunicazione agli Enti/Amministrazioni interessati con nota prot. n. 983 del 02.03.2021;
- l'odierna Conferenza di Servizi è presieduta dal Dott. Cosimo Ingrosso, Dirigente Amministrativo dell'Autorità Idrica Pugliese, giusta Determinazione Dirigenziale AIP n. 147 del 31.07.2019;
- l'Autorità Idrica Pugliese costituisce autorità espropriante. Il Gestore è munito di delega all'esercizio dei poteri espropriativi in virtù della deliberazione del Consiglio Direttivo n. 16 del 22.4.2016 e n. 25 del 23.6.2016.
- ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge 241/90 e s.m.i., *“Ove si sia svolta la conferenza preliminare, l'amministrazione procedente, ricevuta l'istanza o il progetto definitivo, indice la conferenza simultanea nei termini e con le modalità di cui agli articoli 14-bis, comma 7, e 14-ter e, in sede di conferenza simultanea, le determinazioni espresse in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento anche a seguito delle osservazioni degli interessati sul progetto definitivo. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, al fine di indicare le*

condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente”;

- all'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail:

Comune di Comune di Rodi Garganico	ASSENTE
Comune di Ischitella	ASSENTE
Comune di Cagnano Varano	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	PRESENTE
Regione Puglia - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Autorizzazioni Ambientali	ASSENTE (rif. nota prot. n. n. 2250 del 18.02.2021)
Regione Puglia - Sezione Lavori Pubblici	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Regione Puglia - Servizio Urbanistica	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Demanio e Patrimonio	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Barletta-Andria-Trani e Foggia	ASSENTE
Ministero della Difesa	ASSENTE
Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Meridionale	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
Capitaneria di Porto di Manfredonia	ASSENTE
Provincia di Foggia	ASSENTE
Ente Parco Nazionale del Gargano	PRESENTE (fino alle 12.25)
ASL Foggia	ASSENTE
ANAS	ASSENTE
Ferrovie del Gargano	ASSENTE
Terna Rete Italia Spa	ASSENTE
ENEL	ASSENTE
E-DISTRIBUZIONE	ASSENTE
ENI S.p.A.	ASSENTE
2I Rete Gas	ASSENTE
TELECOM ITALIA S.p.A.	ASSENTE
FASTWEB S.p.A	ASSENTE
Acquedotto Pugliese	PRESENTE

Il Presidente, alle ore 11.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, richiamando preliminarmente che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito. L'intervento P1635, infatti, a seguito di quanto

stabilito dalla DGR n. 1052 del 2 luglio 2020¹, è stato inserito nel Programma degli Interventi 2020-2023 approvato con Delibera del Consiglio Direttivo AIP n. 6 del 22.02.2021.

Il progetto presentato da Acquedotto Pugliese prevede la delocalizzazione degli impianti di depurazione a servizio dei Comuni di Rodi Garganico e Ischitella (Ischitella, Rodi Garganico 1 – Santa Barbara e Rodi Garganico 2 marine – Lido del Sole), mediante realizzazione di un nuovo depuratore consortile, dei collettori immissari all'impianto a partire dai predetti presidi depurativi e della relativa condotta sottomarina per l'allontanamento dell'effluente depurato.

Nella propria comunicazione prot. n. 983 del 02.03.2021, l'AIP ha rappresentato che gli elaborati progettuali relativi al progetto di Fattibilità Tecnico-Economica di cui trattasi, come trasmessi dal proponente in allegato alla nota prot. n. 8433 del 09.02.2021, sono stati resi disponibili per prenderne visione sul sito web di questa Autorità.

Tenuto conto di quanto riportato in premessa, la Conferenza di Servizi preliminare odierna, ai sensi dell'art. 14 comma 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., è finalizzata ad acquisire *“prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati”*.

Si rileva inoltre che, come comunicato nella nota di indizione prot. AIP n. 983 del 02.03.2021, la Sezione Autorizzazioni Ambientali della Regione Puglia, con nota prot. n. 2250 del 18.02.2021, ha rappresentato che, ove l'intervento oggetto della Conferenza preliminare fosse da assoggettarsi al procedimento di valutazione di impatto ambientale, il Proponente ha la facoltà di richiedere alla Sezione Autorizzazioni Ambientali una fase di confronto/consultazione ai sensi dell'art. 20 ovvero dell'art. 21 del TUA. In riscontro a detta nota, il Proponente ha quindi provveduto a chiedere, l'avvio della fase di consultazione ai sensi dell'art. 21 del TUA, *“al fine di definire la portata delle informazioni, il relativo livello di dettaglio e le metodologie da adottare per la predisposizione dello studio di impatto ambientale”*(rif. prot. AQP n. 18260 del 17.03.2021).

Il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto oggetto di Conferenza.

AQP, in sintesi, rappresenta che l'intervento in oggetto prevede:

- realizzazione di impianto, in agro di Ischitella, di potenzialità a 75.000 AE in relazione alle punte di frequentazione estiva degli abitati e realizzazione delle relative condotte di avvicinamento;
- realizzazione di n. 2 impianti di sollevamento (in parte delle attuali aree degli ID di Rodi e Lido del Sole, mentre nell'impianto di Ischitella verrà solo eseguito un pretrattamento di grigliatura per poi far confluire il refluo a gravità al nuovo impianto);
- collettore di avvicinamento a mare, in pressione;
- condotta sottomarina che si sviluppa per poco meno di 4 km e che sarebbe realizzata in vicinanza all'esistente condotta. La condotta esistente sarà utilizzata solo nel transitorio e poi *“abbandonata”* ed esito dell'ultimazione dei lavori e con attivazione della nuova condotta.

I tracciati delle condotte seguono strade esistenti, ad eccezione di un piccolo tratto. Il tratto di collettore in arrivo da Ischitella (nel tratto a valle della ferrovia) va in sede propria e pertanto si dovrà procedere ad espropri. Inoltre, va chiarita la titolarità di alcune strade, sulla cui competenza sarebbe opportuno un chiarimento da parte delle amministrazioni

¹ con cui è stata disposta, *“nell'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque, per il periodo 2021-2027, la modifica della perimetrazione degli agglomerati di Ischitella e Rodi Garganico nel senso di creare un unico agglomerato con un nuovo depuratore consortile con scarico in mare con condotta sottomarina, al posto degli attuali tre agglomerati, presenti nel Piano di Tutela delle Acque 2015-2021, di Ischitella, Rodi Garganico 1 – Santa Barbara e Rodi Garganico 2 marine – Lido del Sole”*

comunali. Con riferimento all'area su cui sarà realizzato l'impianto di depurazione è stata individuata dal Comune di Ischitella, che aveva anche comunicato di aver avviato delle interlocuzioni con il proprietario per l'acquisizione dell'area stessa. AQP si riserva di trasmettere l'elenco delle strade che non risultano ancora nella titolarità dei Comuni interessati.

Il rappresentante del Servizio IV di AIP chiede chiarimenti in merito alle dismissioni degli impianti esistenti. Il RUP comunica che le parti di ID non interessate dagli impianti di sollevamento e dalla grigliatura dovranno essere restituite ai Comuni.

Il rappresentante del Servizio IV di AIP chiede poi chiarimenti sulle motivazioni per cui il nuovo impianto sia stato dimensionato per un numero di AE di 75.000 a fronte di un carico generato di 37.400 A.E.

Prende la parola il Dott. Pierelli per chiedere chiarimenti in merito ai seguenti aspetti. Nel progetto è stata fornita una stima sull'impegno economico necessario per la successiva dismissione. Il rappresentante della Regione Puglia rappresenta che, in base al Regolamento Regionale n. 13/2017, la progettazione di un nuovo impianto deve essere comprensiva delle dismissioni e quindi chiede che le progettazioni del ripristino debbano accompagnare più dettagliatamente le successive fasi di progettazione del presente progetto. Il RUP chiarisce che, in questo modo, dovrebbe essere incrementato il QE dell'intervento perché al momento l'importo è stato stimato ma non è ricompreso nel QE di questo intervento.

Con riferimento alla potenzialità di progetto dell'impianto, la Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia si associa alla richiesta di chiarimenti dell'AIP in merito al valore del parametro di 75.000 AE utilizzato, che rinvia dalla somma delle potenzialità nominali degli attuali impianti a fronte di un carico generato da PTA che si ferma a 37.400 AE. In ragione dello schema impiantistico delle linee acque e fanghi rilevabili negli elaborati progettuali che derogano ad una serie di criteri dimensionali indicati nel RR 13/2017 si chiede di fornire adeguate motivazioni. Chiede chiarimenti in merito al funzionamento del Bypass perché allo stato è previsto il bypass di tutte le stazioni compresi i pretrattamenti e la stazione di clorazione, alla taglia del gruppo elettrogeno e all'alimentazione dell'impianto di flussaggio. AQP si riserva di effettuare valutazioni e di fornire chiarimenti nel merito.

Il rappresentante dell'Ente Parco Nazionale del Gargano interviene dicendo che le opere sono al di fuori delle aree perimetrate del parco ma, interessando area SIC, dovrebbe essere assoggettato a VIA e chiede di conoscere a quale procedura debba essere assoggettato il progetto al fine di poter valutare se esprimersi o meno sull'intervento.

La conferenza, sul punto, chiede ad AIP di inviare apposita nota alla Sezione Autorizzazioni e alla Provincia di Foggia per chiarire la competenza nonché la procedura da attivare.

Il Presidente prosegue dando lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti all'Autorità a riscontro della nota prot. n. 983/2021, che si allegano al presente Verbale (Allegato 2 – Pareri pervenuti) per formarne parte integrante:

- comunicazioni della società **Fastweb S.p.A.**, acquisite al prot. AIP n. 1018 del 03.03.2021 e n. 1048 del 04.03.2021, con cui è stata rappresentata *"l'assenza di infrastrutture Fastweb"*;
- nota del **10° Reparto Infrastrutture del Ministero della Difesa** prot. n. 3086 del 03.03.2021, acquisita al prot. AIP n. 1038 del 04.03.2021, con cui è stato comunicato che:
 - *nel caso di specie, senza entrare nel merito della necessità ed indifferibilità della bonifica, la cui valutazione rimane di esclusiva competenza del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP), occorre tuttavia tener presente che il rischio di presenza ordigni bellici interrati è inesistente soltanto laddove esiste un verbale di constatazione/validazione dell'Autorità Militare competente per territorio, che attesti la corretta esecuzione del servizio di bonifica bellica sistematica*

- *sulla base del combinato disposto dell'art. 22 del D. Lgs. 66/2010 e della L. 177/2012, tutte le attività di bonifica sistematica terrestre sono soggette all'emissione del "Parere Vincolante" da parte dell'Autorità Militare, che valuterà caso per caso le situazioni rappresentate, in modo da fornire le giuste prescrizioni sulla base della tipologia di lavori principali che i "soggetti interessati" dovranno realizzare. Il sopraccitato iter autorizzativo implica l'instaurazione di un procedimento amministrativo ad istanza di parte, così come regolamentato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii., che vede quali attori esclusivi il Reparto Infrastrutture territorialmente competente ed il soggetto interessato*

e che, poiché "nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, questo Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento". Nella medesima nota sono inoltre riportate una serie di prescrizioni generali che l'Ufficio BCM adotta ai sensi della Direttiva GEN-BST-001 (Ed. 2020 2^a Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020) attualmente in vigore.

- Nota prot. n. 2412 del 23.03.2021 della **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di BAT e Foggia**, acquisita al prot. AIP n. 1498 del 23.03.2021 con cui è stata evidenziato che il parere verrà reso all'ente delegato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica nell'ambito della CdS decisoria da attivarsi successivamente e rileva l'assenza tra gli elaborati di progetto della "relazione paesaggistica necessaria per la dimostrazione della compatibilità dell'intervento in relazione alle direttive, agli indirizzi e alle prescrizioni d'uso del PPTR, nonché fotosimulazioni ante- post operam degli interventi di che trattasi".

AQP, con riferimento a quest'ultimo parere pervenuto, chiede alla Soprintendenza se il parere espresso debba essere inteso come assenza di motivi ostativi alla realizzazione dell'opera.

A seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente della Conferenza di Servizi AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **23.04.2021**.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **23032021**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con nota AIP prot. n. 983 del 02.03.2021.

La seduta odierna è conclusa alle ore 13.45

Bari, 23.03.2021

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO

Documento firmato digitalmente

Ing. Roberta Maria Rana

II PRESIDENTE

Documento firmato digitalmente





Dott. Cosimo Ingrosso

ALLEGATI:

Allegato 1- Foglio presenze

Allegato 2 – Pareri pervenuti

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 23.03.2021 (I riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Eustachio Vizziello	AQP	RUP		e.vizziello@aqp.it	 Eustachio Vizziello (23/Mar/2021 15:18 GMT+1)
Primo Stasi	Etacons Srl	Progettista		stasi@etacons.it	 Primo Stasi (23/Mar/2021 15:45 GMT+1)
Manuel Cinti	VIA Ingegneria Srl	Progettista		m.cinti@via.it	 Manuel Cinti (23/Mar/2021 16:20 GMT+1)
Claudio Cuda	AI Engineering	Progettista		ccuda@aigroup.it	
Lisa Zanieri	AI Engineering	Progettista		lzanieri@aigroup.it	 Lisa Zanieri (23/Mar/2021 18:13 GMT+1)
Emiliano Pierelli	Regione Puglia	Servizio Risorse Idriche		e.pierelli@regione.puglia.it	 Pierelli Emiliano (24/Mar/2021 08:17 GMT+1)
Angelo Perna	Ente Parco Gargano	Funzionario		angeloperna@parcogargano.it	 Angelo Perna (06/Apr/2021 10:09 GMT+2)
Francesca Lanfrancotti	AQP	Ufficio espropri		f.lanfrancotti@aqp.it	 Francesca Lanfrancotti (06/Apr/2021 10:12 GMT+2)
Cosimo Francesco Ingrosso	AIP	Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri		a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it	 Angela Mannarini (06/Apr/2021 11:40 GMT+2)
Roberta Maria Rana	AIP	Responsabile Servizio Depurazione e Recapiti Finali		rm.rana@autoritaidrica.puglia.it	
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		m.gatti@autoritaidrica.puglia.it	 Mariangela Gatti (06/Apr/2021 11:43 GMT+2)

2021_03_23_P1635_verbale_1_riunione_CdS_p reliminare

Rapporto di audit finale


2021-04-06

Creato il:	2021-03-23
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAADK-oDRAMu9GcIDeAE2BHNaJvVP4JG-2S

Cronologia di "2021_03_23_P1635_verbale_1_riunione_CdS_pre liminare"

 Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)

2021-03-23 - 13.17.55 GMT- Indirizzo IP: 79.12.72.240

 Documento inviato per e-mail a Eustachio Vizziello (e.vizziello@aqp.it) per la firma


2021-03-23 - 13.20.46 GMT

 E-mail visualizzata da Eustachio Vizziello (e.vizziello@aqp.it)

2021-03-23 - 14.16.42 GMT- Indirizzo IP: 151.50.237.241

 Eustachio Vizziello (e.vizziello@aqp.it) ha immesso una password valida

2021-03-23 - 14.16.55 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Eustachio Vizziello (e.vizziello@aqp.it)


Data firma: 2021-03-23 - 14.18.09 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.50.237.241

 Documento inviato per e-mail a Primo Stasi (stasi@etacons.it) per la firma

2021-03-23 - 14.18.11 GMT

 E-mail visualizzata da Primo Stasi (stasi@etacons.it)

2021-03-23 - 14.39.21 GMT- Indirizzo IP: 176.201.46.26

 Primo Stasi (stasi@etacons.it) ha immesso una password valida

2021-03-23 - 14.42.30 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Primo Stasi (stasi@etacons.it)


Data firma: 2021-03-23 - 14.45.01 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 217.59.220.101

 Documento inviato per e-mail a Manuel Cinti (m.cinti@via.it) per la firma

2021-03-23 - 14.45.03 GMT

 E-mail visualizzata da Manuel Cinti (m.cinti@via.it)


2021-03-23 - 15.17.27 GMT - Indirizzo IP: 2.229.127.162

 Manuel Cinti (m.cinti@via.it) ha immesso una password valida

2021-03-23 - 15.18.50 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Manuel Cinti (m.cinti@via.it)


Data firma: 2021-03-23 - 15.20.09 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.229.127.162

 Documento inviato per e-mail a cuda claudio (ccuda@aigroup.it) per la firma

2021-03-23 - 15.20.10 GMT

 E-mail visualizzata da cuda claudio (ccuda@aigroup.it)

2021-03-23 - 17.09.45 GMT - Indirizzo IP: 80.211.49.112

 cuda claudio (ccuda@aigroup.it) ha immesso una password valida

2021-03-23 - 17.09.55 GMT

 Documento firmato elettronicamente da cuda claudio (ccuda@aigroup.it)


Data firma: 2021-03-23 - 17.12.20 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.40.107.218

 Documento inviato per e-mail a Lisa Zanieri (lzanieri@aigroup.it) per la firma

2021-03-23 - 17.12.22 GMT

 E-mail visualizzata da Lisa Zanieri (lzanieri@aigroup.it)

2021-03-23 - 17.12.45 GMT - Indirizzo IP: 95.110.136.136

 Lisa Zanieri (lzanieri@aigroup.it) ha immesso una password valida


2021-03-23 - 17.12.57 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Lisa Zanieri (lzanieri@aigroup.it)

Data firma: 2021-03-23 - 17.13.38 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.40.107.218

 Documento inviato per e-mail a Pierelli Emiliano (e.pierelli@regione.puglia.it) per la firma

2021-03-23 - 17.13.40 GMT

 E-mail visualizzata da Pierelli Emiliano (e.pierelli@regione.puglia.it)

2021-03-24 - 7.17.20 GMT - Indirizzo IP: 66.249.81.177

 Pierelli Emiliano (e.pierelli@regione.puglia.it) ha immesso una password valida







2021-03-24 - 7.17.32 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Pierelli Emiliano (e.pierelli@regione.puglia.it)


Data firma: 2021-03-24 - 7.17.54 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.44.143.45


 Documento inviato per e-mail a Angelo Perna (angeloperna@parcogargano.it) per la firma

2021-03-24 - 7.17.56 GMT

-  E-mail visualizzata da Angelo Perna (angeloperna@parcogargano.it)
2021-03-24 - 10.05.46 GMT- Indirizzo IP: 79.6.61.10
-  E-mail visualizzata da Angelo Perna (angeloperna@parcogargano.it)
2021-03-25 - 11.12.07 GMT- Indirizzo IP: 79.6.61.10
-  E-mail visualizzata da Angelo Perna (angeloperna@parcogargano.it)
2021-03-29 - 9.25.05 GMT- Indirizzo IP: 79.6.61.10
-  E-mail visualizzata da Angelo Perna (angeloperna@parcogargano.it)
2021-04-06 - 8.06.23 GMT- Indirizzo IP: 79.6.61.10
-  Angelo Perna (angeloperna@parcogargano.it) ha immesso una password valida
2021-04-06 - 8.06.58 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Angelo Perna (angeloperna@parcogargano.it)
Data firma: 2021-04-06 - 8.09.22 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 79.6.61.10
-  Documento inviato per e-mail a Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it) per la firma
2021-04-06 - 8.09.24 GMT
-  E-mail visualizzata da Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it)
2021-04-06 - 8.11.20 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.251
-  Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it) ha immesso una password valida
2021-04-06 - 8.11.39 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it)
Data firma: 2021-04-06 - 8.12.10 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.251
-  Documento inviato per e-mail a Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2021-04-06 - 8.12.12 GMT
-  E-mail visualizzata da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
2021-04-06 - 9.39.54 GMT- Indirizzo IP: 151.26.14.80
-  Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2021-04-06 - 9.40.01 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2021-04-06 - 9.40.18 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 151.26.14.80
-  Documento inviato per e-mail a Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) per la firma
2021-04-06 - 9.40.20 GMT
-  E-mail visualizzata da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)
2021-04-06 - 9.42.17 GMT- Indirizzo IP: 82.57.29.71

 Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida
2021-04-06 - 9.42.55 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2021-04-06 - 9.43.43 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 82.57.29.71

 Accordo completato.
2021-04-06 - 9.43.43 GMT