

## CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e ss.mm.ii.)

**Oggetto: Progetto definitivo per la costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Copertino (LE) – (codice Pdl: P1645).**

*Rif. nota AIP prot. n.3330 del 16/06/2022 (rinvio 1° seduta)*

*Rif. nota AIP prot. n.2851 del 26/05/2022 (indizione e convocazione)*

### VERBALE SEDUTA DEL 23/06/2022

In data **23 giugno 2022, alle ore 10:30**, in modalità "videoconferenza", su piattaforma "Zoom", si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi, indetta e convocata dall'Autorità Idrica Pugliese (di seguito: AIP) con nota prot. n.2851 del 26/05/2022, ai sensi dell'art.14-bis, comma 7 e dell'articolo 14-ter della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per la "Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Copertino (LE)".

#### PREMESSO CHE:

- con Determina n.607 del 16/12/2014, la Provincia di Lecce ha rilasciato l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ex art.269 del D.Lgs.n.152/2006 per l'impianto di depurazione dei reflui civili sito nel Comune di Copertino.
- Con Determinazione Dirigenziale della Sezione Risorse Idriche della Regione Puglia n.46 dell'11/03/2015, Acquedotto Pugliese S.p.A. (di seguito: AQP) è stato autorizzato all'esercizio definitivo (validità 4 anni) dello scarico dei reflui effluenti dall'impianto di depurazione di Copertino nel Corpo Idrico Superficiale Non Significativo denominato "Canale Asso", in conformità ai limiti previsti dalla Tab.4 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs.n.152/06 e ss.mm.ii., con un limite massimo di E. Coli pari a 2.500 UFC/100 ml. Con nota prot. n.24998 del 06/03/2018, AQP ha chiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art.22 della L.R.n.18 del 03/07/2012 e dell'art.124 del D.Lgs.n.152/2006, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico. Il procedimento di rinnovo risulta attualmente in corso.

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- Con nota prot. n.9799 del 15/02/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.716 del 16/02/2022, AQP ha formalizzato la richiesta, avanzata alla Provincia di Lecce, di Valutazione preliminare ai sensi dell'art.6, comma 9, del D.Lgs.n.152/2006 per il progetto "P1645 Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di COPERTINO".
- Con Determinazione Dirigenziale n.380 del 23/03/2022, il Servizio Politiche di Tutela e Transizione Ecologica della Provincia di Lecce ha attestato "la **non sostanzialità della modifica proposta** da Acquedotto Pugliese S.p.A. (C.F. 00347000721) per il depuratore di Copertino con il progetto "P1645 Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Copertino", che non presentando potenziali impatti ambientali significativi e negativi ai sensi del c. 9, art. 6, del D.Lgs. n. 152/2006, **non necessita di ulteriori fasi di approfondimento istruttorio attraverso l'avvio dei procedimenti di Verifica di assoggettabilità di Valutazione di impatto ambientale ai sensi della Parte seconda del D.Lgs. n. 152/2006**". Nel medesimo Atto, la Provincia di Lecce ha precisato che il provvedimento adottato:
  - "attiene alla sola valutazione preliminare di cui all'art. 6 comma 9 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e non comprende altre valutazioni ambientali";
  - "è condizionato alla legittimità dei provvedimenti e degli atti amministrativi connessi e presupposti, di competenza di altri enti pubblici a ciò preposti";
  - "fa salve le ulteriori prescrizioni introdotte dagli Enti competenti al rilascio di pareri e/o autorizzazioni per norma previsti, anche successivamente all'adozione del [...] provvedimento, purché con lo stesso dichiarate compatibili dall'ente deputato al rilascio del titolo abilitativo finale".
- Con nota prot. n.20646 del 30/03/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.1590 del 30/03/2022, AQP ha trasmesso al Comune di Copertino gli elaborati del progetto definitivo dell'intervento in oggetto, invitando l'Amministrazione Comunale a "esprimere i propri pareri preventivi e prese d'atto di competenza propedeutiche" all'indizione della conferenza di servizi ex art.158-bis del D.Lgs.n.152/06 e ss.mm.ii..
- Con nota prot. n.15760 del 06/05/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.2756 del 23/05/2022, il Comune di Copertino ha espresso il proprio "**PARERE FAVOREVOLE in merito agli aspetti urbanistico/edilizi**".
- Con nota prot. n.32633 del 23/05/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.2756 del 23/05/2022, AQP ha trasmesso il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, chiedendo la "convocazione di apposita conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii. per la competente approvazione del progetto, oltre

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

che per poter acquisire in quella sede dai diversi Enti Competenti tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta o atti di assenso necessari comunque denominati”.

- Questa Autorità ha ritenuto opportuno e necessario, in relazione alla particolare complessità della determinazione da assumere, di indire apposita conferenza di servizi decisoria.
- Con nota prot. n.2851 del 26/05/2022, l'AIP ha indetto e convocato Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell'art.14-bis, comma 7 e dell'articolo 14-ter della Legge 241/1990 e ss.mm.ii., dandone comunicazione agli Enti/Amministrazioni direttamente interessati dai lavori in oggetto.
- Con nota prot. n.3330 del 16/06/2022, l'AIP ha comunicato il rinvio della prima seduta della Conferenza di Servizi in argomento al 23/06/2022 alle ore 10:30.
- L'odierna Conferenza di Servizi è presieduta dal Dott. Cosimo Francesco Ingrosso (di seguito: il Presidente), giusta Determinazione Dirigenziale AIP n.147 del 31/07/2019.
- Ai sensi dell'art.2 comma 8-bis della Legge 241/90 e ss.mm.ii., *“Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, [...], sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni”*.
- All'odierna Conferenza di Servizi sono risultati presenti (come da **Allegato 1 – Foglio presenze**), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati.

<b>Comune di Copertino</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>Ministero Beni e Attività Culturali</b> <i>Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Puglia</i>	<b>ASSENTE</b>
<b>Ministero Beni e Attività Culturali</b> <i>Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce</i>	<b>ASSENTE</b>
<b>ARPA Puglia</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>Regione Puglia</b> <i>SEZIONE RISORSE IDRICHE</i>	<b>ASSENTE</b>
<b>Regione Puglia</b> <i>SEZIONE TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO</i>	<b>ASSENTE</b>
<b>Regione Puglia</b> <i>SEZIONE COORDINAMENTO DEI SERVIZI TERRITORIALI - SERVIZIO TERRITORIALE LE</i>	<b>ASSENTE</b>
<b>Provincia di Lecce</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>ASL Lecce</b>	<b>ASSENTE</b>
<b>Acquedotto Pugliese S.p.A.</b>	<b>PRESENTE</b>

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Si procede quindi con la verifica delle presenze, chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail. Contestualmente i partecipanti mostrano a video un documento valido per l'identificazione o vengono riconosciuti per conoscenza personale.

\*\*\*

Il Presidente, **alle ore 11:00**, apre la prima seduta della Conferenza di Servizi, richiamando preliminarmente che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice dell'odierna conferenza ai sensi dell'art.158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e ss.mm.ii., trattandosi di un intervento previsto nel Programma degli Interventi (di seguito: Pdl) e compreso nella pianificazione d'Ambito.

In particolare, l'intervento in argomento risultava già inserito nell'Asset Depurazione del Pdl 2018-2024, all'interno del contesto Manutenzione Straordinaria, ed è stato confermato (con codice: P1645) nella proposta di aggiornamento del Programma degli Interventi 2020-2023, approvata dal Consiglio di Amministrazione di AQP in data 21/01/2021 e successivamente approvata dal Consiglio Direttivo dell'AIP con Delibera n.6 del 22/02/2021.

La "*Costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Copertino*" rientra inoltre nella tipologia di interventi che consentiranno di raggiungere uno degli obiettivi strategici del Servizio Idrico Integrato, inserito nel Piano d'Ambito adottato, rappresentato dalla "*riduzione dei volumi di fango stabilizzato*".

Il Presidente chiarisce quindi che, tenuto conto di quanto riportato in premessa, la Conferenza di Servizi decisoria odierna è finalizzata ad acquisire pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, resi da diverse amministrazioni, inclusi i gestori di beni o servizi pubblici, ritenuti necessari per l'approvazione del progetto definitivo da parte di questa Autorità. In particolare, con nota di indizione e convocazione prot. n.2851 del 26/05/2022, è stato chiesto:

- al Comune di Copertino, territorialmente interessato dalla realizzazione delle opere previste nell'ambito dell'intervento in oggetto, di:
  - prendere atto degli elaborati progettuali presentati da AQP in allegato alla nota prot. n.32633/2022 e di confermare il parere urbanistico reso;
  - formalizzare il trasferimento della gestione delle aree necessarie per consentire l'attuazione dell'intervento in oggetto e quindi l'esercizio del Servizio Idrico Integrato.
- Agli altri Enti in indirizzo:
  - di esprimere le proprie valutazioni per la corretta esecuzione dell'intervento;
  - di rendere i pareri/autorizzazioni di competenza;

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- di certificare l'insussistenza di nuovi vincoli sovracomunali e/o di possibili interferenze con le opere previste nel progetto definitivo.

\*\*\*

Il RUP di AQP prende la parola, illustrando il progetto definitivo dell'intervento P1645, trasmesso con nota prot. AQP n.32633 del 23/05/2022 e reso disponibile dall'AIP attraverso il link riportato nella nota prot. AIP n.2851 del 26/05/2022.

Il RUP di AQP evidenzia che l'intervento in argomento si inserisce nella strategia regionale di riduzione della quantità del volume di fango stabilizzato ed è finalizzato a minimizzare l'impatto economico connesso ai relativi conferimenti interni ed esterni al territorio pugliese.

L'intervento P1645, inserito nella filiera di trattamento già esistente, si sostanzia in un upgrade del trattamento di disidratazione e non si configura pertanto come un "trattamento di rifiuti", inoltre non richiede l'attivazione di procedimenti espropriativi, in quanto si sviluppa in un'area attigua all'impianto depurativo di Copertino (lato nord) che risulta già nella disponibilità dell'Amministrazione Comunale.

Il Presidente, preliminarmente, acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Amministrazioni/Società da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento P1645.

Il Presidente prosegue dando lettura dei pareri/comunicazioni pervenuti al protocollo dell'AIP, che si allegano al presente Verbale (**Allegato 2 – Pareri pervenuti**) per formarne parte integrante. In particolare, il Presidente richiama:

- quanto indicato dal **Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Lecce**, nella nota prot. n.22638 del 07/06/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3014 del 07/06/2022, con la quale è stato espresso, per quanto di competenza, "*parere favorevole al progetto*" con le seguenti prescrizioni:
  - "*siano rispettati i limiti tabellari dei valori di accettabilità dell'impianto olfattivo presso i recettori sensibili, fissati dalla L.R. n. 32/2018;*
  - "*siano monitorate le emissioni odorigene, convogliate e diffuse, con frequenza annuale e con valori espressi in UO<sub>E</sub>/m<sup>3</sup>;*
- quanto indicato dalla **Sezione Territoriale Lecce della Regione Puglia**, nella nota acquisita al protocollo dell'AIP al n.3380 del 17/06/2022, con la quale si è comunicato che il parere favorevole dell'Ufficio competente è subordinato al rispetto di quanto previsto dalla L.R. n.18/2000 e ss.mm.ii. all'art. 20 bis ("*Trasformazione del*

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

bosco e rimboschimento compensativo”) e dal R.R. n.21/2013 (“Attuazione degli articoli 20 bis e 20 ter della l.r. 30 novembre 2000, n. 18 - Trasformazione boschiva con compensazione”). Con la medesima nota è stato inoltre indicato il nominativo del funzionario incaricato a partecipare alla presente Conferenza di Servizi;

- quanto indicato dal **Servizio Igiene e Sanità Pubblica Area Nord del Dipartimento di Prevenzione di ASL Lecce**, nella nota prot. n.91372 del 22/06/2022, acquisita al protocollo dell'AIP al n.3459 del 22/06/2022, con la quale è stato comunicato che “con particolare riferimento alla Valutazione previsionale di impatto odorigeno ed acustico, per quanto di esclusiva competenza, [...] non rileva motivi ostativi alla realizzazione di quanto proposto.” Nella medesima nota si precisa che il “parere è soggetto all’acquisizione di versamento per i diritti sanitari ai sensi del Tariffario regionale approvato con D.G.R. 13 settembre 2011, n.1984, da effettuare sul c.c. n.17532730 intestato ad ASL Lecce, Dipartimento di Prevenzione – SISP”.

Il RUP di AQP prende atto di quanto riportato nella nota della Sezione Territoriale Lecce della Regione Puglia, riservandosi di effettuare ulteriori approfondimenti finalizzati al dovuto riscontro.

Il Presidente invita AQP a interfacciarsi con la Sezione Territoriale Lecce della Regione Puglia e a riferire gli esiti di tali interlocuzioni in occasione della prossima seduta della presente Conferenza di Servizi.

**Il Presidente evidenzia che, al fine di concludere positivamente il procedimento amministrativo di approvazione del progetto in esame, risulta necessario acquisire il contributo del Comune di Copertino in merito alla presa d’atto del progetto e all’espressione della disponibilità al trasferimento della gestione delle aree, che avverrà preliminarmente all’esecuzione dei lavori.**

\*\*\*

Dopo approfondita disamina, il Presidente:

- visti i pareri e gli atti acquisiti nell’ambito della Conferenza di Servizi, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente verbale;
- udite le dichiarazioni odierne;
- atteso che in data odierna:
  - o non sono pervenute comunicazioni al protocollo dell’AIP da parte di: Ministero Beni e Attività Culturali (Segretariato regionale del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo per la Puglia; Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce), Comune di

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Copertino, ARPA Puglia, Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale, Regione Puglia (Sezione Risorse Idriche e Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio);

- è emersa la necessità di effettuare ulteriori interlocuzioni;
- non è emersa l'esistenza di nuovi vincoli sovracomunali e/o di possibili interferenze con le opere previste nel progetto definitivo;

**AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA** una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno **22 luglio 2022 alle ore 10:30.**

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità "videoconferenza", viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **23062022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con note prot. AIP n.2851 del 26/05/2022 e prot. AIP n.3330 del 16/06/2022.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta odierna è conclusa alle ore **11:45.**

Bari, 23/06/2022

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

**Il Segretario**  
**Ing. Roberta Maria Rana**  
*Documento firmato digitalmente*

**Il Presidente**  
**Dott. Cosimo Ingresso**  
*Documento firmato digitalmente*

(documento informatico firmato digitalmente Ai sensi dell'art. 24 D.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)

**Allegati:**

- **Allegato 1 – Foglio presenze**
- **Allegato 2 – Pareri pervenuti**

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

## ALLEGATO 1 – FOGLIO PRESENZE

Progetto definitivo per la costruzione di serre solari per l'essiccamento del fango disidratato prodotto dall'impianto depurativo di Copertino (LE) - codice intervento da Pdl: P1645  
CONFERENZA DI SERVIZI  
SEDUTA DEL 23/06/2022

<b>Nome Cognome</b>	<b>Ente</b>	<b>Funzione</b>	<b>TELEFONO</b>	<b>Mail</b>	<b>Firma</b>
Maria Luisa D'Aluiso	AQP	RUP		<a href="mailto:m.daluiso@agp.it">m.daluiso@agp.it</a>	 <small>Maria Luisa D'Aluiso (23/giu/2022 12:45 GMT+2)</small>
Cosimo Francesco Ingrosso	AIP	Direttore Amministrativo		<a href="mailto:c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it">c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it</a>	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri		<a href="mailto:a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it">a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it</a>	 <small>Angela Mannarini (23/giu/2022 12:58 GMT+2)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Funzionario P.O. Servizio IV		<a href="mailto:rm.rana@autoritaidrica.puglia.it">rm.rana@autoritaidrica.puglia.it</a>	
Luca Levantaci	AIP	Istruttore Direttivo Tecnico Servizio IV		<a href="mailto:l.levantaci@autoritaidrica.puglia.it">l.levantaci@autoritaidrica.puglia.it</a>	 <small>Luca Levantaci (23/giu/2022 12:59 GMT+2)</small>

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

# 23062022\_Copertino\_P1645\_CdS\_verbale\_1\_s eduta

Rapporto di audit finale

2022-06-23

Creato il:	2022-06-23
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAGSuWwbEhJ0WlgaHXUy8zySfseCKs-AZ

## Cronologia di "23062022\_Copertino\_P1645\_CdS\_verbale\_1\_sed uta"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2022-06-23 - 10.38.26 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it) ha protetto con password il documento firmato  
2022-06-23 - 10.38.26 GMT
-  Documento inviato per e-mail a m.daluiso@aqp.it per la firma  
2022-06-23 - 10.40.49 GMT
-  E-mail visualizzata da m.daluiso@aqp.it  
2022-06-23 - 10.45.29 GMT - Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento firmato elettronicamente da Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it)  
Data firma: 2022-06-23 - 10.45.53 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma  
2022-06-23 - 10.45.55 GMT
-  E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it  
2022-06-23 - 10.58.04 GMT - Indirizzo IP: 101.56.84.30
-  Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)  
Data firma: 2022-06-23 - 10.58.29 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 101.56.84.30
-  Documento inviato per e-mail a l.levantaci@autoritaidrica.puglia.it per la firma  
2022-06-23 - 10.58.30 GMT
-  E-mail visualizzata da l.levantaci@autoritaidrica.puglia.it  
2022-06-23 - 10.59.10 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento firmato elettronicamente da Luca Levantaci (l.levantaci@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-06-23 - 10.59.42 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.

2022-06-23 - 10.59.42 GMT