

## CONFERENZA DI SERVIZI

(art. 158-bis del D.Lgs.n.152/2006 e s.m.i. e artt. 14 e seguenti della Legge n.241/90 e s.m.i.)

**OGGETTO: Progetto definitivo per la “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Casarano– P1646”**

(Indizione e convocazione della Conferenza di Servizi decisoria in forma simultanea e in modalità sincrona con nota prot. n. 4941 del 16.09.2022, prot. n. 5694 del 26.10.2022, prot. n. 5859 del 03.11.2022 e prot. n. 6124 del 15.11.2022).

### VERBALE DEL 25 NOVEMBRE 2022

In data 25 novembre 2022 alle ore 10.30, in modalità Videoconferenza con la piattaforma Join Zoom Meeting, si svolgono i lavori della Conferenza di Servizi indetta e convocata in modalità sincrona con note AIP prot. n. 4941 del 16.09.2022, prot. n. 5694 del 26.10.2022, prot. n. 5859 del 03.11.2022 e prot. n. 6124 del 15.11.2022 ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto definitivo per la “Costruzione di serre solari per l’essiccamento del fango disidratato prodotto dall’impianto depurativo di Casarano” (codice AQP:P1646). **I lavori di CdS saranno conclusi entro il 16.01.2023** (non oltre novanta giorni (90) decorrenti dalla data della prima riunione).

Considerato che, nel corso della seconda riunione della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 11.11.2022, è emersa la necessità di aggiornare i lavori della CdS, come riportato nel verbale letto e sottoscritto da tutti i convenuti, il Presidente della Conferenza di Servizi con nota prot. n. 6124 del 15.11.2022, ha convocato una nuova riunione.

All’odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze), ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati. Preliminarmente vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l’Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega) ed il recapito mail. Inoltre, chiede di acquisire i moduli di assenza di conflitto di interesse debitamente compilati, in quanto gli stessi non risultano ancora pervenuti ad AIP.

Comune di Casarano	PRESENTE
Comune di Matino	ASSENTE
Comune di Parabita	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione Risorse Idriche	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio	ASSENTE
Regione Puglia - Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Lecce e Brindisi	ASSENTE
Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino Meridionale	ASSENTE
ARPA Puglia	ASSENTE
Provincia di Lecce - Servizio Tutela e Valorizzazione Ambiente	ASSENTE

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Il Presidente, alle ore 11.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, dando lettura dei pareri di Enti Terzi pervenuti all'Autorità successivamente alla seconda seduta di CdS (Allegato 2 – pareri pervenuti, parte integrante del presente verbale):

- nota della **Sezione Osservatorio Fitosanitario della Regione Puglia** prot. n. 9257 del 14.11.2022, acquisita al prot. AIP n. 6122 del 15.11.2022 con cui, in riscontro alla nota AQP prot. n. 66912 del 08.11.2022 discussa nel corso della riunione di CdS del 11.11.2022, è stato comunicato che *“per procedere all'estirpazione delle piante interessate è sufficiente inoltrare al Servizio Territoriale di Lecce i modelli predisposti nella DDS n.147/2019”*;
- nota della **Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Brindisi e Lecce** prot. n. 17624 del 23.11.2022, acquisita al prot. AIP n. 6324 del 24.11.2022, con cui la Soprintendenza *“per quanto di competenza con riferimento alla tutela archeologica ex art. 28 c. 4 del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii. e relativamente alle attività che comportano movimenti di terreno al di sotto delle quote attuali, **esprime parere favorevole all'intervento progettato**”, con prescrizioni inerenti al controllo archeologico continuativo.*
- nota del **Consorzio di Bonifica Ugento e Li Foggi** prot. n. 482 del 24.11.2022, acquisita al prot. AIP n. 6344 in pari data, con cui il Consorzio, preso atto della soluzione adottata per la risoluzione dell'interferenza infrastrutturale con una condotta, ritiene *“per quanto di competenza, di assentire parere favorevole per il rilascio dell'autorizzazione che trattasi”*

I lavori della Conferenza proseguono affrontando le questioni già emerse nel corso delle precedenti riunioni e ancora “aperte”:

- COMPATIBILITÀ URBANISTICA

Gli aspetti espropriativi risultavano essenziali per procedere all'avvio del procedimento di variante urbanistica da parte del Comune e, come riportato nel verbale della precedente seduta, AQP ha provveduto a chiarire detti aspetti con nota prot. n. 64431 del 25.10.2022 (allegata al verbale della seduta del 11.11.2022 per formarne parte integrante). Il Presidente chiede quindi al Comune, alla luce di quanto prodotto da AQP, di poter chiudere il proprio procedimento, che dovrà sostanziarsi in una Delibera del Comune di variante urbanistica e apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, entro i termini della presente CdS.

Inoltre, chiede al Comune di Casarano se sono state effettuate valutazioni in merito alla nota della Sezione tutela e valorizzazione del Paesaggio della Regione Puglia prot. n. 8716 del 19.10.2022, di cui si è data lettura nel corso della prima riunione di CdS, con cui è stato comunicato che *“non ricorrono le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 7 della LR 20/2009 e dell'art. 95 delle NTA del PPTR, la competenza al rilascio del provvedimento paesaggistico ai sensi degli artt. 90 o 91 delle NTA del PPTR - ove fosse necessario acquisirlo in virtù della presenza di componenti paesaggistiche interferenti con l'area oggetto di intervento - sarebbe di fatto attribuita al Comune di Casarano (nel cui territorio ricadono le opere in progetto) in quanto Ente delegato ai sensi dell'art. 7 della LR 20/2009.”*

Il Comune di Casarano rappresenta che:

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- con riferimento agli aspetti espropriativi e di variante, il Comune procederà a predisporre la variante allo strumento urbanistico a valle della conclusione del procedimento di Conferenza di Servizi, dando atto nel deliberato dei pareri espressi nell'ambito della CdS.

Nel merito il Presidente chiede al Comune certezza sulle tempistiche, atteso che la successiva approvazione del progetto definitivo e dichiarazione di pubblica utilità ai sensi dell'art. 158-bis da parte di AIP resterà subordinata all'acquisizione della Delibera di variante urbanistica e apposizione del vincolo. Il rappresentante del Comune stima di poter ultimare il proprio procedimento, una volta conclusa la CdS, in 30-45 giorni.

- con riferimento agli aspetti paesaggistici, l'area di intervento non ricade in nessuna componente paesaggistica del PPTR e non sarà necessario acquisire accertamento di compatibilità paesaggistica.

\*\*\*\*

Dopo approfondita disamina, il Presidente della Conferenza di Servizi AGGIORNA I LAVORI DELLA CONFERENZA DI SERVIZI e CONVOCA una nuova riunione da tenersi, sempre in modalità telematica, il giorno 15.12.2022.

A conclusione della Conferenza, il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e in firma digitale e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata (mezzo Acrobat Adobe Sign), usando l'autenticazione a più fattori (e-mail indicata in sede di conferenza e password **25112022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione da parte di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla indizione e convocazione intervenuta con note AIP prot. n. 4941 del 16.09.2022, prot. n. 5694 del 26.10.2022, prot. n. 5859 del 03.11.2022 e prot. n. 6124 del 15.11.2022).

La seduta odierna è conclusa alle ore 11.38.

Bari, 25.11.2022

Letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SEGRETARIO  
Ing. Mariangela Gatti

IL PRESIDENTE  
*Documento firmato digitalmente*  
Ing. Roberta Maria Rana

ALLEGATI:

Allegato 1 - Foglio presenze  
Allegato 2 - Pareri pervenuti

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Allegato 1 - Foglio presenze – Conferenza di Servizi del 25.11.2022 (III riunione)

NOME COGNOME	ENTE	FUNZIONE	TELEFONO/FAX	MAIL	FIRMA
Andrea Carrozzo	Comune di Casarano	Dirigente	320-4323699	<a href="mailto:andrea.carrozzo@comune.casarano.le.it">andrea.carrozzo@comune.casarano.le.it</a>	<i>Andrea Carrozzo</i> <small>Andrea Carrozzo (28/nov/2022 11:22 GMT+1)</small>
Maria Luisa D'Aluiso	AQP	RUP		<a href="mailto:m.daluiso@aqp.it">m.daluiso@aqp.it</a>	<i>Maria Luisa D'Aluiso</i> <small>Maria Luisa D'Aluiso (28/nov/2022 11:42 GMT+1)</small>
Vito Cascini	AQP	Ufficio espropri		<a href="mailto:v.cascini@aqp.it">v.cascini@aqp.it</a>	<i>Vito Cascini</i> <small>Vito Cascini (28/nov/2022 11:45 GMT+1)</small>
Roberta Maria Rana	AIP	Dirigente f.f. Servizio Depurazione e Recapiti Finali		<a href="mailto:rm.rana@autoritaidrica.puglia.it">rm.rana@autoritaidrica.puglia.it</a>	
Angela Mannarini	AIP	Ufficio espropri		<a href="mailto:a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it">a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it</a>	<i>Angela Mannarini</i> <small>Angela Mannarini (28/nov/2022 12:14 GMT+1)</small>
Mariangela Gatti	AIP	Servizio Depurazione e Recapiti Finali		<a href="mailto:m.gatti@autoritaidrica.puglia.it">m.gatti@autoritaidrica.puglia.it</a>	<i>Mariangela Gatti</i> <small>Mariangela Gatti (28/nov/2022 12:17 GMT+1)</small>

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.












# 2022\_11\_25\_P1646\_verbale\_3\_riunione\_CdS

Rapporto di audit finale

2022-11-28

Creato il:	2022-11-25
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAARdHjwVWd7gSDIVvxkMiUG0SexB4p8xyg

## Cronologia di "2022\_11\_25\_P1646\_verbale\_3\_riunione\_CdS"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2022-11-25 - 11.25.24 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a andrea.carrozzo@comune.casarano.le.it per la firma  
2022-11-25 - 11.28.24 GMT
-  E-mail visualizzata da andrea.carrozzo@comune.casarano.le.it  
2022-11-28 - 10.21.40 GMT- Indirizzo IP: 213.82.244.74
-  Il firmatario andrea.carrozzo@comune.casarano.le.it ha immesso il nome Andrea Carrozzo al momento della firma  
2022-11-28 - 10.22.35 GMT- Indirizzo IP: 213.82.244.74
-  Andrea Carrozzo (andrea.carrozzo@comune.casarano.le.it) ha immesso una password valida  
2022-11-28 - 10.21.56 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Andrea Carrozzo (andrea.carrozzo@comune.casarano.le.it)  
Data firma: 2022-11-28 - 10.22.37 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 213.82.244.74
-  Documento inviato per e-mail a m.daluiso@aqp.it per la firma  
2022-11-28 - 10.22.38 GMT
-  E-mail visualizzata da m.daluiso@aqp.it  
2022-11-28 - 10.41.17 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Il firmatario m.daluiso@aqp.it ha immesso il nome Maria Luisa D'Aluiso al momento della firma  
2022-11-28 - 10.42.17 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it) ha immesso una password valida  
2022-11-28 - 10.41.51 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Maria Luisa D'Aluiso (m.daluiso@aqp.it)  
Data firma: 2022-11-28 - 10.42.19 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a v.cascini@aqp.it per la firma


2022-11-28 - 10.42.20 GMT

 E-mail visualizzata da v.cascini@aqp.it

2022-11-28 - 10.44.34 GMT- Indirizzo IP: 37.101.224.244

 Il firmatario v.cascini@aqp.it ha immesso il nome Vito Cascini al momento della firma

2022-11-28 - 10.45.06 GMT- Indirizzo IP: 37.101.224.244

 Vito Cascini (v.cascini@aqp.it) ha immesso una password valida

2022-11-28 - 10.44.44 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)


Data firma: 2022-11-28 - 10.45.08 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 37.101.224.244

 Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-11-28 - 10.45.09 GMT

 E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it

2022-11-28 - 11.14.18 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Angela Mannarini al momento della firma

2022-11-28 - 11.14.43 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-11-28 - 11.14.26 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-11-28 - 11.14.45 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Documento inviato per e-mail a m.gatti@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-11-28 - 11.14.46 GMT

 E-mail visualizzata da m.gatti@autoritaidrica.puglia.it

2022-11-28 - 11.15.35 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Il firmatario m.gatti@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Mariangela Gatti al momento della firma


2022-11-28 - 11.17.06 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-11-28 - 11.16.44 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Mariangela Gatti (m.gatti@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-11-28 - 11.17.08 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.

2022-11-28 - 11.17.08 GMT