

**CONFERENZA DI SERVIZI  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)**

**OGGETTO**

**P1654 “Interventi di estendimento della rete fognaria- I ciclo Nardò- Marine di Torre Squillace, S. Isidoro e Torre Inserraglio”**

**PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA  
VERBALE SEDUTA DEL 15.12.2022**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 68221 del 14/11/2022, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione in oggetto;
- Questa Autorità con 6145 del 16/11/2022, indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data odierna 15/12/2022 la prima riunione, invitando i seguenti Enti/Aziende:

<b>ENTE</b>
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Risorse Idriche
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Lavori Pubblici
Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana Sezione Tutela e valorizzazione Paesaggio
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale, Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
Regione Puglia Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Servizio Territoriale LE
Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico Sezione Transizione Energetica Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Provincia di Lecce
Comune di Nardò
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Prov. BR-LE-TA
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



Agenzia Regionale per le Attività Irrighe e Forestali
ASL LECCE
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10 <sup>o</sup> Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.
Comando Militare Esercito Puglia
PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE PUGLIA COMANDO SCUOLE AM / 3 <sup>a</sup> REGIONE AEREA
Enel Distribuzione
TERNA
ITALGAS
2i Rete Gas
Gas Natural Distribuzione Italia SpA – Nedgia
Fastweb
Telecom Italia
SNAM
SORGENIA

## LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con note protocollo n. 6145 del 16/11/2022.

Presiede la Conferenza la Dirigente f.f. del servizio IV (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP Ing. Cecilia Passeri ai sensi della comunicazione della Direzione Generale AIP prot. int. n. 5360 del 07/10/2022, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Massimiliano Bellomo.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Risorse Idriche					
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Lavori Pubblici					
Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana Sezione Tutela e valorizzazione Paesaggio					
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale ed Ambientale, Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali					
Regione Puglia Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Servizio Territoriale LE					
Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico Sezione Transizione Energetica Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili					
Provincia di Lecce				X	nota prot. n. 45761 del 21/11/2022; nota prot. n. 45785 del 21/11/2022
Comune di Nardò	X	Cosimo Pellegrino			
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Prov. BR-LE-TA					
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale					
Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali	X	Francesco Sisci			
ASL LECCE					
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10 <sup>0</sup> Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.				X	nota prot. n.19144 del 28/11/2022
Enel Distribuzione					
TERNA				X	pec acquisita al prot. AIP n. 6294 del 22/11/2022
ITALGAS				X	nota prot. n. 22321 del 18/11/2022

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Zi Rete Gas				X	nota prot. n. 137219 del 18/11/2022
Gas Natural Distribuzione Italia SpA – Nedgia					
Fastweb					
Telecom Italia					
SNAM					
SORGENIA					
Acquedotto Pugliese	X	Rosario Esposito			

Alle ore 11.30, si apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di assenso, richiesti dalle vigenti norme.

Il Presidente, chiede conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

AIP invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella nota di convocazione.

AQP evidenzia come il progetto prevede la realizzazione della rete fognaria ex novo nella marina di Sant'Isidoro, la quale risulta già provvista di rete idrica ma totalmente sprovvista della rete fognaria, ed il completamento della rete idrica e della rete fognaria della marina di Torre dell'Inserraglio, realizzando complessivamente 10,9 km di rete fognaria a gravità, 7,2 km di premente fognaria, 4 impianti di sollevamento fognario e 4,9 km di rete idrica in pressione.

Nel dettaglio si prevede la realizzazione delle seguenti opere fognarie

#### a gravità

- tronchi di fogna in tubazioni grès ceramico per la realizzazione della parte alta della rete fognaria del Bacino n.1 in località Sant'Isidoro che colletta all'IS1 da ubicare all'intersezione tra via Leuca e via G. Giusti;
- tronchi di fogna in tubazioni grès ceramico per la realizzazione della rete fognaria del Bacino n.2 in località Sant'Isidoro che colletta all'IS2 da ubicare sulla S.P. n.286;

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- collettore con tubazioni in grès ceramico per la realizzazione della rete fognaria del Bacino n.3 in località Sant'Isidoro che colletta all'IS3 da ubicare sulla S.P. n.114;
- tronchi fognari con tubazioni in grès ceramico per la realizzazione della rete fognaria del Bacino n.4 in località Torre dell'Inserraglio che colletta all'IS4 da ubicare in via V. Cardarelli;
- Potenziamento del collettore fognario con tubazione in grès ceramico a servizio dei villaggi di Torre Inserraglio I, Torre Inserraglio II, Torre Inserraglio III e Porto Selvaggio;

#### in pressione

- premente DN150 di rilancio dei reflui dall'IS1 all'IS3;
- premente DN100 di rilancio dei reflui dall'IS2 all'IS3;
- premente DN200 di rilancio dei reflui dall'IS3 all'impianto di depurazione di Nardò;
- premente DN150 di rilancio dei reflui dall'IS4 nella rete fognaria in esercizio di collettamento all'impianto di sollevamento esistente a servizio dei villaggi di Torre Inserraglio I, Torre Inserraglio II, Torre Inserraglio III e Porto Selvaggio;

Al fine di garantire il servizio fognario sulle strade in cui non è possibile realizzare canalizzazioni a gravità verso la rete fognaria esistente, è stato necessario prevedere l'impiego di stazioni di sollevamento fuori terra ed interamente interrate, in particolare

- IS1 e IS2: impianti di sollevamento del tipo compatto;
- IS3 ed IS4: impianti del tipo tradizionale fuori terra.

**In merito all'ubicazione dell'IS3 l'Amministrazione Comunale, in sede di riunione comunica che si riserva di verificarne la possibile interferenza con una propria progettazione in corso che interessa la stessa area.**

Con riferimento alla titolarità delle aree su cui realizzare le infrastrutture AQP comunica che:

Ai fini della realizzazione degli impianti di sollevamento fognario IS2, IS3 e IS4 e di alcuni tronchi afferenti alla località di Sant'Isidoro e Torre dell'Inserraglio è necessaria l'acquisizione di aree private.

Inoltre, sempre in prossimità di tali opere si rende necessaria l'occupazione di aree private per la realizzazione delle opere.

Dalla sovrapposizione del progetto con la planimetria catastale è emerso altresì che sono state individuate delle viabilità per le quali risulta, almeno dal punto di vista catastale, un'incongruità tra la destinazione pubblica della strada e l'intestazione privata delle aree, per le quali l'Amministrazione Comunale dovrà prodigarsi ad acquisirne la titolarità pubblica.

Analogamente a quanto sopra sono stati individuati i mappali demaniali per i quali occorrerà provvedere alla richiesta di concessione per la realizzazione delle opere.

AIP chiede ad AQP se il quadro economico sia da aggiornare in ragione della pubblicazione in data 04/08/2022 della Deliberazione della Giunta Regionale n. 1090 del 28/07/2022 avente ad oggetto: "Aggiornamento infrannuale del prezzario regionale delle opere pubbliche della Puglia – luglio 2022, in attuazione dall'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91", e che pertanto provvederà a ritrasmettere la progettazione.

AQP conferma che il quadro economico della progettazione è già aggiornato alla DGR 1090 del 28/07/2022.

**In merito alla non inclusione nella progettazione della località marina di torre Squillace, ricadente nell'agglomerato di Porto cesare, AIP, appurato vie brevi che la stessa non risulterebbe oggetto di altra progettazione da parte di AQP, si impegna anche su richiesta dell'A.C. di Nardò a disporre con nota ufficiale a che AQP avvii una progettazione dedicata.**

Quindi si portano a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

**PROVINCIA DI LECCE, Ufficio Parchi**, con nota prot. n. 45761 del 21/11/2022 ha comunicato che Le opere di progetto ricadono parzialmente all'interno della perimetrazione del SIC, oggi ZSC - Zona di Conservazione Speciale - "Torre Inserraglio", cod. IT9150024, nonché nel Parco Naturale Regionale "Porto Selvaggio e Palude del Capitano".

In particolare il ramo nord delle "opere lineari di progetto" localizzate a Torre Inserraglio risulta interferente/contermine al perimetro della ZSC richiamata.

Ai fini della tutela e della conservazione in uno stato soddisfacente degli habitat naturali e delle specie della flora e della fauna selvatiche di interesse comunitario che caratterizzano il medesimo sito, qualsiasi progetto/intervento/attività da realizzare deve essere, preventivamente, sottoposto a Valutazione di Incidenza Ambientale così come previsto all'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.ì. in coerenza con gli obiettivi di conservazione del sito ed in conformità alle misure di conservazione di cui al R.R. n. 6 del 10/05/2016 "Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)' e s.m.i.

Tutto ciò premesso si comunica la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale - Livello I - Screening limitatamente alla porzione di intervento interferente/contermine al perimetro della Zona Speciale di Conservazione "Torre Inserraglio", cod. IT9150024, secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 1515 del 27/09/2021 "Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza/ ai sensi de/l'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'art. 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006/ come modificata dalle successive'.

A tal riguardo AQP, in sede di riunione, comunica che sulla base di consolidate esperienze di progettazione eseguite da Gruppi di professionisti interni ad AQP, è emerso che le soluzioni adottate tra il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica ed il livello di Progettazione Definitiva, possono essere riviste considerevolmente, sia in termini di posizione della rete (idrica/fognaria) che di ubicazione delle opere puntuali (impianti di sollevamento/origine distribuzione urbana). Pertanto, si è valutato di rimandare la fase di screening di I livello e, quindi, a seguire la VINCA, nella successiva fase di progettazione definitiva.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



AQP comunica inoltre che quanto dichiarato è stato già riportato nell'elaborato RT05 Studio di prefattibilità ambientale.

**PROVINCIA DI LECCE, Settore Ambiente**, con nota prot. n. 45785 del 21/11/2022, ha comunicato che, *visto gli elaborati progettuali disponibili all'indirizzo web riportato nella sopracitata nota, si rappresenta che non è stato trasmesso l'elaborato descrittivo relativo alla gestione delle acque di falda e l'elaborato grafico con l'indicazione dei punti di scarico e relative coordinate geografiche col Sistema di riferimento WGS84 UTM 33N, pertanto, si chiede di trasmettere quanto sopra riportato, al fine di poter esprimere quanto prima il relativo parere.*

AQP comunica che provvederà a quanto richiesto nelle successive fasi di progettazione definitiva / esecutiva.

**TERNA**, con pec acquisita al prot. AIP n. 6294 del 22/11/2022, comunica che, *la documentazione inviataci permette di affermare che le opere in progetto non comportano interferenze con la Rete di Trasmissione Elettrica Nazionale gestita dalla Scrivente. Pertanto, riteniamo di non poter esprimere osservazioni circa l'esecuzione di tale opera.*

**2i Rete Gas**, con nota prot. n. 137219 del 18/11/2022, comunica che *2i Rete Gas S.p.a., relativamente alla zona d'interesse, non ha alcuna installazione riconducibile all'impianto di distribuzione del gas metano del Comune di Nardo' (Le).*

*Pertanto, nulla osta all'esecuzione delle opere in argomento per quanto di competenza della scrivente.*

**ITALGAS**, con nota prot. n. 22321 del 18/11/2022, comunica che *i Comuni interessati non sono tra quelli di nostra gestione; pertanto, non risulta esserci alcuna rete di distribuzione di gas di nostra proprietà.*

**10<sup>o</sup> REPARTO INFRASTRUTTURE**, con nota prot. n. 19144 del 28/11/2022, comunica che, nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, l'Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento. Prima di poter ottenere il "parere vincolante" che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il "Soggetto Interessato" (l'Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2020 2<sup>a</sup> Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020, emanata dal Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile al seguente link:

[http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)

**ARIF**, intervenuta in sede di riunione, comunica di aver rilevato una interferenza con la rete irrigua presente lungo la strada provinciale 112 e, pertanto invita AQP a tenerne conto nella stesura della progettazione definitiva.

## CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **31/01/2023 alle ore 11.00**, sempre in modalità

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **15122022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.45.

Il Presidente  
ING. Cecilia PASSERI  
*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante  
F.to ing. Massimiliano BELLOMO

#### ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: 2i Rete gas nota prot. n. 137219 del 18/11/2022;
- Allegato 3: 10<sup>0</sup> REPARTO INFRASTRUTTURE, nota prot. n.19144 del 28/11/2022
- Allegato 4: Provincia di Lecce nota prot. n. 45761 del 21/11/2022;
- Allegato 5: Provincia di Lecce nota prot. n. 45785 del 21/11/2022;
- Allegato 6: TERNA pec acquisita al prot. AIP n. 6294 del 22/11/2022,
- Allegato 7: Italgas nota prot. n. 22321 del 18/11/2022;

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO  
P1654 “Interventi di estendimento della rete fognaria- I ciclo Nardò- Marine di Torre Squillace, S. Isidoro e Torre Inserraglio”  
Progetto di fattibilità tecnico economica  
SEDUTA DEL 15/12/2022**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Cosimo Pellegrino	Comune Nardò	Dirigente Ufficio tecnico	<a href="mailto:cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it">cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it</a>	3284279416	 <small>Cosimo Pellegrino (15/12/2022 13:08 GMT+1)</small>
Rosario Esposito	AQP	RUP	<a href="mailto:r.esposito@aqp.it">r.esposito@aqp.it</a>		 <small>Rosario Esposito (15/12/2022 13:16 GMT+1)</small>
Roberto Lavopa	AQP	Responsabile progetto	<a href="mailto:r.lavopa@aqp.it">r.lavopa@aqp.it</a>	3316741653	 <small>Roberto Lavopa (15/12/2022 13:30 GMT+1)</small>
Francesca Lanfrancotti	AQP	Ufficio espropri	<a href="mailto:f.lanfrancotti@aqp.it">f.lanfrancotti@aqp.it</a>		 <small>Francesca Lanfrancotti (15/12/2022 13:32 GMT+1)</small>
FRANCESCO SISCI	Arif	Dirigente	<a href="mailto:f.sisci@arif.regione.puglia.it">f.sisci@arif.regione.puglia.it</a>	3395046212	 <small>Francesco Sisci (15/12/2022 13:32 GMT+1)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	<a href="mailto:m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it">m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Massimiliano Bellomo (15/12/2022 12:25 GMT+1)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	<a href="mailto:c.passeri@autoritaidrica.puglia.it">c.passeri@autoritaidrica.puglia.it</a>		

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



# P1654 Nardò\_Verbale Seduta\_15-12-2022

Rapporto di audit finale

2022-12-19

Creato il:	2022-12-15
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAAdKW-gp6z9sxahglaEI0S9slgvH1An2Gd

## Cronologia di "P1654 Nardò\_Verbale Seduta\_15-12-2022"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2022-12-15 - 11.56.34 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it per la firma  
2022-12-15 - 11.57.13 GMT
-  E-mail visualizzata da cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it  
2022-12-15 - 11.59.17 GMT- Indirizzo IP: 93.63.139.242
-  Il firmatario cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it ha immesso il nome Cosimo Pellegrino al momento della firma  
2022-12-15 - 12.06.38 GMT- Indirizzo IP: 93.63.139.242
-  Cosimo Pellegrino (cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it) ha immesso una password valida  
2022-12-15 - 12.00.35 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Cosimo Pellegrino (cosimo.pellegrino@comune.nardo.le.it)  
Data firma: 2022-12-15 - 12.06.40 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.63.139.242
-  Documento inviato per e-mail a r.esposito@aqp.it per la firma  
2022-12-15 - 12.06.41 GMT
-  E-mail visualizzata da r.esposito@aqp.it  
2022-12-15 - 12.15.32 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Il firmatario r.esposito@aqp.it ha immesso il nome Rosario Esposito al momento della firma  
2022-12-15 - 12.16.31 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it) ha immesso una password valida  
2022-12-15 - 12.16.05 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Rosario Esposito (r.esposito@aqp.it)  
Data firma: 2022-12-15 - 12.16.33 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a r.lavopa@aqp.it per la firma

2022-12-15 - 12.16.35 GMT

 E-mail visualizzata da r.lavopa@aqp.it

2022-12-15 - 12.19.25 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Il firmatario r.lavopa@aqp.it ha immesso il nome Roberto Lavopa al momento della firma

2022-12-15 - 12.20.46 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Roberto Lavopa (r.lavopa@aqp.it) ha immesso una password valida

2022-12-15 - 12.20.00 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Roberto Lavopa (r.lavopa@aqp.it)

Data firma: 2022-12-15 - 12.20.48 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a f.lanfrancotti@aqp.it per la firma

2022-12-15 - 12.20.49 GMT

 E-mail visualizzata da f.lanfrancotti@aqp.it

2022-12-15 - 12.21.55 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Il firmatario f.lanfrancotti@aqp.it ha immesso il nome Francesca Lanfrancotti al momento della firma

2022-12-15 - 12.22.36 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it) ha immesso una password valida

2022-12-15 - 12.22.05 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Francesca Lanfrancotti (f.lanfrancotti@aqp.it)

Data firma: 2022-12-15 - 12.22.38 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a f.sisci@arif.regione.puglia.it per la firma

2022-12-15 - 12.22.39 GMT

 E-mail visualizzata da f.sisci@arif.regione.puglia.it

2022-12-19 - 11.20.00 GMT- Indirizzo IP: 92.223.142.106

 Il firmatario f.sisci@arif.regione.puglia.it ha immesso il nome Francesco Sisci al momento della firma

2022-12-19 - 11.22.50 GMT- Indirizzo IP: 92.223.142.106

 Francesco Sisci (f.sisci@arif.regione.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-12-19 - 11.21.47 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Francesco Sisci (f.sisci@arif.regione.puglia.it)

Data firma: 2022-12-19 - 11.22.52 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.142.106

 Documento inviato per e-mail a m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-12-19 - 11.22.53 GMT

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it

2022-12-19 - 11.24.37 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Il firmatario m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Massimiliano Bellomo al momento della firma

2022-12-19 - 11.25.26 GMT - Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-12-19 - 11.24.45 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-12-19 - 11.25.28 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.

2022-12-19 - 11.25.28 GMT