

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“P1701 – Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica “Delocalizzazione dell’impianto di sollevamento di Manfredonia a servizio del serbatoio di compenso di Coppa Pilla, del serbatoio di Monte S. Angelo e del serbatoio alto di San Giovanni Rotondo”

VERBALE DEL 21.04.2022

Premesso che

- Con nota prot. n. 19649 del 25/03/2022, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito al progetto di fattibilità tecnica ed economica riguardante le opere in oggetto;
- L’Autorità Idrica Pugliese con nota prot. n. 1581 del 30-03-2022 ha indetto la conferenza di servizi preliminare sulla progettazione “*Delocalizzazione dell’impianto di sollevamento di Manfredonia a servizio del serbatoio di compenso di Coppa Pilla, del serbatoio di Monte S. Angelo e del serbatoio alto di San Giovanni Rotondo*”, convocando in data odierna la prima riunione, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS)- Divisione V
Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali
Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali-- Servizio VIA e VInCA
Regione Puglia – Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio
Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici Servizio Autorità Idraulica
Regione Puglia – Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche TA
Regione Puglia – Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale - Sezione Risorse Idriche
Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Servizio Territoriale FG
Parco Nazionale del Gargano
Provincia di Foggia – Servizio trasporti e mobilità Servizio Tutela e valorizzazione ambientale - Ufficio Ambiente Servizio Gestione Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Foggia
Ministero della Cultura – Segretariato regionale del MiC per la Puglia

Ente / Azienda
Ministero della Difesa - Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli – 10° Reparto Infrastrutture – Sezione B.C.M.
Comune di Manfredonia
ASL Foggia
EIPLI
Consorzio per la Bonifica della Capitanata
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ADB) Sede Puglia
ENEL Distribuzione - E distribuzione S.p.A. Gruppo ENEL Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Sud
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana
Consorzio ASI Foggia
ANAS
2iRETEGAS
SNAM Rete Gas
TELECOM Italia S.p.A.
FASTWEB S.p.A.
TERNA S.p.A.
AQP S.p.A.

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti conseguenti allo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 1581 del 30-03-2022.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail. Contestualmente i partecipanti sono stati riconosciuti per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Ministero della Transizione Ecologica Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la qualità dello Sviluppo (CreSS)- Divisione V					
Regione Puglia – Dipartimento Mobilità, Qualità Urbana, Opere Pubbliche, Ecologia e Paesaggio - Sezione Autorizzazioni Ambientali					
Regione Puglia – Sezione Autorizzazioni Ambientali-- Servizio VIA e VInCA					
Regione Puglia – Sezione Tutela e valorizzazione del paesaggio					
Regione Puglia – Sezione Lavori Pubblici Servizio Autorità Idraulica					
Regione Puglia – Ufficio Coordinamento Strutture Tecniche TA					
Regione Puglia – Dipartimento agricoltura, sviluppo rurale ed ambientale - Sezione Risorse Idriche					
Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Servizio Territoriale FG				X	Prot. n. 18266 del 01/04/2022
Parco Nazionale del Gargano					
Provincia di Foggia – Servizio trasporti e mobilità Servizio Tutela e valorizzazione ambientale - Ufficio Ambiente Servizio Gestione Manutenzione ordinaria e straordinaria viabilità					
Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo - Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per le province di Foggia					
Ministero della Cultura – Segretariato regionale del MiC per la Puglia					
Ministero della Difesa - Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli – 10° Reparto Infrastrutture – Sezione B.C.M.				X	Prot. n. 6525 del 20/04/2022
Comune di Manfredonia	X				
ASL Foggia					
EIPLI					
Consorzio per la Bonifica della Capitanata					
Consorzio di Bonifica Montana del Gargano				X	Nota prot. 1859 del 04.04.2022
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Meridionale (ADB) Sede Puglia					

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
ENEL Distribuzione - E distribuzione S.p.A. Gruppo ENEL Divisione Infrastrutture e Reti – Macro Area Territoriale Sud					
R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana				X	Nota prot. 1584 del 07.04.2022
Consorzio ASI Foggia					
ANAS					
2iRETEGAS					
SNAM Rete Gas					
TELECOM Italia S.p.A.					
FASTWEB S.p.A.					
TERNA S.p.A.					
AQP S.p.A.	X				

Il Presidente, alle ore 11.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

A riguardo si precisa che, secondo quanto previsto dall'art. 14 co. 3, la presente conferenza preliminare è stata indetta al fine di poter acquisire *“prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, le condizioni per ottenere alla loro presentazione, i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati”*.

L'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce autorità espropriante.

Si evidenzia che l'Acquedotto Pugliese è munito di delega amministrativa per l'esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione delle opere (Del. AIP n. 55/2021 e s.m.i.).

Inoltre, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile nella convocazione prot. n. 1581 del 30-03-2022.

AQP, in sintesi, rappresenta che con l'intervento in oggetto, è prevista la delocalizzazione dell'impianto di sollevamento attualmente in esercizio, considerando che esso, ad oggi, oltre ad essere ubicato in una zona ad alta densità abitativa, versa in una condizione di vetustà impiantistica e obsolescenza tecnologica, oltre ad avere un inadeguato volume di accumulo della vasca di aspirazione delle pompe.

In particolare, il nuovo impianto di sollevamento verrà delocalizzato in una struttura più ampia, idonea all'installazione di nuove opere elettromeccaniche dotate della migliore tecnologia del momento, più precisamente in un'area interna al sedime del serbatoio idrico di compenso denominato “Massocchi”.

Inoltre è prevista la realizzazione di tre condotte in acciaio, rispettivamente di diametro DN250, DN 400 e DN500, ciascuna lunga circa 2,2 Km, che avranno origine dal nuovo impianto di sollevamento ubicato nello stesso sedime del serbatoio denominato "Massocchi" e seguiranno il tracciato definito negli elaborati grafici, fino a raggiungere ed interconnettersi con le condotte prementi esistenti.

Per quanto riguarda la disponibilità delle aree, AQP evidenzia che è stato constatato che allo stato attuale l'area dell'intero serbatoio, fondamentale per la futura allocazione di manufatti in progetto, presenta un mancato allineamento tra lo stato di fatto e la situazione catastale. Inoltre, si è riscontrato il mancato accatastamento del manufatto come desunto dall'estratto di mappa.

A riguardo AIP chiede raggugli e AQP conferma un mancato accatastamento dell'area in cui insiste il serbatoio per il quale si impegna ad avviare il procedimento di sanatoria entro l'istanza di indizione della Conferenza di Servizi Decisoria.

Inoltre, in merito agli aspetti ambientali, Acquedotto Pugliese dichiara che *"l'intervento in argomento non è soggetto, di per sé, a Valutazione di Impatto Ambientale, né per caratteristiche dimensionali, né per requisiti del contesto ambientale interessato. Inoltre non produce effetti ambientali neppure se valutata in un'ottica cumulativa con altre opere esistenti e/o in progetto, ivi compreso l'intervento denominato P1622 - Raddoppio della premente esistente e potenziamento del serbatoio a servizio dell'abitato di Monte Sant'Angelo."*

Si evidenzia infatti che:

1. *le opere in questione (P1701 e 1622), pur destinate ad essere connesse idraulicamente (per continuità del flusso idrico) non si sovrapporranno fisicamente, in quanto saranno realizzate in zone differenti del comune di Manfredonia;*
2. *se il progetto, per sue caratteristiche, non rientra nelle casistiche delle opere soggette a VIA o screening, è perché già valutato dal Legislatore come non produttivo di effetti ambientali, "in quanto la fase di "screening" è già stata effettuata in senso negativo dalla normativa" – come osservato dal TAR Lombardia, II sez di Brescia, nella recente sentenza del n.312 del 4 aprile 2022;*
3. *in ogni caso, le opere in questione non sarebbero suscettibili di valutazioni cumulative, perché l'eventuale cumulo andrebbe valutato tra l'opera in progetto ed altre esistenti o altre già approvate dall'autorità competente, con riferimento alla citata sentenza del TAR, che testualmente afferma: "non è configurabile cumulo tra progetti cronologicamente sfalsati". "*

Con riferimento agli aspetti paesaggistici, AQP dichiara che *"parte delle opere di progetto, ed in particolare parte delle condotte interrato, interferiscono con gli ulteriori contesti paesaggistici, pertanto non si rileva la necessità di richiedere Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'Allegato A del DPR 13/02/2017 n. 31"*.

Quindi, il Presidente della Conferenza sollecita AQP ad avere interlocuzioni dirette con l'Amministrazione comunale nella fase di sviluppo della progettazione definitiva, anche con riferimento a quanto rappresentato in merito alla titolarità delle aree e richiamando i contenuti della circolare AIP prot. n. 2312 /2020 relativamente agli invii degli avvisi di avvio dell'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nonché della dichiarazione di Pubblica Utilità.

Su richiesta dell'AIP, a riguardo il Comune di Manfredonia conferma la conformità limitatamente all'area oggetto di ubicazione del nuovo impianto di sollevamento con lo strumento urbanistico e si riserva di esprimersi relativamente ai restanti interventi nella progettazione in esame entro la prossima seduta.

Inoltre conferma la titolarità pubblica delle aree, al netto di quelle oggetto di esproprio.

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza che le seguenti comunicazioni pervenute dagli Enti/Amministrazioni invitati:

Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, con nota prot. n. 1859 del 04.04.2022 comunica che *“l’area di intervento in progetto ricade all’esterno del perimetro del Comprensorio di competenza dello scrivente Consorzio e che non sussistono, allo stato attuale, con dette area di intervento, sistemi irrigui gestiti da questo Consorzio.”*

R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, con nota prot. 1584 del 07.04.2022 comunica che *“dall’esame degli elaborati progettuali trasmessi, non si riscontra alcuna interferenza con la linea ferroviaria ricadente nella giurisdizione di questa Direzione”*.

A riguardo, AQP, anche su segnalazione del Comune di Manfredonia, chiede all’ASI di rilasciare il parere/prescrizioni di competenza sul parallelismo e sull’attraversamento trasversale con la linea ferroviaria.

Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Servizio Territoriale FG, con nota prot. n. 18266 del 01/04/2022 (acquisita da AQP) comunica che le *“aree interessate dai lavori di cui all’oggetto, NON SONO SOGGETTI a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 3267/1923 e R.R. 9/2015 pertanto quest’Ufficio non deve adottare alcun provvedimento in merito e procederà all’archiviazione della pratica.”*

Ministero della Difesa - Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli – 10° Reparto Infrastrutture – Sezione B.C.M., con nota prot. n. 6525 del 20/04/2022 comunica che *“Nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c’è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c’è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, questo Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento... e sono state riportate “una serie di informazioni generali che consentiranno di effettuare le necessarie valutazioni tecnico economiche inerenti gli aspetti della bonifica bellica.”*

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l’obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo gli elaborati grafici ed il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al 19/05/2022 alle ore 11.00, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l’autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 21042022) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.00.

Il Presidente

Dott. Cosimo INGROSSO

Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante

Ing. Cecilia PASSERI

Documento firmato elettronicamente

ALLEGATI:

Allegato 01: Consorzio di Bonifica Montana del Gargano, nota prot. n. 1859 del 04.04.2022

Allegato 02: R.F.I. Rete Ferroviaria Italiana, nota prot. 1584 del 07.04.2022

Allegato 03: Regione Puglia – Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali – Servizio Territoriale FG, nota prot. n. 18266 del 01/04/2022

Allegato 04: Ministero della Difesa - Ispettorato delle Infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli – 10° Reparto Infrastrutture – Sezione B.C.M., nota prot. n. 6525 del 20/04/2022

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

“P1701 – Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica “Delocalizzazione dell'impianto di sollevamento di Manfredonia a servizio del serbatoio di compenso di Coppa Pilla, del serbatoio di Monte S. Angelo e del serbatoio alto di San Giovanni Rotondo.”.

SEDUTA DEL 21/04/2022

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Tel.	Mail	Firma
Ing. Di Tullo Giuseppe	Comune di Manfredonia – Dirigente Ufficio Tecnico	3486058651	g.ditullo@comune.manfredonia.fg.it	
Massimo Pellegrini	AQP	3346655785	m.pellegrini@aqp.it	
Michele Alessandro Saliola	RUP AQP	3665783871	m.saliola@aqp.it	
Irene Crescenzi	Progettista AQP	3312357838	i.crescenzi@aqp.it	
Sergio Blasi	AQP – Ufficio Espropri	3202293457	s.blasi@aqp.it	
Alessandro Giacomo Incarbone	AQP – Ufficio Espropri	0802343802	g.incarbone@aqp.it	
Maria Rosaria Mola	AQP – Ufficio legale	3338713738	mr.mola@aqp.it	
Cosimo Ingrosso	AIP – Direttore Amministrativo		c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it	
Cecilia Passeri	AIP - Funzionario		c.passeri@autoritaidrica.puglia.it	
Guido Esposito	AIP - Istruttore		g.esposito@autoritaidrica.puglia.it	