

Direzione Industriale – Ingegneria

servizi.tecnici@pec.aqp.it

Trasmessa via PEC

A GASMAN SCPA
Servizi per la Distribuzione di gas naturale
Viale Miramare, 34
71043 Manfredonia FG
servizitecnici@pec.gasman.it

e, p.c. All' AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE
BARI
protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

OGGETTO: P1701 – Progetto per la “*Delocalizzazione dell'impianto di sollevamento di Manfredonia a servizio del serbatoio di compenso di Coppa Pilla, del serbatoio di Monte Sant'Angelo e del serbatoio di San Giovanni Rotondo*”

Risultati indagini eseguite durante il sopralluogo avvenuto in data 12/12/2024

In riferimento al sopralluogo avvenuto in data 12/12/2024, di cui si allega relativo verbale, con cui si è provveduto all'individuazione, mediante tecniche geofisiche, delle condotte gas gestite da GASMAN SCPA localizzate nel Comune di Manfredonia (all'altezza dell'incrocio tra Viale Padre Pio e Viale dell'Industria e all'altezza dell'incrocio tra Viale Padre Pio e Viale della Transumanza), si trasmette in allegato alla presente nota, l'elaborato progettuale denominato “*Relazione sul censimento e risoluzione delle interferenze*”.

Nel succitato elaborato al paragrafo 3.6.2 vengono mostrate le condotte gas individuate e si specifica che le stesse non costituiscono interferenze significative per le nuove condotte previste in progetto in quanto viene rispettata la distanza minima richiesta dalla UNI 9165 per interferenza con linea gas a media pressione, pari a 0,50 m.

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Michele Alessandro Saliola

Visto: F. to il Responsabile APPIN
Ing. Massimo Pellegrini