

Mezzo PEC

Spett.le
Autorità Idrica Pugliese
protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

Oggetto: P1701 - Progetto Definitivo/Esecutivo “Delocalizzazione dell'impianto di sollevamento di Manfredonia a servizio del serbatoio di compenso di Coppa Pilla, del serbatoio di Monte S. Angelo e del serbatoio alto di San Giovanni Rotondo”.

Facciamo riferimento alla Vs. comunicazione di pari oggetto pervenuta, Vi comunichiamo che, sulla base della documentazione progettuale trasmessa, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi **non** interferiscono con gli elettrodotti AT/AAT di proprietà Terna Spa.

Si allega riscontro, inviato a febbraio 2024, alla richiesta ricevuta da AI-ENGINEERING per Vs. conto atta ad eseguire lo studio delle interferenze elettromagnetiche tra le costruende tubazioni metalliche e le esistenti linee elettriche AT.

Vi segnaliamo che i nostri elettrodotti sono da ritenersi costantemente in tensione e che l'avvicinarsi ad essi a distanze inferiori a quelle previste dalle vigenti disposizioni di legge (artt. 83 e 117 del D. Lgs. 9.4. 2008, n. 81) ed alle norme CEI EN 50110 e CEI 11- 48, sia pure tramite l'impiego di attrezzi, materiali e mezzi mobili, costituisce pericolo di morte.

Vi ribadiamo, infine, il carattere di estrema riservatezza delle informazioni trasmesse che riguardano assets strategici della Rete Elettrica Nazionale. Resta inteso che tale documentazione potrà essere utilizzata solo ai fini dello studio in progetto.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito, porgiamo distinti saluti.

Il Responsabile
Unità Impianti Bari
Gaetano Cimmino Marzano