

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**

**“Completamento rete fognaria del centro storico di Porto Cesareo, rifacimento del collettore di via Monti e via Garibaldi e opere di risanamento della rete esistente finalizzata alla presa in gestione”**

**PROGETTO ESECUTIVO**

**VERBALE SEDUTA DEL 06.12.2022**

**Premesso che**

- Con nota acquisita al prot. n. 46346 del 21/07/2022, Acquedotto Pugliese chiedeva all' Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 4265 del 29/07/2022, indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data 08/09/2022 la prima riunione;
- Con nota AIP prot. n. 4905 del 15/09/2022, veniva trasmesso il verbale della prima seduta e, convocata la seconda in data 06/10/2022;
- Con nota AIP prot. n. 5463 del 13/10/2022, veniva trasmesso il verbale della seconda seduta e, convocata la terza, in data 08/11/2022;
- Con nota AIP prot. n. 5996 del 09/11/2022 veniva trasmesso il verbale della terza seduta e , convocata la quarta in data odierna 06/12/2022, invitando i seguenti Enti/Aziende:

ENTE
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Risorse Idriche
Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale Sezione Demanio e patrimonio
Provincia di Lecce
Comune di Porto Cesareo
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio provincie di BR-LE-TA
Agenzia delle Dogane
Capitaneria di Porto Gallipoli
Enel Distribuzione
Telecom Italia
2i Rete Gas
FASTWEB S.p.A.
SES RETI

## LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 5996 del 09/11/2022.

Presiede la Conferenza il Direttore Generale della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingresso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, responsabile servizi IV (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, la delega per il rappresentante di SES reti .

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Present	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari Generali ed Infrastrutture Sezione Risorse Idriche					

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Ente / Azienda	Present	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale Sezione Demanio e patrimonio				X	nota prot. n. 11516 del 29/08/2022
Provincia di Lecce				X	nota prot. n. 35058 del 15/09/2022
Comune di Porto Cesareo	X	Silvia Tarantino; Luciano Pezzuti		X	Delibera di Consiglio Comunale n.50 dl 25/10/2022; nota prot. n. 34259 del 05/12/2022
Consorzio di Gestione Area Marina Protetta Porto Cesareo				X	nota prot. 915 del 11/10/2022; nota prot. n. 1115 del 05/12/2022
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio					
Agenzia delle Dogane				X	nota prot. n. 20454 del 21/11/2022
Capitaneria di Porto Gallipoli					
Enel Distribuzione					
Telecom Italia					
2i Rete Gas				X	nota prot. n. 94007 del 02/08/2022; 122911 del 17/10/2022
FASTWEB S.p.A.				X	pec acq. al prot. AIP n.4455 del 11/08/2022
SES RETI	X	Muci Gianluigi		X	nota prot. n. 806 del 27/09/2022, nota prot. n.933 del 11/11/2022
Acquedotto Pugliese	X	Ing. Leonardo Indellicati			

Il Presidente, alle ore 10.10, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Nel corso della precedente seduta, l'A.C. evidenziava:

1. la necessità che la Soprintendenza rilasciasse autorizzazione ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 42/2004 in quanto parte delle opere a farsi ricadono in area tipizzata da PUG come zona A.
2. l'opportunità di acquisire l'autorizzazione doganale di cui all'art. 19 del D.Lgs. 374/90.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

A tal riguardo:

1. Preso atto del mancato riscontro, alla data, da parte della Soprintendenza e nel caso in cui entro il termine di chiusura della Conferenza previsto per il 07/12 p.v., non pervenga alcuna espressione di parere, l'Autorità Idrica prescrive che l' autorizzazione venga acquisita da Acquedotto Pugliese preventivamente all'esecuzione delle opere; a tal riguardo AIP richiama l'art. 12, co. 1, l. a), n. 2), del Decreto n. 76 del 16/07/2020, che introduce all'art. della Legge 241/1991, il comma 8bis che recita "*Le determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 14-bis, comma 2, lettera c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, ovvero successivamente all'ultima riunione di cui all'articolo 14-ter, comma 7, nonché i provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti, di cui all'articolo 19, comma 3 e 6-bis, adottati dopo la scadenza dei termini ivi previsti, sono inefficaci, fermo restando quanto previsto dall'articolo 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le condizioni*".

AQP e A.C. in merito al su detto parere rilevando che la Soprintendenza è stata invitata ad esprimersi con nota di indizione della Conferenza di Sevizi prot. n. 4265 del 29/07/2022, ritengono di applicare il silenzio ai sensi del comma 9 art.11 DRP 31/2017 e ai sensi art.14ter comma 7 della Legge 241/90 e s.m.i.

2. con nota prot. n. 20454 del 21/11/2022, l'Agenzia delle Dogane, Ufficio Delle Dogane di Lecce, *vista la nota acquisita al prot. n. 19697 RU del 09/11/2022, con la quale l'Amministrazione comunale in indirizzo ha fatto pervenire la richiesta per il rilascio dell'autorizzazione doganale, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 8 novembre 1990 n. 374, relativamente al progetto per il completamento rete fognaria del centro storico di Porto Cesareo e rifacimento del collettore di Via monti e Via Garibaldi e risanamento della rete esistente, come definito negli elaborati progettuali allegati, tenuto che le opere in parola non costituiscono ostacolo al controllo e alla vigilanza finanziaria in prossimità della linea doganale, e che, pertanto, non sussistono motivi ostativi a quanto in oggetto richiesto, ha autorizzato ai sensi dell'articolo 19 del D. Lgs. 08.11.1990 n. 374, l'esecuzione delle opere richieste, fatta salva l'osservanza di ogni altra disposizione dettata dalle vigenti norme di Legge.*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

**COMUNE PORTO CESAREO**, con nota prot. n. 34259 del 05/12/2022, il Settore I ufficio Demanio Marittimo,

- *rilevato che gli interventi interessano le aree demaniali marittime costituite dal marciapiede di via Muratori, nel tratto compreso tra via Foscolo e via Parini e la sede stradale di via Muratori nel tratto comprese fra via Parini e P.zza N. Sauro*
- *considerato che l'intervento consiste nel rifacimento di alcuni rami di rete fognaria esistenti ricadenti nelle aree demaniali già in consegna a questo Ente giusto verbale n. 17/2014;*

*ai soli fini demaniali marittimi rilascia il nulla osta all'intervento di che trattasi, a condizione che sia ripristinata la pavimentazione in sampietrini esistente.*

**CONSORZIO AREA MARINA PROTETTA PORTO CESAREO**, con nota prot. n. 1115 del 05/12/2022, facendo seguito alle risultanze del sopralluogo del 28 ottobre 2022 congiunto con i tecnici AQP e Comune di Porto comunica quanto segue:

*Resta fermo il divieto di scarico delle acque di aggotamento nell'AMP Porto Cesareo, e quindi nel previsto punto di scarico da progetto denominato "zona ISF", senza deroga del superiore Ministero della Transizione Ecologica.*

*Con riferimento al punto di scarico in mare denominato "zona Centro" non ricade nella riserva marina e sufficientemente distante (500m) da scongiurare interazioni con la stessa.*

*Inoltre, anche la conseguente emissione di ordinanza di divieto di balneazione ai sensi del D.Lsg del 30 maggio 2008, n.116, di "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE" non avrebbe effetti amministrativi sull'AMP Porto Cesareo.*

*È auspicabile, tuttavia, che lo sversamento delle acque di aggotamento non avvenga direttamente sulla battigia, bensì venga allontanato dalla linea di riva mediante condotta temporanea al fine di consentire una maggiore diluizione dell'effluente.*

*È opportuno, inoltre, monitorare con maggiore frequenza i parametri di cui all'allegato I del D.Lsg del 30 maggio 2008, n.116 e attuare esaustiva campagna di comunicazione alla cittadinanza.*

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



A riguardo AQP rappresenta che i parametri di cui alla citata norma, riguardando la qualità delle acque di balneazione non potranno essere rispettati, pertanto sarà necessaria ordinanza sindacale che precluda la balneazione nelle aree d'intervento per l'area interessata dai lavori per un raggio di circa 250 mt.

**SES Reti**, con nota prot. n. 933 del 11/11/2022, ha trasmesso il verbale del sopralluogo svoltosi alla presenza di AQP in data 25/10 u.s., dal quale si prende atto che:

- al fine di visionare il tracciato delle condotte e derivazioni stradali GAS esistenti, che sono state preliminarmente tracciate dai tecnici della concessionaria con spray giallo sull'asfalto, lungo le vie in cui sono state evidenziate le possibili interferenze;
- fatta una ricognizione su tutte le strade oggetto di intervento valutate le possibili interferenze delle opere in progetto con le condotte del gas, il tecnico di AQP non ha evidenziato particolari problemi in relazione alle stesse per quanto visibile rispetto alle previsioni progettuali;
- il RUP dell'intervento ha rimandato a successiva fase esecutiva l'individuazione delle eventuali situazioni puntuali non riscontrabili a vista attraverso allineamenti di possibile posa effettiva attesa che la profondità di posa è variabile. Per eventuali interferenze con le linee di rete gas non riscontrate che dovessero emergere nella fase esecutiva per le quali dovesse essere necessario lo spostamento la concessionaria formulerà preventivo di spesa per il superamento delle stesse.

A termine della Conferenza, l'A.C. tiene a precisare che la carreggiata stradale interessata dai lavori, venga ripristinata a regola d'arte rispettando lo stato dei luoghi e che al contempo durante i lavori si cerchi di arrecare meno danno possibile alla attività commerciali presenti nelle strade oggetto d'intervento.

### **CONCLUSIONI**

Pertanto, dopo aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, il Presidente, ritiene di addivenire alla chiusura dei lavori della Conferenza, entro il termine del 07/12/2022 come comunicato con nota AIP prot. n. 4265 del 29/07/2022 e seguenti.

Il Presidente, si riserva di provvedere a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi e, disporre la trasmissione di apposita Determina di chiusura della stessa al richiedente, unitamente alle determinazioni ricevute dalle Amministrazioni e società coinvolte.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign,

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **06122022**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.28.

Il Presidente  
dott. Cosimo INGROSSO  
*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante  
ing. Cecilia PASSERI  
*Documento firmato digitalmente*

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Agenzia delle Dogane nota prot. n. 20454 del 21/11/2022;
- Allegato 3: SES reti nota prot. n. 933 del 11/11/2022;
- Allegato 4 : Comune porto Cesareo nota prot. n. 34259 del 05/12/2022;
- Allegato 5 : Nota Area Marina Protetta Porto Cesareo prot. n. 1115 del 05/12/2022


Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**  
**Completamento rete fognaria del centro storico di Porto Cesareo, rifacimento del collettore di via**  
**Monti e via Garibaldi e opere di risanamento della rete esistente finalizzata alla presa in gestione**  
*Progetto esecutivo*  
**SEDUTA DEL 06/12/2022**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Silvia Tarantino	Comune Porto Cesareo	Sindaco	<a href="mailto:info@comune.portocesareo.le.it">info@comune.portocesareo.le.it</a>	3332362260	
Pezzuto Antonio Luciano	Comune Porto Cesareo	Dirigente Settore Lavori Pubblici	<a href="mailto:pezzutoantonio@comune.portocesareo.le.it">pezzutoantonio@comune.portocesareo.le.it</a>	3281733201	
Leonardo Indellicati	AQP	RUP	<a href="mailto:l.indellicati@agp.it">l.indellicati@agp.it</a>	3346234525	
Muci Gianluigi	SES reti	Direttore tecnico	<a href="mailto:gmuci@sesreti.it">gmuci@sesreti.it</a>	0833835321	
Calasso Remì	Area Marina Protetta	Operato amministrativo	<a href="mailto:segreteria@ampportocesareo.it">segreteria@ampportocesareo.it</a>	3207210094	 <small>Calasso Remì (07/dic/2022 11:57 GMT+1)</small>
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio espropri	<a href="mailto:a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it">a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Angela Mannarini (07/dic/2022 16:49 GMT+1)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	<a href="mailto:m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it">m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it</a>		 <small>Massimiliano Bellomo (12/dic/2022 08:07 GMT+1)</small>

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	<a href="mailto:c.passeri@autoritaidrica.puglia.it">c.passeri@autoritaidrica.puglia.it</a>		
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Generale	<a href="mailto:c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it">c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it</a>		

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



# P1762 Porto Cesareo\_Verbale Seduta\_06-12-2022

Rapporto di audit finale

2022-12-12

Creato il:	2022-12-06
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAA9XQIKr_-pJ81nmq_ztP2jkPzua4WSsVF

## Cronologia di "P1762 Porto Cesareo\_Verbale Seduta\_06-12-2022"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)  
2022-12-06 - 11.51.20 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74
-  Documento inviato per e-mail a info@comune.portocesareo.le.it per la firma  
2022-12-06 - 11.52.02 GMT
-  E-mail visualizzata da info@comune.portocesareo.le.it  
2022-12-06 - 15.10.52 GMT- Indirizzo IP: 195.60.145.6
-  Il firmatario info@comune.portocesareo.le.it ha immesso il nome silvia tarantino al momento della firma  
2022-12-06 - 15.11.23 GMT- Indirizzo IP: 195.60.145.6
-  silvia tarantino (info@comune.portocesareo.le.it) ha immesso una password valida  
2022-12-06 - 15.11.01 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da silvia tarantino (info@comune.portocesareo.le.it)  
Data firma: 2022-12-06 - 15.11.25 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 195.60.145.6
-  Documento inviato per e-mail a pezzutoantonio@comune.portocesareo.le.it per la firma  
2022-12-06 - 15.11.26 GMT
-  E-mail visualizzata da pezzutoantonio@comune.portocesareo.le.it  
2022-12-06 - 15.39.20 GMT- Indirizzo IP: 195.60.145.6
-  Il firmatario pezzutoantonio@comune.portocesareo.le.it ha immesso il nome Antonio Luciano Pezzuto al momento della firma  
2022-12-06 - 15.40.31 GMT- Indirizzo IP: 195.60.145.6
-  Antonio Luciano Pezzuto (pezzutoantonio@comune.portocesareo.le.it) ha immesso una password valida  
2022-12-06 - 15.39.32 GMT

-  Documento firmato elettronicamente da Antonio Luciano Pezzuto (pezzutoantonio@comune.portocesareo.le.it)  
Data firma: 2022-12-06 - 15.40.33 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 195.60.145.6
-  Documento inviato per e-mail a l.indellicati@aqp.it per la firma  
2022-12-06 - 15.40.34 GMT
-  E-mail visualizzata da l.indellicati@aqp.it  
2022-12-06 - 16.42.07 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Il firmatario l.indellicati@aqp.it ha immesso il nome leonardo indellicati al momento della firma  
2022-12-06 - 16.43.00 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  leonardo indellicati (l.indellicati@aqp.it) ha immesso una password valida  
2022-12-06 - 16.42.16 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da leonardo indellicati (l.indellicati@aqp.it)  
Data firma: 2022-12-06 - 16.43.02 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Documento inviato per e-mail a gmuci@sesreti.it per la firma  
2022-12-06 - 16.43.03 GMT
-  E-mail visualizzata da gmuci@sesreti.it  
2022-12-07 - 7.58.59 GMT- Indirizzo IP: 77.43.2.194
-  Il firmatario gmuci@sesreti.it ha immesso il nome Ing Gianluigi Muci al momento della firma  
2022-12-07 - 8.04.08 GMT- Indirizzo IP: 77.43.2.194
-  Ing Gianluigi Muci (gmuci@sesreti.it) ha immesso una password valida  
2022-12-07 - 7.59.08 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Ing Gianluigi Muci (gmuci@sesreti.it)  
Data firma: 2022-12-07 - 8.04.10 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 77.43.2.194
-  Documento inviato per e-mail a segreteria@amportocesareo.it per la firma  
2022-12-07 - 8.04.12 GMT
-  E-mail visualizzata da segreteria@amportocesareo.it  
2022-12-07 - 10.48.19 GMT- Indirizzo IP: 79.59.16.85
-  Il firmatario segreteria@amportocesareo.it ha immesso il nome Calasso Remì al momento della firma  
2022-12-07 - 10.52.00 GMT- Indirizzo IP: 79.59.16.85
-  Calasso Remì (segreteria@amportocesareo.it) ha immesso una password valida  
2022-12-07 - 10.48.34 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Calasso Remì (segreteria@amportocesareo.it)  
Data firma: 2022-12-07 - 10.52.02 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 79.59.16.85

 Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-12-07 - 10.52.04 GMT

 E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it

2022-12-07 - 15.48.45 GMT- Indirizzo IP: 101.56.90.1

 Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Angela Mannarini al momento della firma

2022-12-07 - 15.49.30 GMT- Indirizzo IP: 101.56.90.1

 Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-12-07 - 15.48.58 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-12-07 - 15.49.32 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 101.56.90.1

 Documento inviato per e-mail a m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2022-12-07 - 15.49.33 GMT

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it

2022-12-12 - 7.06.27 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Il firmatario m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Massimiliano Bellomo al momento della firma

2022-12-12 - 7.07.00 GMT- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2022-12-12 - 7.06.37 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2022-12-12 - 7.07.02 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 2.42.192.74

 Accordo completato.

2022-12-12 - 7.07.02 GMT