

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**

***P1899 Progetto definitivo dei lavori per l'ottimizzazione della rete di fognatura nera a servizio del centro abitato mediante dismissione dell'impianto di sollevamento "Punta San Francesco" e potenziamento dell'impianto di sollevamento "Naccarati" - Comune di Vieste (FG)***

**VERBALE DEL 20.03.2024**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 9664 del 07/02/2024, in riferimento alla progettazione in oggetto AQP trasmetteva la progettazione definitiva avanzava richiesta di indizione di Conferenza di Servizi;
- Questa Autorità con nota prot. n. 922 del 15/02/2024 e, successiva nota di rinvio prot. n. 1377 del 07/03/2024, indiceva la Conferenza di Servizi, convocandone in modalità telematica in data odierna 21/03/2024 la prima riunione, invitando i seguenti Enti/Aziende:

<b>Ente / Azienda</b>
Regione Puglia Sezione Risorse Idriche
Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale
Comune di Vieste
Provincia di Foggia
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Foggia
Ente Parco del Gargano
Capitaneria di Porto Manfredonia
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito
Comando INFRASUD Napoli 10 <sup>0</sup> Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M
PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE PUGLIA COMANDO SCUOLE AM / 3 <sup>^</sup> REGIONE AEREA
MARINA MILITARE Comando Marittimo Sud
ENEL Distribuzione
TELECOM
FASTWEB
TERNA

Ente / Azienda
SNAM
2I RETE GAS
ITALGAS

## LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 922 del 15/02/2024 e, successiva nota di rinvio prot. n. 1377 del 07/03/2024.

Presiede la Conferenza la Dirigente f.f. del servizio IV (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP Ing. Cecilia Passeri ai sensi della comunicazione della Direzione Generale AIP prot. int. n. 5360 del 07/10/2022, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Massimiliano Bellomo.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza: Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Sezione Risorse Idriche					
Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale					
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia					
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per provincia di Foggia				X	nota prot. n. 2660 del 07/03/2024
Comune di Vieste	X	Giuseppe La Tosa		X	nota port. n.
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale				X	nota prot. n. 7331 del 07/03/2024
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10 <sup>0</sup> Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M				X	nota prot. n.4212 del 28/02/2024
PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE PUGLIA COMANDO SCUOLE AM / 3 <sup>^</sup> REGIONE AEREA					

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
MARINA MILITARE Comando Marittimo Sud				X	nota prot. n.6934 del 22/02/2024
CAPITANERIA DI PORTO MANFREDONIA	X	Giovanni Grima			nota prot. n. 5294 del 01/03/2024
ENTE PARCO GARGANO					
ENEL Distribuzione					
TERNA					
TELECOM					
FASTWEB					
SNAM rete gas				X	nota prot. n. 76 del 21/02/2024
2I RETE GAS				X	nota prot. n. 22827 del 19/02/2024 e prot. n. 38407 del 19/03/2024
ITALGAS					
Acquedotto Pugliese	X	Gelsomina Caruso			

Il Presidente, alle ore 11.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

Si acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

Il Presidente invita quindi i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella nota prot. AIP n.922 del 15/02/2024.

AQP illustra la progettazione che, si prefigge l'obiettivo di conseguire una ottimizzazione della rete di fognatura nera esistente attraverso la dismissione dell'impianto di sollevamento esistente in località "Punta San Francesco" e il potenziamento dell'impianto esistente in località "Naccarati" prevedendo la realizzazione delle seguenti opere:

1. Un nuovo collettore a gravità che porterà i reflui dall'Impianto di "Punta San Francesco" al nuovo impianto su "Via Naccarati", in sostituzione dell'esistente;
2. Una nuova mandata in pressione che porterà i reflui dall'impianto di "Via Naccarati" al pozzetto di calma dove oggi arriva l'attuale premente dell'impianto di sollevamento di "Punta San Francesco", per poi proseguire a gravità verso l'impianto di sollevamento centralizzato esistente in via Puccini;
3. Una tubazione porta-allacci lungo "Via Naccarati";
4. Un nuovo impianto di sollevamento fognario compatto in "Via Naccarati".

In riferimento all'ISF NACCARATI, su richiesta dell'A.C. AQP si impegna a trasmettere un elaborato grafico con la sovrapposizione fra le opere in progetto e quanto previsto nella progettazione del rifacimento della pavimentazione di Marina Piccola previsto da parte dell'A.C., al fine di definire le opere di rifacimento della stessa pavimentazione.

Su richiesta di AIP, AQP, precisa che l'ISF di Punta San Francesco sarà totalmente dismesso e che, a valle della rimozione delle opere elettromeccaniche, l'area sarà riconsegnata all'A.C.

In riferimento agli aspetti paesaggistici, su richiesta di AIP, AQP, conferma che non sono previste opere fuori terra.

In seguito, il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

**SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI BARLETTA-ANDRIA-TRANI E FOGGIA** con nota prot. n. 2660 del 07/03/2024, ha evidenziato *che il progetto dell'intervento, pur qualificabile come opera pubblica, è privo della Valutazione di rischio archeologico relativa alle opere di progetto, ai sensi di quanto previsto già in fase di redazione del PFTE in particolare dall'art. 41, c. 4 e allegato I.8 del D.Lgs. 36/2023.*

*Si segnala infatti che l'intervento ricade in gran parte nell'area del nucleo antico di Vieste, area ad alto rischio archeologico, con una documentata frequentazione a partire dal Neolitico fino ad età medievale e moderna, come indagini archeologiche svolte hanno più volte documentato.*

*La valutazione del rischio archeologico delle varie opere in progetto appare indispensabile anche ai fini di verificare la congruità delle somme previste nel Quadro economico di progetto (elaborato A.10.1) alla voce B.4.10.*

*La Valutazione di rischio archeologico dovrà essere redatta da professionista archeologo di I fascia ai sensi del DM 244/2019 oppure da società con qualificazione OS 25 e dovrà essere conforme agli standard metodologici dell'archeologia preventiva come recentemente disposto anche dal DPCM 14/02/2022.*

A tal riguardo AQP con nota prot. n. 17238 de 07/03/2024 ha provveduto a trasmettere quanto richiesto.

**AUTORITA' DI BACINO DI DISTRETTO DELL'APPENNINO MERIDIONALE**, con nota prot. n. 7331 del 07/03/2024 comunica che, per quanto di competenza, *la scrivente Autorità di Bacino Distrettuale esprime parere favorevole di compatibilità degli interventi in progetto con l'indirizzo e gli obiettivi della Pianificazione di Bacino e di Distretto, con le prescrizioni riportate nel seguito, la cui verifica di ottemperanza è demandata al RUP:*

- *prima dell'inizio dei lavori, nell' area a "Pericolosità Geomorfologica", venga verificata, mediante adeguate indagini geologiche, l'assenza di vuoti riferibili a cavità sotterranee e, ove eventualmente siano rinvenute le suddette cavità, dovrà essere inviata la relativa documentazione alla scrivente Autorità di Bacino per le valutazioni di competenza. In ogni caso la realizzazione delle opere non dovrà comportare aggravio del livello di pericolosità vigente;*
- *i materiali di scavo non dovranno essere stoccati neppure temporaneamente nelle aree a "Pericolosità Geomorfologica" ma smaltiti secondo normativa in materia;*
- *in considerazione della profondità di scavo superiore a 1,5 m, dovranno essere eseguite le verifiche di stabilità dei fronti di scavo e dovranno essere adottate le idonee misure di protezione degli stessi.*

In riferimento alle indagini geologiche, AQP precisa che sono già state condotte adeguate indagini geologiche e georadar e che le stesse sono presenti nel progetto trasmesso.

**CAPITANERIA DI PORTO MANFREDONIA**, con nota prot. n. 5294 del 01/03/2024, indirizzata all'UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO VIESTE rappresenta *che sebbene dalla consultazione della documentazione tecnico grafica messa a disposizione dall'Amministrazione proponente si è avuto modo di riscontrare che la porzione di interventi che interesserà le aree demaniali marittime sarà realizzata in forza di apposita concessione demaniale marittima da rilasciarsi a cura dell'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Vieste, non è stato, tuttavia, fatto alcun riferimento all'acquisizione dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 55 del Codice della Navigazione per la porzione di interventi che sarà, invece, realizzata nella fascia dei 30 metri dal limite demaniale marittimo.*

*Per quanto sopra, è il caso di ribadire che, per le porzioni di interventi che ricadranno nella fascia dei 30 metri dal limite demaniale marittimo, ivi comprese eventuali zone di cantiere, l'ufficio Procedente dovrà presentare, prima dell'inizio dei lavori, apposita istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 55 del Codice della Navigazione, trasmettendo a questa Autorità Marittima la documentazione indicata nell'accluso elenco (Allegato 3).*

*Infine, qualora le particelle che saranno oggetto di istanza dell'autorizzazione in parola risultino intestate a soggetti diversi dall'ufficio Procedente, per la realizzazione degli interventi in parola quest'ultimo dovrà munirsi, preventivamente, di tutti gli atti di proprietà/esproprio dei terreni interessati e/o atti di assenso da parte degli effettivi proprietari.*

*Rimangono salve le valutazioni di precipua competenza di codesto Ufficio Circondariale Marittimo in merito all'eventuale rilascio, ai sensi dell'art. 59 del Reg. Cod. Nav., di pareri afferenti la sicurezza della navigazione portuale e di controllo di polizia marittima.*

Rispetto agli adempimenti a carico dell'A.C. il rappresentante della stessa si riserva di riscontrare nel corso della prossima seduta di Conferenza.

**MARINA MILITARE Comando Marittimo Sud**, con nota prot. n. 6934 del 22/02/2024, comunica che – per quanto di competenza, in ordine ai soli interessi della Marina Militare – non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione del progetto indicato in argomento, come da documentazione progettuale visionata.

**MINISTERO DELLA DIFESA 10<sup>0</sup> Reparto Infrastrutture**, con nota prot. n. con nota prot. n. 4212 del 28/02/2024, comunica che, nel caso in esame, non è ancora stata scelta una ditta, non c'è ancora una istruttoria di bonifica presentata e non c'è quindi neanche un progetto di bonifica da esaminare, pertanto, l'Ufficio BCM non può emettere alcun parere vincolante o nulla osta o autorizzazione preventiva alla realizzazione delle opere in argomento. Prima di poter ottenere il “parere vincolante” che consente di iniziare le operazioni di bonifica bellica, il “Soggetto Interessato” (l'Entità che intende effettuare la bonifica bellica e pertanto incaricare la ditta BCM specializzata) dovrà presentare una opportuna istanza corredata di tutta una serie di documenti obbligatori elencati nella Direttiva GEN-BST-001 Ed. 2020 2<sup>a</sup> Serie Aggiunte e Varianti del 20 gennaio 2020, emanata dal Ministero della Difesa - DIREZIONE DEI LAVORI E DEL DEMANIO e reperibile al seguente link:

[http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica\\_ordigni.aspx](http://www.difesa.it/SGD-DNA/Staff/DT/GENIODIFE/Pagine/bonifica_ordigni.aspx)

**SNAM**, con nota prot. n. 76 del 21/02/2024, comunica che sulla base della documentazione progettuale visionata, è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà della scrivente Società.

*Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente al trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti*

*al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.*

**2I RETE GAS** con nota prot. n. 22827 del 19/02/2024 e successiva nota prot. n. 38407 del 19/03/2024, comunica che *2i Rete Gas S.p.A., in qualità di concessionaria del pubblico servizio di distribuzione del gas naturale a mezzo rete urbana nel comune di Vieste (FG), avendo esaminato la planimetria inerente all'ottimizzazione della rete fognaria e impianto di sollevamento, ha riscontrato che le opere previste costituiscono interferenza con le proprie infrastrutture.*

*Pertanto, nell'ottica di una fattiva collaborazione, che garantiamo sin d'ora, siamo a trasmettervi lo stralcio planimetrico con indicazioni della presenza delle ns. condotte gas di 4<sup>a</sup> Specie (media pressione) e di 7<sup>a</sup> Specie (bassa pressione) ricadenti nelle aree di intervento segnalandovi anche la presenza di allacciamenti gas collegati alle suddette reti.*

*Precisiamo tuttavia che le nostre cartografie informatiche aziendali riguardano reti gas a media e bassa pressione e sono state realizzate per un utilizzo operativo connesso alle gestioni delle reti stesse da parte del nostro personale tecnico.*

*Tali cartografie, peraltro in aggiornamento continuo per gli interventi di estensione e manutenzione degli impianti, non riportano le quote di interrimento né le distanze dagli edifici; di conseguenza non sono atte all'individuazione certa degli impianti ivi indicati.*

*Premesso quanto sopra, ogni eventuale richiesta di spostamento delle nostre infrastrutture dovrà pervenire alla scrivente Area Operativa alla pec: [2iretegas@pec.2iretegas.it](mailto:2iretegas@pec.2iretegas.it), al fine di consentirci di predisporre relativo preventivo di spesa.*

## CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **22/04/2024 alle ore 11.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

A conclusione della Conferenza il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 20032024) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.10.

Il Presidente  
ing. Cecilia PASSERI  
*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante  
f.to ing. Massimiliano BELLOMO

ALLEGATI:

- Allegato 1: Foglio firme;
- Allegato 2: Capitaneria di Porto Manfredonia nota prot. n. 5294 del 01/03/2024;
- Allegato 3: AUTORITA' DI BACINO, nota prot. n. 7331 del 07/03/2024;
- Allegato 4: MINISTERO DELLA DIFESA 10<sup>0</sup> Reparto Infrastrutture, nota prot. n. 4212 del 28/02/2024;
- Allegato 5: SNAM, con nota prot. n. 76 del 21/02/2024;
- Allegato 6: 2I Rete Gas nota prot. n. 22827 del 19/02/2024 e prot. n. 38407 del 19/03/2024;
- Allegato 7: SOPRINTENDENZA nota port. n. 2660 del 29/02/2024;
- Allegato 8: nota AQP prot. n. 17238 del 07/03/2024;
- Allegato 9: MINISTERO DELLA DIFESA 10<sup>0</sup> Reparto Infrastrutture, nota prot. n. con nota prot. n. 4212 del 28/02/2024;
- Allegato 10: MARINA MILITARE Comando Marittimo Sud, nota prot. n. 6934 del 22/02/2024

**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**

***P1899 Progetto definitivo dei lavori per l'ottimizzazione della rete di fognatura nera a servizio del centro abitato mediante dismissione dell'impianto di sollevamento "Punta San Francesco" e potenziamento dell'impianto di sollevamento "Naccarati" - Comune di Vieste (FG)***

**SEDUTA DEL 20/03/2024**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Gelsomina Caruso	AQP	RUP	<a href="mailto:g.caruso@aqp.it">g.caruso@aqp.it</a>		
Giovanni Grima	Capitaneria Porto Manfredonia Ufficio Circondario Marittimo Vieste		<a href="mailto:giovanni.grima@mit.gov.it">giovanni.grima@mit.gov.it</a>	0884708791	
La Tosa Giuseppe	Comune di Vieste	Responsabile Lavori Pubblici	<a href="mailto:giuseppe.latosa@comune.vieste.fg.it">giuseppe.latosa@comune.vieste.fg.it</a>	0884712210	
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Funzionario tecnico direttivo	<a href="mailto:m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it">m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it</a>		
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	<a href="mailto:c.passeri@autoritaidrica.puglia.it">c.passeri@autoritaidrica.puglia.it</a>		

La sottoscrizione del presente verbale vale come Dichiarazione assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. e artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e s.m.i.) ai sensi degli artt. 46 E 47 D.P.R. n. 445/2000.

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it) - Mail: [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)