



Autorità idrica pugliese
protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it

e p. c.

AQP S.p.A.
servizi.tecnici@pec.aqp.it

Oggetto: **P1927** – Realizzazione della nuova condotta adduttrice per l'alimentazione dell'abitato di Fasano (BR) – Progetto Definitivo/Esecutivo. INDIZIONE CONFERENZA DI SERVIZI E CONVOCAZIONE PRIMA SEDUTA IN DATA 20/11/2025 (art. 158-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. ex art. 14 e seguenti della legge 241/1990 e ss.mm.ii.) (rif. *nota AQP prot. n. 73234 del 22/10/2025*).
PARERE

Con la presente si riscontra la nota n.0007090 DEL 29-10-2025 acclarata al protocollo della Sezione scrivente al prot. n. 0608739 del 30/10/2025, con la quale è stata indetta la conferenza di servizi.

Dall'esame della documentazione disponibile al seguente link:

<https://lnx.autoritaidrica.puglia.it/images/FTP/P1927%20FASANO%20PE.7z>

si precisa quanto di seguito.

Il progetto riguarda la messa in opera di una tubazione DN 600 della lunghezza di circa 5 km che avrà origine in corrispondenza dell'opera di presa sul Canale Principale dell'Acquedotto Pugliese in contrada Vitamara in territorio comunale di Locorotondo (BR).

Per un primo tratto sarà posata in affiancamento alle due condotte esistenti denominate "Vecchia Diramazione per Fasano" e Nuova Diramazione per Fasano" (queste ultime verranno rimpiazzate in esercizio dalla condotta adduttrice prevista dal presente progetto), per proseguire in sede stradale sulla SC Vitamara e sulla SP1 sino al torrino situato all'incrocio della SP1 e SP2 denominato Canale di Pirro in prossimità dell'I.S. per la Selva di Fasano.

www.regione.puglia.it

Sezione Risorse Idriche

Lungomare Nazario Sauro nn.47 – 49 – 70121 Bari (BA) - Tel: 080 5404889-080 5406959

mail: p.calabrese@regione.puglia.it - a.natuzzi@regione.puglia.it

pec: servizio.risorseidriche@pec.rupar.puglia.it

REGIONE PUGLIA	U
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0097140/2026 del 24/02/2026	
AOO_RP - Class: 14.14	
Firmatario: Pietro Calabrese, ANDREA ZOTTI, Anna Lidia Natuzzi	

La condotta sarà di tipo interrato, con una profondità sull'estradosso ovunque non inferiore a 1,50 m.

Il percorso sarà in sede propria per i primi 306 metri fino all'incrocio con la strada vicinale Contrada Vitamara, in affiancamento sul lato nord delle condotte esistenti. Successivamente la condotta seguirà un percorso al di sotto di sede stradale, interessando anche la Strada Provinciale 1 posta a Sud della Selva di Fasano.



Figura 1- Planimetria intervento su ortofoto

L'intervento in progetto ricade nel Comuni di Fasano, in provincia di Brindisi, e di Locorotondo in provincia di Bari ed interessa un'area non sottoposta a vincoli dal **Piano di Tutela delle Acque approvato con D.C.R. n. 230/2009 ed il cui aggiornamento 2015-2021 è stato approvato con D.C.R. n. 154 del 23/05/2023.**

Tanto premesso, questa Sezione ritiene che, limitatamente alla compatibilità con il PTA, nulla osta alla realizzazione delle opere in progetto, avendo cura, durante la loro esecuzione, di garantire la protezione della falda acquifera.

A tal fine appare opportuno richiamare le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- nelle aree di cantiere deputate all'assistenza e manutenzione dei macchinari deve essere predisposto ogni idoneo accorgimento atto a scongiurare la diffusione sul suolo di sostanze inquinanti a seguito di sversamenti accidentali;



- nelle aree di cantiere, il trattamento dei reflui civili, ove gli stessi non siano diversamente collettati/conferiti, dovrà essere conforme al Regolamento Regionale n.26/2011 come modificato ed integrato dal R.R. n.7/2016.

Il Funzionario istruttore

ing. Annalidia Natuzzi

Il Responsabile di E.Q.

“Compatibilità al Piano di Tutela delle Acque”

ing. Pietro Calabrese

Il Dirigente della Sezione

“Risorse Idriche”

ing. Andrea Zotti