

## CONFERENZA DI SERVIZI

(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO:** “Progetto di fattibilità tecnica ed economica (ex progetto preliminare) per i lavori di completamento dell’Acquedotto del LOCONE II LOTTO (dal torrino di Barletta al serbatoio di Bari-Modugno)” – Rev. 0 di FEB/16 (Codice AQP:P1063). (Indizione della Conferenza di Servizi e Convocazione di riunione con nota AIP n. 4433 del 07.09.2016 e nota AIP n. 4722 del 22.09.2016 di comunicazione variazione sede di riunione).

### VERBALE DEL 29 SETTEMBRE 2016

In data 29 settembre 2016, alle ore 11.15, presso l’Auditorium del Comando Polizia Municipale in Bari alla Via Paolo Aquilino n.1, si aprono i lavori della Conferenza di Servizi, in prima riunione, indetta e convocata con nota AIP n. 4433 del 07.09.2016, ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., relativa al progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori di completamento dell’Acquedotto del LOCONE II LOTTO (dal torrino di Barletta al serbatoio di Bari-Modugno), (Codice AQP P1063).

### PREMESSO

- che la indizione e convocazione dell’odierna Conferenza di Servizi ha fatto seguito alla richiesta di AQP S.p.A., con nota n. 89426 del 30.08.2016, acquisita al protocollo AIP n. 4337 del 01.09.2016, di indizione di conferenza di servizi, da svolgersi in forma simultanea ai sensi dell’art. 14-bis, comma 7 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii..
- che questa Autorità ha ritenuto di accogliere la richiesta motivata presentata da AQP di indire apposita Conferenza di Servizi, nella formulazione della “Conferenza di Servizi Preliminare”, ai sensi dell’art.14 comma 3 della Legge n.241/1990, da svolgersi direttamente in forma simultanea e in modalità sincrona, ai sensi dell’art. 14-bis comma 7 della stessa legge;

Conferenza di Servizi Locone II lotto -Verbale 29 09 16\_rv\_(2)

Viale Borsellino e Falcone, n.2 70125 - Bari  
Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.aip.gov.it - M@il: segreteria@aip.gov.it

  
1/11  


- che l'odierna Conferenza di Servizi è presieduta dal Dott. Cosimo INGROSSO, Direttore Amministrativo dell'Autorità Idrica Pugliese, giusta Determinazione Dirigenziale AIP n. 64 del 07.04.2016, con la quale il Direttore Generale ha disposto la "Nomina del dirigente responsabile per la convocazione e la tenuta delle conferenze dei servizi di cui al D. Legge 133/2014, convertito in Legge 164/2014";
- che all'odierna Conferenza di Servizi, sono risultati presenti (come da Allegato n. 1 – Foglio Presenze); ovvero assenti, i seguenti rappresentanti di Amministrazioni ed Enti convocati:

Comune di Bisceglie	ASSENTE
Comune di Barletta	PRESENTE
Comune di Andria	ASSENTE
Comune di Trani	ASSENTE
Comune di Molfetta	ASSENTE
Comune di Giovinazzo	ASSENTE
Comune di Bitonto	ASSENTE
Provincia di Barletta – Andria -Trani 7° settore Urbanistica, Assetto del Territorio, PTCP, Paesaggio, Genio Civile e Difesa del suolo	ASSENTE
Provincia di Barletta – Andria -Trani 5° settore Infrastrutture, Viabilità, Trasporti, Concessioni, Espropriazioni e Lavori Pubblici	ASSENTE
Provincia di Barletta – Andria -Trani 6° Settore Polizia Provinciale - Protezione Civile, Agricoltura e Aziende Agricole - Personale	ASSENTE
Città Metropolitana di Bari Servizio Edilizia Pubblica, Trasporti, Territorio e Ambiente	ASSENTE
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell'ambiente Sezione Agricoltura – Servizio Provinciale dell'Agricoltura Bari	ASSENTE



Regione Puglia Assessorato all'Ecologia Commissione tecnica per la tutela degli alberi monumentali	ASSENTE
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio Sezione Ecologia – servizio VIA e VINCA	ASSENTE
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio Sezione Ecologia – servizio attività estrattive	ASSENTE
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio Sezione Assetto del Territorio – servizio PARCHI	ASSENTE
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio Sezione Assetto del Territorio – servizio Attuazione Pianificazione Paesaggistica	ASSENTE
Regione Puglia Dipartimento Sviluppo economico, Innovazione Istruzione, Formazione e Lavoro Sezione Energie Rinnovabili, Reti ed Efficienza energetica Servizio Energie Rinnovabili e Reti	ASSENTE
Regione Puglia Dipartimento Risorse finanziarie e strumentali, Personale e Organizzazione Sezione Demanio e Patrimonio - Servizio Parchi Tratturi	ASSENTE
Regione Puglia Dipartimento Mobilità, Qualità urbana, Opere pubbliche e Paesaggio Sezione Lavori Pubblici - Servizio Coordinamento Strutture Tecnico Provinciali Bari/Foggia	ASSENTE
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell'ambiente – Sezione Foreste	ASSENTE
Regione Puglia Agenzia Regionale Attività Irrighe e Forestali	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – prov: BAT-FG	ASSENTE
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio – prov: BA	ASSENTE
Ente Parco Naturale Regionale Lama Balice	ASSENTE
Ente per lo Sviluppo dell'Irrigazione e la Trasformazione Fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (E.I.P.L.I)	ASSENTE

Consorzio di Bonifica Terre D'Apulia	ASSENTE
ASL BARI – SISP	PRESENTE
ASL BARI – Dipartimento Prevenzione	ASSENTE
ASL BAT	PRESENTE
Autorità Di Bacino della Puglia	ASSENTE
Ministero della Difesa 10° reparto Infrastrutture di Napoli per il centro, sud e isole	ASSENTE
Aeronautica Militare Comando 3 <sup>^</sup> Regione Aerea di Bari	ASSENTE
Ferrotramviaria SpA Direzione Generale Trasporto	PRESENTE
Telecom Italia SpA Direzione Generale	ASSENTE
TERNA spa Rete Italia Direzione Territoriale Centro Sud	PRESENTE
Enel Distribuzione SpA	ASSENTE
SNAM RETE GAS S.p.A. – Centro di Matera	ASSENTE
Gas Naturale Distribuzione Italia SpA – NEDGIA	ASSENTE
2i Rete Gas SpA	PRESENTE
Italgas – Distretto Sud	ASSENTE
Autostrade per l'Italia S.p.A.	ASSENTE
AQP S.p.A. Ingegneria – Vettori e Approvvigionamento	PRESENTE

▪ che, in una fase preliminare di consultazione presso gli Enti, AQP aveva acquisito riscontri, sul progetto di fattibilità tecnica ed economica, di cui trattasi, da parte di: Autorità Idrica Pugliese, Enel Distribuzione, Aeronautica Militare e Regione Puglia- Servizio Provinciale dell'Agricoltura di Bari.



In particolare, l'Autorità Idrica ha espresso parere di compatibilità al vigente Piano d'Ambito, con le seguenti condizioni/prescrizioni:

1. *Verificare, nella successiva fase di progettazione, le assunzioni relative ai dati sulla popolazione servita, di cui al PdA2002 e al PdA2009, affinché le assunzioni a base di progetto possano risultare quelle più prudenziali, in coerenza con il PdA2009 vigente.*
2. *Rappresentare nella tavola dei "Particolari costruttivi: Attraversamento tipo Condotte idriche e Condotte di fognatura nera", in aggiunta a quanto già presente, le modalità di posa della condotta di progetto al di sotto del collettore emissario dell'impianto di depurazione di Ruvo-Terlizzi, per l'interferenza alla progr. 21.525,96, con indicazione degli accorgimenti tecnici previsti, per la protezione dell'adduttore da eventuali perdite del collettore.*

Il Presidente, alle ore 11.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, richiamando preliminarmente che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP con nota n. 89426 del 30.09.2016, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Il Presidente affida le funzioni di segretario all'Ing. Sallustio Lagattola, istruttore tecnico della CDS in oggetto.

L'AIP ha quindi provveduto all'indizione e convocazione dell'odierna Conferenza di Servizi, trasmettendo la comunicazione n. 4433 del 07.09.2016 ai Soggetti indicati da AQP; accogliendo la richiesta di AQP, con mail del 07.09.2016, l'AIP ha inviato la stessa comunicazione anche al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL di Bari.

La Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 3 della Legge 241/1990, è finalizzata ad assumere dai Soggetti interessati le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

Nella propria comunicazione n. 4433/2016, l'AIP ha rappresentato che gli elaborati progettuali relativi al progetto di fattibilità tecnica ed economica di cui trattasi, come trasmessi da AQP S.p.A. in allegato alla richiamata nota n. 89426/2016, sono stati resi disponibili per prenderne visione all'indirizzo WEB dell'Autorità:

[http://www.aip.gov.it/images/FTP/P1063\\_07092016.zip](http://www.aip.gov.it/images/FTP/P1063_07092016.zip)



Il Presidente dà lettura dei documenti pervenuti all'Autorità a riscontro della nota n. 4433/2016, che si allegano al presente Verbale per formarne parte integrante:

- Nota di riscontro del Parco Naturale Regionale Lama Balice, prot. n. 208324 del 14.09.2016, acquisita al prot. AIP n. 4570 del 14.09.2016, indicante n°10 prescrizioni da adempiere (Allegato n°2);
- Nota di riscontro dell'Aeronautica Militare Comando Scuole dell'A.M. / 3<sup>a</sup> Regione Aerea, prot. n. 43456 del 19.09.2016, acquisita al prot. AIP n. 4663 del 20.09.2016, con allegata nota di *"parere favorevole alla realizzazione di quanto in oggetto"*, prot. n.30688 del 23.06.2016 (Allegato n°3).
- Nota di riscontro dell'Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 12086 del 20.09.2016, acquisita al prot. AIP n. 4667 in pari data, con allegato proprio parere di competenza, prot. n°10900 del 09.08.2016, riportante la propria valutazione preliminare positiva in merito agli interventi proposti, ritenendo necessario che il progetto definitivo venga redatto ottemperando alle indicazioni ivi esplicitate (Allegato n°4)
- Nota di riscontro della Città Metropolitana di Bari – Servizio Pianificazione Territoriale generale, viabilità, trasporti, prot. n. 0115261 del 28.09.2016, acquisita al prot. AIP n. 4837 in pari data, con cui l'Ente esprime parere favorevole in merito alla realizzazione dei lavori di attraversamento della condotta adduttrice principale in progetto, che interseca lungo il suo tracciato alcune strade provinciali e specificatamente: SS.PP. n.23-n.56-n.112-n.55-n.107-n.218(in tre punti diversi)-n.88-n.91-n.156-n.231, con prescrizioni (Allegato n°5);
- Nota di riscontro della Provincia di Barletta-Andria-Trani – Servizio Edilizia sismica, prot. n°38940 del 28.09.2016, acquisita al prot. AIP n.4834 in pari data, con cui il Settore provinciale specifica che il rilascio del provvedimento di autorizzazione sismica sarà possibile esclusivamente dopo la presentazione presso il SUE comunale territorialmente dell'istanza relativa ai lavori con allegata tutta la documentazione progettuale prevista (progetto esecutivo); dall'esame della documentazione trasmessa non è possibile evincere la presenza o meno di interferenze con opere di captazione acque sotterranee (Allegato n°6);



- Nota di riscontro di SNAM RETE GAS, prot. n. 1180 del 28.09.2016, acquisita al prot. AIP n. 4836 del 28.09.2016, con cui la società ha espresso parere di massima favorevole, con richiesta di integrazione di ulteriori tavole di progetto di dettaglio con l'indicazione dei propri gasdotti identificati in sede di sopralluogo (Allegato n°7);
- Nota di Autostrade per l'Italia SpA, trasmessa tramite fax, acquisita al prot. AIP n. 4835 del 28.09.2016, con cui la società comunica di inviare il parere formale, elaborato sulla base dell'istruttoria tecnica degli elaborati progettuali inviati (Allegato n°8);
- Nota di Terna Rete Italia, prot. n. 811 del 28.09.2016, acquisita al prot. AIP n. 4849 del 29.09.2015, con cui la Società comunica che la costruenda condotta metallica interseca il tracciato di diversi Elettrodotti aerei AT 150 kv, per cui, nei casi di avvicinamento ai sostegni di questi elettrodotti, la tubazione dovrà rispettare la distanza minima di 10 m dal piedino di fondazione più vicino (Allegato n°9);
- Nota dell'E.I.P.L.I, prot. n. 3834 del 29.09.2016, acquisita al prot. AIP n. 4850 in pari data, con cui l'Ente comunica che, dall'esame degli elaborati di progetto, non si rilevano interferenze con opere gestite dall'Ente stesso (Allegato n°10);

Il rappresentante di 2i Rete Gas SpA dichiara che invierà nota di riscontro alla Conferenza in oggetto, e abbandona la conferenza alle ore 11.30.

Il Presidente ha quindi invitato i rappresentanti di AQP S.p.A. ad illustrare il progetto e a riferire di eventuali pareri e/o prescrizioni acquisiti da Enti/Amministrazioni e Gestori di servizi, consultati preliminarmente.

L'Ing. Michele ANGIULI illustra il progetto evidenziando i benefici energetico-ambientali e di continuità del servizio, inoltre invita tutti gli Enti/Amministrazioni che ad oggi non hanno ancora inviato proprio riscontro, di trasmettere in tempi brevi nota di riscontro alla Conferenza in oggetto.

Il Responsabile del Procedimento di AQP, Ing. Massimo PELLEGRINI provvede come richiesto ad illustrare il progetto, precisando che il tracciato sarà in sede propria e pertanto è prevista la necessità di espropriazioni e quindi si dovrà chiedere ai Comuni interessati di apportare varianti urbanistiche.


Inoltre da lettura delle note degli Enti pervenute ad AQP, che vengono allegate al presente verbale:





- Nota di Enel Distribuzione, prot. n°423022 del 29.06.2016, con cui l'Ente ha comunicato parere di massima positivo in merito alla realizzazione dell'intervento (Allegato n°11);
- Nota della Regione Puglia - Sezione Agricoltura – Servizio Provinciale dell'Agricoltura Bari, prot. n° 54924 del 04.07.2016, in merito al rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento delle piante di olivo e allo spostamento delle piante di olivo monumentali, con cui l'Ufficio comunica di rilasciare la relativa autorizzazione previa individuazione da parte di AQP di idonei siti agricoli per lo spostamento degli olivi monumentali e il reimpianto delle piante non monumentali (Allegato n°12);
- Nota della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Bari, BAT e Foggia, prot. n° 10187 del 07.07.2016, con cui l'Ente ha comunicato che potrà rendere il proprio parere di competenza a seguito dell'avvio del procedimento da parte dell'ente procedente, ai sensi degli artt. 7 e 8 delle legge n.241/1990 (Allegato n°13);
- Nota della Città di Trani, prot. n° 26720 del 14.07.2016, con cui l'Ente ha comunicato di non ravvisare in questa fase eventuali prescrizioni e condizioni, richiamando gli accertamenti di conformità con le prescrizioni urbanistiche ed edilizie relative alle successive fasi di progettazione (Allegato n°14);
- Nota del Gestore Nedgia, prot. n° 234 del 14.07.2016, con cui l'Ente informa della inesistenza di reti o propri impianti nei territori interessati dai lavori da realizzare (Allegato n°15);
- Nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, prot. n°524 del 01.08.2016, con cui l'Ente ha richiesto integrazioni utili al fine dell'espressione del parere di competenza e ha rappresentato, in via preliminare, la necessità di prevedere, nella redazione del progetto definitivo, l'esecuzione di indagini archeologiche preliminari, sia mediante indagini geofisiche, sia mediante saggi di scavo, nonché di successive indagini, ad esito delle suddette, con previsione di apposita voce di spesa nell'ambito del progetto (Allegato n°16).

AQP, inoltre, rappresenta di aver riscontrato la nota della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari, con nota prot. n° 98522 del 22.09.2016, trasmettendo la





missiva dell'archeologa incaricata e le n° 10 schede di sito aggiornate sulla base delle richieste della Soprintendenza.

Il Responsabile del Procedimento di AQP, Ing. Massimo PELLEGRINI riscontra ad alcune delle prescrizioni ricevute, presentando una nota con le relative osservazioni di n. 7 pagine, che si allega al presente verbale. (Allegato n°17).

In particolare si riscontra alle seguenti note:

- Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo rurale e Tutela dell'ambiente - Sezione Agricoltura – Servizio Provinciale dell'Agricoltura Bari (nota n. 54924 del 04.07.2016);
- Autorità Idrica Pugliese (nota n. 3644 del 04.07.2016);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari (nota 524 del 01.08.2016);
- SNAM RETE GAS S.p.A. (nota n. 1180 del 28.09.2016);
- Ente Parco Naturale Regionale Lama Balice (nota n. 208324 del 14.09.2016).

Con riferimento alla nota n. 54924 del 04.07.2016, AQP aggiunge a quanto già riscontrato nell'Allegato n° 17 di promuovere degli incontri con i Comuni interessati al fine di individuare siti per il rimpianto degli alberi monumentali in sede di progetto definitivo.

Con riferimento alla nota n. 208324 del 14.09.2016, AQP aggiunge a quanto già riscontrato nell'Allegato n° 17 chiedendo se sono richieste competenze professionali specifiche di chi dovrà redigere gli elaborati tecnici richiesti nella progettazione definitiva o se possano essere redatti dall'ingegnere/architetto nell'ambito della redazione di apposito Studio di Impatto Ambientale, considerato anche che il progetto sarà soggetto a Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi della normativa regionale vigente.

La Conferenza prosegue con l'acquisizione delle osservazioni e/o prescrizioni, sul progetto di fattibilità in oggetto, da adempiere nella fase di progettazione definitiva.

Il Dott. DRAGO rappresenta le seguenti osservazioni:

- approfondimento della problematica relativa allo smaltimento dei rifiuti durante l'attività di cantiere nello Studio di Impatto Ambientale e l'aspetto autorizzativo degli scarichi delle acque di lavaggio degli automezzi;





- approfondimento in riferimento all'eventuale procedimento autorizzativo relativo allo scarico degli sfiori e degli scarichi della condotta;
- approfondimento dell'interferenza con il collettore fognario di Ruvo-Terlizzi.

AQP riguardo a quest'ultimo punto precisa che nel progetto definitivo sarà previsto un elaborato di dettaglio da cui si evidenzierà la protezione con un contro tubo della condotta in progetto.

Con riferimento alle terre e rocce di scavo evidenzia che solo a valle della caratterizzazione dei terreni in fase di Studio di Impatto Ambientale ai sensi della normativa vigente, sarà possibile individuare i terreni recuperabili da quelli da inviare a discarica autorizzata.

Il Sig. FIORENTINO consegna copia della nota già resa, confermandone i contenuti.

Il Sig. DI BENEDETTO, il Dott. PORCELLUZZI e il Sig. PISTILLO dichiarano che invieranno nota di riscontro in riferimento alla Conferenza in oggetto.

L'Autorità Idrica Pugliese, prendendo atto dei chiarimenti riferiti dal Responsabile del Procedimento di AQP, conferma il parere favorevole di compatibilità al Piano d'Ambito, di cui alla nota prot. n. 3644 del 04.07.2016)

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse, della documentazione acquisita durante la seduta e delle risultanze cui la Conferenza è pervenuta, il Presidente ritiene di dover sospendere la Conferenza di Servizi al fine di approfondire le questioni emerse durante i lavori e sopra riportate.


Ai fini delle successive determinazioni, il Presidente rinvia i lavori della odierna Conferenza di Servizi alla data del 08 novembre p.v., alle ore 10:30, presso la medesima sede, data che sarà comunque formalmente confermata dall'AIP con espressa convocazione.

L'Autorità Idrica Pugliese provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati di cui alla convocazione con nota AIP n. 4433 del 07.09.2016.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta odierna è conclusa alle ore 13.10.







Bari, 29 settembre 2016





Letto, approvato e sottoscritto come segue.

**I PARTECIPANTI:**

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**IL SEGRETARIO**

**Ing. Sallustio LAGATTOLLA**



**II PRESIDENTE**

**Dott. Cosimo INGROSSO**

