

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

“P0865 Estensione del S.I.I. agli agglomerati costieri di Defensola, Isola la Chianca, Sfinalicchio, Molinella, Scialmarino, San Lorenzo, Porto Nuovo e Baia dei Campi (Vieste) – Opere di completamento del Sistema Fognario del litorale Nord dell’abitato ”

VERBALE SEDUTA DEL 05.06.2020

Premesso che

- Con nota prot. n. 22896 del 01/04/2020, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell’art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Considerando quanto rappresentato da questa Autorità con nota prot. n. 1166 del 26/03/2020, in merito ai procedimenti amministrativi ed alla specifica sospensione dei termini disciplinata dall’art.103 del D.L. n. 18/2020, nonché di quanto disposto dal successivo D.L. n. 23 del 08/04/2020, circa l’ulteriore proroga al 15 maggio 2020 e, nell’intento di conciliare le nuove disposizioni introdotte con il decreto legge n. 18/2020, art. 103, stante la specificità dell’intervento, la cui realizzazione comporta la risoluzione problematiche aventi carattere igienico sanitario, nonché di pubblico interesse, veniva convocata in modalità telematica in data odierna, 05/06/2020 la prima riunione con nota AIP prot. 1985 del 20/05/2020, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche
Regione Puglia Servizio risorse forestali
Comune di Vieste
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio
Autorità di Bacino distrettuale dell'appennino meridionale
Ente Parco Gargano
ANAS
TERNA
ENEL
Telecom Italia
Snam

LAVORI DELLA SEDUTA

L’Autorità Idrica Pugliese, tenuto conto dei vari provvedimenti e per ultimo il DPCM del 26/04/2020 che ha prorogato lo stato di emergenza sanitaria da Covid – 19, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 1985 del 20/05/2020.

Presiede la Conferenza il Direttore Amministrativo della Autorità Idrica Pugliese Dott. Cosimo Ingrosso in qualità di Responsabile del Procedimento, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Cecilia Passeri, Responsabile Servizio III (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP, istruttore tecnico della Conferenza di Servizi in oggetto. Partecipa alla Conferenza l'avv. Angela Mannari, in qualità di responsabile dell'Ufficio Espropri dell'AIP.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti hanno mostrato a video un documento valido per l'identificazione ovvero sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche				X	nota prot. n. 7503 del 26/05/2020
Regione Puglia Servizio risorse forestali					
Comune di Vieste	X			X	
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio				X	Nota prot.4232 del 04/06/2020
Autorità di Bacino distrettuale dell'appennino meridionale					
Ente Parco Gargano					
ANAS					
TERNA					
Enel					
Telecom Italia					
Snam					
Acquedotto Pugliese	X	Vincenzo SANTORO			

Il Presidente, alle ore 10.30, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso, comunque denominati, richiesti dalle vigenti norme.

A riguardo, il Presidente acquisisce conferma da parte del RUP di AQP sulla completezza degli Enti/Società di gestione, da cui acquisire i pareri, intese, concerti, nulla osta e altri atti di assenso necessari per un utile prosieguo delle attività realizzative dell'intervento.

A riguardo, AQP segnala la necessità di acquisire la concessione all'utilizzo di parte di area ricadente nel demanio marittimo, nonché l'autorizzazione allo scarico delle acque aggettate di scarico, e, pertanto, la Conferenza va allargata alla Provincia di Foggia, Ufficio ambiente, alla Capitaneria di Porto di Manfredonia e alla Ufficio regionale del Demanio Marittimo.

Quindi, il Presidente invita i rappresentanti di AQP ad illustrare il progetto reso disponibile all'indirizzo WEB dell'Autorità indicato nella convocazione prot. n. 1985 del 20/05/2020.

AQP illustra come oggetto dell'intervento sono :

- un collettore fognario a gravità, in grés ceramico del DN 300, ubicato sul Lungomare Europa, avente la funzione di raccogliere i reflui fognari provenienti dalle zone limitrofe poste a nord dell'abitato e collettarli all'impianto di depurazione cittadino;
- un ulteriore tronco fognario a gravità, anch'esso in grés ceramico ma del DN 200 ubicato sempre sul Lungomare Europa, avente la funzione di raccogliere i reflui provenienti dalla zona sud del centro abitato, in prossimità del vicino porto turistico, e di allacciare il tronco fognario di via Torre Papagni, traversa del suddetto Lungomare Europa, realizzato con precedente appalto ma non entrato mai in esercizio;
- poiché l'impianto di depurazione cittadino è ubicato a quota notevolmente superiore rispetto alle zone oggetto di intervento, completa l'intervento la realizzazione di un impianto di sollevamento con annessa condotta di mandata, in PEAD PE100 in cui confluiranno il collettore principale DN 300 ed il tronco DN 200 come sopra descritti.

Con riferimento alla disponibilità delle aree, AQP comunica che, il nuovo impianto di sollevamento, sorgerà su un'area in parte già nella disponibilità del Comune di Vieste (p.lle 207 e 208 del Foglio di Mappa n°9), mentre la parte residua, composta dalle p.lle 301 e 338 necessitano di procedura di esproprio essendo intestate a privati.

Si conferma che l'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce autorità espropriante. Il Gestore è munito di delega all'esercizio dei poteri espropriativi in virtù della deliberazione del Consiglio Direttivo n.16 del 22.4.2016 e n. 25 del 23.6.2016."

Rispetto alla valutazione delle aree oggetto di esproprio, la progettazione fa riferimento ad una Delibera di Consiglio Comunale n. 12/2013 che ha per oggetto l'imponibile ICI.

A riguardo, nel corso della Conferenza, si è convenuto di rielaborare la valutazione delle sopra dette aree facendo riferimento al Certificato di Destinazione Urbanistica, che il Comune si impegna a rilasciare in data odierna.

In merito, l'AIP evidenzia la necessità di avviare il procedimento di variante allo strumento urbanistico con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio. A riguardo, si invita AQP all'invio degli avvisi alla ditta interessata di avvio del procedimento di esproprio.

Rispetto a quanto rappresentato, si condivide l'applicabilità dell'art. 15 co. 2 l. c, L.R. 3/05 e s.m.i., in merito ad una possibile emanazione di decreto di occupazione anticipata.

Quindi, il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

- ✓ **REGIONE PUGLIA Ufficio Coordinamento STP Bari/Foggia**, con nota prot. n. 7503 del 26/05/2020, comunica che, al fine di poter procedere con le valutazioni di competenza, occorre chiarire se in corrispondenza delle interferenze delle condotte/collettori con gli impluvi/reticoli idrografici siano presenti opere di attraversamento e, nel caso integrare la documentazione trasmessa con elaborati progettuali di dettaglio (piante e sezioni), fornendo indicazioni sulle modalità realizzative delle opere in progetti in corrispondenza delle interferenze su dette.

A riguardo, AQP tiene a precisare che in corrispondenza del compluvio ubicato in prossimità del Camping Baia Turchese esiste un tombino di attraversamento e che la condotta di progetto verrà posata mediante tecnica dello spingitubo con generatrice superiore del tubo camicia, posizionata a distanza di un metro al di sotto del fondo del tombino, come da elaborato progettuale B08.a.

Per quanto concerne gli altri due compluvi, questi non sono dotati di alcun manufatto di attraversamento stradale. La condotta di progetto in ogni caso sarà posata all'interno di idoneo tubo camicia stante la presenza di vincolo di alta pericolosità idraulica, con tecnica di scavo a cielo aperto, come da elaborato progettuale B08.a.

- ✓ **SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA BELLE ARTI E PAESAGGIO**, con nota prot. 4232 del 04/06/2020, esprime parere favorevole con le prescrizioni di cui alla nota stessa.

A riguardo, con nota prot.n. 23266 del 02/04/2020, il Responsabile del Procedimento AQP aveva già richiesto all'Amministrazione Comunale, al fine di proseguire nelle fasi progettuali e di Appalto dei relativi Lavori, di acquisire l'autorizzazione paesaggistica prescritta dall'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., e che

L'Amministrazione comunale si impegna a chiudere il procedimento con l'espressione del parere conclusivo da parte della competente Commissione paesaggistica.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo gli elaborati grafici ed il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al 09/07/2020 alle ore 10.00, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati ed in particolare l'Autorità di Distretto Meridionale, l'Ufficio regionale Foreste e il Parco del Gargano.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzate in firma digitale, e da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 05062020) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.00.

Il Presidente
dott. Cosimo INGROSSO
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
ing. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

ALLEGATI :

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: Nota Regione Puglia prot. n. 7503 del 26/05/2020;
- Allegato 3: Parere Soprintendenza Archeologica prot. N. 4232 del 04/06/2020;

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO

“P0865 – Estensione del S.I.I. agli agglomerati costieri di Defensola, Isola la Chianca, Sfinalicchio, Molinella, Scialmarino, San Lorenzo, Porto Nuovo e Baia dei Campi (Vieste) – Opere di completamento del Sistema Fognario del litorale Nord dell’abitato”

SEDUTA DEL 05/06/2020

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Vincenzo SANTORO	Acquedotto Pugliese	RUP Intervento	v.santoro@aqp.it		 <small>Santoro Vinv (05/Jun/2020 12:52 GMT+2)</small>
Michela Alessandro SALIOLA	Acquedotto Pugliese	Supporto al RUP	m.saliola@aqp.it		
Marco GENTILE	Acquedotto Pugliese		m.gentile@aqp.it		
Giuseppe VILLONIO	Acquedotto Pugliese	Ufficio espropri	g.villonio@aqp.it		 <small>Giuseppe Villonio (08/Jun/2020 09:23 GMT+2)</small>
Antonio RINALDI	Esterno	Progettista	studioac3.rinaldi@tiscali.it		 <small>Antonio Rinaldi (08/Jun/2020 10:48 GMT+2)</small>
Giuseppe LA TOSA	Comune di Vieste	Capo Servizio Lavori Pubblici	giuseppe.latosa@comune.vieste.fg.it	3496672183	 <small>Giuseppe La Tosa (09/Jun/2020 12:57 GMT+2)</small>
Maria PECORELLI	Comune di Vieste	Assessore Lavori Pubblici	assessorelavoripubblici@comune.vieste.fg.it		 <small>Maria Pecorelli (09/Jun/2020 13:57 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Massimiliano Bellomo (10/Jun/2020 09:10 GMT+2)</small>
Cosimo F. Ingrosso	Autorità Idrica Pugliese	Direttore Amministrativo	c.ingrosso@autoritaidrica.puglia.it		
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile reti	c.passeri@autoritaidrica.puglia.it		

Viale Borsellino e Falcone, n. 2 70125 - Bari

Tel. 080.9641401 - Fax 080.9641430 - PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it - Mail: segreteria@autoritaidrica.puglia.it












P0865_Vieste_Verbale Seduta 06-06-2020_

















Rapporto di audit finale


2020-06-10

Creato il:	2020-06-05
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAehzp5s4bpf8Dy7ynQOskV-D8mRKBvqv


Cronologia di "P0865_Vieste_Verbale Seduta 06-06-2020_"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2020-06-05 - 10.37.10 GMT- Indirizzo IP: 151.45.65.214
-  Documento inviato per e-mail a Santoro Vinv (v.santoro@aqp.it) per la firma
2020-06-05 - 10.42.00 GMT
-  E-mail visualizzata da Santoro Vinv (v.santoro@aqp.it)
2020-06-05 - 10.44.14 GMT- Indirizzo IP: 66.249.81.179
-  Santoro Vinv (v.santoro@aqp.it) ha immesso una password valida
2020-06-05 - 10.51.41 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Santoro Vinv (v.santoro@aqp.it)
Data firma: 2020-06-05 - 10.52.46 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.49.241.96
-  Documento inviato per e-mail a Michele Alessandro Saliola (m.saliola@aqp.it) per la firma
2020-06-05 - 10.52.48 GMT
-  E-mail visualizzata da Michele Alessandro Saliola (m.saliola@aqp.it)
2020-06-08 - 5.54.31 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.253
-  Michele Alessandro Saliola (m.saliola@aqp.it) ha immesso una password valida
2020-06-08 - 5.54.54 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Michele Alessandro Saliola (m.saliola@aqp.it)
Data firma: 2020-06-08 - 5.57.33 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.253
-  Documento inviato per e-mail a Marco Gentile (m.gentile@aqp.it) per la firma
2020-06-08 - 5.57.34 GMT
-  E-mail visualizzata da Marco Gentile (m.gentile@aqp.it)
2020-06-08 - 6.40.15 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.253

-  Marco Gentile (m.gentile@aqp.it) ha immesso una password valida
2020-06-08 - 6.47.18 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Marco Gentile (m.gentile@aqp.it)
Data firma: 2020-06-08 - 6.54.50 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.253
-  Documento inviato per e-mail a Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it) per la firma
2020-06-08 - 6.54.51 GMT
-  E-mail visualizzata da Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it)
2020-06-08 - 7.09.07 GMT- Indirizzo IP: 93.43.183.70
-  Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it) ha immesso una password valida
2020-06-08 - 7.21.29 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Giuseppe Villonio (g.villonio@aqp.it)
Data firma: 2020-06-08 - 7.23.50 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.43.183.70
-  Documento inviato per e-mail a Antonio Rinaldi (studioac3.rinaldi@tiscali.it) per la firma
2020-06-08 - 7.23.52 GMT
-  E-mail visualizzata da Antonio Rinaldi (studioac3.rinaldi@tiscali.it)
2020-06-08 - 8.02.08 GMT- Indirizzo IP: 93.48.43.6
-  Antonio Rinaldi (studioac3.rinaldi@tiscali.it) ha immesso una password valida
2020-06-08 - 8.44.55 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Antonio Rinaldi (studioac3.rinaldi@tiscali.it)
Data firma: 2020-06-08 - 8.48.11 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.48.43.6
-  Documento inviato per e-mail a Giuseppe La Tosa (giuseppe.latosa@comune.vieste.fg.it) per la firma
2020-06-08 - 8.48.13 GMT
-  E-mail visualizzata da Giuseppe La Tosa (giuseppe.latosa@comune.vieste.fg.it)
2020-06-08 - 10.32.13 GMT- Indirizzo IP: 79.8.174.45
-  E-mail visualizzata da Giuseppe La Tosa (giuseppe.latosa@comune.vieste.fg.it)
2020-06-09 - 10.56.34 GMT- Indirizzo IP: 79.8.174.45
-  Giuseppe La Tosa (giuseppe.latosa@comune.vieste.fg.it) ha immesso una password valida
2020-06-09 - 10.56.49 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Giuseppe La Tosa (giuseppe.latosa@comune.vieste.fg.it)
Data firma: 2020-06-09 - 10.57.17 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 79.8.174.45
-  Documento inviato per e-mail a Maria Pecorelli (assessorelavoripubblici@comune.vieste.fg.it) per la firma
2020-06-09 - 10.57.19 GMT

 E-mail visualizzata da Maria Pecorelli (assessorelavoripubblici@comune.vieste.fg.it)

2020-06-09 - 11.55.38 GMT - Indirizzo IP: 93.44.93.153

 Maria Pecorelli (assessorelavoripubblici@comune.vieste.fg.it) ha immesso una password valida

2020-06-09 - 11.56.30 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Maria Pecorelli (assessorelavoripubblici@comune.vieste.fg.it)

Data firma: 2020-06-09 - 11.57.21 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.44.93.153

 Documento inviato per e-mail a Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) per la firma


2020-06-09 - 11.57.23 GMT

 E-mail visualizzata da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)


2020-06-10 - 7.09.04 GMT - Indirizzo IP: 87.21.73.12

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso una password valida

2020-06-10 - 7.10.04 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2020-06-10 - 7.10.37 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 87.21.73.12

 Documento firmato inviato per e-mail a Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it), Marco Gentile (m.gentile@aqp.it), Michele Alessandro Saliola (m.saliola@aqp.it), Santoro Vinv (v.santoro@aqp.it) e altri 5.

2020-06-10 - 7.10.37 GMT