

**CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)**

**OGGETTO
“P1270 - Estendimento/completamento delle reti nel Comune di San Vito dei Normanni”**

VERBALE SEDUTA DEL 20.06.2023

Premesso che

- Con nota prot. n. 17286 del 09/03/2023, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito progettazione definitiva in oggetto;
- Questa Autorità con nota prot. n. 1670 del 14/03/2023, indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data 12/04/2023 la prima riunione;
- La stessa con nota AIP prot. n. 2306 del 12/04/2023 veniva rinviata alla data 13/04/2023;
- Con nota AIP prot. n.2585 del 26/04/2023 veniva trasmesso il verbale della prima riunione e convocata la seconda in data 16/05/2023, la stessa con successiva nota AIP prot. n. 2728 del 04/05/2023, veniva rinviata al 18/05/2023;
- Con nota AIP prot. n.3398 del 25/05/2023 veniva trasmesso il verbale della seconda riunione e convocata la terza in data odierna, invitando i seguenti Enti/Aziende:

| ENTE |
|--|
| Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Risorse Idriche |
| Comune di San Vito dei Normanni |
| Provincia Brindisi |
| Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia |
| Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale |
| Enel Distribuzione |
| Fastweb |
| 2i Rete Gas |
| Telecom Italia |

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 3398 del 25/05/2023.

Presiede la Conferenza la Dirigente f.f. del servizio IV (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP Ing. Cecilia Passeri ai sensi della comunicazione della Direzione Generale AIP prot. int. n. 5360 del 07/10/2022, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Massimiliano Bellomo.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

| Ente / Azienda | Presente | Nominativo | delega | Parere | Estremi parere |
|--|----------|------------------------|--------|--------|---|
| Regione Puglia Dipartimento Agricoltura, sviluppo rurale, ambientale, Servizio risorse idriche | | | | | |
| Comune di San Vito dei Normanni | X | Giuseppe Olivieri | | | DGC 23 27/02/2023 e 55 del 19/05/2023 |
| Provincia Brindisi | | | | X | nota prot. n. 12138 del 06/04/2023 |
| Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia | | | | | |
| Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale | | | | X | nota prot. n. 13274 del 05/05/2023; nota prot. n.18112 del 20/06/2023 |
| Soprintendenza archeologica Belle Arti e Paesaggio | | | | | |
| Enel Distribuzione | | | | | |
| Fastweb | | | | | |
| 2i Rete Gas | | | | X | Nota prot.n. 37672 del 23/03/2023 |
| Telecom Italia | | | | | |
| Acquedotto Pugliese | X | Vito Paolo Scarongella | | | |

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Il Presidente, alle ore 11.00, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Atteso che, nel corso dei tavoli tecnici in merito alle strade oggetto d'intervento, emergevano le casistiche di seguito riportate:

1. tratti di strada su cui non insiste alcuna infrastruttura idrica / fognaria;
2. tratti in cui è presente la rete idrica;
3. tratto in cui insiste il collettore fognario;
4. porzioni di aree di accesso a proprietà private (n.ro tronchi 46 e tratto terminale tronco 64).

A tal riguardo l'A.C. comunicava i propri intendimenti di seguito riportati:

1. per il caso 1) l'intendimento di avviare il procedimento di acquisizione ai sensi della legge 448/98 avendo già avviato una interlocuzione diretta con i singoli proprietari e già proposto un DGC per l'acquisizione delle strade interessate;
2. per il caso 2) e 3) di avere acquisito la volontà preliminare a cedere di alcuni dei proprietari e per altri di aver valutato lo stralcio degli interventi a seguito dell'esito di sopralluogo;
3. per il caso 4) di aver valutato lo stralcio degli interventi a seguito dell'esito di sopralluogo (tronco 46 e tratto terminale 64 e 39).

A tal riguardo l'A.C., nel corso della seduta del 13/04 u.s., comunicava di aver adottato la DGC n. 23 del 27/02/2023 e di aver avviato l'interlocuzione per le vie brevi con i proprietari dei tronchi 45, 46 e 64, e che è in corso di predisposizione la Delibera per la Variante urbanistica.

Nel corso della seconda seduta veniva sollecitata l'A.C. ad aggiornare la Conferenza a stretto giro, in merito:

1. agli impegni presi nel corso dei tavoli tecnici preliminari alla Conferenza e del verbale della prima seduta della stessa;
2. Alla trasmissione della copia della DGC n. 23 del 27/02/2023, nonché l'atto di Delibera di presa d'atto e conformità urbanistica del progetto in esame;
3. alla trasmissione degli esiti di accertamento di compatibilità paesaggistica da parte della Commissione locale Paesaggio.

Nel corso dell'odierna seduta l'A.C. rimette agli atti:

copia della DGC n. 23 del 27/02/2023, avente ad oggetto INDIVIDUAZIONE DI AREE CEDUTE IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI SAN VITO DEI NORMANNI COSTITUENTI PORZIONI DI STRADE COMUNALI DA "VOLTURARE IN CATASTO

copia della DGC n.55 del 19/05/2023, avente ad oggetto ATTO RICOGNITIVO GENERALE E IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO PROGETTO P 1270 ("POTENZIAMENTO, ESTENDIMENTO E RISANAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR) –REDATTO DA AQP S.P.A. PER CONTO DI AIP") FINALIZZATO ALLA REGOLARIZZAZIONE ANCHE IN CATASTO DI AREE COSTITUENTI PORZIONI DI STRADE COMUNALI, cui è seguito avviso pubblico ALL'ACCORPAMENTO E ALLA REGOLARIZZAZIONE ANCHE IN CATASTO DI PARTI DI AREE FACENTI PARTE DI STRADE COMUNALI, INTERESSATE ANCHE DAL PROGETTO: "P 1270 - POTENZIAMENTO,

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



ESTENDIMENTO E RISANAMENTO DELLA RETE IDRICA E FOGNARIA DI SAN VITO DEI NORMANNI (BR) REDATTO DALL'ACQUEDOTTO PUGLIESE (AQP) S.P.A. PER CONTO DELL'AUTORITÀ IDRICA PUGLIESE (AIP)", pubblicato in data 05/06 u.s. .

L'A.C., in assenza di osservazioni all'avviso, provvederà all'acquisizione al patrimonio comunale con voltura catastale.

L'A.C. aggiunge altresì che lungo il tronco n.100 sussiste una particella di cui darà evidenza a stretto giro ad AQP, interessata da un contenzioso con il proprietario; del tanto si chiede ad AQP di approfondire eventuali soluzioni alternative.

Da ultimo, rispetto ai tratti terminali (tratto 39-45-64-3a) per i quali l'A.C. ha acquisito una preliminare volontà alla cessione da parte dei proprietari (p.ti 2) e 3) verbale 21/02/ u.s.), l'A.C. si impegna a concludere il procedimento entro un mese (20/07 p.v.).

In merito alla pressa d'atto e conformità urbanistica del progetto il comune si impegna a trasmettere l'apposita delibera entro la data di chiusura del procedimento (13/07 p.v.)

Quindi il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

Premesso che, **l' Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale**, con nota prot. n. 13274 del 05/05/2023, esprimeva il nulla osta in merito agli interventi in progetto, confermando le prescrizioni già riportate nella propria nota prot.n. 13470 del 21/11/2019, la cui verifica di ottemperanza è demandata al RUP:

- i pozzetti previsti per la rete fognaria siano realizzati a tenuta stagna, in modo tale da garantire l'isolamento delle acque meteoriche che, diversamente, infiltrandosi, raggiungerebbero la rete stessa sovraccaricandola;
- le parti fuori terra dell'impianto elettrico relativo all' ISF3, nonché le apparecchiature elettromeccaniche e le componenti elettriche, siano realizzate con materiali e caratteristiche tecniche atte a non subire danni in caso di sommergenza;
- durante la permanenza dei cantieri mobili, siano garantite condizioni adeguate di sicurezza, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- sia ottemperato quanto previsto dalla normativa vigente (NTC 2018) in materia di fronti di scavo (verifiche agli stati limite, armature di sostegno, sicurezza delle maestranze, ecc.) con particolare riferimento al paragrafo 6.8 della normativa innanzi indicata;
- tutti gli interventi siano realizzati senza determinare alterazioni morfologiche significative dello stato dei luoghi, garantendo il ripristino della situazione originaria;
- l'uso e la fruizione dei manufatti e dei luoghi resti subordinato all'adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi del D.Lgs. 1/2018 e del relativo sistema di monitoraggio ed allerta.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



AQP, preso atto delle prescrizioni, formulava un puntuale riscontro di cui alla nota prot. n.36073 del 25/05/2023, che, con nota AIP prot.n.3398 del 25/05/2023, veniva trasmesso unitamente al verbale della seconda seduta.

L'ADB, con nota prot. n.18112 del 20/06/2023, precisa che:

le prescrizioni di cui al le lettere b) ed f) dell'elenco precedente devono intendersi non più applicabili in considerazione della precisazione progettuale indicante l'impianto di sollevamento esterno alle aree soggette ad essere allagate.

Con riferimento invece alle prescrizioni a) e c) si specifica che:

a) per tenuta stagna del chiusino si intende quanto da Codesta Società è inteso come tenuta idraulica del chiusino. La prescrizione è riferita solo ai tratti di progetto che interferiscono con le aree di cui artt. 6-7-8-9-10 delle NTA del PAI;

c) tale prescrizione si intende per tutte le aree di cui agli artt. 6-7-8-9-10 delle NTA del PAI e pertanto il deposito dei mezzi e dei materiali di accumulo deve essere esterno alle aree perimetrate e distante 150 m dal reticolo idrografico;

Si confermano, infine, le prescrizioni riportate nei punti elenco d) ed e).

AQP in merito al punto c) rappresenta che interpreta tale prescrizione in riferimento alle aree di deposito da realizzarsi presso i cantieri fissi.

CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, il Presidente, ritiene di addivenire alla chiusura dei lavori della Conferenza, entro il termine del 13/07/2023 come comunicato con nota AIP prot. n. 1670 del 14/03/2023 e seguenti.

Il Presidente, si riserva di provvedere a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi e, disporre la trasmissione di apposita Determina di chiusura della stessa al richiedente, unitamente alle determinazioni ricevute dalle Amministrazioni e società coinvolte.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **20062023**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.20.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Il Presidente
ing. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
f.to ing. Massimiliano BELLOMO

ALLEGATI:

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: DGC n. 23 del 27/02/2023;
- Allegato 3: DGC n.55 del 19/05/2023;
- Allegato 4: nota ADB prot. n. 18112 del 20/06/2023.





Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
P1270 - Estendimento/completamento delle reti nel Comune di San Vito dei Normanni
SEDUTA DEL 20/06/2023**

| Nome e Cognome | Ente / Azienda | Ruolo (eventuale delega) | Mail | Telefono | Firma |
|------------------------|--------------------------|-------------------------------|--|----------|--|
| Giuseppe Olivieri | Comune San Vito Normanni | Responsabile ufficio tecnico | lavoripubblici@comune.sanvitodeinormanni.br.it | |  <small>Giuseppe Olivieri (21/giu/2023 13:25 GMT+2)</small> |
| Vito Paolo Scarongella | AQP | RUP | v.scarongella@aqp.it | |  |
| Sergio Blasi | AQP | Ufficio espropri | s.blasi@aqp.it | |  <small>Sergio Blasi (22/giu/2023 17:39 GMT+2)</small> |
| Angela Mannarini | Autorità Idrica Pugliese | Responsabile ufficio espropri | a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it | |  <small>ANGELA MANNARINI (22/giu/2023 17:55 GMT+2)</small> |
| Massimiliano Bellomo | Autorità Idrica Pugliese | Funzionario tecnico direttivo | m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it | |  <small>Massimiliano Bellomo (23/giu/2023 09:22 GMT+2)</small> |
| Cecilia Passeri | Autorità Idrica Pugliese | Responsabile servizio reti | c.passeri@autoritaidrica.puglia.it | | |

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



P1270 SAN VITO_Verbale Seduta_20-06-2023


Rapporto di audit finale

2023-06-23

| | |
|-----------------|--|
| Creato il: | 2023-06-20 |
| Da: | Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it) |
| Stato: | Firmato |
| ID transazione: | CBJCHBCAABAakfPubTJ3bMTL_oVdluBX-ru2j_FLkWzk |

Cronologia di "P1270 SAN VITO_Verbale Seduta_20-06-2023"


-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2023-06-20 - 11.03.57 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249
-  Documento inviato per e-mail a lavoripubblici@comune.sanvitodeinormanni.br.it per la firma
2023-06-20 - 11.04.53 GMT
-  E-mail visualizzata da lavoripubblici@comune.sanvitodeinormanni.br.it
2023-06-21 - 9.20.30 GMT- Indirizzo IP: 212.210.64.146
-  Il firmatario lavoripubblici@comune.sanvitodeinormanni.br.it ha immesso il nome Giuseppe Olivieri al momento della firma
2023-06-21 - 11.25.44 GMT- Indirizzo IP: 212.210.64.146
-  Giuseppe Olivieri (lavoripubblici@comune.sanvitodeinormanni.br.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.
2023-06-21 - 11.25.05 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Giuseppe Olivieri (lavoripubblici@comune.sanvitodeinormanni.br.it)
Data firma: 2023-06-21 - 11.25.46 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 212.210.64.146
-  Documento inviato per e-mail a Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it) per la firma
2023-06-21 - 11.25.47 GMT
-  E-mail visualizzata da Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it)
2023-06-22 - 7.13.08 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.
2023-06-22 - 7.13.26 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Vito Paolo Scarongella (v.scarongella@aqp.it)
Data firma: 2023-06-22 - 7.16.46 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a s.blasi@aqp.it per la firma


2023-06-22 - 7.16.48 GMT

 E-mail visualizzata da s.blasi@aqp.it

2023-06-22 - 15.37.32 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Il firmatario s.blasi@aqp.it ha immesso il nome Sergio Blasi al momento della firma

2023-06-22 - 15.39.22 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Sergio Blasi (s.blasi@aqp.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2023-06-22 - 15.37.53 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Sergio Blasi (s.blasi@aqp.it)


Data firma: 2023-06-22 - 15.39.24 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma


2023-06-22 - 15.39.26 GMT

 E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it

2023-06-22 - 15.55.18 GMT- Indirizzo IP: 101.56.84.151

 Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome ANGELA MANNARINI al momento della firma

2023-06-22 - 15.55.53 GMT- Indirizzo IP: 101.56.84.151

 ANGELA MANNARINI (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2023-06-22 - 15.55.34 GMT

 Documento firmato elettronicamente da ANGELA MANNARINI (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)


Data firma: 2023-06-22 - 15.55.55 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 101.56.84.151

 Documento inviato per e-mail a m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it per la firma


2023-06-22 - 15.55.56 GMT

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it


2023-06-23 - 7.21.50 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249

 Il firmatario m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Massimiliano Bellomo al momento della firma


2023-06-23 - 7.22.19 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2023-06-23 - 7.22.04 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2023-06-23 - 7.22.21 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.145.51.249

 Accordo completato.

2023-06-23 - 7.22.21 GMT