

CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

OGGETTO

P1709 – Raddoppio della premente dall’impianto di sollevamento fognario “Porto” all’impianto di depurazione di Manfredonia

VERBALE DEL 07.05.2024

Premesso che

- Con nota prot. n. 17443 del 08/03/2024, in riferimento alla progettazione in oggetto AQP trasmetteva la progettazione definitiva avanzava richiesta di indizione di Conferenza di Servizi;
- Questa Autorità con nota prot. n. 1521 del 12/03/2024 indiceva la Conferenza di Servizi, convocandone in modalità telematica in data 28/03/2024 la prima riunione;
- Con nota AIP prot. n. 2089 del 11/04/2024 veniva trasmesso il verbale della prima seduta e, convocata la seconda in data odierna, invitando i seguenti Enti/Aziende:

Ente / Azienda
Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale
Comune di Manfredonia
Provincia di Foggia
Autorità di bacino distrettuale dell'appennino meridionale
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Foggia
Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Capitaneria di Porto Manfredonia
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito
Comando INFRASUD Napoli 10 ⁰ Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M
COMANDO SCUOLE AM / 3 [^] REGIONE AEREA
RFI
ENEL Distribuzione

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Ente / Azienda
GASMAN
TELECOM
OPENFIBER
FASTWEB

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 2089 del 11/04/2024.

Presiede la Conferenza la Dirigente f.f. del servizio IV (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP Ing. Cecilia Passeri ai sensi della comunicazione della Direzione Generale AIP prot. int. n. 5360 del 07/10/2022, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Massimiliano Bellomo.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza: Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale				X	nota prot. n. 139525 del 19/03/2024
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia					
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per provincia di Foggia					
Comune di Manfredonia				X	nota port. n. 14856 del 27/03/2024
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale					
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito					

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Comando INFRASUD Napoli 10 ^o Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M					
PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE PUGLIA COMANDO SCUOLE AM / 3 [^] REGIONE AEREA AGENZIA DEL DEMANIO				X	nota prot. n. 20194 del 26/04/2024
AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI				X	nota prot.n. 6328 del 25/03/2024
CAPITANERIA DI PORTO MANFREDONIA	X	Francesco Petrunelli		X	nota prot. n. 7552 del 28/03/2024
AUTORITA' PORTUALE				X	nota 20240012247 del 28/03/2024
RFI				X	nota prot. n. 2037 del 15/04/2024
ENEL Distribuzione					
GASMAN					
TELECOM					
OPENFIBER					
FASTWEB					
Acquedotto Pugliese	X	Domenico Casanova			

Il Presidente, alle ore 11.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

Con riferimento alla nota del Comune di Manfredonia prot.n. 14856 del 27/03/2024, ribadita l'impossibilità ad accogliere la richiesta dell'inserimento nel PPE delle aree per le quali non è chiaro e/o definito il regolare procedimento di acquisizione in mano pubblica delle stesse (rif. verbale seduta del 28/03/2024), l'A.C. è sollecitata a comunicare le determinazioni a riguardo entro il termine di chiusura della Conferenza (26/06 p.v.).

Con riferimento al procedimento espropriativo, atteso che la scadenza dei termini previsti per le osservazioni era il 24/03 u.s., AQP comunica di essere venuta a conoscenza in data 09/04/2024 e 11/04/2024, dalle ditte P.A. e P.S. della stipula di un atto di compravendita in data 08/04/2024 delle particelle oggetto d'esproprio.

Pertanto, con nota prot. n. 30186 del 03/05/2024 AQP ha notiziato il nuovo acquirente di quanto prodotto ai sensi degli art. 11 e 16 del dpr 327/01.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

In seguito, il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

CAPITANERIA DI PORTO MANFREDONIA con nota prot. n.7552 del 28/03/2024 già trasmessa in allegato alla nota AIP prot. n.2089/2024, comunica che *Vista la documentazione tecnica progettuale inerente alle opere da realizzare, si esprime, ai soli fini della sicurezza della navigazione, il proprio nulla osta alle opere di progetto, fermo restando le seguenti condizioni, prima dell'avvio dei lavori:*

Consegna ai sensi dell'articolo 34 del Codice della Navigazione:

Dalla lettura della documentazione messa a disposizione dall'Amministrazione proponente, si evince che:

1. una porzione dell'intervento che sarà realizzato sul demanio marittimo interesserà delle aree già consegnate al Comune di Manfredonia in forza del Verbale n. 153 del 16.02.2021, nell'ambito del quale l'Amministrazione consegnataria si impegna ad osservare le prescrizioni in esso riportate, tra le quali già figura quella di "effettuare a proprio esclusivo carico, l'ordinaria e straordinaria manutenzione, ivi compresi gli interventi di urbanizzazione primaria e la manutenzione delle opere all'attualità insistenti sulle aree consegnate con il presente atto, nonché quelle che intenderà realizzare in futuro...". Resta inteso che il Comune di Manfredonia provvederà al successivo affidamento, ai sensi dell'articolo 153 del D.lgs. 152/2006, delle sole opere asservite agli scopi dell'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, dovendo permanere, le restanti aree urbanizzate, in consegna ed in uso all'Amministrazione richiedente;

2. un'altra porzione dell'intervento che sarà realizzato sul demanio marittimo interesserà, invece, un'area ubicata presso la radice del Molo di Ponente del Porto Commerciale di Manfredonia, rientrando all'interno della giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale e, pertanto, fermo restando i necessari requisiti di pubblicità, temporaneità e assenza di lucro, il Comune di Manfredonia dovrà presentare, preventivamente, istanza di consegna in uso gratuita ai sensi degli articoli 34 del Codice della Navigazione e 36 del relativo Regolamento di Esecuzione, trasmettendo a questa Autorità Marittima la documentazione indicata nell'accluso elenco (Allegato 3). Resta inteso che, in caso di esito positivo della procedura di consegna in parola, il Comune di Manfredonia provvederà al successivo affidamento, ai sensi dell'articolo 153 del D.lgs. 152/2006, delle sole opere asservite agli scopi dell'Ente gestore del Servizio Idrico Integrato, dovendo permanere, le restanti aree urbanizzate, in consegna ed in uso all'Amministrazione richiedente.

Autorizzazione ai sensi dell'articolo 55 del Codice della Navigazione:

Dalla lettura della documentazione messa a disposizione dall'Amministrazione proponente, si evince la presenza di alcune particelle di natura non demaniale marittima ricadenti nella fascia dei 30 metri dal limite demaniale marittimo, che saranno interessate dagli interventi in parola. Ciò premesso, per gli interventi che saranno realizzati nella suddetta fascia di rispetto, ivi comprese eventuali zone di cantiere, il soggetto attuatore dovrà presentare, preventivamente, istanza di autorizzazione ai sensi dell'articolo 55 del Codice della Navigazione e articolo 22 del relativo Regolamento, trasmettendo a questa Autorità marittima la documentazione indicata nell'accluso elenco (Allegato 4). Qualora dette particelle non siano ad esso intestata catastalmente, avrà cura di munirsi, preventivamente, di tutti gli atti di esproprio dei

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

terreni interessati e/o atti di assenso da parte degli effettivi proprietari, in merito alla realizzazione delle citate opere.

Si rappresenta sin d'ora che, prima del formale inizio dei lavori, dovrà essere informata la Capitaneria di Porto di Manfredonia al fine di consentire, qualora ce ne siano i presupposti, di emanare la preventiva Ordinanza di sicurezza della navigazione e/o portuale.

COMANDO SCUOLE AM / 3^ REGIONE AEREA con nota prot. n. 20194 del 26/04/2024 comunica che *verificato che l'intervento proposto non interferirebbe con le installazioni di questa Forza Armata né con le limitazioni al diritto di proprietà e d'impresa imposte nelle loro vicinanze, si esprime il parere favorevole dello scrivente Comando territoriale dell'A.M. alla sua realizzazione, ai sensi dell'art. 334, co. 1, del D.lgs. 15 marzo 2010, n. 66.*

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE con nota prot. n. 20240012247 del 28/03/2024, comunica che *il progetto non prevede interventi sull'impianto di sollevamento fognario "Porto" sito sul molo di Ponente del porto Commerciale di Manfredonia.*

Con riferimento agli interventi previsti, nella circoscrizione territoriale nostra competenza, si rappresenta quanto segue:

- per gli aspetti più propriamente tecnici si prescrive quanto segue:*
 - ✓ *ripristinare lo stato dei luoghi con materiali avente caratteristiche identiche all'esistente; ripristinare la pavimentazione stradale, in ambito portuale, come di seguito dettagliata:*
.....
 - ✓ *in fase di esecuzione dei lavori di interfacciarsi con il ns. ufficio tecnico per le opportune verifiche delle interferenze presenti in ambito portuale;*
- per gli aspetti operativi si rappresenta che, al fine di non pregiudicare il regolare svolgimento delle attività commerciali in ambito portuale e i connessi flussi veicolari, l'effettiva esecuzione dei lavori dovrà essere preventivamente concordata con la Scrivente e la Capitaneria di Porto, anche al fine di verificare la necessità di emissione di specifica Ordinanza di competenza della richiamata Autorità Marittima;*
- dal punto di vista demaniale, non si rilevano motivi ostativi.*

In ragione di quanto innanzi esposto si esprime parere favorevole con le prescrizioni esecutive innanzi elencate.

RETE FERROVIARIA ITALIANA con nota prot. n. 2037 del 15/04/2024, comunica *parere di massima favorevole condizionato alle prescrizioni di seguito riportate.*

Il progetto riguarda la realizzazione del raddoppio della condotta premente che collega l'ISF "Porto" di Manfredonia (FG) all'impianto di depurazione. La condotta in progetto interferisce con la linea ferroviaria Foggia-Manfredonia, mediante un attraversamento fognario interrato in pressione, in corrispondenza della progressiva chilometrica indicativa km 34+936, alle seguenti coordinate geografiche: 41°37'5.81"N

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

15°54'6.88"E.

Per quanto summenzionato, si prescrive che la profondità di interrimento del tubo camicia DN 700 (28''), a protezione della condotta DN 500 (20''), deve essere di almeno 3 m rispetto al piano del ferro delle rotaie, e di 0,8 m rispetto al fondo delle cunette.

Il presente parere favorevole non autorizza l'immediata esecuzione delle opere, pertanto, a valle della Conferenza di Servizi, sarà necessario produrre una apposita istanza corredata dagli elaborati progettuali di livello esecutivo, al fine di definire il punto di attraversamento ferroviario mediante tecnologia no-dig.

L'autorizzazione ad interferire con la linea ferroviaria mediante opere di attraversamento può essere emessa da questa Sede solo a seguito del completamento di un'apposita istruttoria, in cui viene accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e dai Regolamenti sull'argomento, compresa la fattibilità tecnica. Sarà necessario effettuare, a valle della Conferenza di servizi, prima della presentazione dell'istanza, un sopralluogo preventivo con i tecnici di questa Società, finalizzato all'individuazione dell'esatta progressiva chilometrica ferroviaria e a constatare l'assenza di particolari condizioni ostative, in relazione allo stato dei luoghi (e.g. sottoservizi preesistenti).

Una volta compiuti gli adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con preventiva stipula di un atto formale tra le parti (convenzione con canone annuo), a cura della Società Ferservizi S.p.A., mandataria di R.F.I. S.p.A., questa Sede rilascia l'Autorizzazione suddetta.

Nel corso dell'istruttoria, che è a carattere oneroso, Questa Sede si riserva di richiedere tutta la documentazione che si riterrà necessaria ai fini del rilascio dell'Autorizzazione.

A riguardo AQP comunica che sono in corso interlocuzioni con RFI e che in data 15/05 p.v. è previsto un sopralluogo congiunto fra AQP e tecnici di RFI finalizzato alla ricognizione dello effettivo stato dei luoghi e a stabilire le modalità di superamento delle prescrizioni tecniche di cui alla nota 2037 del 15/04/2024

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



CONCLUSIONI

Pertanto, dopo esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **06/06/2024 alle ore 11.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

A conclusione della Conferenza il verbale è stato condiviso a schermo con tutti i partecipanti.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 07052024) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.50.

Il Presidente
ing. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
f.to ing. Massimiliano BELLOMO

ALLEGATI:

- Allegato 1: Foglio firme;
- Allegato 2: COMANDO SCUOLE AM / 3^ REGIONE AEREA nota prot. n. 20194 del 26/04/2024;
- Allegato 3: AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO MERIDIONALE nota prot. n. 20240012247 del 28/03/2024;
- Allegato 4: RFI nota prot. n. 2037 del 15/04/2024;
- Allegato 5: CAPITANERIA DI PORTO MANFREDONIA nota prot. n.7552 del 28/03/2024
- Allegato 6: Nota AQP prot. 30186 del 03/05/2024

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
P1709 – Raddoppio della premente dall'impianto di sollevamento fognario "Porto" all'impianto di depurazione di Manfredonia
SEDUTA DEL 07/05/2024

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Francesco Petrunelli	Capitaneria di Porto Manfredonia	Capo sezione demanio e contenzioso	francesco.petrunelli@mit.gov.it	0884582946	<u>C.C. (CP) Francesco PETRUNELLI</u> <small>C.C. (CP) Francesco PETRUNELLI (22/mag/2024 10:22 GMT+2)</small>
Domenico Casanova	AQP	RUP	d.casanova@aqp.it		<u>Domenico Casanova</u> <small>Domenico Casanova (07/mag/2024 13:24 GMT+2)</small>
Vito Cascini	AQP	Ufficio espropri	v.cascini@aqp.it		<u>Vito Cascini</u> <small>Vito Cascini (07/mag/2024 13:07 GMT+2)</small>
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio espropri	a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it		<u>Angela Mannarini</u> <small>Angela Mannarini (07/mag/2024 12:25 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Funzionario tecnico	m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it		<u>Massimiliano Bellomo</u> <small>Massimiliano Bellomo (09/mag/2024 08:25 GMT+2)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	c.passeri@autoritaidrica.puglia.it	0809641426	

La sottoscrizione del presente verbale vale come Dichiarazione assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. e artt. 6 e7 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e s.m.i.) ai sensi degli artt. 46 E 47 D.P.R. n. 445/2000.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



P1709 ISF PORTO MANFREDONIA_ Verbale Seduta_07-05-2024

Rapporto di audit finale

2024-05-22

Creato il:	2024-05-07
Da:	AIP Tecnico (firma@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAAM5pXDczuzCAQKamPf2u5FLjDcJ1n0SEM

Cronologia di "P1709 ISF PORTO MANFREDONIA_ Verbale Seduta_07-05-2024"

-  Documento creato da AIP Tecnico (firma@autoritaidrica.puglia.it)
2024-05-07 - 10.24.27 GMT
-  Documento inviato per e-mail a francesco.petrunelli@mit.gov.it per la firma
2024-05-07 - 10.24.31 GMT
-  Documento inviato per e-mail a d.casanova@aqp.it per la firma
2024-05-07 - 10.24.31 GMT
-  Documento inviato per e-mail a v.cascini@aqp.it per la firma
2024-05-07 - 10.24.32 GMT
-  Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma
2024-05-07 - 10.24.32 GMT
-  Documento inviato per e-mail a m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it per la firma
2024-05-07 - 10.24.32 GMT
-  E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it
2024-05-07 - 10.25.13 GMT
-  a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.
2024-05-07 - 10.25.25 GMT
-  Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Angela Mannarini al momento della firma
2024-05-07 - 10.25.38 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)
Data firma: 2024-05-07 - 10.25.40 GMT - Origine ora: server

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it

2024-05-07 - 10.26.16 GMT

 E-mail visualizzata da francesco.petrunelli@mit.gov.it

2024-05-07 - 10.40.00 GMT

 E-mail visualizzata da v.cascini@aqp.it

2024-05-07 - 11.07.19 GMT

 v.cascini@aqp.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2024-05-07 - 11.07.31 GMT

 Il firmatario v.cascini@aqp.it ha immesso il nome Vito Cascini al momento della firma

2024-05-07 - 11.07.56 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)

Data firma: 2024-05-07 - 11.07.58 GMT - Origine ora: server

 E-mail visualizzata da d.casanova@aqp.it

2024-05-07 - 11.23.40 GMT

 d.casanova@aqp.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2024-05-07 - 11.23.48 GMT

 Il firmatario d.casanova@aqp.it ha immesso il nome Domenico Casanova al momento della firma

2024-05-07 - 11.24.25 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Domenico Casanova (d.casanova@aqp.it)

Data firma: 2024-05-07 - 11.24.27 GMT - Origine ora: server

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it

2024-05-09 - 6.24.53 GMT

 m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2024-05-09 - 6.25.02 GMT

 Il firmatario m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Massimiliano Bellomo al momento della firma

2024-05-09 - 6.25.24 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2024-05-09 - 6.25.26 GMT - Origine ora: server

 E-mail visualizzata da francesco.petrunelli@mit.gov.it

2024-05-16 - 10.16.10 GMT

 E-mail visualizzata da francesco.petrunelli@mit.gov.it

2024-05-21 - 6.51.17 GMT

 E-mail visualizzata da francesco.petrunelli@mit.gov.it

2024-05-22 - 8.19.49 GMT

 francesco.petrunelli@mit.gov.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2024-05-22 - 8.20.11 GMT

 Il firmatario francesco.petrunelli@mit.gov.it ha immesso il nome C.C. (CP) Francesco PETRUNELLI al momento della firma

2024-05-22 - 8.22.02 GMT

 Documento firmato elettronicamente da C.C. (CP) Francesco PETRUNELLI (francesco.petrunelli@mit.gov.it)

Data firma: 2024-05-22 - 8.22.04 GMT - Origine ora: server

 Accordo completato.

2024-05-22 - 8.22.04 GMT