

**CONFERENZA DI SERVIZI**  
(ex art. 14 e seguenti della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)

**OGGETTO**

***P1709 – Raddoppio della premente dall’impianto di sollevamento fognario “Porto” all’impianto di depurazione di Manfredonia***

**VERBALE DEL 06.06.2024**

**Premesso che**

- Con nota prot. n. 17443 del 08/03/2024, in riferimento alla progettazione in oggetto AQP trasmetteva la progettazione definitiva avanzava richiesta di indizione di Conferenza di Servizi;
- Questa Autorità con nota prot. n. 1521 del 12/03/2024 indiceva la Conferenza di Servizi, convocandone in modalità telematica in data 28/03/2024 la prima riunione;
- Con nota AIP prot. n. 2089 del 11/04/2024 veniva trasmesso il verbale della prima seduta e, convocata la seconda in data 07/05/2024;
- Con nota AIP prot. n. 2820 del 27/05/2024, veniva trasmesso il verbale della seconda seduta e, convocata la terza in data odierna 06/06/2024, invitando i seguenti Enti/Aziende:

<b>Ente / Azienda</b>
Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale
Comune di Manfredonia
Provincia di Foggia
Autorità di bacino distrettuale dell'appennino meridionale
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Foggia
Agenzia del Demanio
Agenzia delle Dogane e dei Monopoli
Capitaneria di Porto Manfredonia
Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Meridionale
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito
Comando INFRASUD Napoli 10 <sup>0</sup> Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Ente / Azienda
COMANDO SCUOLE AM / 3^ REGIONE AEREA
RFI
ENEL Distribuzione
GASMAN
TELECOM
OPENFIBER
FASTWEB

## LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con nota protocollo n. 2020 del 27/05/2024.

Presiede la Conferenza la Dirigente f.f. del servizio IV (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP Ing. Cecilia Passeri ai sensi della comunicazione della Direzione Generale AIP prot. int. n. 5360 del 07/10/2022, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Massimiliano Bellomo.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza: Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Servizio Demanio Costiero e Portuale				X	nota prot. n. 139525 del 19/03/2024
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Puglia					
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per provincia di Foggia					

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Comune di Manfredonia				X	nota port. n. 14856 del 27/03/2024; nota del 06/06 prot. AQP 14856
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale					
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10 <sup>o</sup> Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M					
PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE PUGLIA COMANDO SCUOLE AM / 3 <sup>a</sup> REGIONE AEREA				X	nota prot. n. 20194 del 26/04/2024
AGENZIA DEL DEMANIO				X	nota prot. n. 9789 del 27/05/2024
AGENZIA DELLE DOGANE E MONOPOLI				X	nota prot.n. 6328 del 25/03/2024
CAPITANERIA DI PORTO MANFREDONIA				X	nota prot. n. 7552 del 28/03/2024
AUTORITA' PORTUALE				X	nota 20240012247 del 28/03/2024
RFI				X	nota prot. n. 2037 del 15/04/2024; n.2999 del 06/06/2024
ENEL Distribuzione					
GASMAN					
TELECOM					
OPENFIBER					
FASTWEB					
Acquedotto Pugliese	X	Domenico Casanova			

Il Presidente, alle ore 11.15, apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

AQP rimette al tavolo la nota acquisita al prot. AQP n. 38616 del 06/06/2024 con cui il Comune di Manfredonia "SETTORE 5° - LL.PP. E AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI Servizio 5.2 – Servizi di Tutela del Territorio, dell'Ambiente e autorizzazioni delegate" in riferimento all'Autorizzazione paesaggistica, comunica che *dall'esame degli atti ed elaborati tecnici prodotti si rilevano carenze e/o difformità e/o mancanza di elementi/documentazione tali da precludere la verifica di compatibilità, la verifica delle normative d'uso e la possibilità della formazione del parere.*

*Nel merito della verifica, e per quanto desumibile dai grafici è stato riscontrato, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la necessità di chiarire e redigere quanto segue:*

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

- *elenco delle particelle catastali interessate dalla condotta;*
- *DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL RUP*

*Facendo seguito alla trasmissione della documentazione attestante il versamento degli oneri istruttori per il procedimento in epigrafe, questo ufficio, sulla base del computo metrico, ha determinato l'importo complessivo da versare - conguaglio – pari a € 1.260,69.*

AQP comunica che provvederà a ottemperare a quanto richiesto entro la prossima settimana.

Nel corso della precedente seduta, in riferimento alla nota del Comune di Manfredonia prot.n. 14856 del 27/03/2024, ribadita l'impossibilità ad accogliere la richiesta dell'inserimento nel PPE delle aree per le quali non è chiaro e/o definito il regolare procedimento di acquisizione in mano pubblica delle stesse (rif. verbale seduta del 28/03/2024), la Conferenza sollecitava l'A.C. a comunicare le determinazioni a riguardo entro il termine di chiusura della Conferenza (26/06 p.v.).

**A riguardo la Conferenza torna a sollecitare l'A.C. a riscontrare in ordine a quanto richiesto, atteso che detto procedimento è strettamente connesso all'approvazione del progetto ai sensi dell'art. 158 bis del Codice dell'Ambiente.**

In ultimo, in merito al sopralluogo con RFI di cui al precedente verbale, finalizzato alla ricognizione dell'effettivo stato dei luoghi e a stabilire le modalità di superamento delle prescrizioni tecniche di cui alla nota 2037 del 15/04/2024, AQP comunica che tale sopralluogo si è tenuto in data 04/06/ u.s..

A seguire **RFI con nota prot. n.2999 del 06/06/2024**, comunica che:

*In merito alla nota in riferimento (nostro prot. RFI-VDO-DOIT.BA.ING\PEC\PI\2024\0003573 del 30/5/2024), premesso che in data 15/4/2024 Questa Direzione si è espressa con nota allegata (nostro prot. RFI-VDO-DOIT.BA\A0011\PI\2024\0002037) con la quale ha comunicato il parere di competenza in merito all' opera oggetto della conferenza di servizi, si rappresenta quanto segue.*

*A seguito delle interlocuzioni e dei sopralluoghi congiunti in situ tra la Società AQP S.p.A. e le strutture competenti di RFI, volti a valutare la fattibilità tecnica dell'opera di attraversamento fognario interrato in pressione al km 34+936, della linea ferroviaria Foggia-Manfredonia, si comunica che risultano necessarie ulteriori analisi tecniche per verificare la fattibilità dell'intervento di attraversamento rispetto al punto previsto in progetto, ovvero per individuare una eventuale soluzione alternativa che preveda l'interferenza con la ferrovia in un altro punto geografico.*

AQP comunica che provvederà a riscontrare a quanto richiesto da RFI in riferimento alle ulteriori analisi tecniche sulla soluzione progettuale oggetto di Conferenza di Servizi.

In seguito, il Presidente porta a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

**AGENZIA REGIONALE DEL DEMANIO DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA**, con nota prot. n. 9789 del 27/05/2024 *comunica che la Scrivente, preso atto della documentazione trasmessa, esprime parere favorevole, sotto il profilo demaniale e ai soli fini dominicali, alla realizzazione dell'infrastruttura pubblica in trattazione.*

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

*Resta ferma l'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni degli organi, enti ed amministrazioni competenti ai fini del rispetto della normativa vigente in materia demaniale, con particolare riguardo alla tutela dell'ambiente e del paesaggio nonché per gli aspetti urbanistico-edilizi.*

## CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, il Presidente, ritiene di addivenire alla chiusura dei lavori della Conferenza, entro il termine del 26/06/2024 come comunicato con nota AIP prot. n. 1521 del 12/03/2024 e seguenti.

Il Presidente, si riserva di provvedere a dichiarare conclusa la Conferenza di Servizi e, disporre la trasmissione di apposita Determina di chiusura della stessa al richiedente, unitamente alle determinazioni ricevute dalle Amministrazioni e società coinvolte.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password 06062024) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 12.10.

Il Presidente  
ing. Cecilia PASSERI  
*Documento firmato digitalmente*

Il Segretario verbalizzante  
f.to ing. Massimiliano BELLOMO

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

ALLEGATI:

- Allegato 1: Foglio firme;
- Allegato 2: AGENZIA REGIONALE DEL DEMANI DIREZIONE PUGLIA E BASILICATA, nota prot. n. 9789 del 27/05/2024;
- Allegato 3: nota RFI prot.n. 2999 del 06/06/2024;
- Allegato 4: nota Comune Manfredonia acquisita dal prot. AQP n.38616 del 06/06/2024;

---

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



**FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO**  
***P1709 – Raddoppio della premente dall'impianto di sollevamento fognario "Porto" all'impianto di depurazione di Manfredonia***  
**SEDUTA DEL 06/06/2024**

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Domenico Casanova	AQP	RUP	<a href="mailto:d.casanova@aqp.it">d.casanova@aqp.it</a>		<u><i>Domenico Casanova</i></u> <small>Domenico Casanova (06/giu/2024 13:56 GMT+2)</small>
Vito Cascini	AQP	Ufficio espropri	<a href="mailto:v.cascini@aqp.it">v.cascini@aqp.it</a>		<u><i>Vito Cascini</i></u> <small>Vito Cascini (06/giu/2024 14:55 GMT+2)</small>
Angela Mannarini	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio espropri	<a href="mailto:a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it">a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it</a>		<u><i>Angela Mannarini</i></u> <small>Angela Mannarini (06/giu/2024 12:43 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Funzionario tecnico	<a href="mailto:m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it">m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it</a>		<u><i>Massimiliano Bellomo</i></u> <small>Massimiliano Bellomo (06/giu/2024 13:13 GMT+2)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	<a href="mailto:c.passeri@autoritaidrica.puglia.it">c.passeri@autoritaidrica.puglia.it</a>	0809641426	

La sottoscrizione del presente verbale vale come Dichiarazione assenza di conflitto di interessi e obbligo di astensione (art. 6 bis L. 241/90 e ss.mm.ii. e artt. 6 e7 del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013 e s.m.i.) ai sensi degli artt. 46 E 47 D.P.R. n. 445/2000.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2  
70125 Bari  
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430  
PEC [protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it](mailto:protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it)  
Mail [segreteria@autoritaidrica.puglia.it](mailto:segreteria@autoritaidrica.puglia.it)



# P1709 ISF PORTO MANFREDONIA\_ Verbale Seduta\_06-06-2024

Rapporto di audit finale

2024-06-06

Creato il:	2024-06-06
Da:	AIP Tecnico (firma@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAA1sW2SqZZ4erwNN9xt7XmEOI_TLELjHM

## Cronologia di "P1709 ISF PORTO MANFREDONIA\_ Verbale Seduta\_06-06-2024"

-  Documento creato da AIP Tecnico (firma@autoritaidrica.puglia.it)  
2024-06-06 - 10.38.26 GMT
-  Documento inviato per e-mail a d.casanova@aqp.it per la firma  
2024-06-06 - 10.38.33 GMT
-  Documento inviato per e-mail a v.cascini@aqp.it per la firma  
2024-06-06 - 10.38.33 GMT
-  Documento inviato per e-mail a a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it per la firma  
2024-06-06 - 10.38.33 GMT
-  Documento inviato per e-mail a m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it per la firma  
2024-06-06 - 10.38.34 GMT
-  E-mail visualizzata da a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it  
2024-06-06 - 10.42.59 GMT
-  a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.  
2024-06-06 - 10.43.14 GMT
-  Il firmatario a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Angela Mannarini al momento della firma  
2024-06-06 - 10.43.29 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Angela Mannarini (a.mannarini@autoritaidrica.puglia.it)  
Data firma: 2024-06-06 - 10.43.31 GMT - Origine ora: server
-  E-mail visualizzata da d.casanova@aqp.it  
2024-06-06 - 11.03.23 GMT

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it

2024-06-06 - 11.12.33 GMT

 m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2024-06-06 - 11.12.42 GMT

 Il firmatario m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Massimiliano Bellomo al momento della firma

2024-06-06 - 11.12.59 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2024-06-06 - 11.13.01 GMT - Origine ora: server

 d.casanova@aqp.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2024-06-06 - 11.56.11 GMT

 Il firmatario d.casanova@aqp.it ha immesso il nome Domenico Casanova al momento della firma

2024-06-06 - 11.56.36 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Domenico Casanova (d.casanova@aqp.it)

Data firma: 2024-06-06 - 11.56.38 GMT - Origine ora: server

 E-mail visualizzata da v.cascini@aqp.it

2024-06-06 - 12.53.28 GMT

 v.cascini@aqp.it ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2024-06-06 - 12.53.37 GMT

 Il firmatario v.cascini@aqp.it ha immesso il nome Vito Cascini al momento della firma

2024-06-06 - 12.55.01 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Vito Cascini (v.cascini@aqp.it)

Data firma: 2024-06-06 - 12.55.03 GMT - Origine ora: server

 Accordo completato.

2024-06-06 - 12.55.03 GMT