

**CONFERENZA DI SERVIZI
(ex art. 14 della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.)**

**OGGETTO
P1791- Alimentazione alternativa delle marine di Ostuni e Carovigno
STUDIO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA
VERBALE SEDUTA DEL 04.05.2023**

Premesso che

- Con nota prot. n. 13614 del 23/02/2023, Acquedotto Pugliese ha chiesto alla Autorità Idrica Pugliese di indire conferenza di servizi, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge 241/90, in merito allo studio di fattibilità in oggetto;
- Questa Autorità con prot. n. 1414 del 02/03/2023, indiceva la Conferenza di Servizi, convocando in modalità telematica in data 04/04/2023 la prima riunione;
- Con nota AIP prot. n. 2574 del 27/04/2023, veniva trasmesso il verbale della prima seduta e, convocata la seconda riunione in data odierna 04/05/2023, invitando i seguenti Enti/Aziende:

ENTE
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Risorse Idriche
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Lavori Pubblici
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Sezione Demanio e patrimonio
Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica
Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Servizio Attività Estrattive
Regione Puglia Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Servizio Territoriale Servizio Territoriale BR
Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali
Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico Sezione Transizione Energetica Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili
Provincia di Brindisi
Comune di Ostuni
Comune di Carovigno

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Comune di Brindisi
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Prov. BR-LE-TA
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma
Ministero dell'ambiente Commissioni tecniche VIA-VAS
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale
Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali
ASL Brindisi
ARPA PUGLIA
CONSORZIO BONIFICA ARNEO
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10 ^o Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.
Comando Militare Esercito Puglia
PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE PUGLIA COMANDO SCUOLE AM / 3 ^a REGIONE AEREA
Aeronautica Militare Servizio Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare – Brindisi
Comando Brigata Marina 2 ^o Reggimento San Marco Brindisi
Rete Ferroviaria Italiana SpA
ANAS
Enel Distribuzione
TERNA
ITALGAS
2i Rete Gas
Fastweb

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Telecom Italia
SNAM
SORGENIA

LAVORI DELLA SEDUTA

L'Autorità Idrica Pugliese, ha indetto la presente conferenza in modalità Video conferenza sulla piattaforma ZOOM, secondo le modalità comunicate con note protocollo n. 2574 del 27/04/2023.

Presiede la Conferenza la Dirigente f.f. del servizio IV (Approvvigionamento e trasferimento risorsa idrica, reti di adduzione, serbatoi, distribuzione idrica - reti di fognature urbane – Qualità Tecnica) dell'AIP Ing. Cecilia Passeri ai sensi della comunicazione della Direzione Generale AIP prot. int. n. 5360 del 07/10/2022, verbalizza con funzioni di segretario l'ing. Massimiliano Bellomo.

Preliminarmente, vengono verificate le presenze chiedendo ai partecipanti di indicare le proprie generalità, l'Ente di appartenenza, il ruolo (con eventuale delega), ed il recapito mail.

Contestualmente i partecipanti sono stati identificati dal Presidente per conoscenza personale.

All'attenzione della Conferenza, non sono pervenute deleghe.

Di seguito, i pareri/contributi già acquisiti dalla Conferenza:

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Risorse Idriche					
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Servizio Lavori Pubblici					
Regione Puglia Dipartimento Bilancio, Affari generali ed Infrastrutture, Sezione Demanio e patrimonio					
Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana Servizio Osservatorio e Pianificazione Paesaggistica				X	nota prot. n. 2857 del 04/04/2023
Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana Sezione Ciclo Rifiuti e Bonifiche Servizio Attività Estrattive				X	nota prot. n. 4120 del 28/03/2023
Regione Puglia Sezione Coordinamento dei Servizi Territoriali Servizio Territoriale Servizio Territoriale BR				X	nota prot. n. 15858 del 15/03/2023

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
Regione Puglia Dipartimento Ambiente, Paesaggio e qualità urbana Sezione gestione sostenibile e tutela delle risorse forestali e naturali					
Regione Puglia Dipartimento Sviluppo Economico Sezione Transizione Energetica Servizio Energia e fonti alternative e rinnovabili				X	nota prot. n. 5154 del 20/03/2023
Provincia di Brindisi				X	nota prot. n. 8776 del 13/03/2023
Comune di Ostuni	X	Serena Liagi			
Comune di Carovigno					
Comune di Brindisi				X	nota prot. n.39802 del 04/04/2023
Ministero Beni e Attività Culturali Segretariato Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del turismo per la Puglia					
Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Prov. BR-LE-TA					
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per la programmazione strategica, i sistemi infrastrutturali, di trasporto a rete, informativi e statistici Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma				X	nota prot. n. 6961 del 22/03/2023
Ministero dell'ambiente Commissioni tecniche VIA-VAS					
Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino meridionale				X	nota prot. n. 11561 del 18/04/2023
Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali					
ASL Brindisi				X	Nota prot. n. 39723 del 04/05/2023
ARPA PUGLIA				X	nota prot. n.17211 del13/03/2023
CONSORZIO BONIFICA ARNEO				X	nota prot. n. 5520 del 22/03/2023
MINISTERO DELLA DIFESA Ispettorato delle infrastrutture dell'Esercito Comando INFRASUD Napoli 10° Reparto Infrastrutture Sezione B.C.M.				X	Nota prot. 3919 del 10/03/2023
Comando Militare Esercito Puglia					
PRESIDENTE DEL CO.MI.PA. REGIONE PUGLIA COMANDO SCUOLE AM / 3ª REGIONE AEREA				X	nota prot. n.14102 del 24/03/2023
Aeronautica Militare Servizio Coordinamento e Controllo dell'Aeronautica Militare – Brindisi					
Comando Brigata Marina 2° Reggimento San Marco Brindisi					
Rete Ferroviaria Italiana SpA				X	nota prot. n. 4950 del 30/03/2023

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Ente / Azienda	Presente	Nominativo	delega	Parere	Estremi parere
ANAS					
Enel Distribuzione					
TERNA					
ITALGAS					
2i Rete Gas				X	nota prot. n. 31938 del 13/03/2023
Fastweb					
Telecom Italia					
SNAM				X	nota prot. n. 39 del 03/03/2023
SORGENIA					
Acquedotto Pugliese	X	Massimo Pellegrini			

Alle ore 11.10, si apre la seduta della Conferenza di Servizi, rilevando che l'Autorità Idrica Pugliese si è fatta promotrice per l'odierna Conferenza, su richiesta di AQP, ai sensi della Legge n. 164 del 11.11.2014, art. 7 comma 1 lett. h), trattandosi di intervento previsto nella pianificazione d'Ambito.

La presente Conferenza di Servizi preliminare, ai sensi dell'art.14 comma 2 della Legge 241/1990, è finalizzata ad acquisire dai Soggetti interessati, le condizioni per ottenere i necessari pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, richiesti dalle vigenti norme.

L'Autorità Idrica Pugliese, ai sensi dell'art. 158bis del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., costituisce autorità espropriante. Si evidenzia che l'Acquedotto Pugliese è munito di delega amministrativa per l'esercizio delle potestà espropriative strumentali alla realizzazione delle opere (Del. AIP n. 55/2021 e s.m.i.).

I Rappresentanti dell'A.C. di Ostuni chiedono chiarimenti in merito al tracciato della condotta che andrà a interessare il proprio territorio.

AQP chiarisce che il percorso è stato elaborato in ragione prevalentemente per avere il minor impatto con la vincolistica di natura paesaggistico/ambientale del territorio interessato.

Preso atto di detto chiarimento, i rappresentanti dell'A.C. esprimono un preliminare parere positivo pur riservandosi la trasmissione del parere ufficiale anche per gli aspetti di natura urbanistica.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



Quindi si portano a conoscenza della Conferenza le comunicazioni pervenute dai seguenti Enti/Amministrazioni:

AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE, con nota prot. n. 11561 del 18/04/2023, comunica che, *dall'esame dell'inquadramento effettuato dai progettisti in rapporto al PAI vigente, si rileva che il tracciato della condotta in progetto non ricade in aree classificate a pericolosità da frana.*

Per quanto concerne l'Assetto idraulico del PAI, il tracciato di progetto interessa aree perimetrare in Alta Pericolosità idraulica (A.P.), Media Pericolosità idraulica (M.P.) e Bassa Pericolosità idraulica (B.P.), per i quali trovano applicazione il combinato disposto degli artt. 4, 7, 8 e 9 delle Norme Tecniche di Attuazione (NTA) del P.A. .I. Si aggiunge, altresì, che il tracciato di progetto interferisce con corsi d'acqua riprodotti nella mappa del reticolo idrografico che accompagna il PGRA (rappresentato già nella Carta Idrogeomorfologica della Regione Puglia) e per il quale trovano applicazione le disposizioni e prescrizioni degli artt. 6 e 10 delle NTA del PAI.

Le opere in progetto risultano ammissibili ai sensi degli articoli innanzi citati delle NTA del P.A.I in quanto interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, ... riferito a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili... purché sia redatto uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica, che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Il progetto di fattibilità in esame, non è corredato dal citato Studio di compatibilità previsto dalle NTA, seppur citati nella Relazione generale.

La scrivente Autorità di Bacino Distrettuale, per quanto di competenza, tenuto conto della ammissibilità delle opere ai sensi delle NTA del PAI, esprime parere preliminare favorevole in merito al progetto dell'intervento, con riserva di rendere il parere definitivo a seguito di esame del progetto definitivo corredato di tutti gli elaborati e comprensivo dello Studio di Compatibilità idrologica e idraulica richiesto dalle NTA del PAI.

ASL BRINDISI, con nota prot. n. 39723 del 04/05/2023, esprime PARARE FAVOREVOLE alla realizzazione dell'opera di alimentazione alternativa delle marine di Ostuni e Carovigno.

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



CONCLUSIONI

Pertanto, dopo aver illustrato l'obiettivo della Conferenza ed aver condiviso a schermo il presente verbale, a seguito di esame e dibattito sulle tematiche emerse, tenuto conto delle posizioni espresse e dei pareri acquisiti, il Presidente ritiene di aggiornare la Conferenza al **13/06/2023 alle ore 11.00**, sempre in modalità telematica, al fine di poter consentire il rilascio degli ulteriori pareri e autorizzazioni da parte degli Enti interessati.

Il presente verbale, stante la modalità in Videoconferenza, viene sottoscritto dal Presidente e dal segretario in firma digitale, da tutti gli altri partecipanti mediante firma elettronica avanzata, mezzo Acrobat Adobe Sign, usando l'autenticazione a più fattori (email indicata in sede di conferenza e password **(04052023)**) per garantire una maggiore sicurezza.

L'Autorità Idrica Pugliese, dopo aver verificato la sottoscrizione di tutti i partecipanti, provvederà a trasmettere copia del presente Verbale della Conferenza di Servizi a tutti i Soggetti invitati.

L'Autorità Idrica Pugliese ne darà pubblicazione sul proprio sito WEB nella sezione dedicata.

La seduta termina alle ore 11.40.

Il Presidente
ING. Cecilia PASSERI
Documento firmato digitalmente

Il Segretario verbalizzante
F.to ing. Massimiliano BELLOMO

ALLEGATI:

- Allegato 1: Foglio Firme;
- Allegato 2: AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL'APPENNINO MERIDIONALE, nota prot. n. 11561 del 18/04/2023
- Allegato 3: ASL BRINDISI nota prot. n. 39723 del 04/05/2023

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



FIRME DI APPROVAZIONE DEL VERBALE DELLA CONFERENZA DI SERVIZI SUL PROGETTO
“P1791- Alimentazione alternativa delle marine di Ostuni e Carovigno”
Progetto di fattibilità tecnico economica
SEDUTA DEL 04/05/2023

Nome e Cognome	Ente / Azienda	Ruolo (eventuale delega)	Mail	Telefono	Firma
Serena Liagi	Comune Ostuni	Istruttore tecnico urbanistica	sliagi@comune.ostuni.br.it	0831307381	 <small>Serena Liagi (04/mag/2023 12:16 GMT+2)</small>
Massimo Pellegrini	AQP	RUP	m.pellegrini@aqp.it		 <small>Massimo Pellegrini (04/mag/2023 15:07 GMT+2)</small>
Massimiliano Bellomo	Autorità Idrica Pugliese	Istruttore tecnico direttivo	m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it		 <small>Massimiliano Bellomo (04/mag/2023 16:16 GMT+2)</small>
Cecilia Passeri	Autorità Idrica Pugliese	Responsabile ufficio reti	c.passeri@autoritaidrica.puglia.it		

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente e conservato presso Credemtel Spa ai sensi della normativa vigente.

Viale Borsellino e Falcone 2
70125 Bari
<https://www.autoritaidrica.puglia.it/>

Tel. 080.9641.401 - Fax. 080.9641.430
PEC protocollo@pec.autoritaidrica.puglia.it
Mail segreteria@autoritaidrica.puglia.it



P1791 Alimentazione marine Ostuni_Verbale Seduta_04-05-2023

Rapporto di audit finale

2023-05-04

Creato il:	2023-05-04
Da:	Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
Stato:	Firmato
ID transazione:	CBJCHBCAABAA18cZpR_Kqft_hNZBMrYX0MtwEDVU_7r

Cronologia di "P1791 Alimentazione marine Ostuni_Verbale Seduta_04-05-2023"

-  Documento creato da Cosimo Francesco Ingrosso (tecnico@autoritaidrica.puglia.it)
2023-05-04 - 9.49.37 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249
-  Documento inviato per e-mail a sliagi@comune.ostuni.br.it per la firma
2023-05-04 - 9.50.13 GMT
-  E-mail visualizzata da sliagi@comune.ostuni.br.it
2023-05-04 - 10.11.39 GMT- Indirizzo IP: 93.56.49.34
-  Il firmatario sliagi@comune.ostuni.br.it ha immesso il nome Serena Liagi al momento della firma
2023-05-04 - 10.16.24 GMT- Indirizzo IP: 93.56.49.34
-  Serena Liagi (sliagi@comune.ostuni.br.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.
2023-05-04 - 10.11.51 GMT
-  Documento firmato elettronicamente da Serena Liagi (sliagi@comune.ostuni.br.it)
Data firma: 2023-05-04 - 10.16.26 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.56.49.34
-  Documento inviato per e-mail a m.pellegrini@aqp.it per la firma
2023-05-04 - 10.16.27 GMT
-  E-mail visualizzata da m.pellegrini@aqp.it
2023-05-04 - 13.07.06 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Il firmatario m.pellegrini@aqp.it ha immesso il nome Massimo Pellegrini al momento della firma
2023-05-04 - 13.07.48 GMT- Indirizzo IP: 92.223.245.229
-  Massimo Pellegrini (m.pellegrini@aqp.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.
2023-05-04 - 13.07.18 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimo Pellegrini (m.pellegrini@aqp.it)

Data firma: 2023-05-04 - 13.07.50 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 92.223.245.229

 Documento inviato per e-mail a m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it per la firma

2023-05-04 - 13.07.51 GMT

 E-mail visualizzata da m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it

2023-05-04 - 14.15.56 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249

 Il firmatario m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it ha immesso il nome Massimiliano Bellomo al momento della firma

2023-05-04 - 14.16.21 GMT- Indirizzo IP: 93.145.51.249

 Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it) ha immesso la password valida assegnata dal mittente.

2023-05-04 - 14.16.02 GMT

 Documento firmato elettronicamente da Massimiliano Bellomo (m.bellomo@autoritaidrica.puglia.it)

Data firma: 2023-05-04 - 14.16.23 GMT - Origine ora: server- Indirizzo IP: 93.145.51.249

 Accordo completato.

2023-05-04 - 14.16.23 GMT